

令和5年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託
(令和5～7年度)静岡県立こども病院個別仕様書

静岡県立こども病院の消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検設備名	仕様	種別	数量	単位
1. 自動火災報知設備	受信機	R-22M型 510回線	1	式
	中継器		220	台
	表示機		13	台
	副受信機		5	台
	熱感知器	差動式	994	個
	熱感知器	熱アナログ式	1	個
	熱感知器	定温式	419	個
	煙感知器	光電式アナログ	65	個
	煙感知器	イオン化式、光電式	220	庫
	発信機		104	個
	表示灯		110	個
	消火栓起動連動装置		1	台
	常用電源	交流電源	1	式
	予備又は非常電源	蓄電池設備	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
2. 防火・防排煙設備	連動制御盤・連動操作盤		1	式
	煙感知器	火災感知器連動	188	個
	熱感知器	火災感知器連動	1	個
	非常錠		19	個
	シャッター		23	台
	防火扉		89	台
	排煙口		41	個
	垂れ壁		2	個
	排煙窓		36	個
	ダンパー		83	台
	排煙機		3	基
	電源装置	常用電源	1	式
3. 消火器				
病院内	粉末ABC10型		266	本
	強化液3型		4	本
	粉末ABC50型		3	本
宿舎・宿舎敷地内	粉末ABC10型		23	本

静岡県立こども病院 点検対象機器仕様書

点検設備名	仕様	種別	数量	単位
4. 非常用放送設備	増幅器	1200W	1	台
	増幅器	360W	1	台
	増幅器操作部	スピーカー回線 50回線	1	台
	スピーカー		1,068	個
	遠隔操作盤		1	台
	音量調整器		493	個
	電源装置	常用電源	1	式
	電源装置	非常電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
5. 誘導灯及び誘導標識	誘導標識		7	枚
	誘導灯信号装置		3	台
	誘導灯		401	台
	誘導灯点滅型		19	台
	電源装置		1	式
	配線点検		1	式
6. ハロゲン化物消火設備	ハロンガス容器		1	本
	容器弁開放装置	電磁式	1	台
	音声・サイレン		1	台
	連動盤		1	台
	電源装置		1	台
	圧カスイッチ		1	個
	放出表示灯		3	個
	放出ヘッド		2	個
	放出試験	試験用ガス含	1	式
7. スプリンクラー消火設備	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	起動装置		1	式
	流水検知装置		8	台
	自動開放弁		28	台
	手動開放弁		28	台
	操作盤		1	台
	スプリンクラーヘッド		4,150	個
	補助散水栓箱		44	台
	呼水装置		1	台
	送水口		1	基
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
	連動試験		1	式

静岡県立こども病院 点検対象機器仕様書

点検設備名	仕様	種別	数量	単位
8. 避難器具	救助袋	3階	1	台
9. 連結送水管	送水口		5	台
	放水口		21	個
10. 消防用水	水源及び給水装置		1	式
11. 消防機関へ通報する 火災報知設備	操作装置		10	台
	起動装置		10	台
	試験通報		1	式
	遠隔起動		10	台
	電源装置		1	式
12. 屋外消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1	台
	消火栓	屋外	5	台
	操作盤		1	台
	起動用スイッチ		5	個
	表示灯		5	個
	連動試験		1	式
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
	放水試験		1	式
13. 不活性ガス消火設備 (窒素)	窒素ガス容器		42	本
	容器弁開放装置		5	個
	起動用小容器		5	本
	起動用操作函		5	台
	スピーカー		5	個
	煙感知器		10	個
	制御盤		1	台
	表示盤		1	台
	圧カスイッチ		6	個
	避圧口		5	個
	放出表示灯		6	個
	選択弁		5	個
	ヘッド		5	個
	放出試験ガス		1	式
	放出試験		1	式
	運搬費		1	式
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式

点検対象機器仕様書

[illegible]

静岡県立こども病院 点検対象機器仕様書

[illegible]

静岡県立こども病院 点検対象機器仕様書

[illegible]

静岡県立こども病院 点検対象機器仕様書

[illegible]