

令和2年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託
(令和2～4年度) 静岡県立総合病院個別仕様書

静岡県立総合病院の消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

1 本 館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	感知器	熱アナログ式スポット型	1,052	個
	感知器	差動式スポット型	6	個
	感知器	定温式スポット型	25	個
	煙感知器	イオン・光電式スポット型	427	個
	発信機	R型	64	個
	表示灯	屋内用	64	個
	消火栓起動連動装置	遠隔起動	1	台
	電源装置	予備電池含む	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)防火排煙設備				
	感知器	煙感知器	211	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	6	台
	自動閉鎖装置	防火戸	68	台
	排煙口	防排煙用	49	個
	自動閉鎖装置	防煙垂れ壁	46	個
	自動閉鎖装置	防火ダンパー	60	台
	排煙機	スターデルタ起動	1	基
(3)非常放送設備				
	増幅器操作部	1800W	1	台
	スピーカー		979	個
	非常電源	予備電池含む	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(4)スプリンクラー設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用	1	式
	圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置	15	台
	手動開放弁(SP)	手動式開放装置	15	台
	操作盤	手動式開放装置	1	台
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	3,661	個
	呼水装置	減水警報・自動補給装置	1	台
	連結送水口	送水口	1	基
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験	他設備・付属設備	1	式

1 本 館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(5)ハロン化物消火設備				
	ハロンガス容器		41	本
	容器弁開放装置	ガス圧式	6	台
	起動用小容器		6	台
	起動用操作函		6	台
	スピーカー		7	個
	連動盤		3	台
	音声盤		3	台
	圧力スイッチ		6	個
	ダンパー		12	台
	放出表示灯		19	個
	選択弁	ガス圧式	6	個
	噴射ヘッド		31	個
	専用電源		1	式
	放出試験	1本放出	1	式
(6)屋外消火栓設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	消火栓	屋外型	5	台
	ポンプ操作盤	電動機用制御装置	1	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	放水試験	放水圧力・放水量	1	式
(7)屋内消火栓設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	消火栓	屋内型	69	台
	ポンプ操作盤	電動機用制御装置	1	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	放水試験	放水圧力・放水量	1	式
(8)誘導灯・誘導標識設備				
	避難口誘導灯		190	個
	誘導標識		4	枚
	通路誘導灯		86	個
	階段非常照明		82	個
	配線点検費		1	式
(9)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	206	本
	消火器	粉末ABC20型	20	本
	消火器	粉末ABC50型	5	本
	強化液消火器		6	本
(10)消防隊専用栓設備				
	送水口		4	台
	放水口	ホースなし	22	個
(11)ガス漏れ警報設備				
	制御盤		1	式
	ガス漏れ検知器	地下	30	個

1 本 館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(12) 非常電源装置				
	蓄電池設備		1	式
(13) 火災通報設備				
	非常通報装置		1	式
(14) 消防用水				
	吸管投入口		2	基
	標識		2	個
	水槽		2	基
	水源・給水装置		2	式

2 北館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	R-22型	1	台
	情報処理盤	中継器	34	個
	主中継器盤	R型	2	台
	中継器	R型	15	個
	煙感知器	光電式スポット型	83	個
	感知器	熱アナログ式スポット型	466	個
	発信機	R型	28	個
	表示灯	屋内用	28	個
	消化栓起動連動装置	遠隔起動	1	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)防火排煙設備				
	制御補助器		11	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	15	台
	自動閉鎖装置	防火戸	42	台
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	12	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(3)消火器具設備				
	消化器	粉末ABC10型	47	本
	消化器	中性強化液	7	本
	強化液消火器		1	本
(4)非常用放送設備				
	増幅器操作部	スピーカー回線70回線	1	台
	スピーカー		288	個
	音量調整器		156	個
(5)誘導灯・誘導標識設備				
	階段非常照明		15	個
	誘導標識		45	個
	誘導灯		54	個
	配線点検費		1	式
(6)スプリンクラー設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	圧力タンク		1	台
	流水検知装置	アラームバルブ	7	台
	圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置	7	台
	制御盤		1	台
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	1,092	個
	補助散水栓		26	台
	呼水装置		1	台
	送水口		1	基
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験費		1	式

2 北館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(7)消防隊専用栓設備				
	放水用器具格納箱		2	台
	送水口		2	台
	放水口	ホースなし	9	個
(8)ガス漏れ警報設備				
	ガス漏れ検知器		3	個
	音響警報器	音声式	1	式
	配線点検費		1	式
(9)窒素ガス消火設備				
	窒素ガス容器		37	本
	起動用ポンベ		2	本
	容器弁開閉装置	電磁式	2	台
	スピーカー		3	個
	制御盤		1	台
	手動起動操作箱	手動押しボタン	2	台
	ダンパー		5	台
	放出表示灯		7	個
	選択弁		2	個
	噴射ヘッド		6	個
	熱感知器		3	個
	煙感知器		10	個
	放出試験費	1本放出	1	式
(10)泡消火設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	自動起動装置(泡)	加圧送水装置起動用	2	台
	混合装置	ライン・ポンプ・プレッシャー	2	台
	泡タンク		2	台
	泡タンク操作部		2	台
	泡消火栓ホース		2	台
	泡消火栓ノズル		2	台
	放水試験費		1	式
	廃剤処理費		1	式
	泡薬剤費		1	式
(11)粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	1	台

3 PETセンター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型1級30回線	1	台
	感知器	定温式スポット型	11	個
	煙感知器	イオン・光電式スポット型	120	個
	発信機	P型1級	4	個
	電源装置		1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)屋内消火栓設備				
	消火栓	屋内型	4	台
	放水試験費	放水圧力・放水量	1	式
(3)誘導灯・誘導標識設備				
	避難口誘導灯		24	個
	通路誘導灯		12	個
	階段非常照明		8	個
	配線点検費		1	式
(4)非常放送設備				
	増幅器操作部	スピーカー回線20回線	1	台
	スピーカー		79	個
	音量調整器	1個毎に	27	個
(5)防火排煙設備				
	煙感知器		6	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	3	台
	自動閉鎖装置	防煙垂れ壁	1	個
	自動閉鎖装置	防火ダンパー	15	台
(6)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	13	本
(7)避難器具設備				
	避難器具	避難はしご2階	1	台
	避難器具	避難はしご3階	1	台
(8)消防用水				
	吸管投入口		1	基
	標識		1	個
	水槽		1	基
	水源・給水装置		1	式

4 旧機構本部

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型1級5回線	1	台
	感知器	差動式スポット型	20	個
	感知器	定温式スポット型	4	個
	煙感知器	イオン・光電式スポット型	13	個
	発信機	P型1級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	1	個
	電源装置		1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)誘導灯・誘導標識設備				
	避難口誘導灯		5	台
	配線点検費		1	式
(3)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	2	本

5 循環器病センター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	GR型455アドレス	1	台
	感知器	スポット型	366	個
	煙感知器		80	個
	発信機	R型	27	個
	表示灯	屋内用	27	個
	電源装置		1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)防火排煙設備				
	受信機	GR型36アドレス	1	式
	感知器	煙感知器	34	個
	自動閉鎖装置	防火戸	34	台
	排煙口	防排煙用	15	個
	排煙機	スターデルタ起動	2	基
(3)非常放送設備				
	増幅器操作部	増幅器出力2280W	1	台
	増幅器操作部	スピーカー回線110回線	1	台
	スピーカー		309	個
	音量調整器	1個毎	80	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(4)スプリンクラー設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用	1	式
	流水検知装置		7	台
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	925	個
	補助散水栓箱		28	台
	連結送水口	送水口	1	基
	電源装置		1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験費	他設備・付属設備	1	式
(5)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導標識		2	枚
	誘導灯		73	台
	配線点検費		1	式
(6)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	45	本
	消火器	粉末ABC50型	1	本
(7)消防隊専用栓設備				
	送水口		1	台
	放水口	ホースなし	4	個
(8)ガス漏れ火災警報設備				
	受信器	GR型 2アドレス	1	式
	検知器		2	個

5 循環器病センター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(9)窒素ガス消火設備				
	窒素ガス容器		11	本
	起動用ポンプ		1	本
	容器弁開閉装置	電磁式	1	台
	スピーカー		1	個
	制御盤		1	台
	手動起動操作箱		1	台
	ダンパー		2	台
	放出表示灯		3	個
	選択弁		1	個
	噴射ヘッド		2	個
	熱感知器		3	個
	煙感知器		2	個
	復旧弁箱		1	台
	放出試験		1	式

6 城北宿舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	12	本

7 城北西公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	24	本
(2)避難器具設備				
	避難器具	避難はしご	8	台

8 安東公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)非常警報設備				
	操作装置	1～3回線	1	台
	起動装置		12	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	12	個
	表示灯	屋内用	12	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	12	本

9 北安東公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型2級5回線	1	台
	感知器	差動式スポット型	114	個
	感知器	定温式スポット型	120	個
	発信機	P型2級	12	個
	表示灯	屋内用	12	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	12	個
	常用電源	交流電源	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	13	本

10 上足洗看護師宿舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型1級10回線	1	台
	感知器	差動式スポット型	52	個
	感知器	定温式スポット型	26	個
	発信機	P型1級	2	個
	表示灯	屋内用	2	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	3	個
	常用電源	交流電源	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	4	本

11 東大岩荘

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	3	本

12 アメニティ棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信器	P型2級5回線	1	台
	発信機	P型2級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		5	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(3)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	5	本

13 保育所

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型2級5回線	1	台
	感知器	差動式スポット型	13	個
	感知器	定温式スポット型	12	個
	煙感知器	光電式スポット型	5	個
	発信機	P型2級	2	個
	表示灯	屋内用	2	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	2	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)火災通報装置				
	火災通報装置	119・火災通報	1	台
	遠隔起動装置	非常用電話1台毎	1	台
	通話試験	通報試験器にて試験	1	式
(3)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		7	台
	階段通路誘導灯		2	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(4)避難器具設備				
	避難器具	避難すべり台	1	基
(5)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	5	本

14 サーバー棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	煙感知器	光電式スポット型	8	個
	発信機	P型1級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	音響装置	ベル	1	個
(2)不活性ガス消火設備				
	窒素ガス容器		10	本
	容器弁開放装置	電磁式	1	台
	起動用小容器		1	台
	起動用操作箱	手動押しボタン	1	台
	スピーカー		1	個
	煙感知器		2	個
	連動盤		1	台
	音声盤		1	台
	表示盤		1	台
	電源装置		1	台
	圧力スイッチ		1	個
	ダンパー		1	台
	放出表示灯		2	個
	選択弁	電気式	1	台
	ヘッド		6	個
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		4	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
(4)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	3	本

15 カルテ庫棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	感知器	差動式スポット型	15	個
	煙感知器	光電式スポット型	4	個
	発信機	P型1級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	音響装置	ベル	1	個
(2)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		5	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	4	本

16 先端医学棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	煙感知器		568	個
	感知器	熱アナログ式スポット型	21	個
	感知器	差動式スポット型	24	個
	発信機	R型	37	個
	表示灯	屋内用	56	個
(2)防火排煙設備				
	煙感知器		64	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	1	台
	自動閉鎖装置	防火戸	48	台
	排煙口・排煙窓	防排煙用	60	個
	自動閉鎖装置	防煙垂れ壁	6	個
	排煙機	スターデルタ起動	3	基
(3)非常放送設備				
	増幅器操作部	360W	6	台
	増幅器操作部	120W	1	台
	増幅器操作部	180W	2	台
	スピーカー		424	個
	常用電源		1	式
	非常電源	予備電池含む	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(4)スプリンクラー設備				
	自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用	1	式
	圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置	11	台
	手動開放弁(SP)	手動式開放装置	11	台
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	1,365	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験費		1	式
(5)屋内消火栓設備				
	消火栓	屋内	61	台
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	放水試験費		1	式
(6)誘導灯・誘導標識設備				
	避難口誘導灯		128	台
	通路誘導灯		57	台
	階段非常照明		56	台
	誘導標識		2	枚
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(7)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	91	本
	消火器	粉末ABC50型	1	本
(8)消防隊専用栓設備				
	送水口		2	台
	放水口	ホースなし	7	個

16 先端医学棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(9) 非常電源装置				
	直流電源装置		1	式
(10) 火災通報設備				
	火災通報装置		2	台
(11) 避難器具設備				
	避難器具	救助袋	2	基

17 東駐車場

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	受信機	P型2級 5回線	1	台
	感知器	定温式スポット型	99	個
	発信機	P型2級	4	個
	表示灯	屋内用	4	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	4	個
	常用電源	交流電源	1	式
	予備又は非常電源	蓄電池設備	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	20	本
(3)粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	20	基

18 北立体駐車場

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1)自動火災報知設備				
	感知器	差動式スポット型	298	個
	煙感知器	光電式スポット型	10	個
	発信機	P型1級	9	個
	表示灯	屋内用	9	個
	電鈴		13	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2)防火排煙設備				
	煙感知器		5	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	5	台
(3)誘導灯・誘導標識設備				
	誘導標識		10	枚
(4)消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	44	本
(5)粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	44	基