

平成 21 年度 静岡県立こども病院H棟 4 F サーバ室空調工事一般競争入札

質疑応答一覧

平成 22 年 1 月 14 日

	質問事項	質問内容	回答内容
1	平面図	室内機は、床置直吹型と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおりです。
2	平面図	室内機設置場所及び配管ルート of 備品を移動して頂けると考えて宜しいでしょうか。	室内機設置場所及び配管ルート of 書庫、ロッカー等の備品類は移動致します。
3	仕様書	屋外機の設置場所が 2 F 屋根上となっておりますが、1 F 屋根上と考えてよろしいですか。	1 F 屋根上が正しいです。
4	室内機	屋内機の振動対策は必要ですか。	防振対策を実施してください。 方法は各社による対策とします。
5	環境対策	クレーン使用時の排ガス対策は必要と考えるべきですか。	ご質問のとおりです。 排ガス対策をしてください。