

交換部品一覧

No.	名 称	型 式	個数	備 考
1	冷却ファン	15038PB-BOL-EP-00	3	ミネベアアツミ㈱
2	電磁接触器	SC-N7	1	富士電機機器制御㈱
3	電磁接触器	SC-N5/VS	2	富士電機機器制御㈱
4	電磁接触器	SC-N7/VS	1	富士電機機器制御㈱
5	速断ヒューズ	CR2L-260S	5	富士電機機器制御㈱
6	速断ヒューズ	CR2L-450S	1	富士電機機器制御㈱
7	制御用ヒューズ	A6005-2	1	FerrazShawmut
8	警報ヒューズ	HP50	5	大東通信機㈱
9	制御電源	H05-41895-C1	1	
10	鉛蓄電池	MSE100-6	60	(株)アイ・エフ・エス・エー
11				
12				
13				
14				
15				
16				

2013年製造 富士電機㈱ 無停電電源装置 UPS7100MX-T3/30



地方独立行政法人 静岡県立病院機構  
静岡県立総合病院

作図日  
2020.07.01  
作図者  
管 財 課

工事名 令和2年度 静岡県立総合病院 電気設備改修工事  
図面名 CVCF交換部品一覧

縮 尺 NS  
図面番号 E-15