

盤名称	断路器	抵抗器	CT	PT	ZCT	GPT	保護Ry 27	保護Ry 51	保護Ry 59	保護Ry 64	保護Ry 67G	TT A用	TT V用	TT 需用	選択SW	補助Ry ※R型(個数)
⑦引込盤N o. 1	1 V3-6	2	2	2			1	1	1 K2/A-S1-F2			1		1	1 T	1 3 MAXP(4) MEDP(9)
⑧上_母線連絡盤N o. 1															1 F	7 MAXP(2) MEDP(5)
⑧下_GPT盤N o.1							1 K2U-S24-D2			1 SV-G			2			6 MAXP(4) MEDP(2)
⑨引込盤N o. 2	1 V3-6	2	2	2			1 K2U-S24-D2	1 K2CA-D03-D2	1 K2/A-S1-F2			1	1		1 T	1 1 MAXP(4) MEDP(7)
⑩上_リントゲン盤				2	1		1 K2U-S24-D2(1)	1 K2CA-D03-D2			1 K2GF-B-F4	1	1		1 T	8 MAXP(3) MEDP(5)
⑩下_連絡遮断器盤															1 K	1 M4(1)
⑪上_母線連絡盤N o. 2																8 MAXP(3) MEDP(5)
⑪下_GPT盤N o. 2						1	1 K2U-S24-D2			1 SV-G			2		1 E	3 MEDP(3)
⑫上_ターボ冷凍機					1			1 K2CA-D03-D2			1 K2GF-B-F4	1		1	1 T	6 MAXP(4) MEDP(2) MEDP(3)
⑫下_端子盤																9 MAXP(4) MEDP(4) M4(1) M2(2)
⑬上_厨房動力盤					1			1 K2CA-D03-D2			1 SGF-A	1		1	1 T	2 MAXP(2)
⑬下_防災動力盤					1			1 K2CA-D03-D2			1 K2GF-B-F4	1		1		1 5 MAXP(3) M2(1) SLED-M4(1)
⑭上_発電引込盤	1 V3-6		2	2								1	1			2 MAXP(2)
⑭下_保安電灯盤								1 K2CA-D03-D2			1 K2GF-B-F4	1		1		5 MAXP(2) MEDP(2) M2(1)
⑮上_SSC主幹盤N o. 2					1			1 K2CA-D03-D2			1 SGF-A	1		1	1	2 MAXP(2)
⑮下_電算盤																

交換部品対象外  
高圧盤内にある部品を交換対象とする。ただし次のものを除く。筐体・ケーブル・盤内配線・端子台・配線保護材・VCB

T：原位置  
F：進力表示  
K：配列「U」77°  
E：ELV箱制



地方独立行政法人 静岡県立病院機構  
静 岡 県 立 総 合 病 院

作図日	工事名
2020.07.01	令和2年度 静岡県立総合病院 電気設備改修工事
作図者	図面名
菅 財 課	高圧盤交換部品(1)

縮 尺	図面番号
NS	E-11