

令和2年度 静岡県立総合病院 自家発電設備点検業務委託契約書

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院（以下、「甲」という。）と
（以下、「乙」という。）との間に次の委託契約を締結する。

（契約の目的と基本的義務）

第1条 甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の完成又は処理を請け負わせ、乙は自己の裁量と責任で業務を完遂する義務を負う。

2 甲は、委託者として乙が本契約を遂行するのに必要な協力を行う。

（契約の目的及び範囲）

第2条 甲は、次の業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(1) 委託業務の内容

本院の自家発電設備の定期点検及び定期整備業務、不意の故障時の緊急点検とし、詳細は、別紙「静岡県立総合病院自家発電設備点検業務仕様書」に定める。

(2) 対象設備

ア 所在地 静岡市葵区北安東4丁目27番1号 静岡県立総合病院内

イ 対象設備 自家発電設備 1式

（委託契約期間）

第3条 この契約の期間は契約日から令和3年3月31日までとする。ただし、業務は原則として仕様書に定める期間に実施するものとする。

（申出義務）

第4条 乙はこの契約締結後の事情の変化により、この委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利となるような事情が生じたときは、その都度、甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。

（委託業務年間実施計画書等の提出）

第5条 乙は仕様書等に定めた期日までに委託業務年間実施計画書、委託業務実施計画書及び実施結果報告書を甲に提出しなければならない。

（検収及び瑕疵担保責任）

第6条 甲は乙から委託業務実施結果報告書が提出されてから10日以内に作業内容について検収を実施し、合否を乙に通知する。

2 乙は前項の検収の結果不合格となった時は、遅滞なく再作業を実施する。

3 第1項の検収に合格した場合も、後日、乙の責任に帰すべき事由による不良箇所が判明した場合は、乙の責任において直ちに再作業するものとする。

（委託料及び支払方法）

第7条 甲は、乙に対して委託業務を処理するための費用（以下「委託料」という。）として金
円（うち消費税及び地方消費税額 円）を支払うものとする。

2 乙は委託業務について甲の行う検収に合格した後に、請求書を提出するものとする。甲は請求書を受理してから30日以内に委託料を支払うものとする。

3 委託料の支払いは次に掲げるとおりとする。

6ヶ月点検及び絶縁診断業務終了後		その他の業務終了後	
金	円	金	円
(うち消費税及び地方消費税額)	(円)	(うち消費税及び地方消費税額)	(円)

4 甲は請求書を受領した後であっても第6条に定める瑕疵が発見された場合、甲は委託料の支払いを拒む、又は既に支払った委託料の返還を求めることができる。

(再委託及び権利義務の譲渡等)

第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は業務の一部について再委託できる。

2 前項により再委託が認められた場合も、委託業務はすべて乙の責任において実施する。

3 乙は、第三者に対してこの契約によって生じる権利・義務を譲渡し又は継承させてはならない。但し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。

(法令上の責任)

第9条 乙は、乙の従業員に対して雇用主として労働安全衛生法他、その他従業員に対する関係法令上の責任をすべて負い、甲に対して一切の責任及び迷惑等を及ぼしてはならない。

(現場責任者等)

第10条 乙は次の事項について乙の従業員を直接指揮命令する責任者を選任し甲に報告する。甲は、病院及び患者等の安全確保等やむを得ない場合を除いて、乙の従業員に直接指揮命令を行えないものとする。

(1) 委託業務の処理

(2) 委託業務の履行に関する甲との連絡及び調整

(事故報告)

第11条 乙は委託業務の処理中に事故が発生した場合は、速やかに甲に報告するものとする。

(立会及び監督)

第12条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の処理について立会い、その履行状況について監督することができる。

(秘密の保持)

第13条 乙は委託業務を処理する上で知り得た秘密及び病院事務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。

(個人情報の保護)

第14条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(契約の変更)

第15条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、本契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面を提出し、相手方の承諾を得るものとする。

(契約の解除)

第16条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。

2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 乙が、委託契約期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められる

とき（乙の信用が著しく悪化した場合を含む。）。

(2) 甲がこの契約について乙の不正の事実を発見したとき。

(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。

(4) この契約締結後の事情変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。

3 前項のほか、甲は乙が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「法」という。）第2条第2号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

(2) 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。）である者

(3) 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。）が暴力団員等である者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

(5) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者

4 甲又は乙は、正当な理由により3か月の予告期間を持ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。

（損害賠償責任）

第17条 乙は、次に掲げる一の原因が生じたときには、その損害を被害者に賠償しなければならない。

(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 前条の定めによりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。

（委託料の処理）

第18条 第16条の各項によりこの契約が解除された場合の委託料の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算する。

（合意管轄）

第19条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

（定めのない事項の処理）

第20条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるところによるほか、必要な事項については甲、乙協議の上決定する。

上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。

令和2年 月 日

(甲) 静岡市葵区北安東4丁目27番1号
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立総合病院 院長 田中 一成

(乙)

個人情報取扱特記事項

第1 基本的事項

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

第2 取得の制限

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。

第3 安全管理措置

乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第4 従業員の監督

乙は、その従業員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要な監督を行わなければならない。

第5 再委託の禁止

乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。

第6 複写又は複製の禁止

乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第7 資料等の廃棄

乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

第8 目的外利用・提供の禁止

乙は、甲の同意がある場合を除き、本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第9 取扱状況の報告等

甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。

第10 事故発生時における報告

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

静岡県立総合病院自家発電設備点検業務仕様書

1 概要

この仕様書は、静岡県立総合病院自家発電設備点検業務委託契約書第2条の規定に基づき、必要な事項を定めるものである。

2 概要・目的

静岡県立総合病院の施設のうち、自家発電設備の点検及び整備を行い、同設備の確実な運転を図ることを目的とするものである。

3 疑義

仕様書その他に関する疑義の点は予め契約前に明確にしておくものとし、契約後疑義を生じた場合は甲の指示に従わなければならない。

4 施工の原則

(1) 本業務は、契約書、設計書及び仕様書に基づいて、監督員の指示に従い誠実に施工しなければならない。

(2) 業務の実施にあたっては、関係する諸法令を遵守し、乙の負担と責任において行うものとする。

(3) 業務の中で、関係官公署、その他の者に対する届出、報告を要する場合、乙は迅速に対応するとともに、必要な書類を作成しなければならない。

(4) 業務を実施する上で、関係官公署、その他の者に対して交渉を要するときは、乙は遅滞なくその旨を甲に申し出て協議するものとする。

(5) 業務の結果、機能に支障をきたす事項があると判断した場合はただちに甲に報告し、協議の上、速やかに補修、その他所要の措置を行うものとする。

5 請負人負担

次の各号に掲げる費用は乙の負担とする。

(1) 軽微な事項で仕様書及び設計書になくとも、施工上欠くことができない材料・機器及び作業の費用

(2) 軽微な事項で施工上障害となる物の撤去及び後片付けに要する費用

(3) 作業の為、第三者に与えた損害で請負人の責に帰すべきものの賠償に要する費用又は既設工作物に与えた損害の復旧費用

(4) 各種試験検査に要する費用

(5) 補修塗装に要する費用

(6) 報告書・写真等に要する費用

(7) 軽微な事項で、施工中の危険防止に要する費用

6 損害補償

作業は誠意をもって慎重に行うものとし、万一構造物又は機器に損害等を与えた場合は、速やかに甲に連絡して指示を受けると共に、乙の責任において事故復旧するものとする。

7 作業日時

(1) 原則として8時30分から17時00分までとする。

(2) 作業を実施する30日前までに協議して作業日程を決定し、業務実施計画書を提出すること。

(3) 上記の作業日程については、設備の運転状況により変更することがあるため、作業日の前日に再度確認すること。

8 現場管理

作業中は、障害、火災その他事故発生を未然に防止することは勿論、労働基準法及び関係法

規等を守り、円滑に作業を行わなければならない。万一、事故を起こした場合は乙の責任において処理することとする。

9 作業員

- (1) 乙は作業に当たり十分な技術・経験を有する作業員を派遣し、秩序正しく行わなければならない。
- (2) 派遣した作業員が著しく不相当と認められた場合、乙は契約解除事由に相当すると認識し、誠意をもって対応するものとする。

10 後片付け

- (1) 使用工具の置き忘れ、ビス・ナットの脱落・残材の未処理等は、機器の二次的な事故の原因となるので最終確認を十分行うこと。
- (2) 作業箇所の清掃、後片付けを十分行うこと。

11 委託業務年間実施計画書

乙は契約締結から14日以内に別紙1の様式により委託業務年間実施計画書を作成して、甲に提出し承認を得ること。なお、提出部数は2部とする。

12 委託業務実施計画書

乙は業務を実施する30日前までに別紙2の様式により委託業務実施計画書を作成して、甲に提出し承認を得ること。契約締結から30日に満たない期間に業務を実施する場合は、契約締結後速やかに提出すること。なお、提出部数は2部とする。

13 委託業務実施結果報告書

乙は業務終了後30日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、別紙3の様式により委託業務実施結果報告書を作成し、作業内容及び確認された問題箇所等を明瞭にした書類及び作業の概要がわかる写真等を必要に応じて添付して、甲に提出すること。なお、提出部数は2部とする。

14 再作業

委託業務完了後といえども作業に脱落があった場合、又は指摘された場合は、速やかに責任をもって再作業しなければならない。

15 対象設備及び点検整備項目等

(1) 対象設備及び点検整備項目

機 器 名	台数	内 容				
		法定 6か月 点 検	法定 12か月 点 検	固定子 絶縁 診断	高圧 ケーブル 絶縁診断	部品交換
ガスタービン 発電機1000KVA (明電舎製E-AF)	2	○	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6年交換部品 潤滑油フィルタエレメント 潤滑油 潤滑油ポンプ ガバナ用潤滑油ポンプ 潤滑油温度測定用測温抵抗体 圧力スイッチ インレットコレクタパッキン 燃料フィルタエレメント スターティングフューエルポンプ メインポンプ スプラインシャフト ガバナアクチュエータ フューエルコントローラ

						レデューサ エルボ ソレノイドバルブ (Oリング) プレッシャライジングバルブ (スプリング) 燃料噴射弁 燃料噴射弁用ガスケット 回転用ピックアップ 制御用ピックアップ 排気温度サーモカップル DC/DCコンバータ 100V/24V エキサイタ 点火栓 油温計 圧力計 アダプタ カップリングラバー
ガスタービン 発電機750KVA (明電舎製E-AF)	1	○	○	○	○	・ 6年交換部品 潤滑油フィルタエレメント 潤滑油 潤滑油温度測定用測温抵抗体 圧力スイッチ インレットコレクタパッキン 小出槽プリフィルタ 燃料フィルタエレメント スターティングフューエルポンプ メインポンプ スプラインシャフト 燃料噴射弁 燃料噴射弁用ガスケット テープヒータ 燃料制御弁換装キット 回転用ピックアップ 制御用ピックアップ 排気温度サーモカップル エキサイタ 点火栓 油温計 圧力計 アダプタ カップリングラバー
ガスタービン 発電機1250KVA (明電舎製E-AF)	1	○	○			・ 1年交換部品 潤滑油フィルタエレメント 燃料フィルタエレメント

※ 法定点検とは、消防法施行規則第31条の4に基づく点検をいう。

(2) その他

乙は、対象設備に不意に故障等が生じた場合、甲の依頼に基づき、速やかに技術員を派遣し、対処するものとする。なお、技術員の派遣費は本契約に含まれる。

16 その他

この仕様書に記載のない事項は、関係法令及び電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書、建築保全業務共通仕様書の外、甲乙協議して決定する。

院長	事務部長	次長	管財課長	施設管理係長	係員	担当

委託業務年間実施計画書

1. 委託業務名

2. 業務工程表

項目	作業内容	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
備考													

*この用紙に記入し難いときは、概略を記入し、詳細は、適宜、別紙としてかまわない。

上記のとおり年間作業計画を提出します。

令和 年 月 日

受託者

印

院長	事務部長	次長	管財課長	施設管理係長	係員	担当

委託業務実施計画書

1. 委託業務名

2. 作業箇所

提出年月日	令和 年 月 日 (曜)	立入り	日前
作業予定年月日 及び作業人員	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分		名
内 容			
影響及び 安全対策			
作業責任者 氏名・連絡先			
本院への 依頼事項			

* 箇所ごとの作業工程等を詳細に記したものを別途添付すること。

上記のとおり作業を行うので申請します。

令和 年 月 日

作業責任者

印

作業責任者の個人印でかまわない。FAXでの送付も可とする。

院長	事務部長	次長	管財課長	施設管理係長	係員	担当

委託業務実施結果報告書

1. 委託業務名

2. 実施すべき内容

内 容	
-----	--

3. 実施した内容

実施年月日 人員内容	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分	名
	実施内容		
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分	名
	実施内容		
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分	名
	実施内容		
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分	名
	実施内容		

* この用紙に記入し難い時は概略を記入し、詳細は適宜別紙としてかまわない。
点検結果等は、別途報告書を添付すること。

上記のとおり委託作業を実施したので、報告します。

令和 年 月 日

受託者

印

契約者の名義で作成し、契約書に押印した印を押印する。

令和2年度

静岡県立総合病院

設計書

令和2年度 静岡県立総合病院 自家発電設備点検業務委託

業務場所 静岡市葵区北安東4-27-1 静岡県立総合病院

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ¥ — </div>				
令和2年度 静岡県立総合病院 自家発電設備点検業務委託				
内 訳				
名 称	数量	単位	金 額	摘 要
I 定期点検				
1 6ヶ月点検	1	式		
3 12ヶ月点検	1	式		
4 発電機固定子巻線絶縁診断	1	式		
II 本館・循環器病センター 高圧系ケーブル絶縁診断	1	式		
III ガスタービン交換部品				
1 本館ガスタービン6年交換部品	1	式		
3 循環器病センターガスタービン6年交換部品	1	式		
4 先端医学棟ガスタービン1年交換部品	1	式		
小 計				
消費税等相当額				小計×10% 円未満切捨
合 計				

内 訳 書

区分	数量	単位	単価	金額	摘要
I 定期点検					
1 6ヶ月点検					
1) 本館1000kVA 2基 発電設備点検					
発電機(1000kVA)	2	台			
発電機盤	2	式			
高圧機器	2	式			
盤内機器	2	式			
直流電源装置	2	式			
補機付属装置	2	式			
ガスタービンエンジン	2	式			
1)小計					
2) 循環器病センター750kVA 1基 発電設備点検					
発電機(750kVA)	1	台			
発電機盤	1	式			
高圧機器	1	式			
盤内機器	1	式			
直流電源装置	1	式			
補機付属装置	1	式			
ガスタービンエンジン	1	式			
2)小計					
3) 先端医学棟1250kVA 1基 発電設備点検					
発電機(1250kVA)	1	台			
発電機盤	1	式			
高圧機器	1	式			
盤内機器	1	式			
直流電源装置	1	式			
補機付属装置	1	式			
ガスタービンエンジン	1	式			
3)小計					
4) 交通費	1	式			
5) 工具器具損料	1	式			
6) 報告書作成費	1	式			
7) 諸経費	1	式			
I-1 計					

内 訳 書

区分	数量	単位	単価	金額	摘要
2 12ヶ月点検					
1) 本館1000kVA 2基 発電設備点検					
発電機(1000kVA)	2	台			
発電機盤	2	式			
高圧機器	2	式			
盤内機器	2	式			
直流電源装置	2	式			
補機付属装置	2	式			
ガスタービンエンジン	2	式			
1)小計					
2) 循環器病センター750kVA 1基 発電設備点検					
発電機(750kVA)	1	台			
発電機盤	1	式			
高圧機器	1	式			
盤内機器	1	式			
直流電源装置	1	式			
補機付属装置	1	式			
ガスタービンエンジン	1	式			
2)小計					
3) 先端医学棟1250kVA 1基 発電設備点検					
発電機(1250kVA)	1	台			
発電機盤	1	式			
高圧機器	1	式			
盤内機器	1	式			
直流電源装置	1	式			
補機付属装置	1	式			
ガスタービンエンジン	1	式			
3)小計					
4) 交通費	1	式			
5) 工具器具損料	1	式			
6) 報告書作成費	1	式			
7) 諸経費	1	式			
I-2 計					
3 発電機固定子巻線絶縁診断					
1) 本館1000kVA 2基、循環器病センター750kVA 1基					
直流吸収試験	3	台			
交流電流試験	3	台			
誘電正接試験	3	台			
部分放電試験	3	台			
目視検査等	3	台			
2) 工具器具損料(絶縁診断車含む)	1	式			
3) 交通費	1	式			
4) 報告書作成費	1	式			
5) 諸経費	1	式			
I-3 計					
I 合計					

内 訳 書

区分	数量	単位	単価	金額	摘要
II 本館・循環器病センター 高圧ケーブル絶縁診断					
1) 高圧ケーブル診断費	3	台			
2) 工具器具損料(絶縁診断車含む)	1	式			
3) 交通費	1	式			
4) 報告書作成費	1	式			
5) 諸経費	1	式			
II 計					
III ガスタービン交換部品					
1 本館ガスタービン6年交換部品					
1) 《潤滑油系統》					
潤滑油フィルタエレメント	2	個			
潤滑油	2	式			
潤滑油ポンプ	2	個			
ガバナ用潤滑油ポンプ	2	個			
潤滑油温度測定用測温抵抗体	2	個			
圧力スイッチ	2	個			
インレットコレクタパッキン	2	式			
《燃料系統》					
燃料フィルタエレメント	2	個			
スターティングフューエルポンプ	2	個			
メインポンプ	2	個			
スプラインシャフト	2	個			
ガバナアクチュエータ	2	個			
フューエルコントローラ	2	個			
レデューサ	2	個			
エルボ	2	個			
ソレノイドバルブ(Oリング)	6	個			
プレッシャライジングバルブ(スプリング)	2	個			
燃料噴射弁	2	個			
燃料噴射弁ガスケット	2	個			
《制御系統》					
回転用ピックアップ	2	個			
制御用ピックアップ	2	個			
排気温度サーモカップル	2	個			
DC/DCコンバータ 100V/25V	2	個			
《点火系統》					
エキサイタ	2	個			
点火栓	2	個			
《計器類》					
油音計	2	個			
圧力計	4	個			
アダプタ	2	個			
アダプタ	2	個			
《軸系統》					
カップリングラバー	2	個			
2) 交換作業費・整備費	1	式			
3) 諸経費	1	式			
III-1 計					

内 訳 書

区分	数量	単位	単価	金額	摘要
2 循環器病センターガスタービン6年交換部品					
1) 《潤滑油系統》					
潤滑油フィルタエレメント	1	個			
潤滑油	1	式			
圧力スイッチ	1	個			
潤滑油温度測定用測温抵抗体	1	個			
インレットコレクタパッキン	1	式			
《燃料系統》					
小出槽プリフィルタ	1	個			
燃料フィルタエレメント	1	個			
スターティングフューエルポンプ	1	個			
メインポンプ	1	個			
スプラインシャフト	1	個			
燃料噴射弁	1	個			
燃料噴射弁ガスケット	1	個			
テープヒータ	1	個			
燃料制御弁換装キット	1	個			
《制御系統》					
回転用ピックアップ	1	個			
制御用ピックアップ	1	個			
排気温度サーモカップル	1	個			
《点火系統》					
エキサイタ	1	個			
点火栓	1	個			
《計器類》					
油音計	1	個			
圧力計	2	個			
アダプタ	1	個			
アダプタ	1	個			
《軸系統》					
カップリングラバー	1	個			
2) 交換作業費・整備費	1	式			
3) 諸経費	1	式			
Ⅲ-2 計					
3 先端医学棟ガスタービン1年交換部品					
1) 潤滑油フィルタエレメント	1	個			
燃料フィルタエレメント	1	個			
2) 交換作業費・整備費	1	式			
Ⅲ-3 計					
Ⅲ 合計					