

# 令和8年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託 (令和8~10年度) 共通仕様書

甲における、消防設備点検業務を委託するために必要な総合病院、こころの医療センター及びこども病院の共通仕様を定める。なお、各病院における特記事項は各々個別仕様書に定める。

## 1 概要

この保守点検は、消防法第17条の3の3に基づく保守点検であり、誤動作を防ぎ、災害時には確実に機能を発揮し、設備の被害を最小限にするために行うものである。

## 2 疑義

仕様書その他に関する疑義の点は、予め契約前に明確にしておくものとし、契約後疑義を生じた場合は、甲の指示に従わなければならない。

## 3 実施の原則

- (1)本業務は、契約書、設計書及び仕様書に基づいて、監督員の指示に従い誠実に施工しなければならない。
- (2)業務の実施にあたっては、関係する諸法令を遵守し、乙の負担と責任において行うものとする。
- (3)業務の中で、関係官公署、その他の者に対する届出、報告を要する場合、乙は迅速に対応するとともに、必要な書類を作成しなければならない。
- (4)業務を実施する上で、関係官公署、その他の者に対して交渉を要するときは、乙は遅滞なくその旨を甲に申し出て協議するものとする。

## 4 請負人負担

次の各号に掲げる費用は乙の負担とする。

- (1)軽微な事項で仕様書及び設計書になくとも、施工上欠くことができない材料・機器及び作業の費用
- (2)軽微な事項で施工上障害となる物の撤去及び後片付けに要する費用
- (3)各種試験検査に要する費用
- (4)完成図書・写真等に要する費用
- (5)軽微な事項で、工事中の危険防止に要する費用

## 5 作業日時

- (1)原則として8時30分から17時00分までとする。
- (2)停電作業又は就業時間の伸縮・夜間作業・日祝日の作業を行う作業については原則として15日前、それ以外の作業については10日前までに協議し作業日程を決定する。
- (3)上記の作業日程については、設備の運転状況により変更があるので作業日の前日に確認すること。

## 6 現場管理

作業中は、障害、火災その他事故発生を未然に防止することはもちろん、労働基準法及び関係法規等を守り、円滑に点検整備を行わなければならない。万一、事故を起こした場合は乙の責任において処理すること。

## 7 作業員

- (1) 乙は十分な技術・経験を有する者を派遣し、秩序正しく作業をしなければならない。
- (2) 乙が派遣した者が著しく不適当と認められた場合、乙は契約解除事由に相当すると認識し、誠意をもって対応するものとする

## 8 後片付け

- (1) 使用工具の置き忘れ、ビス・ナットの脱落・残材の未処理等は、機器の二次的な事故の原因となるので最終確認を十分行うこと。
- (2) 作業箇所の清掃、後片付けを十分行うこと。

## 9 書類の提出及び報告

乙は、甲に次の書類を提出しなければならない（A4サイズにて作成のこと）。

提出書類	提出先	提出期日	備考
委託料内訳書 (別紙3)	各病院…1部 本部…1部	契約締結後5日以内	
業務実施計画書 (別紙1)	各病院…1部 本部…1部	11(2)に定めた時期 の業務開始10日前	
業務実施結果報告書 (別紙2)	各病院…1部 本部…1部	作業終了後30日以内	作業内容及び確認された問題箇所等を明瞭にした書類及び作業の概要がわかる写真等を添付

## 10 対象設備

各個別仕様書に定める。

## 11 作業内容・実施時期等

### (1) 作業内容

- ア 消防法施行令第36条に基づく技術員を派遣し、対象設備について消防庁告示第2号（平成14年3月12日）の基準により機器点検を年2回、総合点検を年1回行うものとする。点検終了後、消防法第17条3の3に基づく「消防用設備点検結果報告書（正副各1部）」を作成する。
- イ 点検の結果、機能に支障をきたす事項があると判断した場合は、直ちに甲に報告するとともに、速やかに必要な対応（甲と協議の上、修繕又は修繕のための仕様書、見積書の作成・提出を行うことなどをいう。）を行うこと。
- ウ 委託者より、対象設備の故障及び不調の連絡を受けた場合は、その都度速やかに作業員を派遣し、必要な対応（甲と協議の上、施設保全に必要な機能の回復を速やかに行う。設備更新等が必要な場合は、応急措置を実施後に、設備更新のための仕様書、見積書の作成・提出を行うこと等をいう。）を行うこと。
- エ 消防法施行令に基づく防災管理点検を年1回実施する。
- オ 甲の実施する消防訓練に協力する。
- カ 甲又は甲の委託を受けた事業者が建築基準法第12条に基づく防火設備の検査を行う際に協力する。

### (2) 実施時期

原則として、下表のとおり実施する。

病院名	機器点検兼 総合点検	機器点検	防災管理点検
総合病院	5月	11月	10月
こころの医療センター	7月	1月	—
こども病院	6月	12月	2月

## 12 その他

この仕様書に記載のない事項は、法令等によるほか、甲乙協議して決定する。

## 業務実施計画書

1. 委託業務名 令和 8 年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務  
委託（令和 8 ~ 10 年度）

2. 作業箇所

提出年月日	令和 年 月 日 (曜日)	立入り	日前
作業予定年月 日及び作業人 員	令和 年 月 日 (曜日) 時 分 ~ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜日) 時 分 ~ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜日) 時 分 ~ 時 分		名
	令和 年 月 日 (曜日) 時 分 ~ 時 分		名
内 容			
影響及び 安全対策			
作業責任者 氏名・連絡先			
本院への 依頼事項			

\* 箇所ごとの作業工程等を詳細に記したもの別途添付すること。

上記のとおり作業を行うので申請します。

宛

作業責任者

印

作業責任者の個人印でかまわない。FAXでの送付も可とする。

## 業務実施結果報告書

1. 委託業務名 令和8年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務  
委託（令和8～10年度）

2. 実施すべき内容

内 容	
-----	--

3. 実施した内容

実施年月日人員内容	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分				名
	実施内容					
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分				名
	実施内容					
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分				名
	実施内容					
	月日	令和 年 月 日 (曜) 時 分～ 時 分				名
	実施内容					

\*この用紙に記入し難いときは、概略を記入し、詳細は、適宜、別紙としてかまわ  
ない。点検結果等は、別途、報告書を添付すること。

上記のとおり委託作業を実施したので、報告します。

令和 年 月 日

受託者

印

## 委託料内訳書

(単位：円、税抜)

病院	機器点検		
	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
県立総合病院			
県立こころの医療センター			
県立こども病院			
計			

病院	総合点検（+ 機器点検）		
	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
県立総合病院			
県立こころの医療センター			
県立こども病院			
計			

病院	防災管理点検		
	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
県立総合病院			
県立こころの医療センター	—	—	—
県立こども病院			
計			

病院	総額		
	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
県立総合病院			
県立こころの医療センター			
県立こども病院			
計			

3年 総額	
-------	--

**令和8年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託  
(令和8~10年度) 静岡県立総合病院個別仕様書**

静岡県立総合病院の消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

**1 本 館**

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
	感知器	熱アナログ式スポット型	113	個
	感知器	差動式スポット型	996	個
	感知器	定温式スポット型	15	個
	煙感知器	イオン・光電式スポット型	476	個
	発信機	R型	69	個
	表示灯	屋内用	62	個
	消火栓起動連動装置	遠隔起動	1	台
	電源装置	予備電池含む	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2) 防火排煙設備				
	感知器	煙感知器	234	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	22	台
	自動閉鎖装置	防火戸	95	台
	排煙口	防排煙用	60	個
	自動閉鎖装置	防煙垂れ壁	24	個
	自動閉鎖装置	防火ダンパー	65	台
	排煙機	スター・デルタ起動	2	基
(3) 非常放送設備				
	増幅器操作部	1800W	1	台
	スピーカー		979	個
	非常電源	予備電池含む	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(4) スプリンクラー設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用	1	式
	圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置	15	台
	手動開放弁(SP)	手動式開放装置	15	台
	操作盤	手動式開放装置	1	台
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	3,661	個
	補助散水栓箱		27	台
	呼水装置	減水警報・自動補給装置	1	台
	連結送水口	送水口	1	基
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験	他設備・付属設備	1	式

## 1 本 館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(5) ハロン化物消火設備				
ハロンガス容器			57	本
容器弁開放装置	ガス圧式		6	台
起動用小容器			6	台
起動用操作函			6	台
スピーカー			7	個
連動盤			3	台
音声盤			3	台
圧力スイッチ			6	個
ダンパー			27	台
放出表示灯			18	個
選択弁	ガス圧式		6	個
噴射ヘッド			30	個
専用電源			1	式
放出試験	1本放出		1	式
(6) 屋外消火栓設備				
加圧送水装置	ポンプ・モーター		1	台
消火栓	屋外型		5	台
ポンプ操作盤	電動機用制御装置		1	台
配線点検費	絶縁測定		1	式
放水試験	放水圧力・放水量		1	式
(7) 屋内消火栓設備				
加圧送水装置	ポンプ・モーター		1	台
消火栓	屋内型		27	台
ポンプ操作盤	電動機用制御装置		1	台
配線点検費	絶縁測定		1	式
放水試験	放水圧力・放水量		1	式
(8) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯			226	個
誘導標識			13	枚
通路誘導灯			99	個
階段非常照明			80	個
配線点検費			1	式
(9) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		223	本
消火器	粉末ABC20型		22	本
消火器	粉末ABC50型		5	本
強化液消火器			6	本
(10) 消防隊専用栓設備				
送水口			4	台
放水口	ホースなし		22	個
(11) ガス漏れ警報設備				
制御盤			1	式
ガス漏れ検知器	地下		2	個

1 本 館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(12) 非常電源装置	蓄電池設備		1	式
(13) 火災通報設備	非常通報装置		1	式
(14) 消防用水				
	吸管投入口		2	基
	標識		2	個
	水槽		2	基
	水源・給水装置		2	式

## 2 北館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	R-22型		1	台
情報処理盤	中継器		34	個
主中継器盤	R型		2	台
中継器	R型		15	個
煙感知器	光電式スポット型		89	個
感知器	熱アナログ式スポット型		464	個
発信機	R型		28	個
表示灯	屋内用		28	個
消火栓起動連動装置	遠隔起動		1	台
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 防火排煙設備				
制御補助器			11	個
自動閉鎖装置	防火シャッター		15	台
自動閉鎖装置	防火戸		44	台
音響装置	ベル・サイレン・ブザー		12	個
配線点検費	絶縁測定		1	式
(3) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		47	本
消火器	粉末ABC20型		3	本
強化液消火器			8	本
(4) 非常用放送設備				
増幅器操作部	スピーカー回線70回線		1	台
スピーカー			288	個
音量調整器			156	個
(5) 誘導灯・誘導標識設備				
階段非常照明			15	個
誘導標識			42	個
誘導灯			53	個
配線点検費			1	式
(6) スプリンクラー設備				
加圧送水装置	ポンプ・モーター		1	台
圧力タンク			1	台
流水検知装置	アラームバルブ		7	台
圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置		7	台
制御盤			1	台
スプリンクラーヘッド	閉鎖型		1,092	個
補助散水栓箱			26	台
呼水装置			1	台
送水口			1	基
配線点検費	絶縁測定		1	式
連動試験費			1	式

## 2 北館

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(7) 消防隊専用栓設備				
	放水用器具格納箱		2	台
	送水口		2	台
	放水口	ホースなし	9	個
(8) ガス漏れ警報設備				
	ガス漏れ検知器		3	個
	音響警報試験	音声式	1	式
	配線点検費		1	式
(9) 窒素ガス消火設備				
	窒素ガス容器		37	本
	起動用ボンベ		2	本
	容器弁開閉装置	電磁式	2	台
	スピーカー		3	個
	制御盤		1	台
	手動起動操作箱	手動押しボタン	2	台
	ダンパー		5	台
	放出表示灯		7	個
	選択弁		2	個
	噴射ヘッド		6	個
	熱感知器		3	個
	煙感知器		10	個
	放出試験費	1 本放出	1	式
(10) 泡消火設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	自動起動装置(泡)	加圧送水装置起動用	2	台
	混合装置	ライン・ポンプ・プレッシャー	2	台
	泡タンク		2	台
	泡タンク操作部		2	台
	泡消火栓ホース		2	台
	泡消火栓ノズル		2	台
	放水試験費		1	式
	廃剤処理費		1	式
	泡葉剤費		1	式
(11) 粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	1	台

### 3 PETセンター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型1級30回線	なし	台	
感知器	定温式スポット型	11	個	
煙感知器	イオン・光電式スポット型	120	個	
発信機	P型1級	4	個	
電源装置		なし	式	
配線点検費	絶縁測定	なし	式	
(2) 屋内消火栓設備				
消火栓	屋内型	4	台	
放水試験費	放水圧力・放水量	1	式	
(3) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯		25	個	
通路誘導灯		11	個	
階段非常照明		8	個	
配線点検費		1	式	
(4) 非常放送設備				
増幅器操作部	スピーカー回線20回線	1	台	
スピーカー		79	個	
音量調整器	1個毎に	27	個	
(5) 防火排煙設備				
煙感知器		3	個	
自動閉鎖装置	防火シャッター	1	台	
自動閉鎖装置	防煙垂れ壁	1	個	
自動閉鎖装置	防火ダンパー	10	台	
(6) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型	13	本	
(7) 避難器具設備				
避難器具	避難はしご2階	1	台	
避難器具	避難はしご3階	1	台	
(8) 消防用水				
吸管投入口		1	基	
標識		1	個	
水槽		1	基	
水源・給水装置		1	式	

#### 4 旧機構本部

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型1級5回線		1	台
感知器	差動式スポット型		20	個
感知器	定温式スポット型		4	個
煙感知器	イオン・光電式スポット型		13	個
発信機	P型1級		1	個
表示灯	屋内用		1	個
音響装置	ベル・サイレン・ブザー		1	個
電源装置			1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯			4	台
配線点検費			1	式
(3) 消火器具設備				
消防器	粉末ABC10型		2	本

## 5 循環器病センター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	GR型455アドレス		1	台
感知器	スポット型		385	個
煙感知器			81	個
発信機	R型		27	個
表示灯	屋内用		27	個
電源装置			1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 防火排煙設備				
受信機	GR型36アドレス		1	式
感知器	煙感知器		38	個
自動閉鎖装置	防火戸		19	台
排煙口	防排煙用		15	個
排煙機	スター・デルタ起動		2	基
(3) 非常放送設備				
増幅器操作部	増幅器出力2280W		1	台
増幅器操作部	スピーカー回線110回線		1	台
スピーカー			309	個
音量調整器	1個毎		80	個
配線点検費	絶縁測定		1	式
(4) スプリンクラー設備				
加圧送水装置	ポンプ・モーター		1	台
自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用		1	式
流水検知装置			7	台
スプリンクラーヘッド	閉鎖型		925	個
補助散水栓箱			29	台
連結送水口	送水口		1	基
電源装置			1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
連動試験費	他設備・付属設備		1	式
(5) 誘導灯・誘導標識設備				
誘導標識			2	枚
誘導灯			73	台
配線点検費			1	式
(6) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		46	本
消火器	粉末ABC50型		1	本
(7) 消防隊専用栓設備				
送水口			1	台
放水口	ホースなし		4	個
(8) ガス漏れ火災警報設備				
受信器	GR型 2アドレス		1	式
検知器			2	個

## 5 循環器病センター

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(9) 窒素ガス消火設備				
	窒素ガス容器		37	本
	起動用ポンベ		1	本
	容器弁開閉装置	電磁式	1	台
	スピーカー		3	個
	制御盤		1	台
	手動起動操作箱		1	台
	ダンパー		5	台
	放出表示灯		7	個
	選択弁		1	個
	噴射ヘッド		2	個
	熱感知器		3	個
	煙感知器		2	個
	復旧弁箱		1	台
	放出試験		1	式

## 6 城北宿舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 消火器具設備				
	消防器	粉末ABC10型	12	本

## 7 城北西公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 消火器具設備				
	消防器	粉末ABC10型	24	本
(2) 避難器具設備				
	避難器具	避難はしご	8	台

## 8 安東公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 非常警報設備				
	操作装置	1～3回線	1	台
	起動装置		12	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	12	個
	表示灯	屋内用	12	個
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2) 消火器具設備				
	消防器	粉末ABC10型	12	本

## 9 北安東公舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
	受信機	P型2級5回線	1	台
	感知器	差動式スポット型	114	個
	感知器	定温式スポット型	120	個
	発信機	P型2級	12	個
	表示灯	屋内用	12	個
	音響装置	ベル・サイレン・ブザー	12	個
	常用電源	交流電源	1	式
	配線点検費	絶縁測定	1	式
(2) 消火器具設備				
	消防器	粉末ABC10型	13	本

## 10 上足洗看護師宿舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型1級10回線		1	台
感知器	差動式スポット型		52	個
感知器	定温式スポット型		26	個
発信機	P型1級		2	個
表示灯	屋内用		2	個
音響装置	ベル・サイレン・ブザー		3	個
常用電源	交流電源		1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	4	本

## 11 東大岩荘

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	3	本

## 12 保育所

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型2級5回線		1	台
感知器	差動式スポット型		13	個
感知器	定温式スポット型		12	個
煙感知器	光電式スポット型		5	個
発信機	P型2級		2	個
表示灯	屋内用		2	個
音響装置	ベル・サイレン・ブザー		2	個
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 火災通報装置				
火災通報装置	119・火災通報		1	台
遠隔起動装置	非常用電話 1台毎		1	台
通話試験	通報試験器にて試験		1	式
(3) 誘導灯・誘導標識設備				
誘導灯			7	台
階段通路誘導灯			2	台
配線点検費	絶縁測定		1	式
(4) 避難器具設備				
避難器具	避難すべり台		1	基
(5) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		5	本

### 13 サーバー棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
	煙感知器	光電式スポット型	8	個
	発信機	P型1級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	音響装置	ベル	1	個
(2) 不活性ガス消火設備				
	窒素ガス容器		10	本
	容器弁開放装置	電磁式	1	台
	起動用小容器		1	台
	起動用操作箱	手動押しボタン	1	台
	スピーカー		1	個
	煙感知器		2	個
	連動盤		1	台
	音声盤		1	台
	表示盤		1	台
	電源装置		1	台
	圧力スイッチ		1	個
	ダンパー		1	台
	放出表示灯		2	個
	選択弁	電気式	1	台
	ヘッド		6	個
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3) 誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		4	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
(4) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	3	本

### 14 カルテ庫棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
	感知器	差動式スポット型	15	個
	煙感知器	光電式スポット型	4	個
	発信機	P型1級	1	個
	表示灯	屋内用	1	個
	音響装置	ベル	1	個
(2) 誘導灯・誘導標識設備				
	誘導灯		5	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	4	本

## 15 先端医学棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
煙感知器			579	個
感知器	熱アナログ式スポット型		21	個
感知器	差動式スポット型		23	個
発信機	R型		41	個
表示灯	屋内用		59	個
(2) 防火排煙設備				
煙感知器			134	個
自動閉鎖装置	防火シャッター		1	台
自動閉鎖装置	防火戸		50	台
排煙口・排煙窓	防排煙用		66	個
自動閉鎖装置	防煙垂れ壁		6	個
排煙機	スター・デルタ起動		3	基
(3) 非常放送設備				
増幅器操作部	360W		6	台
増幅器操作部	120W		1	台
増幅器操作部	180W		2	台
スピーカー			424	個
常用電源			1	式
非常電源	予備電池含む		1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(4) スプリンクラー設備				
自動起動装置(SP)	加圧送水装置起動用		1	式
圧力スイッチ	起動用水圧開閉装置		11	台
手動開放弁(SP)	手動式開放装置		11	台
スプリンクラーヘッド	閉鎖型		1,365	個
配線点検費	絶縁測定		1	式
連動試験費			1	式
(5) 屋内消火栓設備				
消火栓	屋内		なし	台
配線点検費	絶縁測定		なし	式
放水試験費			なし	式
(6) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯			130	台
通路誘導灯			58	台
階段非常照明			56	台
誘導標識			2	枚
配線点検費	絶縁測定		1	式
(7) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		94	本
消火器	粉末ABC50型		1	本
(8) 消防隊専用栓設備				
送水口			2	台
放水口	ホースなし		7	個

## 15 先端医学棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(9) 非常電源装置	直流電源装置		1	式
(10) 火災通報設備	火災通報装置		2	台
(11) 避難器具設備	避難器具	救助袋	2	基

## 16 東駐車場

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型2級 5回線		1	台
感知器	定温式スポット型		99	個
発信機	P型2級		4	個
表示灯	屋内用		4	個
音響装置	ベル・サイレン・ブザー		4	個
常用電源	交流電源		1	式
予備又は非常電源	蓄電池設備		1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	20	本
(3) 粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	20	基

## 17 北立体駐車場

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
感知器	差動式スポット型		298	個
煙感知器	光電式スポット型		10	個
発信機	P型1級		10	個
表示灯	屋内用		10	個
電鈴			13	個
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 防火排煙設備				
	煙感知器		5	個
	自動閉鎖装置	防火シャッター	5	台
(3) 誘導灯・誘導標識設備				
	誘導標識		10	枚
(4) 消火器具設備				
	消火器	粉末ABC10型	44	本
(5) 粉末消火設備				
	粉末消火設備	移動式	44	基

アメニティ棟(旧日本調剤)

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
受信機	P型1級10回線		1	台
熱感知器	定温式・差動式		32	個
煙感知器	光電式スポット型		15	個
発信機	P型1級		3	個
表示灯			3	個
電鈴			3	個
電源装置			1	式
配線点検費	絶縁測定		1	式
(2) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯			12	個
通路誘導灯			1	個
配線点検費			1	式
(3) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		9	本
(4) 避難器具設備				
避難器具	避難はしご2階		1	台

カフェ棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 自動火災報知設備				
熱感知器	定温式・差動式		5	個
煙感知器	光電式スポット型		1	個
発信機	P型1級		1	個
表示灯			1	個
電鈴			1	個
(2) 誘導灯・誘導標識設備				
避難口誘導灯			2	個
配線点検費			1	式
(3) 消火器具設備				
消火器	粉末ABC10型		2	本

**令和8年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託  
(令和8~10年度) 静岡県立こころの医療センター個別仕様書**

静岡県立こころの医療センターの消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

**1 病棟・管理棟・看護師宿舎・医師宿舎**

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 消火器				
	消火器	粉末消火器加圧式	74	本
	消火器	強化液消火器	25	本
(2) 屋内消火栓設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	消火栓	屋内	3	台
	操作盤		1	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
	放水試験		1	式
(3) スプリンクラー消火設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	起動装置	P・T	1	式
	流水検地装置		9	台
	操作盤		1	台
	表示板		1	台
	スプリンクラーヘッド		2,252	個
	補助散水栓箱		26	台
	呼水装置		1	台
	送水口		1	基
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験費		1	式
(4) 粉末消火設備				
	移動式粉末消火設備		2	台
(5) 防火防排煙設備				
	中継器		12	個
	煙感知器		31	個
	シャッター		24	台
	防火扉		9	台
	垂れ壁		14	個
	ダンパー		11	個
	配線点検	絶縁測定	2	式
(6) ガス漏れ火災警報設備				
	中継器		11	台
	ガス漏れ検知器		11	個

1 病棟・管理棟・看護師宿舎・医師宿舎

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(7) 自動火災報知設備				
受信機	R型		1	台
副受信機	R型		12	台
スポット型感知器	差動式		20	個
スポット型感知器	定温式		77	個
煙感知器	イオン化式、光電式		486	個
発信機	P-1級		26	個
表示灯			26	個
電鈴			44	個
消火栓起動連動装置			1	台
中継器			53	個
感知器	アナログ		127	個
配線点検	絶縁測定		1	式
(8) 非常用放送設備				
増幅器操作部	増幅器出力1,200W		1	台
遠隔操作			3	台
スピーカー			338	個
常用電源			1	式
非常電源			1	式
配線点検	絶縁測定		1	式
(9) 消防機関へ通報する火災報知設備				
通報装置本体			1	式
(10) 誘導灯及び誘導標識				
誘導灯			156	台
配線点検			1	式
(11) C R T 設備				
C R T ディスプレイ			1	式
I / O C O N T			1	式
ライトペン			1	式
ドット・プリンタ			1	台
画面チェック			15	面
(12) 廉房換気扇自動消火設備				
ダクト消火設備			1	式
(13) 窒素ガス消火設備				
窒素ガス消火設備			1	式
(14) 消火器 (看護師宿舎)				
消火器	粉末ABC10型消火器		6	本
(15) 消火器 (医師宿舎)				
消火器	粉末ABC10型消火器		3	本

## 2 サーバー棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
(1) 消火器				
	消火器	粉末消火器蓄圧式	10	本
	消火器	50型消火器	1	本
(2) 自動火災報知設備				
	受信機	P型	1	台
	スポット型感知器	差動式	6	個
	スポット型感知器	光電式	8	個
	発信機	P-1級	2	個
	表示灯		2	個
	電鈴		3	個
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3) ハロゲン化物消火設備				
	ハロンガス容器		6	本
	起動用小容器		1	台
	起動用操作箱		1	台
	スピーカー		1	個
	連動盤		1	台
	スポット型感知器	定温式	4	個
	スポット型感知器	光電式	2	個
	ダンパー		1	台
	放出表示灯		2	個
	噴射ヘッド		4	個
	作動試験		1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
(4) 誘導灯及び誘導標識				
	誘導灯		1	台
	配線点検		1	式

**令和8年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託  
(令和8~10年度) 静岡県立こども病院個別仕様書**

静岡県立こども病院の消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
1. 自動火災報知設備				
	受信機	R-22M型 510回線	1	式
	中継器		220	台
	表示機		13	台
	副受信機		5	台
	熱感知器	差動式	994	個
	熱感知器	熱アナログ式	1	個
	熱感知器	定温式	419	個
	煙感知器	光電式アナログ	65	個
	煙感知器	イオン化式、光電式	220	庫
	発信機		104	個
	表示灯		110	個
	消火栓起動連動装置		1	台
	常用電源	交流電源	1	式
	予備又は非常電源	蓄電池設備	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
2. 防火・防排煙設備				
	連動制御盤・連動操作盤		1	式
	煙感知器	火災感知器連動	188	個
	熱感知器	火災感知器連動	1	個
	非常錠		19	個
	シャッター		23	台
	防火扉		89	台
	排煙口		41	個
	垂れ壁		2	個
	排煙窓		36	個
	ダンパー		83	台
	排煙機		3	基
	電源装置	常用電源	1	式
3. 消火器				
病院内	粉末A B C 10型		266	本
	強化液3型		4	本
	粉末A B C 50型		3	本
	粉末A B C 10型		23	本

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
4. 非常用放送設備				
	増幅器	1 2 0 0 W	1	台
	増幅器	3 6 0 W	1	台
	増幅器操作部	スピーカー回線 50回線	1	台
	スピーカー		1, 068	個
	遠隔操作盤		1	台
	音量調整器		493	個
	電源装置	常用電源	1	式
	電源装置	非常電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
5. 誘導灯及び誘導標識				
	誘導標識		7	枚
	誘導灯信号装置		3	台
	誘導灯		401	台
	誘導灯点滅型		19	台
	電源装置		1	式
	配線点検		1	式
6. ハロゲン化物消火設備				
	ハロンガス容器		1	本
	容器弁開放装置	電磁式	1	台
	音声・サイレン		1	台
	連動盤		1	台
	電源装置		1	台
	圧力スイッチ		1	個
	放出表示灯		3	個
	放出ヘッド		2	個
	放出試験	試験用ガス含	1	式
7. スプリンクラー消火設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	起動装置		1	式
	流水検知装置		8	台
	自動開放弁		28	台
	手動開放弁		28	台
	操作盤		1	台
	スプリンクラーヘッド		4, 150	個
	補助散水栓箱		44	台
	呼水装置		1	台
	送水口		1	基
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
	連動試験		1	式

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
8. 避難器具	救助袋	3階	1	台
9. 連結送水管	送水口		5	台
	放水口		21	個
10. 消防用水	水源及び給水装置		1	式
11. 消防機関へ通報する火災報知設備	操作装置		10	台
	起動装置		10	台
	試験通報		1	式
	遠隔起動		10	台
	電源装置		1	式
12. 屋外消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1	台
	消火栓	屋外	5	台
	操作盤		1	台
	起動用スイッチ		5	個
	表示灯		5	個
	連動試験		1	式
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
	放水試験		1	式
13. 不活性ガス消火設備（窒素）	窒素ガス容器		42	本
	容器弁開放装置		5	個
	起動用小容器		5	本
	起動用操作函		5	台
	スピーカー		5	個
	煙感知器		10	個
	制御盤		1	台
	表示盤		1	台
	圧力スイッチ		6	個
	避圧口		5	個
	放出表示灯		6	個
	選択弁		5	個
	ヘッド		5	個
	放出試験ガス		1	式
	放出試験		1	式
	運搬費		1	式
	電源装置	常用電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
14. ガス漏れ火災警報設備				
	ガス漏れ検知器		6	個
15. 操作盤				
	防災監視盤		1	台
	副防災監視盤		1	台
16. 泡消火設備				
	加圧送水装置		1	台
	起動装置		1	台
	混合装置		1	台
	泡タンク	操作部共	1	台
	泡消火栓		2	台
	操作盤		1	台
	表示盤		1	台
	電源装置	常用電源	1	式
	放水試験		1	式
17. 簡易自動消火設備				
	操作盤		1	台
	フード消火設備		5	式
	消火剤ポンベ		13	本
	ガス遮断連動装置		1	式
	起動試験		1	式
	電源装置	常用電源	1	式
	電源装置	予備電源	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式

## M棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
18. 自動火災報知設備				
受信機	P型1級 30回線		1	台
熱感知器	差動式		45	個
熱感知器	定温スポット型		54	個
発信機	P-1級		3	個
表示灯			3	個
電鈴			6	個
常用電源	交流電源		1	式
予備又は非常電源	蓄電池設備		1	式
配線点検	絶縁測定		1	式
19. 避難器具				
	ハッチ	はしご	2	台
20. 消火器				
	粉末ABC10型		3	本

## L棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
21. 自動火災報知設備				
受信機	P型1級 30回線		1	台
熱感知器	差動式		225	個
熱感知器	定温スポット型		60	個
煙感知器	光電式スポット型		1	個
発信機	P-1級		6	個
表示灯			6	個
電鈴			12	個
常用電源	交流電源		1	式
予備又は非常電源	蓄電池設備		1	式
配線点検	絶縁測定		1	式
22. 消火器				
	粉末ABC10型		12	本

新外来棟

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
23. 自動火災報知設備	熱感知器	差動式	45	台
	熱感知器	光電式スポット型	14	個
	発信機	P－1級	3	個
	表示灯		3	個
24. スプリンクラー消防設備	流水検知装置		2	個
	自動開閉弁		2	式
	手動開閉弁		2	式
	スプリンクラーヘッド		141	式
	補助散水千箱		3	
25. 屋外消火栓設備	消火栓 屋外		1	台
26. 連結送水管	放水口	ホースなし	1	個
27. 消火器	粉末消火器		12	本
28. 非常用放送設備	スピーカー		47	個
	音量調整器		26	個
29. 誘導灯及び誘導標識	誘導灯信号装置		1	台
	誘導灯		33	台
30. 防火防排煙設備	煙感知器		4	個
	防火扉		4	台

保育所ことり

点検設備名	名称	仕様	数量	単位
31. 消火器	粉末A B C 消火器		6	本
32. 自動火災報知設備	受信機	P－1級 6回戦	1	台
	熱感知器	差動式	28	個
	熱感知器	低温式	9	個
	煙感知器	光電式	13	個
	発信機	P－1級	2	個
	表示灯		2	個
	電鈴		2	個
	電源装置	常用電源	1	式
	予備又は非常電源	蓄電池設備	1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
33. 消防機関へ通報する火報				
	操作装置		1	台
	起動装置		1	台
	試験通報		1	式
	電源装置		1	式
34. 避難器具	すべり台		1	基
35. 誘導灯及び誘導標識	誘導灯		8	台
	配線点検		1	式
36. 防災監理定期点検				
	基本料金		1	式
	点検業務		1	式