

令和5年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託  
(令和5～7年度)静岡県立こころの医療センター個別仕様書

静岡県立こころの医療センターの消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

点検設備名等		仕様等	数量	単位
<病棟・管理棟・看護師宿舎・医師宿舎>				
(1)消火器				
	消火器	粉末消火器加圧式	74	本
	消火器	強化液消火器	25	本
(2)屋内消火栓設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	消火栓	屋内	3	台
	操作盤		1	台
	配線点検	絶縁測定	1	式
	放水試験		1	式
(3)スプリンクラー消火設備				
	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台
	起動装置	P・T	1	式
	流水検地装置		9	台
	操作盤		1	台
	表示板		1	台
	スプリンクラーヘッド		2252	個
	補助散水栓箱		26	台
	呼水装置		1	台
	送水口		1	基
	配線点検費	絶縁測定	1	式
	連動試験費		1	式
(4)粉末消火設備				
	移動式粉末消火設備		2	台
(5)防火防排煙設備				
	中継器		12	個
	煙感知器		31	個
	シャッター		24	台
	防火扉		9	台
	垂れ壁		14	個
	ダンパー		11	個
	配線点検	絶縁測定	2	式
(6)ガス漏れ火災警報設備				
	中継器		11	台
	ガス漏れ検知器		11	個

点検設備名等		仕様等	数量	単位
(7)自動火災報知設備				
	受信機	R型	1	台
	副受信機	R型	12	台
	スポット型感知器	差動式	20	個
	スポット型感知器	定温式	77	個
	煙感知器	イオン化式、光電式	486	個
	発信機	P-1級	26	個
	表示灯		26	個
	電鈴		44	個
	消火栓起動連動装置		1	台
	中継器		53	個
	感知器	アナログ	127	個
	配線点検	絶縁測定	1	式
(8)非常用放送設備				
	増幅器操作部	増幅器出力1,200W	1	台
	遠隔操作		3	台
	スピーカー		338	個
	常用電源		1	式
	非常電源		1	式
	配線点検	絶縁点検	1	式
(9)消防機関へ通報する火災報知設備				
	通報装置本体		1	式
(10)誘導灯及び誘導標識				
	誘導灯		156	台
	配線点検		1	式
(11)CRT設備				
	CRTディスプレイ		1	式
	I/O CONT		1	式
	ライトペン		1	式
	ドット・プリンタ		1	台
	画面チェック		15	面
(12)厨房換気扇自動消火設備				
	ダクト消火設備		1	式
(13)窒素ガス消火設備				
	窒素ガス消火設備		1	式
(14)消火器(看護師宿舎)				
	消火器	粉末ABC10型消火器	6	本
(15)消火器(医師宿舎)				
	消火器	粉末ABC10型消火器	3	本

点検設備名等		仕様等	数量	単位
<サーバー棟>				
(1)消火器				
	消火器	粉末消火器蓄圧式	10	本
	消火器	50型消火器	1	本
(2)自動火災報知設備				
	受信機	P型	1	台
	スポット型感知器	差動式	6	個
	スポット型感知器	光電式	8	個
	発信機	P-1級	2	個
	表示灯		2	個
	電鈴		3	個
	配線点検	絶縁測定	1	式
(3)ハロゲン化物消火設備				
	ハロンガス容器		6	本
	起動用小容器		1	台
	起動用操作箱		1	台
	スピーカー		1	個
	連動盤		1	台
	スポット型感知器	定温式	4	個
	スポット型感知器	光電式	2	個
	ダンパー		1	台
	放出表示灯		2	個
	噴射ヘッド		4	個
	作動試験		1	式
	配線点検	絶縁測定	1	式
(4)誘導灯及び誘導標識				
	誘導灯		1	台
	配線点検		1	式