

平成29年度地方独立行政法人静岡県立病院機構消防設備点検業務委託
(平成29～31年度) 静岡県立総合病院個別仕様書

静岡県立総合病院の消防用設備等点検業務委託については、契約書及び共通仕様書に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

点検対象設備一覧表

◎ 本 館

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|-------------|------------|--------------|-------|----|
| <自動火災報知設備> | | | | |
| | 感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 1,052 | 個 |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 6 | 個 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 25 | 個 |
| | 煙感知器 | イオン・光電式スポット型 | 427 | 個 |
| | 発信機 | R型 | 64 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 64 | 個 |
| | 消火栓起動連動装置 | 遠隔起動 | 1 | 台 |
| | 電源装置 | 予備電池含む | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <防火排煙設備> | | | | |
| | 感知器 | 煙感知器 | 211 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火シャッター | 6 | 台 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火戸 | 68 | 台 |
| | 排煙口 | 防排煙用 | 49 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防煙垂れ壁 | 46 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火ダンパー | 60 | 台 |
| | 排煙機 | スターデルタ起動 | 1 | 基 |
| <非常放送設備> | | | | |
| | 増幅器操作部 | 1800W | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 979 | 個 |
| | 非常電源 | 予備電池含む | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <スプリンクラー設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 自動起動装置(SP) | 加圧送水装置起動用 | 1 | 式 |
| | 圧力スイッチ | 起動用水圧開閉装置 | 15 | 台 |
| | 手動開放弁(SP) | 手動式開放装置 | 15 | 台 |
| | 操作盤 | 手動式開放装置 | 1 | 台 |
| | スプリンクラーヘッド | 閉鎖型 | 3,661 | 個 |
| | 呼水装置 | 減水警報・自動補給装置 | 1 | 台 |
| | 連結送水口 | 送水口 | 1 | 基 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | 連動試験 | 他設備・付属設備 | 1 | 式 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|---------|----------|-----|----|
| <ハロン化物消火設備> | | | | |
| | ハロンガス容器 | | 41 | 本 |
| | 容器弁開放装置 | ガス圧式 | 6 | 台 |
| | 起動用小容器 | | 6 | 台 |
| | 起動用操作函 | | 6 | 台 |
| | スピーカー | | 7 | 個 |
| | 連動盤 | | 3 | 台 |
| | 音声盤 | | 3 | 台 |
| | 圧力スイッチ | | 6 | 個 |
| | ダンパー | | 12 | 台 |
| | 放出表示灯 | | 19 | 個 |
| | 選択弁 | ガス圧式 | 6 | 個 |
| | 噴射ヘッド | | 31 | 個 |
| | 専用電源 | | 1 | 式 |
| | 放出試験 | 1本放出 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <屋外消火栓設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 消火栓 | 屋外型 | 5 | 台 |
| | ポンプ操作盤 | 電動機用制御装置 | 1 | 台 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | 放水試験 | 放水圧力・放水量 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <屋内消火栓設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 消火栓 | 屋内型 | 69 | 台 |
| | ポンプ操作盤 | 電動機用制御装置 | 1 | 台 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | 放水試験 | 放水圧力・放水量 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <誘導灯・誘導標識設備> | | | | |
| | 避難口誘導灯 | | 190 | 個 |
| | 誘導標識 | | 4 | 枚 |
| | 通路誘導灯 | | 86 | 個 |
| | 階段非常照明 | | 82 | 個 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| <消火器具設備> | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 206 | 本 |
| | 消火器 | 粉末ABC20型 | 20 | 本 |
| | 消火器 | 粉末ABC50型 | 5 | 本 |
| | 強化液消火器 | | 6 | 本 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|---------|-------|----|----|
| < 消防隊専用栓設備 > | | | | |
| | 送水口 | | 4 | 台 |
| | 放水口 | ホースなし | 22 | 個 |
| | | | | |
| < ガス漏れ警報設備 > | | | | |
| | 制御盤 | | 1 | 式 |
| | ガス漏れ検知器 | 地下 | 30 | 個 |
| | | | | |
| < 非常電源装置 > | | | | |
| | 蓄電池設備 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 火災通報設備 > | | | | |
| | 非常通報装置 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消防用水 > | | | | |
| | 吸管投入口 | | 2 | 基 |
| | 標識 | | 2 | 個 |
| | 水槽 | | 2 | 基 |
| | 水源・給水装置 | | 2 | 式 |

◎北館

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|----------------|-----------|-------------|-----|----|
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | R-22型 | 1 | 台 |
| | 情報処理盤 | 中継器 | 34 | 個 |
| | 主中継器盤 | R型 | 2 | 台 |
| | 中継器 | R型 | 15 | 個 |
| | 煙感知器 | 光電式スポット型 | 83 | 個 |
| | 感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 466 | 個 |
| | 発信機 | R型 | 28 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 28 | 個 |
| | 消化栓起動連動装置 | 遠隔起動 | 1 | 台 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| < 防火排煙設備 > | | | | |
| | 制御補助器 | | 11 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火シャッター | 15 | 台 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火戸 | 42 | 台 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 12 | 個 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消化器 | 粉末ABC10型 | 47 | 本 |
| | 消化器 | 中性強化液 | 7 | 本 |
| | 強化液消火器 | | 1 | 本 |
| < 非常放送設備 > | | | | |
| | 増幅器操作部 | スピーカー回線70回線 | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 288 | 個 |
| | 音量調整器 | | 156 | 個 |
| < 誘導灯・誘導標識設備 > | | | | |
| | 階段非常照明 | | 15 | 個 |
| | 誘導標識 | | 45 | 個 |
| | 誘導灯 | | 54 | 個 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|-------------|------------|-----------|-------|----|
| <スプリンクラー設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 圧力タンク | | 1 | 台 |
| | 流水検知装置 | アラームバルブ | 7 | 台 |
| | 圧力スイッチ | 起動用水圧開閉装置 | 7 | 台 |
| | 制御盤 | | 1 | 台 |
| | スプリンクラーヘッド | 閉鎖型 | 1,092 | 個 |
| | 補助散水栓 | | 26 | 台 |
| | 呼水装置 | | 1 | 台 |
| | 送水口 | | 1 | 基 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | 連動試験費 | | 1 | 式 |
| <消防隊専用栓設備> | | | | |
| | 放水用器具格納箱 | | 2 | 台 |
| | 送水口 | | 2 | 台 |
| | 放水口 | ホースなし | 9 | 個 |
| <ガス漏れ警報設備> | | | | |
| | ガス漏れ検知器 | | 3 | 個 |
| | 音響警報器 | 音声式 | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| <窒素ガス消火設備> | | | | |
| | 窒素ガス容器 | | 37 | 本 |
| | 起動用ボンベ | | 2 | 本 |
| | 容器弁開閉装置 | 電磁式 | 2 | 台 |
| | スピーカー | | 3 | 個 |
| | 制御盤 | | 1 | 台 |
| | 手動起動操作箱 | 手動押しボタン | 2 | 台 |
| | ダンパー | | 5 | 台 |
| | 放出表示灯 | | 7 | 個 |
| | 選択弁 | | 2 | 個 |
| | 噴射ヘッド | | 6 | 個 |
| | 熱感知器 | | 3 | 個 |
| | 煙感知器 | | 10 | 個 |
| | 放出試験費 | 1本放出 | 1 | 式 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|----------|-----------|----------------|----|----|
| <泡消火設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 自動起動装置(泡) | 加圧送水装置起動用 | 2 | 台 |
| | 混合装置 | ライン・ポンプ・プレッシャー | 2 | 台 |
| | 泡タンク | | 2 | 台 |
| | 泡タンク操作部 | | 2 | 台 |
| | 泡消火栓ホース | | 2 | 台 |
| | 泡消火栓ノズル | | 2 | 台 |
| | 放水試験費 | | 1 | 式 |
| | 廃剤処理費 | | 1 | 式 |
| | 泡薬剤費 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| <粉末消火設備> | | | | |
| | 粉末消火設備 | 移動式 | 1 | 台 |

◎ 立体駐車場

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|----------|-------------|----|----|
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | P型2級 5回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 99 | 個 |
| | 発信機 | P型2級 | 4 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 4 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 4 | 個 |
| | 常用電源 | 交流電源 | 1 | 式 |
| | 予備又は非常電源 | 蓄電池設備 | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 20 | 本 |
| < 粉末消火設備 > | | | | |
| | 粉末消火設備 | 移動式 | 20 | 基 |

◎ P E Tセンター

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|----------------|---------|--------------|-----|----|
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | P型1級30回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 11 | 個 |
| | 煙感知器 | イオン・光電式スポット型 | 120 | 個 |
| | 発信機 | P型1級 | 4 | 個 |
| | 電源装置 | | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| < 屋内消火栓設備 > | | | | |
| | 消火栓 | 屋内型 | 4 | 台 |
| | 放水試験費 | 放水圧力・放水量 | 1 | 式 |
| < 誘導灯・誘導標識設備 > | | | | |
| | 避難口誘導灯 | | 24 | 個 |
| | 通路誘導灯 | | 12 | 個 |
| | 階段非常照明 | | 8 | 個 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| < 非常放送設備 > | | | | |
| | 増幅器操作部 | スピーカー回線20回線 | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 79 | 個 |
| | 音量調整器 | 1個毎に | 27 | 個 |
| < 防火排煙設備 > | | | | |
| | 煙感知器 | | 6 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火シャッター | 3 | 台 |
| | 自動閉鎖装置 | 防煙垂れ壁 | 1 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火ダンパー | 15 | 台 |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 13 | 本 |
| < 避難器具設備 > | | | | |
| | 避難器具 | 避難はしご 2 階 | 1 | 台 |
| | 避難器具 | 避難はしご 3 階 | 1 | 台 |
| < 消防用水 > | | | | |
| | 吸管投入口 | | 1 | 基 |
| | 標識 | | 1 | 個 |
| | 水槽 | | 1 | 基 |
| | 水源・給水装置 | | 1 | 式 |

◎旧機構本部

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|----------------|--------|--------------|----|----|
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | P型1級5回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 20 | 個 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 4 | 個 |
| | 煙感知器 | イオン・光電式スポット型 | 13 | 個 |
| | 発信機 | P型1級 | 1 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 1 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 1 | 個 |
| | 電源装置 | | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| < 誘導灯・誘導標識設備 > | | | | |
| | 避難口誘導灯 | | 5 | 台 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 2 | 本 |

◎ 循環器病センター

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|-------------|--------------|-----|----|
| <自動火災報知設備> | | | | |
| | 受信機 | GR型455アドレス | 1 | 台 |
| | 感知器 | スポット型 | 366 | 個 |
| | 煙感知器 | | 80 | 個 |
| | 発信機 | R型 | 27 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 27 | 個 |
| | 電源装置 | | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <防火排煙設備> | | | | |
| | 受信機 | GR型36アドレス | 1 | 式 |
| | 感知器 | 煙感知器 | 34 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火戸 | 34 | 台 |
| | 排煙口 | 防排煙用 | 15 | 個 |
| | 排煙機 | スターデルタ起動 | 2 | 基 |
| | | | | |
| <非常放送設備> | | | | |
| | 増幅器操作部 | 増幅器出力2280W | 1 | 台 |
| | 増幅器操作部 | スピーカー回線110回線 | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 309 | 個 |
| | 音量調整器 | 1個毎 | 80 | 個 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <スプリンクラー設備> | | | | |
| | 加圧送水装置 | ポンプ・モーター | 1 | 台 |
| | 自動起動装置 (SP) | 加圧送水装置起動用 | 1 | 式 |
| | 流水検知装置 | | 7 | 台 |
| | スプリンクラーヘッド | 閉鎖型 | 925 | 個 |
| | 補助散水栓箱 | | 28 | 台 |
| | 連結送水口 | 送水口 | 1 | 基 |
| | 電源装置 | | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | 連動試験費 | 他設備・付属設備 | 1 | 式 |
| | | | | |
| <誘導灯・誘導標識設備> | | | | |
| | 誘導標識 | | 2 | 枚 |
| | 誘導灯 | | 73 | 台 |
| | 配線点検費 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| <消火器具設備> | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 45 | 本 |
| | 消火器 | 粉末ABC50型 | 1 | 本 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|------------|---------|-----------|----|----|
| <消防隊専用栓設備> | | | | |
| | 送水口 | | 1 | 台 |
| | 放水口 | ホースなし | 4 | 個 |
| | | | | |
| <ガス漏れ警報設備> | | | | |
| | 受信器 | GR型 2アドレス | 1 | 式 |
| | 検知器 | | 2 | 個 |
| | | | | |
| <窒素ガス消火設備> | | | | |
| | 窒素ガス容器 | | 11 | 本 |
| | 起動用ボンベ | | 1 | 本 |
| | 容器弁開閉装置 | 電磁式 | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 1 | 個 |
| | 制御盤 | | 1 | 台 |
| | 手動起動操作箱 | | 1 | 台 |
| | ダンパー | | 2 | 台 |
| | 放出表示灯 | | 3 | 個 |
| | 選択弁 | | 1 | 個 |
| | 噴射ヘッド | | 2 | 個 |
| | 熱感知器 | | 3 | 個 |
| | 煙感知器 | | 2 | 個 |
| | 復旧弁箱 | | 1 | 台 |
| | 放出試験 | | 1 | 式 |

◎ 宿舎

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|-------|-------------|-----|----|
| 城北 | | | | |
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 12 | 本 |
| | | | | |
| 城北西 | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 24 | 本 |
| | | | | |
| < 避難器具設備 > | | | | |
| | 避難器具 | 避難はしご | 8 | 台 |
| | | | | |
| 安東 | | | | |
| < 非常警報設備 > | | | | |
| | 操作装置 | 1～3回線 | 1 | 台 |
| | 起動装置 | | 12 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 12 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 12 | 個 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 12 | 本 |
| | | | | |
| 北安東 | | | | |
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | P型2級5回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 114 | 個 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 120 | 個 |
| | 発信機 | P型2級 | 12 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 12 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 12 | 個 |
| | 常用電源 | 交流電源 | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 13 | 本 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|----|---|
| 上足洗 | | | | |
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 受信機 | P型1級10回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 52 | 個 |
| | 感知器 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 26 | 個 |
| | 発信機 | P型1級 | 2 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 2 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 3 | 個 |
| | 常用電源 | 交流電源 | 1 | 式 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 4 | 本 |

◎アメニティ棟・保育所

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|---------------|---------|-------------|----|----|
| アメニティ棟 | | | | |
| <自動火災報知設備> | | | | |
| | 受信器 | P型2級5回線 | 1 | 台 |
| | 発信機 | P型2級 | 1 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 1 | 個 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <誘導灯・誘導標識設備> | | | | |
| | 誘導灯 | | 5 | 台 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <消火器具設備> | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 5 | 本 |
| 保育所 | | | | |
| <自動火災報知設備> | | | | |
| | 受信機 | P型2級5回線 | 1 | 台 |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 13 | 個 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 12 | 個 |
| | 煙感知器 | 光電式スポット型 | 5 | 個 |
| | 発信機 | P型2級 | 2 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 2 | 個 |
| | 音響装置 | ベル・サイレン・ブザー | 2 | 個 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <火災通報装置> | | | | |
| | 火災通報装置 | 119・火災通報 | 1 | 台 |
| | 遠隔起動装置 | 非常用電話 1 台毎 | 1 | 台 |
| | 通話試験 | 通報試験器にて試験 | 1 | 式 |
| <誘導灯・誘導標識設備> | | | | |
| | 誘導灯 | | 7 | 台 |
| | 階段通路誘導灯 | | 2 | 台 |
| | 配線点検費 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| <避難器具設備> | | | | |
| | 避難器具 | 避難すべり台 | 1 | 基 |
| <消火器具設備> | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 5 | 本 |

◎サーバー棟・カルテ庫棟

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|----------------|---------|----------|----|----|
| サーバー棟 | | | | |
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 煙感知器 | 光電式スポット型 | 8 | 個 |
| | 発信機 | P 型 1 級 | 1 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 1 | 個 |
| | 音響装置 | ベル | 1 | 個 |
| | | | | |
| < 不活性ガス消火設備 > | | | | |
| | 窒素ガス容器 | | 10 | 本 |
| | 容器弁開放装置 | 電磁式 | 1 | 台 |
| | 起動用小容器 | | 1 | 台 |
| | 起動用操作箱 | 手動押しボタン | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 1 | 個 |
| | 煙感知器 | | 2 | 個 |
| | 連動盤 | | 1 | 台 |
| | 音声盤 | | 1 | 台 |
| | 表示盤 | | 1 | 台 |
| | 電源装置 | | 1 | 台 |
| | 圧力スイッチ | | 1 | 個 |
| | ダンパー | | 1 | 台 |
| | 放出表示灯 | | 2 | 個 |
| | 選択弁 | 電気式 | 1 | 台 |
| | ヘッド | | 6 | 個 |
| | 配線点検 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 誘導灯・誘導標識設備 > | | | | |
| | 誘導灯 | | 4 | 台 |
| | 配線点検 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 3 | 本 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|------|----------|----|---|
| カルテ庫棟 | | | | |
| < 自動火災報知設備 > | | | | |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 15 | 個 |
| | 煙感知器 | 光電式スポット型 | 4 | 個 |
| | 発信機 | P 型 1 級 | 1 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 1 | 個 |
| | 音響装置 | ベル | 1 | 個 |
| | | | | |
| < 誘導灯・誘導標識設備 > | | | | |
| | 誘導灯 | | 5 | 台 |
| | 配線点検 | 絶縁測定 | 1 | 式 |
| | | | | |
| < 消火器具設備 > | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 4 | 本 |

◎ 先端医学棟

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|--------------|------------|-------------|-------|----|
| <自動火災報知設備> | | | | |
| | 煙感知器 | | 567 | 個 |
| | 感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 17 | 個 |
| | 感知器 | 差動式スポット型 | 5 | 個 |
| | 感知器 | 定温式スポット型 | 22 | 個 |
| | 発信機 | R型 | 41 | 個 |
| | 表示灯 | 屋内用 | 57 | 個 |
| | | | | |
| <防火排煙設備> | | | | |
| | 煙感知器 | | 5 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火シャッター | 1 | 台 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火戸 | 33 | 台 |
| | 排煙口・排煙窓 | 防排煙用 | 58 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防煙垂れ壁 | 9 | 個 |
| | 自動閉鎖装置 | 防火ダンパー | 447 | 台 |
| | 排煙機 | スターデルタ起動 | 3 | 基 |
| | | | | |
| <非常放送設備> | | | | |
| | 増幅器操作部 | 360W | 1 | 台 |
| | スピーカー | | 428 | 個 |
| | 常用電源 | | 1 | 式 |
| | 非常電源 | 予備電池含む | 1 | 式 |
| | | | | |
| <スプリンクラー設備> | | | | |
| | 自動起動装置(SP) | 加圧送水装置起動用 | 1 | 式 |
| | 圧力スイッチ | 起動用水圧開閉装置 | 11 | 台 |
| | 手動開放弁(SP) | 手動式開放装置 | 11 | 台 |
| | スプリンクラーヘッド | 閉鎖型 | 1,327 | 個 |
| | | | | |
| <屋内消火栓設備> | | | | |
| | 消火栓 | 屋内型 | 61 | 台 |
| | | | | |
| <誘導灯・誘導標識設備> | | | | |
| | 避難口誘導灯 | | 121 | 台 |
| | 誘導標識 | | 6 | 個 |
| | 通路誘導灯 | | 59 | 台 |
| | 階段非常照明 | | 38 | 台 |
| | | | | |
| <消火器具設備> | | | | |
| | 消火器 | 粉末ABC10型 | 82 | 本 |
| | 消火器 | 粉末ABC50型 | 1 | 本 |
| | | | | |

| 点検設備名 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 |
|------------|--------|-------|----|----|
| <消防隊専用栓設備> | | | | |
| | 送水口 | | 2 | 台 |
| | 放水口 | ホースなし | 7 | 個 |
| | | | | |
| <非常電源装置> | | | | |
| | 直流電源装置 | | 1 | 式 |
| | | | | |
| <火災通報設備> | | | | |
| | 火災通報装置 | | 1 | 台 |
| | | | | |
| <避難器具設備> | | | | |
| | 避難器具 | 救助袋 | 2 | 基 |