

静岡県立こども病院サーバ室空調機設置工事  
に関する質疑回答

【質問事項】

質問事項	質問内容
1	<p>今回設置する電算室用のエアコンは敷地内に保管となっておりますが、支給品と考えて宜しいでしょうか？</p> <p>ご見解の通りです。</p>
2	<p>支給品の場合、保管場所からの運搬作業は、レッカー車が必要ですか？</p> <p>25 t ラフター及び台車等が必要であると考えています。 院内のエレベータは利用できません。 空調機、室外機保管場所及び設置先につきましては、別添の図面をご参照ください。</p>