

静岡県立こども病院細胞処理室改修空調設備工事

に関する質疑回答

【質問事項】

質問事項	質問内容
図番M-05	<p>M-05 図面に「既存スプリンクラー配管は、改修エリアの配管は撤去し、前室のみヘッドと新設する。」と記載がありますが、改修図は無く、設計内訳書にもスプリンクラー配管の撤去項目は無いため、別途と考えてよいか。</p> <p>回答：別途としてください。</p>