



凡 例（新 設）

LED 投光器

CV5.5-3C(架空：メッセンジャーワイヤー固定)

CV5.5-3C(地中埋設FEP(30)配管内配線)

CV5.5-3C(HIVE(28)配管内配線)

コンクリート柱（新規）

鋼管ポール（新規）

鋼管ポール（既設）

ハンドホール

プルボックス

注意「土工事について」

F E P 配管敷設に関する掘削・埋め戻しは、別途工事とする。なお、F E P 配管への川砂の被せ及び埋設シートの敷設は、本工事にて施工する。  
新規及び既設鋼管ポールから地中埋設ルートまでの掘削・埋め戻し及びハンドホール設置のための掘削・埋め戻しは、本工事にて施工する。

工 事 名	平成29年度 静岡県立こども病院 職員駐車場外灯更新工事	
	静岡県葵区漆山地内	
工事箇所	静岡県葵区漆山地内	
図面の種類	新設図	
縮尺 S=1:800	図面番号 2 葉中 2	
測量年月日	設計年月日	
備 考		