




▽5FL



▽4FL



▽3FL



凡 例

記 号	名 称	
NC 40	ボード形親機40局	
C	ナースコール制御機	
O ₁	個別廊下灯（1床室用、3色）	
O _{1T}	個別廊下灯（1床室トイレ付、3色）	
O ₂	個別廊下灯（2床室用、3色）	
O ₄	個別廊下灯（4床室用、3色）	
AD ₁	I/□ユニット（1回線用、3色）	
○	代表廊下灯（15V、オレンジ・赤・緑）	
●	復旧ボタン	
N	ハンド形子機コンセント	
	ハンド形子機（握り押ボタン）	
	中継コネクター	
N	呼出押ボタン（ひも付）	
N _P	浴室用引きスイッチ	

（注記1）特記なき配管配線は下記とする。


—	AE0.9-2C	〈PF16〉
—	AE0.9-4C	〈PF16〉
—	FCPEV0.9-3P	〈PF22〉
—	FCPEV0.65-5P	〈PF22〉

（注記2）二重天井内はケーブルころかし配線とする。

（注記3）壁立上り、立下りは上記の配管にて保護のこと。

（注記4）-----破線で示す配線は既設配線流用とする。

北館3病棟



H棟

