

## 特記仕様書

「令和４年度静岡県立こども病院直流電源装置用蓄電池交換工事」については、契約書、約款等に定めるものの他、この仕様書の定めるところによる。

### 1 業務の内容

乙は、次に掲げる内容の工事を行い、工事後に点検報告書にて詳細を報告すること。

#### (1) 直流電源装置

##### ・蓄電池更新工事

##### ① 蓄電池交換 MSE500 54個

※すでに取り付けられている仮設蓄電池の取外し作業と調整しながら作業をすること。（仮設蓄電池：130F51×9個×3P）

##### ② 蓄電池点検

項 目	内 容
1 外観点検	・ 電槽変形、ヒビワレ、液漏れ等の確認
	・ 端子部の損傷、変色、腐食等の確認
	・ 接続部の増締め
	・ 防爆栓の損傷
	・ 収納箱、架台の汚損、損傷の有無
2 機能点検	・ 浮動充電時の総電圧の測定
	・ 浮動充電時のセル電圧の測定
	・ 浮動充電時の内部抵抗測定
3 警報確認	・ 温度検出器の損傷
	・ 温度警報試験
	・ 保護充電回路の確認（機能有りのみ）
4 清掃	・ セルの清掃
	・ 全体的な清掃

※別途点検表により報告書提出

### 2 緊急の措置

直流電源装置に不測の事態が発生した場合、乙は速やかに係員を派遣し、必要な措置を取り、甲に状況を報告しなければならない。

### 3 協力義務

甲が直流電源装置の改善あるいは修繕のため乙に助言等を求めたときは、これに応じて誠実に対応すること。