

# 静岡県立こども病院及び静岡県立中央特別支援学校電気需給仕様書

静岡県立こども病院及び静岡県立中央特別支援学校（以下「こども病院等」という。）で使用する電気の需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

## 1 概要

### (1) 需要場所

静岡市葵区漆山860番地 静岡県立こども病院及び静岡県立中央特別支援学校

### (2) 業種及び用途

医療・保健（病院）

## 2 仕様

### (1) 電気方式、受電使用電圧、計量電圧、標準周波数、非常用自家発電設備、蓄熱槽

ア 電気方式	交流 3 相 3 線方式
イ 受電使用電圧	6,000ボルト
ウ 計量電圧	6,000ボルト
エ 標準周波数	60ヘルツ
オ 常用自家発電装置設備	有り（250kw、補給電力有り）
カ 非常用自家発電設備	有り（系統連系無し）
キ 蓄熱槽	無し
ク 太陽光発電設備	有り（系統連系有り）

### (2) 予定使用電力量、契約電力、力率、補給電力

ア 予定使用電力量	7,065,574kWh
イ 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう)	2,150kW
ウ 力率	平均100%を予定
エ 補給電力	250kw

### (3) 契約期間の電力消費計画

別紙「令和5年度静岡県立こども病院 使用電力量見込み」参照

### (4) 年間予定最大負荷

本年度最大 約2,150kW

### (5) 補給電力

常用発電設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に当てるため、常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で甲が必要とする電力を供給する。

### (6) 需給開始日、使用期間

ア 需給開始日	令和5年4月1日 午前0時
イ 使用期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### (7) 需給地点

甲の構内引込第一柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点

### (8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

### (9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ