

令和6年度 静岡県立こども病院患者駐車場改修工事 質問回答書

番号	内訳書頁 及び図面番号	質問事項	回答内容
1	A-001	特記仕様書に一級技能士の適用がありますが、少額の工種においては適用除外とすることは可能ですか	契約後、受注者と協議します。
2	A-018	雨水接続について、各庇から縦樋を経由して雨水樹に接続となっていますが、基礎があり土被りが取れません。ご指示願います。	契約後、受注者と協議します。
3	A-019	遊具移設について、部材の劣化が予想されます。交換の必要がある場合は別途と考えてよろしいでしょうか	契約後、受注者と協議します。
4	数量書P27、28、30他	各工事に埋戻しが発生土となっておりますが、埋戻しまでの間、場内仮置きできる場所があると考えてよろしいでしょうか	現場説明書（その他の事項）記載のとおり、病院敷地南側旧保育所跡地北側を仮置き場を含む工事仮設エリアとして貸与可能です。
5	A-023 数量書P35	数量書には、玄関底の柱脚部スルス巾木がありません。図面を正として見込んでよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
6	数量書P51	機械設備工事の撤去工事において、発生材の運搬及び処分の記載がありませんが、撤去に含むとして見込んでよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
7	数量書P61	電気設備工事の既設照明器具撤去において、PCB等の有害物質がないものとしてよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
8	M-003 数量書P49	RI排水管について、図面では撤去となっていますが数量書では新設と思われる項目 排水・硬質ポリ塩化ビニル管36mがあります。ご指示願います	数量書を正とし、撤去・新設とします。