

令和6年度 静岡県立こども病院患者駐車場改修工事 質問回答書

番号	内訳書頁 及び図面番号	質問事項	回答内容
1	A-001	特記仕様書に一級技能士の適用がありますが、少額の工種においては適用除外とすることは可能ですか	契約後、受注者と協議します。
2	A-018	雨水接続について、各庇から竖樋を経由して雨水樹に接続となっていますが、基礎があり土被りが取れません。ご指示願います。	契約後、受注者と協議します。
3	A-019	遊具移設について、部材の劣化が予想されます。交換の必要がある場合は別途と考えてよろしいでしょうか	契約後、受注者と協議します。
4	数量書P27、28、30他	各工事に埋戻しが発生土となっておりますが、埋戻しまでの間、場内仮置きできる場所があると考えてよろしいでしょうか	病院敷地内において仮置き場を設けることは可能です。場所については、契約後協議のうえ決定します。
5	A-023 数量書P35	数量書には、玄関庇の柱脚部スルス巾木がありません。図面を正として見込んでよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
6	数量書P51	機械設備工事の撤去工事において、発生材の運搬及び処分の記載がありませんが、撤去に含むとして見込んでよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
7	数量書P61	電気設備工事の既設照明器具撤去において、PCB等の有害物質がないものとしてよろしいでしょうか	貴見のとおりです。
8	M-003 数量書P49	RI排水管について、図面では撤去となっていますが数量書では新設と思われる項目「排水・硬質ポリ塩化ビニル管36m」があります。ご指示願います	数量書を正とし、撤去・新設とします。