

「令和4年度地方独立行政法人静岡県立病院機構

静岡県立こころの医療センターで使用する電気」に係る質問と回答

No.	標題	内容	回答
1	自動検針装置の有無、計量日について	施設について、自動検針装置の有無、計量日を教えてください。	自動検針装置は付いています。 計量日は、現行契約では「検針日は当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款の検針日によるものとする。」としています。
2	自家発補給電力について	自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)を教えてください。	自家発補給電力の契約はありません。
3	入札書について	入札書に記載する日付は記載例の通り、3月9日でよろしいでしょうか。	結構です。
4	入札額算定時の力率について	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか（力率割引を考慮する）	平均100%で算定して下さい。（仕様書2（2）ウ）力率の算定方法については、様式4「入札書別紙」2「各料金の計算方法」欄に記載して下さい。
5	請求書について	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	問題ありません。
6	請求書について	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に原本の到着とし、請求書受領後30日以内（翌々月15日迄）に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。	問題ありません。
7	契約期間中の工事予定について	契約期間中に建替や増築、引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定はありますでしょうか。	令和4年度に改修工事等の計画はありますが、電力の契約に影響はないと考えています。
8	契約電力について	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	ございません。
9	契約電力について	契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	現時点で仕様書記載の600kWを超過する予定はありませんが、超過した場合はそのとおりで問題ありません。

「令和4年度地方独立行政法人静岡県立病院機構

静岡県立こころの医療センターで使用する電気」に係る質問と回答

No.	標題	内容	回答
10	契約電力について	<p>契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2020年12月～2021年11月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。</p> <p>例：契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2021年8月 〇〇kW</p>	<p>契約電力：550kW</p> <p>最大需要電力実績：2020年12月 404kW 2021年1月 434kW 2021年2月 432kW 2021年3月 367kW 2021年4月 373kW 2021年5月 383kW 2021年6月 436kW 2021年7月 493kW 2021年8月 515kW 2021年9月 443kW 2021年10月 436kW 2021年11月 354kW</p>
11	最新請求書1ヶ月分の写しについて	<p>落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。</p>	<p>可能です。</p>
12	開札結果について	<p>開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいませんか。あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。</p>	<p>入札結果及び落札業者については、ホームページにて公開します。その他については、お電話にてご連絡させて頂くことが可能です。</p>
13	再度入札の時期について	<p>「予定価格の制限に達した価格のないときは、直ちに再度の入札を行う。」となっているが、直ちにとはいつのことですか？</p>	<p>入札日当日です。</p>
14	再度入札の金額について	<p>再度入札の入札金額に制限はありますか？</p>	<p>金額の制限はありません。</p>
15	再度入札の辞退について	<p>再度入札の辞退はどのような方法ですか？辞退書が必要な場合、指定様式はありますか？</p>	<p>辞退をする場合は入札書に「辞退」の記入をし、入札時に入札箱に投函することになっています。</p>