

令和 5 年度地方独立行政法人静岡県立病院機構  
静岡県立こころの医療センター電気需給仕様書

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こころの医療センターの施設（以下「病院」という。）で使用する電気の需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

1 概要

(1) 需要場所

静岡県静岡市葵区与一 4 丁目 1 番 1 号 静岡県立こころの医療センター

(2) 業種及び用途

医療・保健（病院）

2 仕様

(1) 電気方式、受電使用電圧、計量電圧、標準周波数、非常用自家発電設備、蓄熱槽

ア 電気方式	交流 3 相 3 線方式
イ 受電使用電圧	6,000ボルト
ウ 計量電圧	6,000ボルト
エ 標準周波数	60ヘルツ
オ 非常用自家発電設備	あり（系統連系なし）
カ 蓄熱槽	なし

(2) 予定使用電力量、契約電力、力率

ア 予定使用電力量	2,160,000kWh
（令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月までの使用量見込み）	
イ 契約電力（通常使用できる最大電力をいう）	600kW
ウ 力率	平均100%を予定

(3) 契約期間の電力消費計画

別紙「契約期間の電力消費計画」参照

(4) 年間予定最大負荷 600kW

(5) 需給開始日、使用期間

ア 需給開始日	令和 5 年 4 月 1 日
イ 使用期間	令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(6) 需給地点

病院の構内引込第一柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(8) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ