

ボイラー等ばい煙測定業務特記仕様書

1 業務の内容

大気汚染防止法等に基づくボイラー等ばい煙発生装置の排ガス中物質濃度測定業務

2 分析対象機器及び分析項目

対象機器		分析項目及び実施時期					
		ばいじん		NO _x		SO _x	
		夏	冬	夏	冬	夏	冬
名称	数量						
冷温水発生機	2基	○	○	○	○		

※ 当院設置の重油炊きボイラーは、伝熱面積 10 m²未満で、バーナー燃焼能力が重油換算で 50ℓ/h 以上の小型ボイラーに相当するため、当該測定業務は行わない。

3 分析結果の報告

乙は、測定実施後 15 日以内に、対象機器ごとの分析結果を計量証明書の様式により報告すること。