

フロン排出抑制法対応 フロン冷媒機器一覧(エアコン)

管理者名	静岡県立こころの医療センター	記録作成・保存	総務経営課総務係		最終更新日	2020年7月8日
------	----------------	---------	----------	--	-------	-----------

建物・階数	管理番号0	管理番号1	管理番号2	設置場所(室外機)	室内機設置場所 (建物名)	室内機設置場所 (室名)	設置年月日	工事名等	製造業者	施工業者	製品分類	型式	定格 出力 (kW)	冷媒 種類	初期 充填量 (kg)
管1F	1	1	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	医事スタッフ	不明	不明	三洋電機株式会社	不明	パッケージ	SPW-CHEP40B12	0.70	R410A	1.65
管1F	2	2	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	検体検査室	不明	不明	東芝	不明	パッケージ	ROA-AP1602H	3.30	R410A	2.80
管1F	3	3	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	調剤室	不明	不明	東芝	不明	パッケージ	ROA-AP401HSJ	1.10	R410A	1.00
管1F	4	4	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	よろず相談室	不明	不明	東芝	不明	パッケージ	RAS-2554AD	0.75	R410A	0.92
管1F	5	5	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟1階	検体検査室	不明	不明	日立	不明	パッケージ	RAC-AJ22E	0.60	R32	0.50
管1F	6	6	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	仮眠室	平成26年5月30日	空調機取替修繕	三菱電機株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	MUCZ-G284	0.75	R410A	0.69
管1F	7	7	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	管理当直室	令和2年5月8日	管理当直室ルームエアコン取替工事	東芝	三洋静岡設備	パッケージ	RAS-2819AT	0.75	R32	0.67
管1F	8	8	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	コンピューター室(守衛仮眠室)	平成26年5月30日	空調機取替修繕	三菱電機株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	MUCZ-G284	0.75	R410A	0.69
管1F	9	9	-	管理診療棟1階	管理診療棟1階	守衛室	平成26年5月30日	空調機取替修繕	三菱電機株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	PUZ-ERP80SHA13	1.50	R410A	3.40
管1F	10	10	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟1階	職員休憩室(医事委託)	平成26年5月30日	空調機取替修繕	三菱電機株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	MUFZ-562AS	1.50	R410A	1.65
管1F	11	11	ACPE-1-3	管理診療棟1階	管理診療棟1階	検査技師室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP63DH	1.20	R410A	2.50
管1F	12	12	ACPE-1-1	管理診療棟1階	管理診療棟1階	検体検査室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP112DH	2.10	R410A	5.80
管1F	13	13	ACPE-1-2	管理診療棟1階	管理診療棟1階	調剤室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP112DH	2.10	R410A	4.60
管2F	17	1	-	管理診療棟1階	管理診療棟2階	レセ室	不明	不明	ダイキン工業株式会社	不明	パッケージ	RYP140L	3.75	R407C	3.70
管2F	18	2	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟2階	歯科	不明	不明	三菱電機株式会社	不明	パッケージ	MPUZ-WRP112HA	1.90	R410A	5.00
管2F	19	3	-	管理診療棟1階	管理診療棟2階	サーバー室	平成21年7月27日	サーバー室増設空調工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	PUZ-WRP15HAN-A	2.90	R410A	5.00
管2F	20	4	-	管理診療棟1階	管理診療棟2階	サーバー室	平成21年7月27日	サーバー室増設空調工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	PUZ-WRP15HAN-A	2.90	R410A	5.00
管2F	21	5	-	管理診療棟1階	管理診療棟2階	サーバー室	平成21年7月27日	サーバー室増設空調工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	PUZ-WRP15HAN-A	2.90	R410A	5.00
管2F	22	6	ACPE-2-1	管理診療棟1階	管理診療棟2階	電話交換室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP56DH	1.10	R410A	2.40
管2F	23	7	ACPE-2-2	管理診療棟2階	管理診療棟2階	女子仮眠室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP112DH	2.10	R410A	4.60
管B1F	29	1	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	食品庫	不明	不明	三洋電機株式会社	不明	パッケージ	SAP-ZK25T	0.65	R410A	1.20
管B1F	30	2	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	清掃控室	不明	不明	東芝	不明	パッケージ	RAS-4013AD	0.75	R410A	1.05
管B1F	31	3	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	中央管理控室	不明	不明	東芝	不明	パッケージ	RAS-255EAD	0.75	R410A	0.70
管B1F	32	4	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	厨房配膳車プール	不明	不明	三洋電機株式会社	不明	パッケージ	SPW-CHEP160BN	5.60	R410A	3.60
管B1F	33	5	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	厨房配膳車プール	不明	不明	パナソニック	不明	パッケージ	CU-P160H4	3.80	R410A	2.75
管B1F	34	6	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	配膳車プール	不明	不明	ダイキン工業株式会社	不明	パッケージ	RJ160F	4.50	R22	4.30
管B1F	35	7	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	不明(室外機は中央管理横にある)	不明	不明	三菱電機株式会社	不明	パッケージ	FDC45H8A	1.50	R22	2.40
管B1F	36	8	-	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	厨房	平成26年8月15日	厨房用パッケージエアコン増設工事	パナソニック株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	PA-P160VK4X	3.00	R410A	3.75
管B1F	42	14	ACPE-B1-1	管理診療棟地下1階	管理診療棟地下1階	中央管理室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	PEZ-ERP112DH	2.10	R410A	5.20
病棟1F	43	1	ACP-04	北1病棟	北1病棟	156号室	平成22年12月10日	北1病棟改修機械設備工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	MPLZ-ERP56SLN	1.10	R410A	2.40
病棟1F	44	2	ACP-03	北1病棟	北1病棟	司法デイルーム	平成22年12月10日	北1病棟改修機械設備工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	MPLZ-ERP160BN	2.90	R410A	4.90
病棟1F	47	5	PAC-1	北1病棟	北1病棟	EV横休憩室	平成23年3月31日	北4病棟等改修機械設備工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	MPLZ-ERP80SBN	1.40	R410A	3.40
病棟1F	49	7	PAC-1	南1病棟	南1病棟	115号室	平成23年12月22日	病棟増床改修工事	三菱電機株式会社	平井工業	パッケージ	PUZ-RP45SHA9	0.90	R410A	1.70
病棟1F	50	8	PAC-1	南1病棟	南1病棟	116号室	平成23年12月22日	病棟増床改修工事	三菱電機株式会社	平井工業	パッケージ	PUZ-RP45SHA9	0.90	R410A	1.70
病棟1F	53	11	BCPE-1-1	南1病棟	南1病棟	脱衣室	平成27年12月15日	空調設備更新工事	三菱電機株式会社	日管	パッケージ	MLZ-225AS	0.60	R410A	1.05
病棟2F	54	1	-	北3病棟	北2病棟	スタッフステーション	不明	不明	三洋電機株式会社	不明	パッケージ	SPW-CHEP112E	2.30	R410A	2.60
病棟2F	55	2	PAC-1	北2病棟	北2病棟	259号室	平成21年3月18日	北1・2病棟改修機械設備工事	ダイキン工業株式会社	日将	パッケージ	SYGP40AAV	0.80	R410A	1.20
病棟2F	56	3	PAC-1	北2病棟	北2病棟	260号室	平成21年3月18日	北1・2病棟改修機械設備工事	ダイキン工業株式会社	日将	パッケージ	SYGP40AAV	0.80	R410A	1.20
病棟2F	57	4	-	北2病棟	北2病棟	カンファレンス	平成21年8月5日	北2小会議室空調新設工事	三洋電機株式会社	三洋静岡設備	パッケージ	SAP-ZK40X	1.00	R410A	1.30
病棟2F	58	5	PAC-2	北1病棟	北2病棟	EV横休憩室	平成23年3月31日	北4病棟等改修機械設備工事	三菱電機株式会社	日将	パッケージ	MPLZ-ERP80SBN	1.40	R410A	3.40

[illegible]