



機械設備工事特記仕様書

浄 化 槽 設 備	1 処 理 方 式	合併処理 ・ 建築基準法施行令第35条の認定品による ・ 建設省告示第1292号による。第() () 方式)
	2 処 理 能 力	処理対象人員 人 処理水量 m ³ /日 ・ コンクリート製 ・ F R P 製
	3 本 体 構 造	BOD ppm 以下
	4 放 流 水 質	・ 一般配管用ステンレス鋼管 () ・ 耐酸性硬質塩化ビニル管 () ・ 配管用炭素鋼鋼管(白) () ・ ()
	5 配 管 材 料	・ () ・ () ・ () ・ ()
	6 土 留 め 工 法	3ヶ月間(月2回)点検を行い、完了後に報告書(点検記録、水質検査の結果)を提出すること。 なお水質検査は、生物化学的酸素要求量 (BOD) 、水素イオン濃度 (pH) 浮遊物質量 (SS) 、大腸菌数致 (最確数法) について実施する。
	7 報 告	
■	1 種 別	・ 浅井戸 ・ 深井戸
	2 掘 削 方 式	・ ロ - タリ - 式 ・ バ - カッション式 ・ ダウンザホールハンマ式
	3 ケ - シ ャ	・ 配管用炭素鋼鋼管 (黒) ・ ()
	4 ス ト レ - ナ -	・ ステンレス製巻線型 ・ ()
	5 電 気 検 査	・ 連続測定 ・ スポット測定
	6 水 質 検 査	・ 行う (原水全項目) ・ 行わない
	撤 去 工 事	1 冷媒 (フロン系) の回収及び破壊
2 吸収冷凍機、吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等		無 ・ 有 関係法令に従い、専門業者により適正に処理すること。



別表

名	称
配管類	
・	給水管
・	排水管
・	冷温水管
・	冷煤管
・	
弁類	
・	仕切弁
・	バタフライ弁
・	逆止弁
・	緊急遮断弁
・	
ポンプ類	
・	冷却水ポンプ
・	冷温水ポンプ
・	消火ポンプ
・	
タンク類	
・	受水槽
・	高架水槽
ボイラ - 類	
・	蒸気ボイラ -
・	
空気調和設備工事用機材	
・	パッケージエアコン
・	空気調和機 (AHU)
・	冷却塔
・	ヘッダー
・	
自動制御機器類	
・	中央監視盤
・	リモート盤
・	
・	
・	
給排水衛生設備工事用機材	
・	衛生器具
・	水栓
・	組立てマンホール
・	
・	
浄化槽	
・	F R P 浄化槽
・	動力盤、制御盤
・	ブロワー
・	
・	
さく井	
・	スクリーン
・	
・	
・	
・	
その他	
・	スリーブ (つば付鋼管)
・	
・	
・	
・	

表のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。
○印のない場合は、□印を適用する。

その他
1) ステンレス材を酸洗した場合、その廃液は産業廃棄物として適切に処理を行なうこと。

(有)アドイン設計				接点	作図
静岡県立こころの医療センター - 総務経営課				.	.
平成26年度 静岡県立こころの医療センター - 蒸気ボイラ - 他更新工事					図番
国名	平成26年8月	種別	N S	図名	M - 03
				機械設備工事特記仕様書 2/2	