

既設撤去機器表

記 号	名 称	仕 様	計	備 考
B - 1	蒸 気 ボ イ ラ -	貫流式ボイラ - (A重油焼き)	2	コンクリ - ト基礎補修
		定格出力 9 3 0 K W / H 使用蒸気圧力 4 . 0 k g / c m2		
		換算蒸気量 1 , 5 0 0 k g / H 電気容量 8 . 6 K W / H		
		燃料消費量 1 1 4 . 8 k g / H 既設付帯品一式・排気筒等撤去含む		
		防振ゴム・ボイラ - 廻り配管・付属品一式共		
C W P - 1	冷 却 水 ポ ン プ	片吸込渦巻型	2	コンクリ - ト基礎補修
		1 5 0 X 4 , 0 0 0 L / M X 3 0 m X 3 0 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 1 - 1	冷 温 水 一 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		1 2 5 X 2 , 4 2 0 L / M X 2 0 m X 1 5 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 1 - 2	冷 温 水 一 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		1 2 5 X 2 , 4 2 0 L / M X 2 0 m X 1 5 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 2 - 1	冷 温 水 二 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		8 0 X 1 , 2 1 0 L / M X 3 0 m X 1 1 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 2 - 2	冷 温 水 二 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		8 0 X 1 , 2 1 0 L / M X 3 0 m X 1 1 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 2 - 3	冷 温 水 二 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		8 0 X 1 , 2 1 0 L / M X 3 0 m X 1 1 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		
C H P - 2 - 4	冷 温 水 二 次 ポ ン プ	片吸込渦巻型	1	コンクリ - ト基礎補修
		8 0 X 1 , 2 1 0 L / M X 3 0 m X 1 1 K W		
		O S 式防振架台取外 (再使用品)		
		J I S 1 0 K G V ・ C V ・フレキ・連成計・温度計・付属品一式撤去含		