



(各階共通事項)

- 註 1 特記無き配線は天井内いんべい配線と下記に依る。尚既設ケーブルラック使用部分は、此れに布設する。
- EM-EBT0.5-2P EM-EBT0.5-2P *2
- EM-EBT0.5-2P *3
- 註 2 EPS防火区画貫通配管のEPS内配管長は約1.0m以上とする。
- 註 3 BS基地局用配線のMDF～10F間の幹線は既設ケーブルを現状のまま使用する。

凡 例 ・ 仕 様			
記 号	名 称	摘 要	備 考
BS	B S 基地局	天井付	天井補強材共
BS	B S 基地局	壁付ガード付	防球鋼板プレート共
BS	B S 基地局	壁付ボックス入り	防水型ボックス共
	壁貫通コア抜き	防火区画貫通措置	天井裏
天	天井点検口	新設 アルミ枠 450*450	
既	既設端子盤	現状のまま使用	基地局ケーブル端子接続
多	多機能電話機	仕様書による	新設
	電子ボタン電話ケーブル		上記註記参照

(注) 既設機器撤去、新設共本工事とする。
既設配線(ケーブル)は基本的には再使用とするが、
支障ある部分は、本工事にて対応する事。

管理診療地階平面図 1 / 2 0 0