



(A) 非常照明回路		
BNL-1, 1NL-1, 2	FP1500-2C	既設配線取外し再取付
2NL-1, 2	FP1500-2C	既設配線取外し再取付
3NL-1, 2	FP1000-2C	既設配線取外し再取付
4NL-1	FP 600-2C	既設配線取外し再取付
BSL-1	FP 220-2C	既設配線取外し再取付
1SL-1	FP1000-2C	既設配線取外し再取付
2SL-1	FP1500-2C	既設配線取外し再取付
1SL-2, 2SL-2, 3	FP2000-2C	既設配線取外し再取付
1, 2HL-1	FP 600-2C	既設配線取外し再取付
1, 2DL-1	FP1000-2C	既設配線取外し再取付

(注) ・既設機器撤去後新設機器据付  
上記工事に伴う全て本工事とする。  
・更新工事に伴う仮設電源を確保する事。  
(キュー・ピクル、発電機制御用電源の確保)  
(DC100V 100AH/10HR程度)

3 階電気室平面詳細図 S=1:50