

平成 28 年度静岡県立こころの医療センター

非常照明用直流電源装置更新工事に関する質疑回答

質問事項	質問内容	回答
「同種工事の実績」について	同種工事の実績として「500AH 以上の直流電源装置の設置又は更新工事の施工実績を有する者。」と記載がございましたが、AH は一般的にバッテリーの放電容量の単位になりますので、直流電源装置の出力単位としては「50KVA 以上の直流電源装置の設置又は更新工事の施工実績を有する者」と読み替えても宜しかったでしょうか？	蓄電池容量が 500AH 以上と読み替えてください。