



- 1 . 上記実線部分の揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）の新設
- 2 . 上記実線部分のバルブ・フレキシブル継手等の新設
- 3 . 揚水ポンプへの電源線(CV60□X6 E38□ (75))の接続・調整本工事

——— 新設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）
----- 既設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）

改修後受水槽ホヱ室廻り平面詳細図 S=1:50