



- 1. 上記実線部分の揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）の新設
- 2. 揚水ポンプへの電源線（CV60□X6 E38□（75））の接続・調整本工事
- 3. バルブ・フレキシブル継手等は再使用とする。

—— 新設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）
----- 既設揚水管（硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）

改修後受水槽・ポンプ室廻り平面詳細図 S=1:50