

## 仕様書

### 1 品名及び数量

病室監視用カメラ 4 台  
スイッチング HUB 1 台

### 2 規格・基準機器

下記の機器については、当センター北 2 病棟にて運用中の株式会社 J V C ケンウッド製モニターシステムとの接続が可能であり、将来においてもネットワークが可能であること。

次の株式会社 JVC ケンウッド製の基準機器と同等以上の機器であり、下記の仕様を満たすこと。

品名	参考規格	台数
病室用監視カメラ（特型天井埋込金具付）	V N－H 5 7 B	4 台
スイッチング HUB（設置器具付）	F S 9 0 9 M－P S	1 台
配線工事費		1 式
機器設置工事費		1 式
試験調整費		1 式
雑材料費		1 式
諸経費		1 式

#### (1) 病室用監視カメラ

- ・電源は PoEHUB より供給すること。
- ・有効画素数は 200 万画素以上であること。
- ・撮像素子は 1/3 型 CMOS センサーであること。
- ・H.264、MPEG4、JPEG の 3 方式で映像出力可能であること。
- ・デイ・ナイト機能を有すること。
- ・レンズは変倍方式であること。
- ・現在設置されているシステムモニターに出力可能なこと。

#### (2) 付帯工事

- ・搬入設置工事、試運転調整費・現地調整費用等の設備工事を一式を含む。
- ・作業時間及び時期については打ち合わせを行うこと。

### 3 応札機器仕様書の提出

基準機器と同等以上であることを証明する、様式 2 応札機器仕様書（図面など、メーカー・機種・性能など仕様を満たすことがわかる書類）をすべてそろえ、平成 27 年 1 月 16 日（金）までに提出し、了承を得ること。詳細は、入札説明書 3（1）アを参照すること。

#### 4 検収及び納入

納品・検収場所は北2病棟とする。

#### 5 その他

- (1) 本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとし、疑義、不明が生じた場合は病院の指示に従うこと。
- (2) 当該機器の機能・性能が一体的かつ完全に発揮できるように当センター職員と十分に打合わせを行い、施行すること。
- (3) 納入者は、納入物品の引渡し日から平成28年3月31日まで、当センターにおける正常な管理のもとに生じた故障、または発見された瑕疵について、無償修繕又は取替納入の責任を負うものとする。
- (4) 納入者は、当センターから要請されたときは、速やかに保守を行い得る体制を維持すること。