

質 問 回 答 書

入札番号：総病管第 S-5 号

工 事 名：令和 3 年度静岡県立総合病院緑町院長公舎改修工事

No.	質問事項		質問内容	回 答
1	設計書 P10 図面 A-09	電気設備工事	配線箇所により既存配線を絶縁測定し使用することは協議可能でしょうか、ご指示下さい。	既存配線の使用は不可とし、全て新設とします。
2	設計書 P10 図面 A-09	電気設備工事	テレビ共聴は現状では 8 K 対応はできないということでよろしいでしょうか、ご指示下さい。	貴見のとおり、8 K 対応は必要ありません。