

質 問 回 答 書

入札番号：総病管第6号

工 事 名：令和4年度 静岡県立総合病院 精神科病棟改修機械設備工事

No.	質問事項	質問内容	回 答
1	RM-005 仮設工事の工事区分について	配置仮設計画図にて仮設工事内容の記載がありますが、仮設計画図に記載の仮設工事は別途工事（建築工事）と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
2	RM-106 天井解体復旧工事の工事区分について	改修工事注記に、2) 天井・壁の解体復旧工事は、建築工事とする。（今回の改修工事範囲内・範囲外共）とありますが、図面内のCAV更新箇所等の5カ所で、天井解体本工事の記載があります。注記の通り、RM-106図の天井解体復旧は全て建築工事と考えて宜しいでしょうか。	図面内のCAV更新箇所等の5カ所の天井解体は本工事とする。
3	RM-114～116 RM-120～124 設計書 天井解体復旧工事の工事区分について	3階天井伏せ図に天井解体復旧範囲の記載があり、給排水衛生設備図に天井・壁・床の解体復旧は建築工事（今回の撤去範囲内、範囲外共）との記載がありますが、設計書には天井ボード・軽量下地の記載があります。設計書の天井ボード・軽量下地の数量は3階の天井解体復旧分と考えて、3階分の天井解体復旧を本工事と考えれば宜しいでしょうか。	貴見のとおり。