

## 院内 給排気口台数

別表4

## 本館

階	台数	備考
地階	142	土日実施
1階	201	土日実施
2階	153	土日実施
3階	122	排気、土日実施
	75	給気、土日実施
4階	77	
5階	69	
6階	115	
合計	954	

## 北館

階	台数	備考
地階	13	土日実施
1階	81	土日実施
2階	41	土日実施
3階	70	
4階	70	
5階	69	
6階	10	
合計	354	

## 循環器病センター

階	台数	備考
地階	0	
1階	73	土日実施
2階	53	土日実施
3階	54	
4階	56	
5階	55	
6階	19	土日実施
合計	310	

## PETセンター

階	台数	備考
1階	10	平日夕方実施
2階	40	
3階	36	
合計	86	

## カルテ庫棟

階	台数	備考
1階	16	土日実施

## サーバー棟

階	台数	備考
1階	8	平日実施

## 旧本部棟

階	台数	備考
1階	13	土日実施

## 保育所

階	台数	備考
1階	10	日実施
2階	9	日実施
合計	19	

総合計 1,760 台

本館 屋内 BF 1／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	コントロール室	HS	550×300	2	1・2
	コントロール室	HS	200×200	2	3・4
	コントロール室 浴室		100φ	1	5
	コントロール室 便所	HS	200×200	1	6
	コントロール室 休憩室	HS	200×150	1	7
	標本作成室	HS	250×200	1	8
	標本室1	VHS	350×350	3	9・10・11
	解剖室 脱衣室	HS	250×150	1	12
	解剖室 浴室	HS	250×150	1	13
	解剖室 便所	HS	250×150	1	14
	霊安室1	HS	250×250	1	15
	霊安室 便所	HS	200×200	1	16
	霊安室2	HS	250×250	2	17・18
	使用済みリネン室2	HS	350×350	1	19
	使用済みリネン室1	HS	450×450	1	20
	検収室2	HS	200×200	2	21・22
	中央倉庫	HS	200×200	2	23・24
	中央倉庫	HS	450×450	2	25・26
	メッセンジャ室	HS	200×200	1	27
	注射室	HS	200×200	7	28・29・30・31・32・33・34
	事務室2	HS	250×250	1	35
	前室1	HS	200×200	1	36
	下膳車室	HS	300×300	3	37・38・39
	共用倉庫	HS	200×200	1	40
	カート洗浄室	HS	400×400	1	41
	食器保管室	HS	350×350	3	42・43・44
	配膳車室	HS	500×500	4	45・46・47・48
	調理室	HS	250×250	4	49・50・51・52
	下処理室	HS	400×400	2	53・54
	準備室	HS	300×300	1	55
	栄養管理室	HS	200×200	1	56
	調乳室	HS	250×250	1	57
	調乳洗浄室	HS	250×250	1	58
	給湯室	HS	200×200	1	59
	カンファレンスルーム	HS	250×250	1	60
	倉庫3	HS	200×200	1	61
	食品庫1	HS	350×350	1	62
	検収室1	HS	200×200	1	63
	食品庫2	HS	250×250	1	64
	備品庫	HS	200×200	1	65
	厨房女子更衣室	HS	250×250	1	66

本館 屋内 BF 2／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	休憩室	HS	250×250	2	67・68
	厨房女子更衣室1	HS	200×200	1	69
	厨房男子更衣室	HS	200×200	1	70
	WC4	HS	200×200	1	71
	WC3	HS	200×200	1	72
	脱衣室4	HS	200×200	2	73・74
	BF女子便所	HS	250×200	1	75
	BF男子便所	HS	250×200	1	76
	倉庫5	HS	200×200	2	77・78
	予備ロッカー室	HS	200×150	2	79・80
	女子更衣室2	HS	250×200	2	81・82
	女子更衣室1	HS	300×300	2	83・84
	脱衣室1	HS	200×200	1	85
	シャワー室1	HS	200×200	1	86
	脱衣室2	HS	200×200	1	87
	シャワー室2	HS	200×200	1	88
	脱衣室3	HS	200×200	1	89
	シャワー室3	HS	200×200	1	90
	スタッフルーム	HS	400×400	1	91
	研修室	HS	400×400	1	92
	調剤室	HS	400×400	4	93・94・95・96
	薬剤EVホール	HS	450×450	1	97
	麻薬室	HS	200×200	1	98
	当直室1	HS	200×200	1	99
	危険物保管庫	HS	200×200	1	100
	物品搬送設備室	HS	200×200	1	101
	医薬品情報室	HS	200×200	2	102・103
	スタッフ作業室	HS	200×200	2	104・105
	打合せ室	HS	200×200	1	106
	薬剤部長室	HS	200×200	1	107
	集団栄養指導室	HS	200×200	2	108・109
	栄養指導室1	HS	200×200	1	110
	栄養指導室2	HS	200×200	1	111
	BF廊下	HS	300×300	1	112
	清潔リネン室	HS	200×200	3	113・114・115
	清潔リネン室	HS	300×300	2	116・117
	事務室3	HS	200×200	1	118
	フィルム保管庫	HS	450×450	1	119
	処置回復室	HS	400×400	1	120
	診察1	HS	350×350	1	121
	診察2	HS	350×350	1	122

本館 屋内 BF 3／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	CT位置決定	HS	450×450	1	123
	CT位置決定	HS	400×400	2	124・125
	操作室	HS	350×350	1	126
	小線源治療室	HS	350×350	2	127・128
	リニアック室2	HS	400×350	1	129
	治療計画室	HS	700×300	1	130
	リニアック室1	HS	900×300	1	131
	リニアック室3	HS	450×300	1	132
	位置決め室	HS	500×400	1	133
	位置決め操作室	HS	300×300	1	135
	暗室	HS	200×150	1	136
	放治便所	HS	200×200	1	137
	放治便所	HS	200×200	1	138
	放治待合	HS	400×400	1	139
	当直室2	HS	200×200	1	140
	カート置場	HS	200×200	2	141・142
	前室2	HS	200×200	1	143

合計 142

本館 屋内 1F 1／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	呼吸器内科1・2診	HS	200x150	2	1・
	呼吸器内科4・6・7診	HS	200x150	3	3・4・5
	呼吸器中待ち	HS	200x150	3	12・13・14
	血液内科9診	HS	200x150	1	6
	呼吸器中待ち	HS	200x150	1	15
	糖尿病・内分泌代謝センター通路	HS	200x150	1	7
	糖尿病・内分泌代謝センター14診	HS	200x150	1	8
	糖尿病・内分泌代謝センター15指導室	HS	200x150	1	9
	小児科17・18診	HS	200x150	2	10・11
	小児科20診	HS	200x150	2	16・17
	呼吸器・血液内糖尿病・内分泌・待合	HS	200x150	3	18・19・20
	男子便所	HS	250x200	2	21・22
	エントランスホール男子便所	HS	250x200	2	23・24
	エントランスホール女子便所	HS	250x200	1	25
	外来指導室	HS		2	26・27
	医事課事務所	HS		2	28・29
	入院受付	HS		2	30・31
	相談室	HS	200x150	1	33
	車椅子トイレ	HS		1	32
	調剤室	HS	200x150	1	34
	病棟薬剤師室	HS	200x150	1	35
	外来投薬	HS		2	36・37
	搬送ステーション	HS	200x150	1	38
	医薬品情報室	換気扇		1	39
	男子便所	HS	250x200	2	40・41
	中央廊下 尿検査前	HS	250x200	2	42・43
	男子採尿室	HS	200x150	2	44・45
	女子採尿室	HS	200x150	2	46・47
	尿検査室	HS		3	48・49・50
	皮膚科診療室 3	HS	200x150	1	51
	形成外科診療室 診察4～7	HS	200x150	6	52・53・54
	形成外科診療室 作業8				55・56・57
	腎センタースタッフ通路	HS		3	58・59・60
	腎センター処置室14	HS		2	61・62
	腎センター診察9～11	HS		3	63・64・65
	腎センター処置12・13	HS		2	66・67
	腎センターWC	HS	200x150	1	68
	皮膚科中待	HS		1	69
	皮膚科相談室	HS		1	70
	腎センター外待合	HS		4	71・72
					73・74
	腎センター外待合WC	HS		2	75・76

本館 屋内 1F 2／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	女子便所	HS	250x200	2	77・78
	倉庫1	HS		1	79
	女子便所	HS	250x150	2	80・81
	頭部撮影室(10)	HS	200x150	1	82
	撮影室(11)WC	換気扇		1	83
	中央操作ホール	HS		3	84・85・86
				4	89・91・92・93
				3	110・111・112
	撮影室(11)操作室	HS		2	87・88
	コンピューター室1	HS		1	90
	コンピューター室2	HS		2	104・105
	暗室	HS	300x150	1	94
	乳房撮影室(5)	HS	200x150	1	103
	廊下2	HS		2	95・100
	読影室	HS		1	96
	倉庫2	HS		1	98
	倉庫3	HS		1	97
	当直室	HS		1	99
EFW-5	カンファレンス	HS		2	101・102
	前室	HS		3	106・107・108
EFW-12	撮影室(13)	HS		1	109
	結石破碎室WC	HS		1	113
EFC-7	結石破碎室	HS		1	114
	泌尿器・婦人科撮影室	HS		2	115・116
	廊下	HS		1	117
	内視鏡 受付	HS		1	118
	内視鏡 受付横WC	HS		3	119・120・121
	内視鏡 回復処置室2	HS		2	122・123
	内視鏡 汚物処理室	HS		1	124
	内視鏡室4	HS		1	125
EFC-5	器材庫	HS		2	126・127
EFC-6	倉庫1	HS		1	128
	内視鏡室3	HS		1	129
	内視鏡室2	HS		1	130
	内視鏡 スタッフ通路	HS		6	131・132・133
					134・135・136
	内視鏡 通路	HS		3	137・138・139
	内視鏡 モニターコーナー	HS		1	140
	内視鏡室1	HS		1	141
	内視鏡 回復処置室1	HS		1	142
	内視鏡 回復処置室WC	HS		1	143
	眼科 器材庫	HS		2	144・145

本館 屋内 1F 3／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	眼科 相談室	HS		1	146
	眼科 レーザー室1	HS		2	147・148
	眼科 廊下	HS		3	149・153・162
	眼科 暗室	HS		3	150・151・152
	眼科 診察室1	HS		1	154
	眼科 診察室2	HS		1	155
	眼科 診察室3	HS		1	156
	眼科 診察室4	HS		1	157
	眼科 スタッフ通路	HS		2	158・159
	眼科 暗室	HS		2	160・161
	眼科 図書	HS		1	163・164
	眼科 外待合	HS		2	165・166
	廊下	HS		2	167・168
	神経センター・整形 外待合	HS	200x150	2	169・170
	神経センター・整形 中待合	HS	200x150	1	171
	整形 診察6	HS		1	173
	整形 診察8	HS	200x150	1	174
	整形 診察9	HS	200x150	1	175
	神経センター 診察11	HS		1	176
	神経センター 診察12	HS	200x150	1	177
	神経センター 診察14	HS	250x150	1	178
	倉庫	HS	200x150	1	172
	外科 待合ホール	HS	200x150	1	179
	外科 受付カウンター	HS	200x150	1	180
	廊下	HS	200x150	2	181・182
	耳鼻咽喉科 スタッフ通路	HS	200x150	1	183
	外科 スタッフ通路	HS	200x150	2	184・185
AC-8	消化器センター スタッフ通路	HS	200x150	2	186・187
	耳鼻咽喉科 診察2	HS	200x150	1	188
	耳鼻咽喉科 聴覚	HS	200x150	1	189
	耳鼻咽喉科 検査室	HS	200x150	1	190
	耳鼻咽喉科 聴力検査室	HS	200x150	1	191
	耳鼻咽喉科 聴力検査室 前室	HS	200x150	1	192
	外科 中待合	HS	200x150	2	193・194
	外科 診察9	HS		1	195
	消化器センター 診察11	HS		1	196
	消化器センター 診察12	HS		1	197
	消化器センター 診察13	HS		1	198
	消化器センター 診察15	HS		3	199・200・201
	呼吸器外来 外待合い	HS		1	202

合計 201

本館 屋内 2F 1／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F A系統	透析機械室	スリット(S)	300x250	1	1
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	2
	汚物処理室	スリット(S)	250x200	2	3・4
	便所	スリット(S)	200x150	1	5
	ゴミ置き場	スリット(S)		1	6
	倉庫	スリット(S)		2	7・8
	シャワー室	スリット(S)	100φ	1	9
	待合い	スリット(S)	300x200	1	10
	個人透析室1	スリット(S)	200x150	1	11
	個人透析室2	スリット(S)	200x150	1	12
コア- 系統	透析室	スリット(S)	300x200	2	13・14
	技師室	スリット(S)		1	15
	男子便所	スリット(S)	300x250	1	16
	倉庫	スリット(S)	200x200	1	17
	車イス用便所	スリット(S)	200x150	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	250x150	1	19
	搬送ステーション	スリット(S)	200x150	1	20
	印刷庫	スリット(S)	200x150	1	21
	倉庫	スリット(S)	250x150	1	29
	成分採血室1	スリット(S)		1	42
検体検 査系統	移植検査室	スリット(S)		1	43
	検体保存室	スリット(S)		1	44
	女子便所	スリット(S)	200x200	1	45
	輸血HLA検査室	スリット(S)		2	46・47
	医事課	スリット(S)		1	48
	血液製剤管理室 血液照射室	スリット(S)	250x150	1	49
	医事課	スリット(S)	200x150	1	50
	医事課	スリット(S)	250x150	2	51・52
	医事課	スリット(S)	300x250	2	53・54
	医療安全室1	スリット(S)	250x150	1	55
細菌検査 系統	医事課	スリット(S)		1	56
	医療安全室2	スリット(S)	250x150	2	57・58
	前室	スリット(S)	250x150	1	59
	細胞遺伝検査室	スリット(S)		1	60
	フラン室	スリット(S)	400x300	1	61
	無菌室	スリット(S)		1	62
	試薬室前	スリット(S)	250x150	1	63
	仮眠室	スリット(S)		1	64
	洗浄室	スリット(S)	300x250	2	65・66
	培地室	スリット(S)	250x200	1	67
	微生物検査室	スリット(S)	600x300	2	68・69



本館 屋内 2F 2／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F	フランク室	スリット(S)		1	70
	TB菌検査室	スリット(S)		1	71
	蛍光顕微鏡室	スリット(S)		1	72
	倉庫	スリット(S)		4	73・74・75・76
検体検査系統	検体検査室	スリット(S)		9	77・78・79
					80・81・82
					83・84・85
	採血室	スリット(S)		3	86・87・88
生理検査系統	聴力検査室	スリット(S)		1	89
	廊下	スリット(S)	350x200	4	90・91・92・93
	ABIサーモ	スリット(S)		1	94
	ECG	スリット(S)		1	95
	ECG	スリット(S)		1	96
	ECG	スリット(S)		1	97
	データ処理	スリット(S)		1	98
	UCG3	スリット(S)		1	99
	UCG4	スリット(S)		1	100
	トレッドミル2	スリット(S)		1	101
	トレッドミル3	スリット(S)		1	102
	UCG 1	スリット(S)		1	103
管理系統	UCG 2	スリット(S)		1	104
	UCG (TEE)	スリット(S)		1	105
	トレッドミル1	スリット(S)		1	106
	女子便所	スリット(S)	300x250	1	107
	入院受付待合	スリット(S)	200x150	4	108・109・110・111
	予備室	スリット(S)	200x150	1	112
	女子便所	スリット(S)	200x200	1	113
	男子便所	スリット(S)	200x200	1	114
	給湯室	スリット(S)	200x200	1	115
	電話交換室	スリット(S)	200x150	1	116
	がん相談支援センター	スリット(S)	200x150	1	128
	師長ミーティング室	スリット(S)	300x200	1	129
	入退院センター幹部室	スリット(S)	200x150	1	130
	休憩室	スリット(S)	200x150	1	131
	入退院センター	スリット(S)	200x150	1	132
		スリット(S)	200x200	1	133
外来系統	歯科技工室	スリット(S)		2	134・135
	歯科 診察室	スリット(S)		1	136
	歯科 診察室	スリット(S)		1	139
	歯科 受付	スリット(S)		2	137・138
	歯科 診察室	スリット(S)		1	140

## 別表4-1

合計	153
----	-----

合計	153
----	-----

本館 屋内 3F 1／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	3C 器材庫	スリット(S)	200×150	1	30
	AB談話ホール	スリット(S)	250×200	1	31
	3B リネン庫	スリット(S)	200×150	1	32
	浴室	スリット(S)	200×150	1	33
	沐浴	スリット(S)	200×150	1	34
	湯沸室	スリット(S)	200×150	1	35
	加温室	スリット(S)	200×150	1	36
	337号室	スリット(S)	200×150	1	37
	338号室WC	換気扇		1	38
	320～324号室	スリット(S)	200×150	5	39・40・41
					43・44
	323号室WC	換気扇		1	42
	ナースステーション	スリット(S)	200×150	1	45
	車椅子便所	スリット(S)	250×150	1	46
	女子便所	スリット(S)	250×150	1	47
	男子便所	スリット(S)	250×150	1	48
	洗面所	スリット(S)	200×200	1	49
	汚室	スリット(S)	200×150	1	50
	多目的WC1	換気扇		1	51
	多目的WC2	換気扇		1	52
	女子便所	スリット(S)	200×150	2	53・54
	パントリー	スリット(S)	200×150	1	55
	ゴミ置き場	スリット(S)	200×150	1	56
	搬送ステーション	スリット(S)	200×150	1	86
	器材庫	スリット(S)	200×150	1	87
	医局倉庫	GVS	150×150	1	104
	3A 分娩待合	HS	200×200	1	
	スタッフ更衣	HS	150×150	1	
	318WEST	HS	200×200	1	
	318EAST	HS	200×200	1	
	LDR1	HS	200×200	1	
	LDR2	HS	200×200	1	
	収納庫1	HS	150×150	1	
	分娩室	HS	200×200	1	
	看護師仮眠室2	HS	150×150	1	
	看護師仮眠室1	HS	150×150	1	
	産科医仮眠室2	HS	150×150	1	
	産科医仮眠室1	HS	150×150	1	
	未熟児室	HS	150×150	2	
	沐浴室	HS	150×150	2	
	授乳室	HS	200×200	1	

本館 屋内 3F 2／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	ミルク室	HS	150×150	1	
	面談室3	HS	150×150	1	
	新生児室	HS	200×200	2	
	資料制作室	HS	200×200	1	
	エキスパート室	HS	150×150	1	
	看護師控室	HS	200×200	2	
	カンファレンス室	HS	200×200	2	
	診察室2	HS	150×150	1	
	収納庫2	HS	150×150	1	
	LDR4	HS	150×150	1	
	LDR3	HS	150×150	1	
	不潔リネン庫	HS	150×150	1	
	300	HS	200×200	1	
	清潔リネン庫1	HS	150×150	1	
	多目的ホール	HS	200×200	2	
	家族お見舞い室	HS	150×150	2	
	306	HS	150×150	1	
	機械浴室前室	HS	150×150	1	
	315	HS	150×150	1	
	316	HS	150×150	1	
	検査室	HS	150×150	1	
	清潔リネン庫2	HS	150×150	1	
	新生児陰圧室	HS	150×150	1	
	器材庫2	HS	200×200	2	
	前室	HS	200×200	1	
	面談室2	HS	150×150	1	
	面談室1	HS	150×150	1	
	307	HS	200×200	1	
	診察室1	HS	150×150	1	
	スタッフステーション	HS	200×200	3	
	器材庫1	HS	150×150	1	
	301WC	HS	150×150	1	
	302WC	HS	150×150	1	
	303WC	HS	150×150	1	
	304WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ1	HS	150×150	1	
	305WC	HS	150×150	1	
	314WC	HS	150×150	1	
	313WC	HS	150×150	1	
	312WC	HS	150×150	1	
	311WC	HS	150×150	1	

本館 屋内 3F 3／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	310WC	HS	150×150	1	
	309WC	HS	150×150	1	
	308WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ2	HS	200×200	1	
	多目的トイレ3	HS	200×200	1	
	LDR2(US)	HS	150×150	1	
	LDR1(US)	HS	150×150	1	
	317WC	HS	150×150	1	
	WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ4	HS	250×250	1	
	汚物洗浄室	HS	250×250	1	
	スタッフWC3	HS	150×150	1	
	スタッフWC2	HS	150×150	1	
	スタッフWC1	HS	150×150	1	
	LDR4(US)	HS	150×150	1	
	LDR3(US)	HS	150×150	1	
	LDR1	HS	300×300	1	
	LDR3	HS	500×300	1	
	LDR4	HS	500×300	1	
	機械浴室	HS	300×300	1	
	シャワー室3	天井扇	200×200	1	
	シャワー室2	天井扇	200×200	1	
	スタッフシャワー室	天井扇	200×200	1	
	シャワー室1	天井扇	200×200	1	
	特別室シャワー室	天井扇	200×200	1	
	3CD談話ホール	スリット(S)	200×200	1	145

合計 122

本館 屋内 3F 1／2 給気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	3A 分娩前室	VHS	150×150	1	
	分娩待合	VHS	200×200	1	
	LDR1	VHS	200×200	1	
	318WEST	VHS	200×200	1	
	318EAST	VHS	200×200	1	
	317	VHS	200×200	1	
	LDR2	VHS	200×200	1	
	分娩室	VHS	150×150	1	
	廊下3	VHS	250×250	1	
	資料制作室	VHS	200×200	1	
	エキスパート室	VHS	150×150	1	
	看護師控室	VHS	200×200	2	
	カンファレンス	VHS	200×200	2	
	分娩廊下	VHS	200×200	2	
	LDR4	VHS	200×200	1	
	LDR3	VHS	200×200	1	
	看護師仮眠室2	VHS	150×150	1	
	看護師仮眠室1	VHS	150×150	1	
	産科医仮眠室2	VHS	200×200	1	
	産科医仮眠室1	VHS	150×150	1	
	スタッフ通路	VHS	200×200	1	
	スタッフシャワー室	VHS	150×150	1	
	沐浴室	VHS	150×150	1	
	新生児室	VHS	250×250	1	
	授乳室	VHS	200×200	1	
	ミルク室	VHS	150×150	1	
	未熟児室	VHS	200×200	2	
	検査室	VHS	150×150	1	
	新生児陰圧室	VHS	150×150	1	
	廊下6	VHS	150×150	2	
	前室	VHS	200×200	1	
	面談室3	VHS	150×150	1	
	診察室2	VHS	150×150	1	
	スタッフステーション	VHS	200×200	3	
	廊下5	VHS	200×200	1	
	シャワー室3	VHS	150×150	1	
	シャワー室2	VHS	150×150	1	
	面談室2	VHS	150×150	1	
	面談室1	VHS	150×150	1	
	廊下2	VHS	200×200	1	
	314	VHS	150×150	1	

本館 屋内 3F 2／2 給気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	313	VHS	150×150	1	
	312	VHS	150×150	1	
	311	VHS	150×150	1	
	310	VHS	150×150	1	
	309	VHS	150×150	1	
	308	VHS	150×150	1	
	307	VHS	200×200	1	
	廊下2	VHS	200×200	1	
	診察室1	VHS	150×150	1	
	廊下5	VHS	200×200	2	
	300	VHS	200×200	1	
	廊下1	VHS	200×200	1	
	301	VHS	150×150	1	
	302	VHS	150×150	1	
	303	VHS	150×150	1	
	304	VHS	150×150	1	
	多目的ホール	VHS	200×200	2	
	家族お見舞い室	VHS	150×150	2	
	シャワー室1	VHS	150×150	1	
	廊下1	VHS	200×200	1	
	305	VHS	200×200	1	
	306	VHS	150×150	1	
	315	VHS	150×150	1	
	316	VHS	200×200	1	

合計 75

本館 屋内 4F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	4A 多目的WC1・2	天井扇		1	1・2
	個室WC 403～406	天井扇		4	3・4・5・6
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	7
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	8
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	9
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	10
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	11
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	12
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	13
	浴室	スリット(S)	200x150	1	14
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	15
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	16
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	17
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	19
	4B 多目的WC1・2	天井扇		2	20・21
	個室WC 423～426	天井扇		4	22・23・24・25
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	26
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	27
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	28
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	29
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	30
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	31
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	32
	浴室	スリット(S)	200x150	1	33
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	34
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	35
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	中央廊下車イス便所	スリット(S)	200x200	2	37・38
	4C 当直室 1～8	天井扇		4	39・40・41・42
				4	43・44・45・46
	ラウンジ	天井扇		1	47
	更衣室 1・2	天井扇		2	48・49
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	50
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	51
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	52
	4C汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	53
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	54
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	55
	浴室	スリット(S)	200x150	1	56
	脱衣所2	スリット(S)	200x200	1	57



本館 屋内 4F 2／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	UB	スリット(S)		1	58
	脱衣所3	スリット(S)	200x200	1	59
	UB	スリット(S)		1	60
	4C リネン庫	スリット(S)	200x150	1	61
	器材庫	スリット(S)	300x200	1	62
	搬送ステーション横倉庫	スリット(S)	200x150	1	63
	搬送ステーション横倉	スリット(S)	200x150	1	64
	4Dスタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	65
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	66
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	67
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	68
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	69
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	70
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	71
	浴室	スリット(S)	200x150	1	72
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	73
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	74
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	75
	小会議室	スリット(S)	200x200	1	76
	AB談話ホール	スリット(S)	250x200	1	77
	CD談話ホール	スリット(S)	250x200	1	78

合計 77

本館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
5F	5A 多目的WC1・2	天井扇		2	1・2
	個室WC 503～506	天井扇		4	3・4・5・6
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	7
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	8
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	9
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	10
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	11
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	12
	湯沸室	S	200x200	1	13
	浴室	スリット(S)	200x150	1	14
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	15
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	16
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	17
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	19
	5B 多目的WC1・2	天井扇		2	20・21
	個室WC 423～426	天井扇		4	22・23・24・25
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	26
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	27
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	28
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	29
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	30
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	31
	湯沸室	S	200x200	1	32
	浴室	スリット(S)	200x150	1	33
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	34
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	35
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	中央廊下車イス便所	スリット(S)	200x200	2	37・38
	5C ラウンジ	天井扇		1	39
	更衣室 1・2	天井扇		2	40・41
	カンファレンス	天井扇	300x200	1	42
	秘書室	天井扇	200x150	1	43
	廊下	S	200x200	3	44・45・46
	医局2	スリット(S)	200x150	1	47
	湯沸室	S	200x200	1	48
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	49
	男子便所	スリット(S)	300x200	2	50・51
	5C 器材庫	スリット(S)	200x150	1	52
	倉庫	スリット(S)	300x200	1	53
	搬送ステーション横倉庫	スリット(S)	200x150	1	54

本館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
5F	5C 搬送ステーション横倉	スリット(S)	200x150	1	55
	5D 臨床試験管理センター	スリット(S)	200x150	1	56
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	57
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	58
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	59
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	60
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	61
	湯沸室	S	200x200	1	62
	浴室	スリット(S)	200x150	1	63
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	64
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	65
	器材庫	スリット(S)	200x150	2	66・67
	AB談話ホール	スリット(S)	250x200	1	68
	CD談話ホール	スリット(S)	250x200	1	69

合計 69

本館 屋内 6F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
6F	6A 604～611 WC	HS	200x200	4	1・3・5・7
				4	9・11・13・15
		HS	200x200	4	2・4・6・8
				4	10・12・14・16
	浴室	スリット(S)	200x150	1	17
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	18
	616・603	スリット(S)	200x150	2	19・20
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	21
	車椅子便所	スリット(S)	200x150	1	22
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	23
	男子便所	スリット(S)	300x200	2	24・25
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	26
	612～615	スリット(S)	200x150	4	27・28・29・30
	601・602	スリット(S)	200x150	2	31・32
	器材庫便所	スリット(S)	200x150	1	33
	前室	スリット(S)	200x150	1	34
	清潔器材室	スリット(S)	200x150	1	35
	不潔器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	37
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	38
	相談室前廊下	スリット(S)	300x200	1	39
	ABカンファレンス	スリット(S)	200x200	1	40
	6B 623～631・636号室	スリット(S)	200x150	4	41・42・43・44
		スリット(S)	200x150	3	45・46・47
		スリット(S)	200x150	3	48・49・50
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	51
	浴室	スリット(S)	200x150	2	52・53
	清拭室	スリット(S)	200x150	2	54・55
	車椅子便所	スリット(S)	300x200	1	56
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	57
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	58・59
	汚物処理室	スリット(S)	200x150	1	60
	621・622	スリット(S)	200x150	2	61・62
	632～635号室	スリット(S)	200x150	4	63・64・65・66
	食堂談話室	スリット(S)	200x200	2	67・69
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	70
	前室	スリット(S)	200x150	1	71
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	72
	不潔器材庫	スリット(S)	200x150	1	73
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	74
	中央廊下便所	スリット(S)	300x200	2	75・76

本館 屋内 6F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
6F	6C多目的WC 1・2	天井扇		2	77・78
	643～646WC	天井扇		4	79・80・81・82
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	83
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	84
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	85
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	86・87
	汚物流	スリット(S)	200x200	1	88
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	89
	浴室	スリット(S)	200x150	1	90
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	91
	器材庫	スリット(S)	200x150	2	92・94
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	93
	搬送ステーション	スリット(S)	250x200	1	95
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	96
	6D 668～672 WC	スリット(S)	200x150	5	97・98・99・100・101
	665～667 WC	スリット(S)	200x150	3	102・104・105
	667	スリット(S)	200x150	1	103
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	106
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	107
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	108
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	109・110
	汚物流	スリット(S)	200x200	1	111
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	112
	浴室	スリット(S)	200x150	1	113
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	114
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	115・117
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	116

合計 115

## 北館 屋内 BF 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
BF	中央監視室	HS	200x200	2	1・2
	仮眠室 前室	HS	200x200	2	3・4
	男子休憩室	HS	200x200	4	5・6・7・8
	女子休憩室	HS	200x200	3	9・10・11
	女子更衣室	FV－1		1	12
	仮眠室 便所	FV－4		1	13

合計 13

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
1F	守衛室 便所	FV-1		1	1
	中央処置待合ホール奥 便所	FV-4		1	2
	中央処置室	HS		5	3・4・5・6・7
	区画 A	HS		2	8・9
	区画 B	HS		2	10・11
	区画 C	HS		2	12・13
	区画 D	HS		2	14・15
	区画 E	HS		3	16・17・18
	区画 F	HS		3	19・20・21
	区画 G	HS		2	22・23
	区画 H	HS		2	24・25
	通路	HS		4	26・27・28・29
	スタッフ ステーション 2	HS		1	30
	調剤室	HS		2	31・32
	多目的 WC	HS		1	33
	汚室	HS		1	34
	通路 1	HS		1	35
	多目的 WC 1	HS		1	36
	男子 WC	HS		1	37
	女子 WC	HS		2	38・39
	スタッフ ステーション 1	HS		2	40・41
	処置室 1	HS		1	42
	カンファレンス 1	HS		2	43・44
	倉庫・リネン庫	HS		1	45
	乳腺検査室	HS		1	46
	甲状腺検査	HS		1	47
	腹部US検査	HS		2	48・49
	中通路	HS		1	50
	レポート作成室	HS		1	51
	受付	HS		1	52
	マンモグラフィティー室	HS		1	53
	超音波検査室 2	HS		1	54
	EV前通路	HS		2	55・56
	処置室 2	HS		1	57
	WC	HS		2	58・59
	診療内科 心臓相談室	HS		1	60
	心臓診察室	HS		1	61
	診察室 1			1	62
	循環器 1			1	63
	循環器 2			1	64
	循環器 3			1	65
	循環器 4			1	66

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
1F	診療内科 受付			1	67
	循環器センター 中待			2	68・69
	循環器センター 受付			1	70
	多目的 WC			1	71
	男子 WC			2	72・73
	女子 WC			2	74・75
	総合診療科 処置室 1			1	76
	診察室 2			1	77
	診察室 3			1	78
	診察室 4			1	79
	前室			2	80・81

合計 81



## 北館 屋内 2F 排気口清掃リスト

## 別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
2F	物理療法室	HS	300x300	1	1
		HS	200x200	1	2
	機能評価室	HS	200x200	1	3
	運動療法室	HS	300x300	4	4・5・6・7
	言語療法室 1	HS	200x200	1	8
	言語療法室 2	HS	200x200	1	9
	防音室  防音操作室 更衣室 2	HS	500x500	1	10
		HS	200x200	1	11
		HS	200x200	1	12
		HS	200x200	1	13
	水治療室  更衣室 1 シャワー室	HS	200x200	2	14・15
		HS	1200x200	2	16・17
		HS	200x200	1	18
		HS	200x200	2	19・20
	作業療法室	HS	300x300	2	21・22
	木工室	HS	200x200	1	23
	器材室	HS	200x200	1	24
	面談室 1	HS	200x200	1	25
	面談室 2	HS	200x200	1	26
	個人面談室	HS	200x200	1	27
	日常訓練室	HS	300x300	1	28
	和室	CL	(3)1000L	1	29
	研修室	HS	200x200	2	30・31
	男子便所	HS	200x200	2	32・33
	女子便所	HS	200x200	2	34・35
	車椅子便所	HS	200x200	1	36
	化粧コーナー	FV-3		1	37
	車椅子トイレ	FV-4		1	38
	浴室	FV-1		1	39
	便所コーナー	FV-3		1	40
	日常訓練室	レンジフード	訓練用	1	41

合計 41

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
3F	701号室	HS	300x300	1	1
	バス	HS	200x200	1	2
	715号室	バス HS	200x200	1	3
	716・717・718号室	バス HS	200x200	3	4・5・6
	714号室	便所	HS	200x200	7
	前廊下	HS	200x200	1	8
	ナース ステーション	HS	300x300	2	9・10
	特殊浴室	HS	300x300	1	11
	UB	HS	200x200	1	12
	廊下	HS	200x200	1	13
	湯沸室	HS	200x200	1	14
	汚室	HS	200x200	1	15
	患者便所 A	HS	200x200	1	16
	患者便所 B	HS	200x200	1	17
	職員便所	HS	200x200	1	18
	車椅子便所	HS	200x200	1	19
	701号室	ユニットバス	FV-2	1	20
	便所	F-1		1	21
	702号室	FV-2		1	22
	便所	F-1		1	23
	703号室	FV-2		1	24
	便所	F-1		1	25
	704号室	FV-2		2	26・27
	705号室	FV-2		1	28
	便所	F-1		1	29
	706号室	FV-2		1	30
	便所	F-1		1	31
	707号室	FV-2		1	32
	便所	F-1		1	33
	708号室	FV-2		1	34
	便所	F-1		1	35
	709号室	FV-2		1	36
	便所	F-1		1	37
	710号室	FV-2		1	38
	便所	F-1		1	39
	711号室	FV-2		1	40
	便所	F-1		1	41
	712号室	FV-2		1	42
	便所	F-1		1	43
	713号室	FV-2		1	44
	便所	F-1		1	45

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
3F	715号室	FV-3		1	46
	便所	F-1		1	47
	談話コーナー	FV-5		2	48・49
	716号室	FV-2		2	50・51
	便所	F-1		1	52
	717号室	FV-2		2	53・54
	便所	F-1		1	55
	718号室	FV-2		2	56・57
	便所	F-1		1	58
	面談室	FV-1		1	59
	カンファレンス	FV-2		1	60
	リネン庫	FV-1		1	61
	719号室	FV-2		1	62
	便所	F-1		1	63
	720号室	FV-3		1	64
	ユニットバス	FV-2		1	65
	721号室	FV-3		1	66
	ユニットバス	FV-2		1	67
	722号室	FV-2		1	68
	便所	F-1		1	69
	器材庫	FV-1		1	70

合計 70

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	731号室	HS	300x300	1	1
	バス	HS	200x200	1	2
	745号室	HS	200x200	1	3
	746・747・748号室	HS	200x200	3	4・5・6
	744号室	HS	200x200	1	7
	便所 前廊下	HS	200x200	1	8
	ナース ステーション	HS	300x300	2	9・10
	特殊浴室	HS	300x300	1	11
	UB	HS	200x200	1	12
	廊下	HS	200x200	1	19
	湯沸室	HS	200x200	1	13
	汚室	HS	200x200	1	14
	患者便所 A	HS	200x200	1	15
	患者便所 B	HS	200x200	1	16
	職員便所	HS	200x200	1	17
	車椅子便所	HS	200x200	1	18
	731号室	FV-2		1	20
	ユニットバス 便所	F-1		1	21
	732号室	FV-2		1	22
	便所	F-1		1	23
	733号室	FV-2		1	24
	便所	F-1		1	25
	734号室	FV-2		2	26・27
	735号室	FV-2		1	28
	便所	F-1		1	29
	736号室	FV-2		1	30
	便所	F-1		1	31
	737号室	FV-2		1	32
	便所	F-1		1	33
	738号室	FV-2		1	34
	便所	F-1		1	35
	739号室	FV-2		1	36
	便所	F-1		1	37
	740号室	FV-2		1	38
	便所	F-1		1	39
	741号室	FV-2		1	40
	便所	F-1		1	41
	742号室	FV-2		1	42
	便所	F-1		1	43
	743号室	FV-2		1	44
	便所	6		1	45

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	745号室	FV-2		1	46
	便所	F-1		1	47
	談話コーナー	FV-5		2	48・49
	746号室	FV-2		2	50・51
	便所	F-1		1	52
	747号室	FV-2		2	53・54
	便所	F-1		1	55
	748号室	FV-2		2	56・57
	便所	F-1		1	58
	面談室	FV-1		1	59
	カンファレンス	FV-2		1	60
	リネン庫	FV-1		1	61
	749号室	FV-2		1	62
	便所	F-1		1	63
	750号室	FV-3		1	64
	ユニットバス	FV-2		1	65
	751号室	FV-3		1	66
	ユニットバス	FV-2		1	67
	752号室	FV-2		1	68
	便所	FV-1		1	69
	器材庫	FV-1		1	70

合計 70

## 北館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	761号室 バス	HS	200x200	1	1
	家族控室	CL	(3)1000L	2	2・3
	ナースステーション	HS	200x200	2	4・5
	特殊浴室前廊下	HS	300x300	1	6
	特殊浴室	HS	300x300	1	7
	リネン庫	HS	200x200	1	8
	洗濯乾燥室	HS	200x200	1	9
	汚室	HS	200x200	1	10
	職員便所	HS	200x200	1	11
	患者便所	HS	200x200	1	12
	車椅子便所	HS	200x200	1	13
	ゴミ置場	HS	200x200	1	14
	761号室 ユニットバス 便所	FV-4		1	15
		FV-2		1	16
		F-1		1	17
	家族控室 踏込	FV-1		2	18・19
		FV-2		1	20
	普通浴室 脱衣室	FV-8		1	21
		子供ファン		1	22
	762号室 便所	FV-2		1	23
		F-1		1	24
	763号室 便所	FV-2		1	25
		F-1		1	26
	764号室 便所	FV-2		1	27
		F-1		1	28
	765号室 便所	FV-2		1	29
		F-1		1	30
	766号室 便所	FV-2		1	31
		F-1		1	32
	767号室 便所	FV-2		1	33
		F-1		1	34
	768号室 便所	FV-2		1	35
		F-1		1	36
	769号室 便所	FV-2		1	37
		F-1		1	38
	770号室 便所	FV-2		1	39
		F-1		1	40
	771号室 便所	FV-2		1	41
		F-1		1	42
	772号室 便所	FV-2		1	43
		F-1		1	44

## 北館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	773号室	FV-2		1	45
	便所	F-1		1	46
	774号室	FV-2		1	47
	便所	F-1		1	48
	談話コーナー	FV-5		1	49
	775号室	FV-2		1	50
	便所	F-1		1	51
	776号室	FV-4		1	52
	ユニットバス	FV-2		1	53
	777号室	FV-4		1	54
	ユニットバス	FV-2		1	55
	778号室	FV-4		1	56
	ユニットバス	FV-2		1	57
	779号室	FV-4		1	58
	ユニットバス	FV-2		1	59
	780号室	FV-2		1	60
	便所	F-1		1	61
	カンファレンス	FV-1		1	62
	倉庫	FV-1		1	63
	ダイニング	レンジフード		2	64・65
	面談室	FV-1		1	66
	談話リビング	FV-3		2	67・68
	パントリー	FV-5		1	69

合計 69

## 北館 屋内 6F 排気口清掃 リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
6F	図書室	FV-1		1	29
		FV-6		4	30・31・32・33
		FV-4		2	34・35
		FV-1		1	36
	談話コーナー	FV-5		2	37・38

合計 10



各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	<救急>				
	処置室1,2,3,4	HS	300×300	4	1・2・3・4
	汚物処理	HS	200×200	1	5
	カンファレンス	HS	250×250	1	6
	家族控え室	HS	200×200	1	7
	救急ホール	HS	200×200	1	8
	Drカンファレンス	HS	200×200	1	9
	病室1B(G101、102)	HS	200×200	2	10・11
	病室4B	HS	200×200	1	12
	多目的	HS	200×200	3	13・14・15
	WC1	換気扇		1	16
	器材	HS	200×200	1	17
	仮眠室1・2	HS	200×200	2	18・19
	Dr待機	HS	200×200	1	20
	受付	HS	200×200	1	21
	スタッフ通路	HS	200×200	1	22
	WC1	HS	200×200	1	23
	師長室	HS	200×200	1	24
	診察室1・2・3	HS	200×200	3	25・26・27
	緊急手術室	HS	200×200	3	28・29・30
	処置	HS	200×200	1	31
	感染性診察室	HS	250×250	1	32
	待合ホール	HS(フィルター付)	1500x300	1	33
	放射線待合	HS	300×300	1	34
	感染性診察室外	HS	200×200	1	35
	男子WC	HS	250×250	2	36・37
	女子WC	HS	250×250	2	38・39
	多目的WC2	HS	200×200	1	40
	医療用EVホール	HS	200×200	1	41
	CT室4	HS	500×500	3	42・43・44
	CT室4	HS	300×300	1	45
	CT室1	HS	800×600	2	46・47
	CT室1	HS	200×200	1	48
	操作(CT室1)	HS(フィルター付)	400×400	1	49
	CT室2	HS	800×600	2	50・51
	CT室2	HS	200×200	1	52
	操作(CT室2,3)	HS(フィルター付)	400×400	1	53
	操作(CT室2,3)	HS	200×200	1	54
	CT室3	HS	1400×700	1	55
	CT室3	HS	250×250	1	56
	検査・処置エリア	HS	350×350	1	57
	受付(放射線)	HS	200x200	1	58
	読影室	HS(フィルター付)	400x400	1	59
	読影室	HS	250x250	1	60

循環器病センター 屋内 1F 排気口清掃箇所 リスト

2/2

別表4-3

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	女子更衣室	HS	200x200	1	61
	男子更衣室	HS	200x200	1	62
	機械室2	HS	200x200	1	63
	MRI室1	HS	450x450	1	64
	MRI室1	HS	250x250	1	65
	操作(MRI室1、2)	HS(フィルター付)	550 × 550	1	66
	操作(MRI室1、2)	HS	200x200	1	67
	MRI室2	HS	800x500	1	68
	MRI室2	HS	250x250	1	69
	MRI室3	HS	800x500	1	70
	MRI室3	HS		1	71
	操作(MRI室1)	HS	200x200	1	72
	機械室1	HS(フィルター付)	200x200	1	73

合計 73

循環器病センター 屋内 2F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
2F	心カテCPU室3	HS	200x200	1	1
	心カテ操作ホール2	HS	350x350	2	4・5
	心カテ室3	HS	350x350	2	6・7
	サーバー室	HS	200x200	1	8
	IVR室2	HS	250x250	1	9
	IVR操作ホール	HS	450x450	2	10・11
	IVR操作ホール	HS	200x200	1	12
	IVR室1	HS	300x300	2	13・14
	IVR室1	HS	200x200	1	15
	IVR CPU室	HS	200x200	1	16
	救急前室	HS	250x250	2	17・18
	心カテ室1	HS	550x550	1	19
	心カテ操作ホール1	HS	400x400	2	20・21
	心カテ室2	HS	550x550	1	22
	器材準備コーナー	HS	300x300	2	23・24
	廃棄物保管庫	HS	200x200	1	25
	廊下2	HS	400x400	2	26・27
	リカバリー 1～11	HS	200x200	11	28・29・30・31
					32・33・34・35
					36・37・38
	スタッフステーション	HS	200x200	1	39
	心カテCPU室1	HS	200x200	1	40
	心カテCPU室2	HS	200x200	1	41
	説明室	HS	200x200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200x200	1	43
	ラウンジ	HS	200x200	2	44・45
	畳コーナー	HS	200x200	1	46
	患者図書室	HS	200x200	1	47
	男子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	48
	SU	HS	200x200	1	49
	女子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	50
	SU	HS	200x200	1	51
	多目的WC	HS	200x200	1	52
	WC	HS	200x200	1	53
	特殊ドック室	HS	200x200	1	54
	医療用EVホール	HS	200x200	1	55

合計 53

## 循環器病センター 屋内 3F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	救急前室	HS	200×200	1	1
	カンファレンス室2	HS	200×200	1	2
	CCU室(1～6)	HS	200×200	6	3・4・5
					6・7・8
	CCU室(7、8)	HS	200×200	2	9・10
	CCU室(9～14)	HS	200×200	6	11・12・13
					14・15・16
	前室	HS	200×200	1	17
	多目的WC2	HS	200×200	1	18
	スタッフステーション	HS	200×200	1	19
	汚物処理室	HS	300×300	1	20
	食事、準備コーナー	HS	200×200	1	21
	器材コーナー	HS	200×200	1	22
	処置コーナー	HS	200×200	1	23
	WC2	HS	200×200	1	24
	病室2B(G301～G306)	HS	200×200	6	25・26・27
					28・29・30
	薬剤室	HS	200×200	1	31
	ME室	HS	200×200	1	32
	スタッフWC1	HS	200×200	1	33
	スタッフWC2	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	当直室1、2	HS	200×200	2	36・37
	ケア準備検査コーナー	HS	200×200	1	38
	説明室1、2	HS	200×200	2	39・40
	洗浄室	HS	200×200	1	41
	器材清潔リネン室	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200×200	2	43・44
	家族宿室2	HS	200×200	1	45
	家族ラウンジ	HS	200×200	1	46
	パントリー	HS	200×200	1	47
	守衛仮眠室1～3	HS	200×200	3	48・49・50
	多目的WC	HS	200×200	1	51
	WC	HS	200×200	1	52
	医療用EVホール	HS	200×200	1	53
	自販機コーナー	HS	200×200	1	54

合計 54

## 循環器病センター 屋内 4F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
4F	〈病棟〉				
	病室1B(G414～416)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G414～416)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G411～413)WC	HS	200×200	3	7・8・9
	病室S1B(G411～413)SU	HS	200×200	3	10・11・12
	病室S2B(G401～410)WC	HS	200×200	10	13・14・15
					16・17・18
					19・20・21・22
	デイルーム	HS	200×200	1	23
	病室2B(G417～422)WC	HS	200×200	6	24・25・26
					27・28・29
	病室1B(G423)未熟児室WC	HS	200×200	1	30
	病室1B(G423)未熟児室SU	HS	200×200	1	31
	多目的WC	HS	200×200	1	32
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	33
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	WC	HS	200×200	1	36
	WC	HS	200×200	2	37・38
	WC	HS	200×200	1	39
	WC	HS	200×200	1	40
	WC	HS	200×200	2	41・42
	WC	HS	200×200	1	43
	カンファレンス室	HS	200×200	1	44
	パントリー	HS	200×200	1	45
	スタッフステーション	HS	200×200	2	46・47
	汚物処ケア理準備室	HS	200×200	2	48・49
	処置室	HS	200×200	1	50
	師長	HS	200×200	1	51
	相談室1、2	HS	200×200	2	52・53
	スタッフWC	HS	200×200	1	54
	倉庫	HS	200×200	1	55
	医療用EVホール	HS	200×200	1	56

合計 56

循環器病センター 屋内 5F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	病室1B(G514~516)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G514~516)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G512~G513)WC	HS	200×200	2	7・8
	病室S1B(G512~G513)SU	HS	200×200	2	9・10
	病室2B(G501~511)WC	HS	200×200	11	11・12・13
					14・15・16
					17・18・19
					20・21
	デイルーム	HS	200×200	1	22
	病室2B(G517~G522)WC	HS	200×200	6	23・24・25
					26・27・28
	病室1B(G523)WC	HS	200×200	1	29
	病室1B(G523)SU	HS	200×200	1	30
	多目的WC	HS	200×200	1	31
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	32
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	33
	SU	HS	200×200	1	34
	WC	HS	200×200	3	35・36・37
	WC	HS	200×200	4	38・39・40・41
	WC	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室	HS	200×200	1	43
	パントリー	HS	200×200	1	44
	スタッフステーション	HS	200×200	2	45・46
	汚物処理準備室	HS	200×200	2	47・48
	処置室	HS	200×200	1	49
	師長	HS	200×200	1	50
	相談室1、2	HS	200×200	2	51・52
	スタッフWC	HS	200×200	1	53
	倉庫	HS	200×200	1	54
	医療用EVホール	HS	200×200	1	55

合計 55

循環器病センター 屋内 6F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
6F	つつじホール	スリット(S付)	400×1000 2×2	2	1・2
	つつじホール	スリット(S付)	500×850 ×2	2	3・4
	倉庫2	HS	200×200	1	5
	第1会議室	HS	250×250	1	6
	ボランティアルーム	HS	250×250	1	7
	倉庫	HS	200×200	1	8
	男子WC	HS	200×200	3	9・10・11
	女子WC	HS	200×200	2	12・13
	多目的WC	HS	200×200	1	14
	臨床研究教育講義室	HS	200×200	4	15・16・17・18
	医局ラウンジ	HS	300×300	1	34

合計 19

## PETセンター 屋内 1F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	管理区域				
	前室 2	HS	200x200	1	1
		HS	300x300	1	2
	廊下 2	HS	300x300	1	3
	汚染検査室 1	HS	200x200	1	4
	職員便所 1	HS	200x200	1	5
	倉庫 1	HS	850x850	1	6
	ポーチ	HS	300x300	1	7
	デリバリースペース	HS	1000x200	1	8
	女子便所	天井扇	VF25	1	9
	男子便所	天井扇	VF25	1	10

合計 10



## PETセンター 屋内 2F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F	非管理区域				
	待合ホール1	BL-D	1000L	3	1・2・3
		BL-D	2000L	4	4・5・6・7
	RI管理室	HS	450x450	1	8
	管理区域				
	PET室 1	HS	350x350	1	9
	PET室 2	HS	350x350	1	10
	PET室 3	HS	350x350	1	11
	操作室 2	HS	250x250	1	12
		HS	200x200	3	13・14・15
	職員便所 2	HS	200x200	1	16
	血液検査室	HS	200x200	1	17
	待合ホール2	BL-D	1000L	1	18
	問診室 1	HS	200x200	1	19
	問診室 2	HS	200x200	1	20
	処置室 1	HS	350x350	1	21
	陽電子待機室 1	HS	200x200	1	22
	陽電子待機室 2	HS	300x300	1	23
	車椅子用更衣室 2	HS	200x200	1	24
	汚染検査室 2 SU	HS	200x200	1	25
	回復,ディレードイメージング室 1	HS	250x250	1	26
	男子検査後更衣室	HS	200x200	1	27
	女子検査後更衣室	HS	200x200	1	28
	男子検査前更衣室	HS	200x200	1	29
	女子検査前更衣室	HS	200x200	1	30
	廊下 3	HS	350x350	1	31
		HS	200x200	3	32・33・34
	多目的便所 1	HS	200x200	1	35
	多目的便所 2	HS	200x200	1	36
	便所 1	HS	200x200	1	37
	女子便所	天井扇		1	38
	男子便所	天井扇		1	39
	湯沸室	天井扇		1	40

合計 40

## PETセンター 屋内 3F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	非管理区域				
	事務・受付	BL-D	2000L	1	1
	放射線管理室	BL-D	2000L	1	2
	待合ホール4	BL-D	1000L	1	3
	管理区域				
	予備室 5	HS	350x350	1	4
	体外計測室2	HS	350x350	1	5
	器材庫	HS	350x350	1	6
	読影室 2	HS	200x200	2	7・8
	操作室 3	HS	250x250	1	9
		HS	200x200	3	10・11・12
	職員便所 3	HS	200x200	1	13
	スタッフ控室	HS	200x200	1	14
	待合ホール 3	BL-D	1000L	1	15
		HS	350x350	1	16
	リネン庫 3	HS	200x200	1	17
	問診室 3	HS	200x200	1	18
	準備室	HS	200x200	1	19
		HS	350x350	1	20
	処置室 2	HS	350x350	1	21
	予備室 4	HS	200x200	1	22
	安静室 2	HS	300x300	1	23
	体外計測室 1 負荷室	HS	300x300	1	24
	廊下 4	HS	350x350	1	25
		HS	200x200	3	26・27・28
	多目的便所 1	HS	200x200	1	29
	多目的便所 4	HS	200x200	1	30
	便所 2	HS	200x200	1	31
	便所 3	HS	200x200	1	32
	汚染検査室 UB	HS	200x200	1	33
	患者待合室	HS	300x300	1	34
	女子便所 3	天井扇		1	35
	男子便所 3	天井扇		1	36

合計 36

保育所 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	1歳児保育室	HS	300×300	1	1
	幼児用	天井扇		1	2
	2歳児保育室	HS	300×300	1	3
	0歳児保育室	HS	250×250	1	4
	病児室	天井扇		1	5
	外来用トイレ	天井扇		1	6
	厨房倉庫・通路	天井扇		1	7
	厨房トイレ	天井扇		1	8
	サンルーム	HS	300×300	1	18
	浴室	天井扇		1	19
	1F小計			10	
2F	5歳児保育室	HS	300×300	1	9
	プレイルーム	HS	250×250	1	10
	4歳児保育室	HS	250×250	2	11・12
	職員用トイレ	天井扇		1	13
	ロッカールーム	天井扇		1	14
	WC	天井扇		1	15
	WC	天井扇		1	16
	3歳児保育室	HS	400×200	1	17
2F小計				9	
合計				19	

## カルテ庫棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	カルテ庫	HS		16	1～16
合計				16	

サーバー棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	倉庫・作業室	HS	200×200	1	1
	女子便所	HS	200×200	1	2
	男子便所	HS	200×200	2	3・4
	倉庫・作業室	HS	550×550	1	5
	サーバー室	HS	550×550	1	6
	サーバー室	HS	200×200	1	7
	サーバー室	HS	350×800	1	8

合計 8

## 旧本部棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	講堂 1	天井扇		1	1
	講堂 2	天井扇		1	2
	講堂 3	天井扇		1	3
	講堂 4	天井扇		1	4
	会議室 1	天井扇		1	5
	会議室 2	天井扇		1	6
	会議室 3	天井扇		1	7
	会議室 4	天井扇		1	8
	倉庫・収納	天井扇		1	9
	女子便所	天井扇		1	10
	湯沸室	天井扇		1	11
	男子便所	天井扇		1	12
	多目的便所	天井扇		1	13

合計 13