

盤名称	タイマー ※型(個数)	メーター ※1-3種別	故障表示 ※器具番号	集合故障 表示	V S	A S	操作器	ランプ	線形 ヒューズ	P B	B L	B Z	N F B D C	リリツ SW	キー SW
⑦ 引込盤 N o . 1	MS4SA(2) H3OR(4) 6	4 VM, KM, AM, PF	3 27, 51, 59		1	1	1	2 GR W6 30	4 3A/4)						
⑧ 上_母線連絡盤 N o . 1	H3OR(6) ST4PA(1) ワフチ<4>- (1)		1 64	1 KFR-27F(488)			1	4 GR W6 30		3 A1, B1, BB1 6 3Q(庫)	1	1		1	
⑨ 下_G P T 盤 N o . 1		2 VM	2 27, 64		1			3 WB 30	12 3A/11)、5A/1						
⑩ 引込盤 N o . 2	MS4SA(2) H3OR(2) ワフチ<4>- (2)	4 VM, KM, AM, PF	3 27, 51, 59		1	1	1	2 GR 30							
⑩ 上_リゾトゲン盤	MS4SA(5) H3OR(1) ワフチ<4>- (1)	1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30	3 3A/3)						
⑩ 下_連絡遮断器盤			1 27				1	2 GR 30							
⑪ 上_母線連絡盤 N o . 2	H3OR(4) ST4PA(1) ワフチ<4>- (1)	6	1 27				1	2 GR 30				1 MEZ-21			1
⑪ 下_G P T 盤 N o . 2	S1DX47	2 VM, KVM	2 27, 64		1			3 WB 30	12 3A/11)、5A/1						
⑫ 上_ターボ冷凍機		1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30					5 2P50A(3 2P20A/2		
⑫ 下_端子盤															
⑬ 上_厨房動力力盤	MS4SA(8)	1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30							
⑬ 下_防災動力力盤		1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30							
⑭ 上_発電引込盤	3 H3OR(3)	4 VM, KM, AM, HZ			1	1	1	3 GR W6 30	2 3A/2)					1	
⑭ 下_保安電灯盤		1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30							
⑮ 上_S C 主幹盤 N o . 2	2 MS4SA(2)	1 AM	2 51, 67			1	1	2 GR 30							
⑮ 下_電算盤						1	1	2 GR 30							



地方独立行政法人 静岡県立病院機構
静岡 県 立 総 合 病 院

作図日	工事名	縮 尺	図面番号
2020. 07. 01	令和2年度 静岡県立総合病院 電気設備改修工事	NS	E-12
作図者	図面名		
菅 財 課	交換部品一覧(2)		