

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
1F	リニアック3	HS	300 x 300	1	
		HS	400 x 400	4	
	サイバーナイフ	HS	300 x 300	1	
		HS	350 x 350	3	
	待合1～5	HS	200 x 200	4	
	車いすWC1	HS	200 x 200	1	
	男子WC(X6-Y4)	HS	200 x 200	3	
	女子WC(X6-Y4)	HS	200 x 200	3	
	車いすWC2	HS	200 x 200	1	
	位置決め透視室	HS	250 x 250	1	
		HS	400 x 400	2	
	操作室2	HS	200 x 200	1	
	位置決めCT室	HS	250 x 250	1	
		HS	450 x 450	4	
	リネン庫	HS	200 x 200	1	
	患者休憩室	HS	200 x 200	1	
	サイバーナイフ装置室	HS	200 x 200	1	
	小線源室	HS	250 x 250	1	
		HS	400 x 400	2	
	操作室1	HS	200 x 200	2	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	工作室	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室	HS	200 x 200	1	
	品質管理・病診連携室	HS	250 x 250	1	
	試料保管室	HS	200 x 200	1	
	治療計画室	HS	200 x 200	1	
	患者相談室	HS	200 x 200	1	
	回復室	HS	200 x 200	1	
	診察室1	HS	200 x 200	1	
	診察室2	HS	200 x 200	1	
	診察室3	HS	200 x 200	1	
	診察室4	HS	200 x 200	1	
	準備1～3	HS	200 x 200	2	
	男子WC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	3	
	女子WC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	3	
	車いすWC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	1	
	洗浄室	HS	300 x 300	2	
		HS	300 x 300	1	
	コンプレッサー室		クrimpネット	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
1F	廃棄物庫(X4-X5,Y5-Y6)	HS	250 x 250	1	
	借用器材庫	HS	200 x 200	1	
	組立室	HS	250 x 250	4	
	既滅菌室	HS	250 x 250	2	
	オートクレーブ	HS	450 x 450	4	
	供給準備室	HS	200 x 200	1	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	事務室	HS	200 x 200	1	
	休憩室	HS	250 x 250	1	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	男子更衣室	HS	200 x 200	1	
	女子更衣室	HS	200 x 200	1	
	手術診療材料室	HS	200 x 200	2	
	前室1	HS	250 x 250	1	
	RO水機械室	HS	250 x 250	1	
	当直室	HS	200 x 200	1	
	廊下3・4・5	HS	300 x 300	3	
	排水処理機械室	HS	700 x 300	2	
	空調機械室(中材)	HS	700 x 300	2	
	医療ガス機械室	HS	350 x 350	1	
	医療ガスボンベ庫	HS	300 x 300	1	
	ホルマリン廃液回収室	HS	400 x 400	1	
	廃棄物庫	HS	450 x 450	2	
	空調機械室1	HS	300 x 300	2	
	空調機械室2	HS	350 x 350	1	

小計(1階) 104

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
2F	診断室	HS	300 x 300	2	
	細胞診鏡検室	HS	200 x 200	1	
	包埋室	HS	200 x 200	1	
	薄切室	HS	200 x 200	1	
	染色室	HS	200 x 200	1	
	組織化学室	HS	200 x 200	1	
	暗室	HS	200 x 200	1	
	切出室	HS	200 x 200	1	
		ダクト	φ150	3	
	スタッフルーム兼資材管理室	HS	250 x 250	1	
	受付	HS	250 x 250	1	
	男子WC2	HS	200 x 200	4	
	女子WC2	HS	200 x 200	3	
	トレーニングセンター	HS	300 x 300	4	
	器材庫1	HS	200 x 200	2	
	トレーニング室	HS	250 x 250	3	
	講師ラウンジ	HS	250 x 250	1	
	講義室(災害対策本部)	HS	300 x 300	4	
	管理事務室・教育研修部室	HS	200 x 200	1	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	廊下6・7・8	HS	250 x 250	4	
	実習生控室	HS	350 x 350	4	
	看護学部教員室1	HS	200 x 200	1	
	看護学部教員室2	HS	200 x 200	1	
	女子学生実習生更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子学生実習生更衣室	HS	200 x 200	1	
	ミーティングルーム1	HS	250 x 250	1	
	ミーティングルーム2	HS	250 x 250	1	
	防災備品倉庫	HS	200 x 200	1	
	器材庫2	HS	250 x 250	1	
	女子研修者更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子研修者更衣室	HS	200 x 200	1	
	研修者控室	HS	300 x 300	2	
	男子WC1	HS	200 x 200	6	
	女子WC1	HS	200 x 200	6	
	車いすWC	HS	250 x 250	1	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	サーバー室	HS	250 x 250	2	
	事務・SE室	HS	200 x 200	2	
	ヘルプデスク室	HS	200 x 200	2	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
2F	小会議室	HS	250 x 250	1	
	手術画像編集室	HS	200 x 200	1	
	倉庫	HS	200 x 200	3	
	消火ボンベ庫	HS	250 x 250	1	
	空調機械室1	HS	300 x 300	2	
	空調機械室2	HS	350 x 350	2	
	空調機械室3	HS	450 x 450	1	
	空調機械室4	HS	450 x 450	1	

小計(2階) 89

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	手術ホール2	HS	400 x 400	1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術7 (アンギオバイプレーン) (心臓血管外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術10 (CT・ナビゲーション) (脳神経外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術8 (ロボット) (心臓血管外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術9 (MRI) (脳神経外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	使用済器材庫3	HS	200 x 200	1	
	手術ホール1・3	HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術12 (ロボット) (泌尿器科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術13 (顕微鏡) (耳鼻咽喉科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術15 (ロボット)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	BCR前室	HS	350 x 350	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術11 (BCR) (整形外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術14 (BCR・顕微鏡) (整形外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	使用済器材2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X7,Y4-Y5)	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	手術ホール4	HS	250 x 250	1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術16 (汎用)	差圧ダンパー		1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	200 x 200	1	
	手術17 (緊急・カイザー) (婦人科)	差圧ダンパー		1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	200 x 200	1	
	手術18 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術19 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術20 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術21 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術22 (鏡視下)(陰陽圧切替)	差圧ダンパー		2	
	使用済器材庫1	HS	250 x 250	1	
	医師控室	HS	200 x 200	2	
	CTCPU室	HS	200 x 200	1	
		HS	600 x 600	2	
	器材室	HS	200 x 200	1	
	回収ホール	HS	200 x 200	1	
	大型機材庫1	HS	250 x 250	2	
	コントロール	HS	250 x 250	1	
	検査室	HS	200 x 200	1	
	標本整理室	HS	300 x 300	1	
	供給ホール	HS	200 x 200	2	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	前室1	HS	200 x 200	1	
	薬品血液室	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	説明室1	HS	200 x 200	1	
	説明室2	HS	200 x 200	1	
	説明室3	HS	200 x 200	1	
	説明室4	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	男子職員WC	HS	200 x 200	2	
	女子職員WC	HS	200 x 200	4	
	前室2	HS	250 x 250	2	
	倉庫	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X8-X9,Y2-Y3)	HS	300 x 300	1	
	前室3・8	HS	250 x 250	2	
	前室9	HS	200 x 200	1	
	操作	HS	300 x 300	1	
		HSパス	500 x 500	1	
	アンギオCPU	HS	200 x 200	1	
		HS	300 x 1800	1	
	MRI	HS	800 x 800	1	
		HS	400 x 400	1	
		HSパス	200 x 200	1	
	MRI(緊急給排気)	HS	650 x 650	1	
	MRI前室	HS	400 x 400	1	
	MRI操作室	HS	200 x 200	1	
		HS	450 x 450	1	
	MRI機械室	HS	250 x 250	1	
		HS	600 x 600	1	
	車いすWC(X8-X9,Y8-Y9)	HS	200 x 200	1	
	更衣室	HS	200 x 200	1	
	前室4	HS	350 x 350	1	
	看護師休憩室	HS	200 x 200	2	
	空調機械室1	HS	700 x 300	1	
	空調機械室2	HS	500 x 200	2	
	空調機械室3	HS	700 x 200	3	
	空調機械室4	HS	900 x 200	2	
	空調機械室5	HS	900 x 200	3	

小計(3階) 132

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	手術ホール	HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術1(顕微鏡)(眼科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術2(外来手術)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術3(CV)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術4(顕微鏡)(眼科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術5(乳腺外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術6(汎用)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	コントロール	HS	250 x 250	1	
	供給ホール	HS	300 x 300	1	
	大型器材庫	HS	250 x 250	1	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	薬品室	HS	200 x 200	1	
	前室1(X8,Y3-Y4)	HS	200 x 200	1	
	器材展開室	HS	200 x 200	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	前室2(X2-X3,Y3-Y5)	HS	200 x 200	1	
	前室1・2(X6-X8,Y6-Y8)	HS	250 x 250	2	
	面談室2	HS	200 x 200	1	
	面談室1	HS	200 x 200	1	
	女子更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子更衣室	HS	200 x 200	1	
	前室1(X6,Y3)	HS	200 x 200	1	
	前室2・3(X3-X5,Y1-Y3)	HS	200 x 200	2	



各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	スタッフラウンジ	HS	250 x 250	2	
	カンファレンス室2	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室1	HS	200 x 200	1	
	麻酔医室	HS	200 x 200	2	
	看護師休憩室	HS	200 x 200	1	
	男子WC	HS	200 x 200	4	
	脱衣2・SW2	HS	200 x 200	1	
	女子WC	HS	200 x 200	4	
	脱衣1・SW1	HS	200 x 200	1	
	前室3・4(X8,Y5-Y6)	HS	200 x 200	1	
	不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	説明室	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X9,Y2)	HS	350 x 350	1	
	WC	HS	200 x 200	1	
	回収ホール	HS	200 x 200	1	
	日帰手術リカバリー	HS	200 x 200	1	
	ペインクリニック	HS	200 x 200	1	
	ホール・待合4	HS	200 x 200	2	
	スタッフステーション	HS	200 x 200	1	
	受付	HS	200 x 200	1	
	診察室1	HS	200 x 200	1	
	診察室2	HS	200 x 200	1	
	説明室1	HS	200 x 200	1	
	説明室2	HS	200 x 200	1	
	待合1～3	HS	200 x 200	1	
		HS	400 x 400	2	
	WC1	HS	200 x 200	1	
	WC2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC	HS	200 x 200	1	
	前室6	HS	200 x 200	1	
	HCU 1床室20	HS	200 x 200	1	
	WC(HCU 1床室16)	HS	250 x 250	1	
	ホール1・2(X2-X10,Y6-Y9)	HS	300 x 300	2	
		HS	200 x 200	1	
		HS	250 x 250	2	
		HS	300 x 300	2	
	車いすWC1	HS	200 x 200	1	
	車いすWC2	HS	200 x 200	1	
	倉庫	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	スタッフステーション1・2	HS	200 x 200	2	
	洗浄・不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	準備	HS	200 x 200	2	
	ミキシング	HS	200 x 200	2	
	記録室	HS	200 x 200	1	
	師長室	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室	HS	250 x 250	1	
	器材庫1	HS	200 x 200	1	
	検査室	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	器材庫2	HS	200 x 200	1	
	休憩室	HS	200 x 200	1	
	仮眠室1	HS	200 x 200	1	
	仮眠室2	HS	200 x 200	1	
	当直室	HS	200 x 200	1	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC3	HS	250 x 250	1	
	空調機械室1	HS	400 x 400	2	
	空調機械室2	HS	400 x 400	3	
	空調機械室3	HS	350 x 350	2	
	空調機械室4	HS	350 x 350	1	
		HS	450 x 250	1	

小計(4階) 125

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	研究室4	HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS	1000 x 500	1	
	室長5	HS	200 x 200	1	
	研究室3	HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS	1000 x 500	1	
	室長4	HS	200 x 200	1	
	研究室2	HS	300 x 300	2	
	室長3	HS	200 x 200	1	
	研究室1	HS	400 x 400	1	
		HS	500 x 500	1	
	前室2(X6,Y2)	HS	200 x 200	1	
	室長2	HS	200 x 200	1	
	防音室	H	300 x 300	1	
		H	500 x 500	1	
	前室1(X7,Y2)	HS	200 x 200	1	
	事務室2	HS	200 x 200	1	
	プレイルーム	HS	200 x 200	1	
	面談室	HS	200 x 200	1	
	統計解析室	HS	200 x 200	2	
	室長1	HS	200 x 200	1	
	センター長室	HS	200 x 200	1	
	副センター長室	HS	200 x 200	1	
	講義室2	HS	300 x 300	2	
	講義室1	HS	400 x 400	1	
	事務室1	HS	200 x 200	1	
	応接室	HS	200 x 200	1	
	男子WC1	HS	200 x 200	4	
	女子WC1	HS	250 x 250	3	
	車いすWC	HS	200 x 200	1	
	男子WC2	HS	200 x 200	4	
	女子WC2	HS	200 x 200	3	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	男子WC3	HS	200 x 200	3	
	女子WC3	HS	200 x 200	3	
	倉庫	HS	200 x 200	1	
	男子WC4	HS	200 x 200	4	
	女子WC4	HS	200 x 200	3	
	臨床薬効解析学教員室	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	臨床薬剤学教員室	HS	200 x 200	1	
	分子病態学教授室	HS	200 x 200	1	
	分子病態学研究室	HS	350 x 350	1	
		HS		1	
	医薬品情報解析学教授室	HS	200 x 200	1	
	医薬品情報解析学研究室	HS	200 x 200	1	
	臨床薬効解析学研究室	HS	250 x 250	2	
		HS	450 x 450	1	
		HS		2	
	薬学共用室	HS	200 x 200	1	
	臨床薬剤学研究室	HS	300 x 300	1	
		HS	450 x 450	1	
		HS		1	
	臨床薬剤学測定室	HS	350 x 350	1	
		HS		1	
		HS	1000 x 500	1	
	主任研究員室1	HS	200 x 200	1	
	副室1	HS	200 x 200	1	
	研究員室1	HS	200 x 200	1	
	研究員室2	HS	200 x 200	1	
	主任研究員室2	HS	200 x 200	1	
	副室2	HS	200 x 200	1	
	研究員室3	HS	200 x 200	1	
	研究員室4	HS	200 x 200	1	
	研究員室	HS	250 x 250	2	
	客員研究員室	HS	250 x 250	2	
	モニター室1	HS	200 x 200	1	
	モニター室2	HS	200 x 200	1	
	モニター室3	HS	200 x 200	1	
	モニター室4	HS	200 x 200	1	
	モニター室5	HS	200 x 200	1	
	前室	HS	200 x 200	1	
	基礎研究室	HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	2	
	基礎研究室	HS	500 x 500	1	
		HS	500 x 500	2	
		HS		1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	臨床研究室	HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS		2	
		HS	500 x 500	2	
		HS	1000 x 400	1	
	試料保管室1	HS	250 x 250	2	
	試料保管室2	HS	250 x 250	3	
		HS	250 x 250	1	
	事務室(X7-X9,Y8-Y9)	HS	300 x 300	2	
	資料保管室	HS	250 x 250	1	
	薬品庫	HS	200 x 200	4	
	空調機械室1	HS	600 x 250	2	
	空調機械室2	HS	600 x 250	2	
	空調機械室3	HS	400 x 400	2	

小計(5階) 135

## 先端医学棟 屋内 6階 給排気口リスト

別表10

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
6F	電気室	HS	600 x 300	5	
	機械室1	HS	500 x 300	2	
		HS	450 x 300	2	
	機械室2	HS	750 x 300	3	
		クrimp金網	700 x 500	1	

小計(6階) 13

先端医学棟合計 598