

別表 1

A:プレフィルター清掃業務実施対象	816台
B:吹出口等清掃業務実施対象	117台
総合計	933台

院内FCU台数

別表1

本館

階	台数	備考
地階	A 33	
	B 0	
1階	A 152	土日実施
	B 39	
2階	A 158	土日実施
	B 0	
3階	A 28	
	B 0	
4階	A 84	
	B 0	
5階	A 98	
	B 0	
6階	A 72	
	B 0	

北館

階	台数	備考
地階	A 0	
	B 0	
1階	A 11	土日実施
	B 15	
2階	A 34	土日実施
	B 0	
3階	A 5	
	B 30	
4階	A 5	
	B 30	
5階	A 0	
	B 3	
6階	A 11	
	B 0	

循環器病センター

階	台数	備考
地階	A 0	
	B 0	
1階	A 12	土日実施
	B 0	
2階	A 22	土日実施
	B 0	
3階	A 17	
	B 0	
4階	A 34	
	B 0	
5階	A 34	
	B 0	
6階	A 6	
	B 0	

A:プレフィルター清掃業務実施対象

B:吹出口等清掃業務実施対象

総合計

816 台

117 台

933 台

本館BF FCU設置状況

別表1-1

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
HB-1	コントロール休憩室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-2	栄養指導室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-3	栄養相談室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
HB-4	栄養相談室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
HB-25	医療学研修室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-26	更衣室西	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-27	倉庫	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-28	更衣室東	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-29	芙蓉会事務所	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-30	検収室2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-31	事務室2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-32	カート置場	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-33	前室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-34	スタッフルーム	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-35	研修室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-36	栄養指導室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館BF合計	33	33	0			

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-1	呼吸器外来14	2		2	ダイキン	中性能	無
H1-2	呼吸器外来13	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-3	呼吸器外来12	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-4	呼吸器外来11	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-5	呼吸器外来10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-6	フィルム庫	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-7	呼吸器外来中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-8	呼吸器外来廊下	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-9	乳腺外科9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-10	乳腺外科8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-11	乳腺中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-12	内科7	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-13	内科6	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-14	内科5	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-15	内科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-16	第二内科4	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-17	第二内科3	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-18	第二内科2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-19	第二内科1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-20	第二内科中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-21	第二内科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-22	栄養指導室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-23	カンファレンス	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-24	小児科3	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-25	小児科2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-26	処置室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-27	小児科受付	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-28	小児科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-29	小児科隔離室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-30	外来南東待合	5	5		ダイキン	ロングライフ	無
H1-31	南側待合	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-32	外来看護室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-33	外来看護室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-34	相談室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-35	PUVA療法室	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-36	皮膚科処置室	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-37	皮膚科1	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-38	皮膚科2	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-39	形成外来3	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-40	形成外来4	1		1	ダイキン	中性能	無

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-41	形成外来5	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-42	診察室6	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-43	診察室7	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-44	作業室8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-45	診察室9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-46	診察室10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-47	診察室11	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-48	診察室12	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-49	診察室13	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-50	1B外待合	6	6		昭和鉄工	中性能	有
H1-51	1Bスタッフ通路	4		4	ダイキン	中性能	無
H1-52	放射線受付	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-53	一般撮影室1	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-54	一般撮影室2	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-55	胸部撮影室3・4	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-56	暗室前	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-57	乳房撮影室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-58	結石破砕室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-59	泌婦撮影室	2	2		昭和鉄工	無	有
H1-60	倉庫3	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-61	倉庫2	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-62	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-63	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-64	操作ホール	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-65	頭部撮影室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-66	撮影室11	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-67	XTV-3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-68	薬局仮眠室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-69	薬剤師室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-70	調剤室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-71	医事課相談室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-72	医事課	9	9		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-73	受付	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-74	銀行	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-75	外来投薬窓口	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-76	中央廊下	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-77	中央廊下	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-78	検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-79	聴力検査室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-80	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-81	診察室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-82	診察室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-83	診察室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-84	診察室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-85	処置室5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-86	診察室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-87	診察室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-88	診察室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-89	診察室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-90	中待合	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H1-91	受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-92	作業室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-93	診察8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-94	診察9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-95	診察10	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-96	診察11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-97	1Dスタッフ通路	3	3		昭和鉄工	中性能	有
H1-98	1D待合	5	5		昭和鉄工	中性能	有
H1-99	神経センター1	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-100	神経センター2	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-101	神経センター3	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-102	神経センター4	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-103	神経センター5	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-104	神経センター6	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-105	フィルム	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-106	神経センター受付	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-107	整形外科7	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-108	整形外科8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-109	整形外科9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-110	整形外科10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-111	フィルム	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-112	待合ホール	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-113	眼科外待合	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-114	眼科受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-115	眼科スタッフ通路	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-116	眼科処置室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-117	眼科処置室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-118	眼科処置室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-119	眼科処置室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-120	眼科中待合	2	2		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-121	眼科暗室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-122	眼科明室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-123	眼科処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-124	相談室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-125	形成外来中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-126	眼科待合	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-127	図書室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-128	北側通路	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-129	放射線入口	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-130	時間外薬局	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館1F総合計	191	152	39			

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-1	透析準備室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-2	透析室	8	8		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-3	透析カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-4	透析倉庫	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-5	透析更衣室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-6	透析待合	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-7	透析N・S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-8	個人透析室	3	3		昭和鉄工	中性能	有
H2-9	透析室	3	3		ダイキン	ロングライフ	無
H2-10	受付	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-11	サロン	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-12	診察室1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-13	診察室2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-14	技師室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-15	男子更衣室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-16	女子更衣室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-17	中央廊下	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-18	中央廊下	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-19	医事課	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-20	医事課	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-21	医事課	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-22	医事課	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H2-23	医事課	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-24	医療安全室1	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-25	医療安全室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-26	医療安全室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-27	細胞遺伝検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-28	無菌室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-29	分析室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-30	採血室	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-31	検体検査室	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-32	検体検査室	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-33	検体検査室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-34	検査情報室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-35	試薬室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-36	仮眠室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-37	洗浄室	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-38	滅菌室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-39	倉庫	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-40	入退院センター	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-41	休憩室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-42	入退院センター幹部室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-43	師長ミーティング室	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-44	がん相談支援センター	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-45	入院受付待合	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-46	予備室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-47	電話交換室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-48	電話交換室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-59	聴力検査室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-60	平衡機能検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-61	肺機能検査	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-62	ABIサーモ	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-63	待合	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-64	受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-65	UCG1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-66	UCG2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-67	UCG3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-68	UCG4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-69	UCC	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-70	トレッドミル1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-71	トレッドミル2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-72	トレッドミル3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-73	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-74	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-75	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-76	臨床検査(2)	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-77	筋電図室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-78	脳波室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-79	脳波室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-80	脳波操作室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-81	2D外待合	7	7		昭和鉄工	中性能	有
H2-82	歯科	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H2-83	カンファレンス5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-84	診察室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-85	診察室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-86	診察室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-87	診察室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-88	診察室10	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-89	診察室11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-90	診察室12	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-91	診察室13	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-92	診察室14	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-93	診察室15	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-94	診察室16	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-95	診察室17	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-96	診察室18	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-97	診察室19	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-98	診察室20	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-99	診察室21	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-100	スタッフ通路	4	4		昭和鉄工	中性能	有
	本館2F合計	158	158	0			

本館3F FCU設置状況

別表1-1

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H3-1	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-2	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-3	320号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-4	321号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-5	322号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-6	323号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-7	324号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-8	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H3-9	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-10	326号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-11	327号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-12	328号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-13	329号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-14	330号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-15	331号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-16	332号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-17	333号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-18	334号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-19	335号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-20	プレイルーム	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-21	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-22	336号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-23	338号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-24	看護師相談室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-51	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館3F合計	28	28	0			

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H4-1	401号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-2	402号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-3	403号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-4	404号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-5	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-6	405号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-7	406号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-8	407号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-9	408号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-10	409号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-11	410号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-12	411号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-13	412号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-14	413号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-15	414号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-16	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-17	416号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-18	417号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-19	418号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-20	419号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-21	420号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-22	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-23	421号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-24	422号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-25	423号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-26	424号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-27	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-28	425号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-29	426号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-30	427号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-31	428号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-32	429号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-33	430号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-34	431号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-35	432号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-36	433号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-37	434号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-38	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-39	436号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-40	437号	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H4-41	438号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-42	439号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-43	440号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-44	461号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-45	462号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-46	463号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-47	464号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-48	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-49	準備室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-50	467号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-51	468号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-52	473号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-53	474号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-54	475号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-55	476号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-56	477号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-57	478号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-58	479号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-59	480号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-60	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-61	南側カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-62	北側カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-63	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-64	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-65	クロークst	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-66	地域医療センター	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-67	応接室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-68	更衣室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-69	更衣室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-70	ラウンジ	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-71	医局3	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-72	医局4	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-73	医局7	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-74	医局8	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館4F合計	84	84	0			

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H5-1	501号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-2	502号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-3	503号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-4	504号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-5	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-6	505号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-7	506号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-8	507号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-9	508号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-10	509号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-11	510号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-12	511号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-13	512号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-14	513号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-15	514号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-16	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-17	516号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-18	517号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-19	518号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-20	519号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-21	520号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-22	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-23	521号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-24	522号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-25	523号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-26	524号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-27	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-28	525号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-29	526号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-30	527号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-31	528号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-32	529号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-33	530号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-34	531号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-35	532号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-36	533号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-37	534号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-38	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-39	536号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-40	537号	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H5-41	538号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-42	539号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-43	540号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-44	カンファレンス南側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-45	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-46	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-47	カンファレンス北側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-48	クロークST.	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-49	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-50	秘書室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-51	医局7	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-52	医局8	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-53	医局9	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-54	医局10	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-55	医局11	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-56	医局12	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-57	医局13	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-58	ラウンジ	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-59	医局6	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-60	医局5	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-61	医局4	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-62	医局3	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-63	医局2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-64	医局1	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-65	更衣室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-66	更衣室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-67	難聴センター感染管理室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-68	会議室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-69	会議室5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-70	会議室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-71	会議室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-72	会議室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-73	画像カンファレンス	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-74	会議室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-75	会議室10	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-76	会議室11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-77	会議室12	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-78	県大看護学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-79	県大看護学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-80	県大薬学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H5-81	県大薬学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-82	会議室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-83	臨床試験管理センター	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-84	会議室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-85	会議室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-86	医療安全室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-87	ボランティアルーム	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-88	北側談話ホール	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館5F合計	98	98	0			

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H6-18	食堂	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H6-19	621号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-20	622号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-21	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H6-22	623号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-23	636号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-24	624号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-25	625号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-26	626号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-27	627号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-28	628号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-29	629号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-30	630号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-31	631号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-32	632号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-33	633号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-34	634号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-35	635号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-36	カンファレンス南側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-37	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-38	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-39	カンファレンス北側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-40	クロークST.	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-41	641号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-42	642号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-43	643号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-44	644号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-45	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H6-46	645号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-47	646号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-48	647号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-49	648号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-50	649号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-51	650号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-52	651号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-53	652号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-54	653号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-55	654号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-56	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-57	656号	1	1		昭和鉄工	中性能	有

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H6-58	657号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-59	658号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-60	659号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-61	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-62	661号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-63	662号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-64	663号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-65	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H6-66	664号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-67	665号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-68	666号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-69	667号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-70	668号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-71	669号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-72	670号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-73	671号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-74	672号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-75	673号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-76	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-77	675号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-78	678号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-79	676号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-80	677号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
	本館6F合計	72	72	0			

北館1F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N1-1	中央処置区画1	1	1		昭和鉄工	高性能	有
N1-2	中央処置区画2	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-3	中央処置区画3	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-4	中央処置廊下	2		2	ダイキン	中性能	無
N1-20	待合ホール	10	10		ダイキン	中性能	無
N1-21	医療福祉相談室	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-22	心療内科診察室	2		2	ダイキン	中性能	無
N1-23	心療内科診察処置室	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-24	心療内科受付	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-25	循環器内科中待合	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-26	循環器内科診察室1	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-27	循環器内科診察室2	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-28	循環器内科診察室3	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-29	循環器内科診察室4	1		1	ダイキン	中性能	無
N1-30	循環器内科準備フィルム庫	1		1	ダイキン	中性能	
	北館1F総合計	26	11	15			

北館2F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N2-1	水治療室	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
N2-2	言語療法室1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-3	言語療法室2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-4	言語療法室2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-5	操作室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-6	物理療法室	5	5		ダイキン	ロングライフ	無
N2-7	運動療法室	6	6		ダイキン	ロングライフ	無
N2-8	機能評価室	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
N2-9	研修室	4	4		ダイキン	ロングライフ	無
N2-10	作業療法室	4	4		ダイキン	ロングライフ	無
N2-11	日常訓練室	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
N2-12	和室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-13	木工室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-14	個人面談室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-15	面談室1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N2-16	面談室2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
	北館2F合計	34	34	0			

北館3F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N3-1	3E702号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-2	3E703号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-3	3E704号	2		2	ダイキン	高性能	無
N3-4	3E705号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-5	3E706号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-6	3E707号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-7	3E708号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-8	3E709号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-9	3E710号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-10	3E711号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-11	3E712号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-12	3E713号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-13	3E715号	2		2	ダイキン	高性能	無
N3-14	3E716号	2		2	ダイキン	高性能	無
N3-15	3E717号	2		2	ダイキン	高性能	無
N3-16	3E718号	2		2	ダイキン	高性能	無
N3-17	3E719号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-18	3E720号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-19	3E721号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-20	3E722号	1		1	ダイキン	高性能	無
N3-21	談話コーナー東	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N3-22	談話コーナー西	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N3-23	ナースステーション	4		4	ダイキン	高性能	無
N3-24	面談室	1		1	ダイキン	中性能	無
N3-25	カンファレンス	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
N3-26	特殊浴室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
	北館3F合計	35	5	30			

北館4F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N4-1	4E732号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-2	4E733号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-3	4E734号	2		2	ダイキン	高性能	無
N4-4	4E735号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-5	4E736号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-6	4E737号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-7	4E738号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-8	4E739号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-9	4E740号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-10	4E741号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-11	4E742号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-12	4E743号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-13	4E745号	2		2	ダイキン	高性能	無
N4-14	4E746号	2		2	ダイキン	高性能	無
N4-15	4E747号	2		2	ダイキン	高性能	無
N4-16	4E748号	2		2	ダイキン	高性能	無
N4-17	4E749号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-18	4E750号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-19	4E751号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-20	4E752号	1		1	ダイキン	高性能	無
N4-21	談話コーナー東	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N4-22	談話コーナー西	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N4-23	ナースステーション	4		4	ダイキン	高性能	無
N4-24	面談室	1		1	ダイキン	中性能	無
N4-25	カンファレンス	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
N4-26	特殊浴室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
	北館4F合計	35	5	30			

北館5F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N5-1	ナースステーション	3		3	ダイキン	中性能	無
	北館5F合計	3	0	3			

北館6F FCU設置状況

別表1-2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
N6-7	図書室	9	9		ダイキン	ロングライフ	無
N6-9	談話コーナー1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
N6-10	談話コーナー2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
	北館6F合計	11	11	0			

循環器病センター1F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J1-1	検査・処置受付	1	1		昭和鉄工	無	有
J1-2	CT1操作室	1	1		昭和鉄工	無	有
J1-3	検査・処置待合	2	2		昭和鉄工	無	有
J1-4	CT4操作室	2	2		昭和鉄工	無	有
J1-5	廊下	1	1		昭和鉄工	無	有
J1-6	感染症診察室	1	1		吸気口		有
J1-7	救急待合	1	1		吸気口		有
J1-8	MRI-1・2操作室	1	1		吸気口		有
J1-9	機械室	1	1		吸気口		有
J1-10	読影室	1	1		吸気口		有
	循環器1F合計	12	12	0			

循環器病センター2F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J2-1	リカバリー	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-2	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-3	説明室	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-4	男子スタッフ更衣室	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-5	女子スタッフ更衣室	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-6	スタッフステーション	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-7	ラウンジ	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-8	特殊ドック室	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-9	医療用EV前	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-10	廊下2	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-11	畳コーナー	1	1		昭和鉄工	無	有
J2-12	患者図書室	2	2		昭和鉄工	無	有
J2-13	心カテ室2	4	4		吸気口		有
	循環器2F合計	22	22	0			

循環器病センター3F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J3-1	3G 301号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-2	3G 302号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-3	3G 303号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-4	3G 304号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-5	3G 305号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-6	3G 306号	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-7	廊下1	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-8	廊下2	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-9	廊下3	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-10	カンファレンス	2	2		昭和鉄工	無	有
J3-11	説明室1	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-12	ラウンジ	3	3		昭和鉄工	無	有
J3-13	医療用EV前	1	1		昭和鉄工	無	有
J3-14	パントリー	1	1		昭和鉄工	無	有
	循環器3F合計	17	17	0			

循環器病センター4F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J4-1	デイルーム	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-2	4G 401号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-3	4G 402号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-4	4G 403号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-5	4G 404号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-6	4G 405号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-7	4G 406号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-8	4G 407号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-9	4G 408号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-10	4G 409号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-11	4G 410号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-12	4G 411号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-13	4G 412号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-14	4G 413号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-15	4G 414号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-16	4G 415号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-17	4G 416号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-18	4G 417号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-19	4G 418号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-20	4G 419号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-21	4G 420号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-22	4G 421号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-23	4G 422号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-24	4G 423号	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-25	処置室	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-26	師長	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-27	相談室1	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-28	相談室2	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-29	医療用EV前	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-30	パントリー	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-31	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	無	有
J4-32	廊下2	3	3		昭和鉄工	無	有
	循環器4F合計	34	34	0			

循環器病センター5F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J5-1	デイルーム	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-2	5G 501号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-3	5G 502号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-4	5G 503号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-5	5G 504号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-6	5G 505号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-7	5G 506号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-8	5G 507号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-9	5G 508号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-10	5G 509号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-11	5G 510号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-12	5G 511号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-13	5G 512号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-14	5G 513号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-15	5G 514号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-16	5G 515号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-17	5G 516号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-18	5G 517号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-19	5G 518号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-20	5G 519号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-21	5G 520号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-22	5G 521号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-23	5G 522号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-24	5G 523号	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-25	処置室	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-26	師長	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-27	相談室1	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-28	相談室2	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-29	医療用EV前	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-30	パントリー	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-31	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	無	有
J5-32	廊下2	3	3		昭和鉄工	無	有
	循環器5F合計	34	34	0			

循環器病センター6F FCU設置状況

別表1-3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
J6-1	ホワイエ	3	3		昭和鉄工	無	有
J6-2	ボランティアルーム	1	1		昭和鉄工	無	有
J6-3	第1会議室	2	2		昭和鉄工	無	有
	循環器6F合計	6	6	0			

別表2

フロア	本館			北館			循環器病センター		
	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数
BF	66	49	17	8	0	8	1	1	0
1F	70	69	1	36	22	14	43	3	40
2F	60	52	8	0	0	0	26	21	5
3F	111	110	1	2	0	2	35	2	33
4F	26	5	21	2	0	2	11	11	0
5F	7	7	0	31	0	31	11	11	0
6F	23	23	0	0	0	0	29	29	0
合計	363	315	48	79	22	57	156	78	78

フロア	PETセンター			保育所			カルテ庫棟		
	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数
BF									
1F	19	10	9	9	9	0	1	1	0
2F	30	30	0	9	9	0			
3F	26	26	0						
4F									
5F									
6F									
合計	75	66	9	18	18	0	1	1	0

フロア	サーバー棟			旧本部棟			コンプレッサー室		
	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数	合計	A台数	B台数
BF									
1F	8	8	0	18	18	0	1	1	0
2F									
3F									
4F									
5F									
6F									
合計	8	8	0	18	18	0	1	1	0

A:プレフィルタースクリーニング業務実施対象	527台
B:吹出口等スクリーニング業務実施対象	192台
総合計	719台

院内PAC台数

別表2

本館

階	台数	備考
地階	A 49	
	B 17	
1階	A 69	
	B 1	
2階	A 52	土日実施
	B 8	
3階	A 110	
	B 1	
4階	A 5	
	B 21	
5階	A 7	
	B 0	
6階	A 23	
	B 0	

北館

階	台数	備考
地階	A 0	
	B 8	
1階	A 22	土日実施
	B 14	
2階	A 0	
	B 0	
3階	A 0	
	B 2	
4階	A 0	
	B 2	
5階	A 0	
	B 31	
6階	A 0	
	B 0	

循環器病センター

階	台数	備考
地階	A 1	
	B 0	
1階	A 3	土日実施
	B 40	
2階	A 21	土日実施
	B 5	
3階	A 2	
	B 33	
4階	A 11	
	B 0	
5階	A 11	
	B 0	
6階	A 29	土日実施
	B 0	

PETセンター

階	台数	備考
1階	A 10	土日実施
	B 9	
2階	A 30	土日実施
	B 0	
3階	A 26	土日実施
	B 0	

カルテ庫棟

階	台数	備考
	A 1	土日
	B 0	

サーバー棟

階	台数	備考
	A 8	
	B 0	

保育所

階	台数	備考
1階	A 9	日実施
	B 0	
2階	A 9	日実施
	B 0	

旧本部棟

階	台数	備考
	A 18	土日
	B 0	

コンプレッサー室

階	台数	備考
	A 1	土日
	B 0	

A:プレフィルター清掃業務実施対象
 B:吹出口等清掃業務実施対象
 総合計

527 台
 192 台
 719 台

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
B-05	治療計画室	1	1		三菱	LLC
B-07-1	リニアック② 治療室	1	1		ダイキン	LLC
B-07-2	リニアック② 機械室	1	1			LLC
B-25	解剖室	1	1		ダイキン	LLC
B-26	位置決め 撮影室	1	1			LLC
B-27	位置決め 操作室	1	1		東芝	LLC
B-31	エレベーター前	1	1		ダイキン	LLC
B-35	薬剤休憩室	1	1			LLC
B-37	薬剤休憩室	1	1			LLC
B-39-1	リニアック① 機械室	1	1			LLC
B-39-2	リニアック① 治療室	1	1			LLC
B-40-1	リネン室	1	1			LLC
B-40-2	リネン室	1	1			LLC
B-41-1	CT位置決め室	1	1			LLC
B-41-2	CT位置決め 操縦室	1	1			LLC
B-42	小腺源治療室	1	1			LLC
B-43-1	リニアック③ 機械室	1	1		三菱	LLC
B-43-2	リニアック③ 治療室	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-1a	配膳車置場	2	2		ダイキン	LLC
MAC B1-1b	調乳室	1		1	ダイキン	高性能
MAC B1-1c	洗浄室1	1		1	ダイキン	LLC
MAC B1-1d	洗浄室2	2		2	ダイキン	LLC
MAC B1-1e	調理盛付	2		2	ダイキン	LLC
MAC B1-1f	調理盛付	4		4	ダイキン	LLC
MAC B1-1g	炊飯コーナー	1		1	ダイキン	LLC
MAC B1-2a	下膳車置場	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-2b	食品保管室 a～b	4		4	ダイキン	LLC
MAC B1-2c	準備室	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-2d	下処理室	1		1	ダイキン	LLC
MAC B1-2e	食品庫1	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3a	事務室	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3b	栄養課休憩室	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3f	検収室1	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3g	委託業者事務室	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3i	倉庫1	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-3j	食品庫2	1	1		ダイキン	LLC
MAC B1-4a	無菌室	1		1	ダイキン	高性能
MAC B1-4b	製剤室1	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-4c	製剤室2	1	1		ダイキン	中性能

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
MAC B1-4d	製剤室3	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-4e	製剤室4	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-5a	クリーンルーム1	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-5b	クリーンルーム2	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-7a	調剤室	3	3		ダイキン	中性能
MAC B1-7b	麻薬室	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-7c	事務室	1	1		ダイキン	中性能
MAC B1-8a	注射薬室	5	5		ダイキン	中性能
MAC B1-9a	注射薬室	1	1		ダイキン	中性能
PAC B1-1	仮眠室	1	1		ダイキン	LLC
PAC B1-2	仮眠室	1	1		ダイキン	LLC
PAC B1-3	メッセンジャー室	1	1		ダイキン	中性能
		66	49	17		

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
1-04	医事課 受付	1	1		ダイキン	LLC
1-05	総合診療	1	1		ダイキン	LLC
1-07	医事課 会計	1	1		ダイキン	LLC
1-08	医事課 ゴミ置場	1	1		ダイキン	LLC
1-10	放射線 廊下	1	1		ダイキン	LLC
1-13	XTV(11)室	1	1		三菱	LLC
1X-2	XTV(11)操作室	1	1		ダイキン	LLC
1X-3	コンピューター室	1	1		ダイキン	LLC
1X-4	コンピューター室 2	1	1		ダイキン	LLC
1X-5	陰圧室	1	1		ダイキン	LLC
1X-6	XTV 1室	1		1	ダイキン	中性能
1-17	操作ホール 中央	1	1		日立	LLC
1-18	読影室	1	1		ダイキン	LLC
1-19	倉庫	1	1		ダイキン	LLC
1-21	調剤室	1	1		ダイキン	LLC
1-22	乳房撮影室	1	1		ダイキン	LLC
1-23	結石破碎室	1	1		ダイキン	LLC
1-28	XTV室3 操作卓上	1	1		ダイキン	LLC
1-30	一般撮影室1 入口	1	1		ダイキン	LLC
1-31	頭部撮影室	1	1		ダイキン	LLC
1-34	薬局 調剤室	1	1		ダイキン	LLC
1-35	胸部撮影室	1	1		ダイキン	LLC
1-39	外来投薬	1	1		ダイキン	LLC
1-40	医事課事務室	1	1		ダイキン	LLC
1-41	耳鼻科	1	1		ダイキン	LLC
102-1	尿検査室	1	1		ダイキン	LLC
102-2	尿検査室	1	1		ダイキン	LLC
102-3	尿検査室	1	1		ダイキン	LLC
104	南西外来	1	1		ダイキン	LLC
107-1	医事課	1	1		ダイキン	LLC
107-2	医事課	1	1		ダイキン	LLC
109	撮影室13前室	1	1		ダイキン	LLC
110	XTV-3	1	1		ダイキン	LLC
1D-1-1	回復処置室 1	1	1		ダイキン	LLC
1D-1-2	内視鏡室 1	1	1		ダイキン	LLC
	内視鏡室 2	1	1		ダイキン	LLC
	内視鏡室 3	1	1		ダイキン	LLC
	内視鏡室 4	1	1		ダイキン	LLC
1D-3	内視鏡モニターコーナ	1	1		ダイキン	LLC
1D-4	通路	1	1		ダイキン	LLC

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
1D-5	器材庫	1	1		ダイキン	LLC
1D-2-1	回復処置室 2	1	1		ダイキン	LLC
1D-2-2	回復処置室 2	1	1		ダイキン	LLC
1D-2-3	更衣室	1	1		ダイキン	LLC
1D-2-4	内視鏡受付	1	1		ダイキン	LLC
1X-1	撮影室11	1	1		ダイキン	LLC
1X-2	操作室	1	1		ダイキン	LLC
1X-3	コンピュータ室1	1	1		ダイキン	LLC
1X-4	コンピュータ室2	1	1		ダイキン	LLC
1X-5	撮影室13前室	1	1		ダイキン	LLC
1X-6	撮影室13	1	1		ダイキン	LLC
ACP1-1	眼科レーザー室	1	1		ダイキン	LLC
	当直室1	1	1		ダイキン	LLC
	当直室2	1	1		ダイキン	LLC
	当直室3	1	1		ダイキン	LLC
	当直室4	1	1		ダイキン	LLC
ACP-1-2-1	ローソン店舗東	1	1		ダイキン	高性能
ACP-1-2-2	ローソン店舗西	1	1		ダイキン	高性能
ACP-1-2-3	ローソン事務所	1	1		ダイキン	LLC

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
HEHP-1-7-1	1AC入退院C 待合	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-SA21-1F	1AC入退院C 医事課	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-SA34-1F	1AC入退院C 入退院C2	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-1-6	1AC入退院C 相談室通路	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-1-8	1AC入退院C 応接室	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-1-9	1AC入退院C 病診連携	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3A-3	1AC入退院C 患者相談センター	1	1		ダイキン	中性能
HPAC-1C-1	1AC入退院C 管理室	1	1		ダイキン	ロングライフ
HPAC-1-1	1AC入退院C 地域医療NWC	1	1		ダイキン	ロングライフ
HPAC-C003-1	1AC入退院C 地域医療NWC	1	1		ダイキン	ロングライフ
VHS250X520	1AC入退院C 管理室	1	1			プレ
		0				
		70	69	1		

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
PAC-4-1	顕微鏡室	1	1		ダイキン	LLC
PAC-4-2	コンピューター室	1	1		ダイキン	LLC
2-03	検体検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-04	細菌検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-05	細菌検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-06	検体検査仮眠室	1	1		ダイキン	LLC
2-07		1	1		ダイキン	LLC
2-08		1	1		ダイキン	LLC
2-13	検体検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-14	UCG 分析室	1	1		ダイキン	LLC
2-23	肺機能検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-25	心電図室	1	1		ダイキン	LLC
2-26	脳波操作室	1	1		ダイキン	LLC
2-27	一般検査	1	1		ダイキン	LLC
2-28	検体検査室	1	1		ダイキン	LLC
2-30	聴力検査室	1	1		ダイキン	LLC
201-1	血液製剤管理室	1	1		ダイキン	LLC
201-2	医事課	1		1	ダイキン	中性能
201-3	輸血HLA検査室	1		1	ダイキン	中性能
201-4		1		1	ダイキン	中性能
202-1	移植検査室	1		1	ダイキン	中性能
202-2	輸血情報室	1		1	ダイキン	中性能
202-3	検体保存室	1		1	ダイキン	中性能
203-1	成分採血室1	1		1	ダイキン	中性能
203-2	成分採血室2	1		1	ダイキン	中性能
203-3	臨床工学SE室	1	1		ダイキン	LLC
203-4		1	1		ダイキン	LLC

本館2F パッケージエアコン 2/2

別表2-1

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
HEHP-2C-1-1	2C 管理	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-1-2.3	2C 調整室(陰圧)	2	2		ダイキン	HEPA
HEHP-2C-2-1	2C 看護師控室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-2-2	2C 診察室1(処置)	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-2-3	2C 診察室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-2-4	2C 診察室3	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-2-5	2C 指導室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-2-6	2C スタッフ通路1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-1	2C 9床室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-2	2C 7床室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-3	2C 6床室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-4	2C 6床室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-5	2C 5床室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-6	2C 4床室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-7	2C 3床室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-8.9	2C スタッフステーション	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-10	2C 指導室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-11	2C 待合1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-12	2C カンファレンス兼指導準備室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-13	2C 廊下1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-14	2C 待合2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-15	2C 廊下2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-2C-3-16	2C 廊下2	1	1		ダイキン	高性能
HFFU-2C-3-1	2C 調整室(前室)	1	1		日本無機	HEPA
HFFU-2C-3-2	2C 調整室(無菌調整室)	2	2		日本無機	HEPA
HFFU-2C-3-3	2C 調整室(無菌調整室)	2	2		日本無機	HEPA
HFFU-2C-3-4	2C 調整室(無菌調整室)	2	2		日本無機	HEPA
HFFU-2C-3-5	2C 調整室(無菌調整室)	1	1		日本無機	HEPA
		0				
		60	52	8		

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
3-19	パントリー	1		1	ダイキン	LLC
3-47	3B 337	1	1		ダイキン	LLC
HPAC-3-1	3A 317	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-2	3A 316	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-3	3A 315	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-4	3A 多目的室	2	2		ダイキン	高性能
HPAC-3-5	3A 301	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-6	3A 302	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-7	3A 303	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-8	3A 304	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-9	3A 308	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-10	3A 309	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-11	3A 310	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-12	3A 311	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-13	3A 312	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-14	3A 313	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-15	3A 314	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-16	3A 305	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-17	3A 機械浴室前室	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-18	3A 319	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-19	3A 318	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-20	3A 300	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-21	3A 306	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-22	3A 307	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-23	3A 家族お見舞い室	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-24	3A LDR1	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-25	3A LDR2	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-26	3A LDR3	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-27	3A LDR4	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3-28	3A 分娩室	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-1	3A 廊下1	3	3		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-2a	3A 廊下2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-2b	3A 廊下2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-3	3A 廊下3	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-4	3A 廊下4	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-5	3A 廊下5	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-6	3A 廊下6、7	3	3		ダイキン	高性能
HEHP-3-7-7	3A スタッフ通路	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-1	3A 面談室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-2	3A 面談室2	1	1		ダイキン	高性能

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
HEHP-3-8-6	3A 検査室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-7	3A 沐浴室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-8	3A 未熟児室	3	3		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-9	3A 新生児室	3	3		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-10	3A 授乳室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-8-11	3A ミルク室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-9-1	3A 分娩前室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-9-2	3A 分娩廊下	3	3		ダイキン	高性能
HEHP-3-9-3	3A 分娩待合	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-10-1	3A 診察室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-10-2	3A 診察室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-10-3	3A スタッフステーション	5	5		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-1	3A 看護師仮眠室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-2	3A 看護師仮眠室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-3	3A 産科医仮眠室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-4	3A 産科医仮眠室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-5	3A エキスパート室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-6	3A 看護師控室	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-7	3A カンファレンス	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3-11-8	3A 資料製作室	1	1		ダイキン	高性能

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
HEHP-3D-1-1	3D 医局応接室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-2	3D 医局1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-3	3D 医局2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-4	3D 医局3	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-5	3D 女子更衣室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-6	3D 男子更衣室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-7	3D パソコン室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-8	3D 女子仮眠室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-9	3D 男子仮眠室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-10	3D 医局4	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-11	3D 医局5	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-12	3D 医局6	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-1-13	3D 医局7	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-2-1	3D 会議室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-2-2	3D 会議室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-2-3.4	3D 会議室3	2	2		ダイキン	高性能
HEHP-3D-3-1～5	3D イートイン・多目的スペース	5	5		ダイキン	高性能
HEHP-3D-4-1	3D 中央機器管理室1	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-4-2	3D 機器貸出室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-4-3	3D 機器返却室	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-4-4	3D 中央機器管理室2	1	1		ダイキン	高性能
HEHP-3D-4-5	3D 打合室	1	1		ダイキン	高性能
HPAC-3D-1	3D 仮眠室	1	1		ダイキン	エアフィルタ
FCK-6	3D 廊下1	2	2		昭和鉄工	中性能
FCK-6	3D 廊下2	2	2		昭和鉄工	中性能
		0				
		111	110	1		

本館4F パッケージエアコン

別表2-1

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
4-09	パントリー	1	1		ダイキン	LLC
4-10	小会議室	1	1		ダイキン	LLC
4-13	4C 当直室 7	1	1		三菱	LLC
4-14	4C 当直室 8	1	1		三菱	LLC
4-15	4C 応接室	1	1		ダイキン	LLC
4C-1	4C 更衣室	1		1	ダイキン	中性能
4C-2	4C 当直室 5	1		1	ダイキン	中性能
	4C 当直室 6	1		1	ダイキン	中性能
401-1	4C医療情報研究センター	1		1	ダイキン	中性能
2		1		1	ダイキン	中性能
402-1	4C医療情報研究センター	1		1	ダイキン	中性能
2		1		1	ダイキン	中性能
403-1	4C 医療安全室	1		1	ダイキン	中性能
2		1		1	ダイキン	中性能
404-1	医局 1	1		1	ダイキン	中性能
404-2	医局 2	1		1	ダイキン	中性能
405-1	医局 6	1		1	ダイキン	中性能
2		1		1	ダイキン	中性能
406-1	当直 2	1		1	ダイキン	中性能
406-2	当直 4	1		1	ダイキン	中性能
407-1	当直 1	1		1	ダイキン	中性能
407-2	当直 3	1		1	ダイキン	中性能
408	面談室	1		1	ダイキン	中性能
409	女子更衣室	1		1	ダイキン	中性能
410-1	医局 7	1		1	ダイキン	中性能
410-2	医局 8	1		1	ダイキン	中性能
		26	5	21		

本館5F パッケージエアコン

別表2-1

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
5-01	パントリー	1	1		ダイキン	LLC
5-03	器材庫	1	1		東 芝	LLC
5C-1	5Cカンファレンス	1	1		ダイキン	LLC
5C-2	5Cラウンジ1	1	1		ダイキン	LLC
	5Cラウンジ2	1	1		ダイキン	LLC
5C-3	5C廊下東	1	1		ダイキン	LLC
	5C廊下西	1	1		ダイキン	LLC
		7	7	0		

本館6F パッケージエアコン

別表2-1

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
6-01	パントリー	1	1		ダイキン	LLC
6-02	カンファレンス	1	1			LLC
6-03	604号室	1	1			LLC
6-04	605号室	1	1			LLC
6-05	606号室	1	1			LLC
6-06	607号室	1	1			LLC
6-07	608号室	1	1			LLC
6-08	609号室	1	1			LLC
6-09	610号室	1	1			LLC
6-10	611号室	1	1			LLC
6-11	6B N.S	1	1			LLC
6-12	6D RI治療室	1	1			LLC
6-13	6Aカンファレンス	1	1		三菱重工	LLC
6-14	6A 601号室	1	1			LLC
6-15	6A 602号室	1	1			LLC
6-16A	6A N. S西	1	1			LLC
6-16B	東	1	1			LLC
6-17	6A 603号室	1	1			LLC
6-18	6A 612号室	1	1			LLC
6-19	6A 613号室	1	1			LLC
6-20	6A 614号室	1	1			LLC
6-21	6A 615号室	1	1			LLC
6-22	6A 616号室	1	1			LLC
		23	23	0		

北館 BF パッケージエアコン

別表2-2

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
NB-01	中央監視室	1		1	ダイキン	中性能
NB102-1	女子休憩室	1		1	ダイキン	中性能
NB102-2	女子休憩室	1		1	ダイキン	中性能
NB103-1	仮眠室 1	1		1	ダイキン	中性能
NB103-2	仮眠室 2	1		1	ダイキン	中性能
NB103-3	仮眠室 3	1		1	ダイキン	中性能
NB103-4	仮眠室 4	1		1	ダイキン	中性能
NB103-5	仮眠室 5	1		1	ダイキン	中性能
		8	0	8		

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
N103-1	超音波検査室2	1		1	ダイキン	中性能
N103-2	腹部US検査室 西	1		1	ダイキン	中性能
N103-3	腹部US検査室 東	1		1	ダイキン	中性能
N103-4	超音波検査室1	1		1	ダイキン	中性能
N103-5	倉庫・リネン庫	1		1	ダイキン	中性能
N103-6	乳腺検査室	1		1	ダイキン	中性能
N103-7	乳腺検査室	1		1	ダイキン	中性能
N1-16	守衛室	1		1	ダイキン	中性能
N1-17	仮眠室	1		1	ダイキン	中性能
N106-1	総合診療科 1診	1		1	ダイキン	中性能
N106-2	総合診療科 2診	1		1	ダイキン	中性能
N106-3	総合診療科 3診	1		1	ダイキン	中性能
N106-4	総合診療科 4診	1		1	ダイキン	中性能
N106-5	総合診療科 前室	1		1	ダイキン	中性能

北館 1F パッケージエアコン 2/2

別表2-2

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
NEHP-1-1-1	1E	2	2		ダイキン	高性能
NEHP-1-1-2	1E	2	2		ダイキン	高性能
NEHP-1-1-3	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-1-4	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-1-5	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-1-6	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-1	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-2	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-3	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-4	1E	2	2		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-5	1E	1	1		ダイキン	高性能
NEHP-1-2-6	1E	1	1		ダイキン	高性能
NPAC-1-1-1	1E	1	1		ダイキン	HEPA 天井吸込
NPAC-1-1-2	1E	1	1		ダイキン	HEPA 天井吸込
NPAC-1-2	1E	1	1		ダイキン	高性能
NPAC-1-3	1E	1	1		ダイキン	高性能
NPAC-1-4	1E	1	1		ダイキン	高性能
FU102	1E	1	1		日本無機	HEPA
FU103	1E	1	1		日本無機	HEPA
		0				
		36	22	14		

北館 3F パッケージエアコン

別表2-2

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
N3-01	701号室	1		1	ダイキン	中性能
N3-02	714号室(無菌室)	1		1	ダイキン	高性能
		2	0	2		

北館 4F パッケージエアコン

別表2-2

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
N4-01	731号室	1		1	ダイキン	中性能
N4-02	744号室(無菌室)	1		1	ダイキン	高性能
総台数 2		2	0	2		

北館 5F パッケージエアコン

別表2-2

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
N5-01	761号室	1		1	ダイキン	中性能
N5-02	762号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-1	763号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-2	764号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-3	765号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-4	766号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-5	767号室	1		1	ダイキン	中性能
N503-6	768号室	1		1	ダイキン	中性能
N504-1	家族控え室	1		1	ダイキン	中性能
N504-2	家族控え室	1		1	ダイキン	中性能
N5-05	特浴室	1		1	ダイキン	中性能
N5-06	脱衣室	1		1	ダイキン	中性能
N507-1	776号室	1		1	ダイキン	中性能
N507-2	777号室	1		1	ダイキン	中性能
N507-3	778号室	1		1	ダイキン	中性能
N507-4	779号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-1	769号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-2	770号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-3	771号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-4	772号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-5	773号室	1		1	ダイキン	中性能
N508-6	774号室	1		1	ダイキン	中性能
N509-1	775号室	1		1	ダイキン	中性能
N509-2	780号室	1		1	ダイキン	中性能
N5-10	談話コーナ奥	1		1	ダイキン	中性能
N510-1	面談室	1		1	ダイキン	中性能
N510-2	TELコーナ	1		1	ダイキン	中性能
N5-11	カンファレンス	1		1	ダイキン	中性能
N512-1	ダイニング	1		1	ダイキン	中性能
N512-2	談話リビング	1		1	ダイキン	中性能
N512-3	談話リビング	1		1	ダイキン	中性能
		31	0	31		

循環器病センター BF パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
JPAC-B1-1	電気室	1	1		ダイキン	LLC
		1	1	0		

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-1-1a	救急処置・診察	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1a		1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1a		1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1b	ナース ステーション	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1b		1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1c	スタッフ通路	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1d	受付カウンター	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1e	Dr. 待機室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1f	仮眠室 1	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1g	仮眠室 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1h	器材庫	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1i	診察室 4	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1j	診察室 3	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1k	防災情報管理室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-1l	Ns待機室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-2a	救急オペ室	1		1	ダイキン	超高性能
ACP-1-2b	救急オペ室	1		1	ダイキン	超高性能
ACP-1-3	Dr. カンファレンス	1	1		ダイキン	LLC
ACP-1-3a	カンファレンス	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3b	家族控え室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3c-1	Dr. カンファレンス	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3c-2	救急ホール	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3d	G104	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3e	G103	1	1		ダイキン	中性能
ACP-1-3f	G102	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3g	G101	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3h	点滴室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3h	点滴室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3h	点滴室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3i	廊下 1	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3i	廊下 1	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-3j	相談室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4b	風除室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4c	廊下 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4c	廊下 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4c	廊下 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4d	放射線待合	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4e	廊下 3	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4f	医療用EVホール	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4g	感染症診察室	1		1	ダイキン	中性能

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-1-4h	MRI 操作室3	1		1	ダイキン	中性能
ACP-1-4i	MRI 1.2 操作室	1		1	ダイキン	中性能
JPAC-1-5	読影室	1	1		東 芝	LLC
		43	3	40		

循環器病センター 2F パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
JPAC-2-1	心カテ CPU室3	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2-2	サーバー室	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2-3	IVR CPU室	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2-4	心カテ CPU室1	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2-6	サーバー室	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2-7	サーバー室	1	1		ダイキン	LLC
JPAC-2	IVR 1	1	1		ダイキン	
JACP2-1a	IVR 2	1		1	ダイキン	高性能
JACP2-2a	IVR 2	1		1	ダイキン	高性能
FBXYP71MC	心カテ 1	4	4		ダイキン	HEPA 天井吸込
FBXYP71MC	心カテ 2	4	4		ダイキン	HEPA 壁下吸込
JPAC-2-8a	心カテ 3	1		1	ダイキン	高性能
JPAC-2-8b	心カテ 3	1		1	ダイキン	高性能
	操作室	1		1	ダイキン	高性能
	ハイブリッドOPE	1	1		ダイキン	高性能
	ハイブリッドOPE	1	1		ダイキン	高性能
	廊下3	1	1		ダイキン	HEPA 天井吸込
	廊下4	2	2		ダイキン	HEPA 天井吸込
	器材・準備コーナー	1	1		ダイキン	HEPA 天井吸込
		26	21	5		

循環器病センター 3F パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-3-1a	カンファレンス 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-1b	CCU室 1	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-1c	CCU室 2	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-1d	CCU室 3	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-1e	CCU室 4	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-1f	CCU室 5	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-1g	CCU室 6	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2a	CCU室 7	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2b	CCU室 8	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2c	CCU室 9	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2d	CCU室 10	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2e	CCU室 11	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2f	CCU室 12	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2g	CCU室 13	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2h	CCU室 14	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-2i	前室	1		1	ダイキン	高性能
ACP-3-3a	薬剤室	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3b	ME室	1	1		ダイキン	中性能
ACP-3-3b	ME室	1	1		ダイキン	中性能
ACP-3-3c	当直室 1	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3d	当直室 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3e	説明室 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3f	家族宿泊室 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3g	守衛仮眠室 1	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3h	守衛仮眠室 2	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-3i	守衛仮眠室 3	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4a	救急ホール	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4b	スタッフステーション	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4b	スタッフステーション	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4c	食事、準備コーナー	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4d	廊下	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4d	廊下	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4d	廊下	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4d	廊下	1		1	ダイキン	中性能
ACP-3-4e	前室	1		1	ダイキン	中性能
		35	2	33		

循環器病センター 4F パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-4-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-4-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-4-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-4-2a	G424	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G425	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G426	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G427	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G428	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G429	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2a	G430	1	1		ダイキン	中性能
ACP-4-2b	G431	1	1		ダイキン	中性能
		11	11	0		

循環器病センター 5F パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-5-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-5-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-5-1a	スタッフステーション	1	1		ダイキン	LLC
ACP-5-2a	G524	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G525	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G526	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G527	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G528	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G529	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G530	1	1		ダイキン	中性能
ACP-5-2a	G531	1	1		ダイキン	中性能
		11	11	0		

循環器病センター 6F パッケージエアコン

別表2-3

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
JACP-6-1a	臨床研究教育講義室	4	4		ダイキン	LLF
	副院長室5	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1b	副院長室4	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1d	経営戦略課	2	2		ダイキン	LLF
JACP-6-1e	応接室2	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1f	応接室1	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1g	廊下2	2	2		ダイキン	LLF
JACP-6-1h	副院長室1	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1i	副院長室2	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1j	副院長室3	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-1k	事務部長室	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2a	副院長室6	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2b	院長室	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2c	副院長室7	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2d	副理事長室	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2e	地域医療支援監室	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2f	理事長室	1	1		ダイキン	LLF
JACP-6-2g	特別会議室	4	4		ダイキン	LLF
JACP-6-2h	廊下1	2	2		ダイキン	LLF
JACP-6-2j	副院長室8	1	1		ダイキン	LLF
		29	29	0		

PETセンター 1Fパッケージエアコン

別表2-4

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
PTHP-1	サイクロترون室	2		2	サンヨー	
PTHP-10-1	ホットラボ室	4		4	サンヨー	
PTHP-11-1	サーバー室	1	1		サンヨー	
PTHP-11-2	電源冷却装置室	3		3	サンヨー	
PTHP-12-1	1F 面談室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-12-2	1F 読影室 1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-12-3	1F地域医療支援室	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-12-4	1F 廊下 2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-15-1	1F 廊下 1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-15-2	1F 廊下 1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-17	サーバー室	1	1		東芝	LLC
		19	10	9		

PETセンター 2Fパッケージエアコン

別表2-4

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
PTHP-2	PET室 1	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-3	PET室 2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-4	PET室 3	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-5	操作室 2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-11-3	2F車椅子用更衣室2	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-11-4	2F リネン室1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-11-6	2F RI管理室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-1	2F 回復室	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-13-2	2F 廊下 3	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-13-3	2F 待合ホール2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-13-4	2F 血液管理室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-5	2F 陽電子待機室1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-6	2F 問診室1. 2	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-7	2F 処置室1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-8	2F 陽電子待機室2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-13-9	2F 男子検査前更衣室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-9	2F 男子検査後更衣室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-10	2F 女子検査前更衣室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-13-10	2F 女子検査後更衣室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-15-3	2F 受付.事務	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-15-4	2F 待合ホール1	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-15-6	2F 待合吹抜	1	1		サンヨー	中性能
		30	30	0		

PETセンター 3Fパッケージエアコン

別表2-4

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
PTHP-5	操作室3	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-6	PET室 5	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-7	PET室 6	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-8	器材庫	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-9	操作室 3	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-11-5	3Fカンファレンス2	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-14-1	3F 回復室	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-14-2	スタッフカンファレンス	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-14-3	3F 待合ホール3	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-14-4	3F 予備室1.2	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-14-5	3F 処置室2	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-14-6	3F 予備室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-14-7	3F スタッフ控室	1	1		サンヨー	中性能
PTHP-14-8	3F 廊下 4	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-15-5	3F ラウンジ	2	2		サンヨー	中性能
PTHP-16	3F 陽電子待機室3	2	2		サンヨー	中性能
		26	26	0		

保育所 パッケージエアコン

別表2-5

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
ACP-1-1-1	1歳児保育室(2台)	2	2		ダイキン	LLC
ACP-1-1-2	配膳室	1	1			LLC
ACP-1-1-3	2歳児保育室(2台)	2	2			LLC
ACP-1-1-4	0歳児保育室	1	1			LLC
ACP-1-1-5	事務室	1	1			LLC
ACP-1-1-6	病児室	1	1			LLC
ACP 1-2	厨 房	1	1			LLC
ACP-2-1-1	5歳児保育室(2台)	2	2			LLC
ACP-2-1-2	4歳児保育室(3台)	3	3			LLC
ACP-2-1-3	4歳児保育室(2台)	2	2			LLC
ACP-2-1-4	3歳児保育室	1	1			LLC
ACP-2-1-5	パントリー	1	1			LLC
		18	18	0		

カルテ庫棟 パッケージエアコン

別表2-5

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
	事務室	1	1		三菱電機	LLC
		1	1	0		

サーバー棟 パッケージエアコン

別表2-5

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
1-11	サーバー室	1	1		ダイキン	LLC
1-12		1	1			LLC
1-13		1	1			LLC
1-14		1	1			LLC
1-2	倉庫・作業室	1	1		ダイキン	LLC
1-3	ヘルプデスク	1	1		ダイキン	LLC
1-4A	操作室	1	1		ダイキン	LLC
1-4B		1	1			LLC
		8	8	0		

旧本部棟パッケージエアコン

別表2-5

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
AC-1-1	講堂 1	内機X2台	2		日 立	LLC
AC-1-2	講堂 2	内機X2台	2			LLC
AC-1-3	講堂 3	内機X2台	2			LLC
AC-1-4	講堂 4	内機X2台	2			LLC
AC-1-5	会議室 4	内機X2台	2			LLC
AC-2-1	講堂 前室	内機X1台	1			LLC
AC-2-2	会議室 1	内機X2台	2			LLC
AC-2-3	会議室 2	内機X2台	2			LLC
AC-2-4	会議室 3	内機X2台	2			LLC
AC-3	倉庫 収納	内機X1台	1			LLC
		18	18	0		

コンプレッサー室 パッケージエアコン

別表2-5

整理番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	種別
	コンプレッサー室	1	1		ダイキン	
		1	1	0		

番号	館	階	棟	空調機の空調範囲	空調機 設置場所	台数	PAC管理番号	器具数	備考
1	本	2	A	人工透析機械室	人工透析機械室	1	2-29		
2	本	2	C	電話交換機械室	電話交換機械室	1	2-09		
19	サ	1	サ	電算室(サーバー室)	電算室(サーバー室)	1	PAC-1-11		
20	サ	1	サ	電算室(サーバー室)	電算室(サーバー室)	1	PAC-1-12		
21	サ	1	サ	電算室(サーバー室)	電算室(サーバー室)	1	PAC-1-13		
22	サ	1	サ	電算室(サーバー室)	電算室(サーバー室)	1	PAC-1-14		
23	北	1	E	旧CT・エコー	1F機械室	1	N1-01		2枚/1台
24	PET	1	P	1Fサーバー室	1Fサーバー室	1	PTHP-11-1		
25	循	1	G	機械室1	機械室1	1	JPAC1-1		
26	循	1	G	MRI室(3)	機械室1	1	JPAC1-3-1		
27	循	1	G	MRI室(2)	機械室1	1	JPAC1-3-2		
28	循	1	G	機械室2	機械室2	1	JPAC1-2		
29	循	1	G	MRI室(1)	機械室2	1	JPAC1-3-3		
30	循	1	G	感染症診察室	感染症診察室	1		1	
31	循	1	G	待合ホール	待合ホール	2	JACP1-4a	1	
32	循	1	G	CT-1操作室	CT-1操作室	1	FCU-11	1	
33	循	1	G	CT-2・3操作室	CT-2・3操作室	1	FCU-12	1	
34	循	1	G	MRI1・2操作室	MRI1・2操作室	1	JPAC1-4	1	
35	循	1	G	読影室	読影室	1	FCU-13	1	
36	循	2	G	IVR CPU室	IVR CPU室	1	JPAC2-3		2枚/1台
37	循	2	G	IVR1	IVR1	1	JPAC2	1	
38	循	2	G	IVR2	IVR2	2		2	
39	循	2	G	サーバー室	サーバー室	2	JPAC2-6・JPAC2-7		
40	循	2	G	心カテCPU室1	心カテCPU室1	1	JPAC2-4		2枚/1台
41	循	2	G	心カテ室1	心カテ室1	4		4	天井吸込
42	循	2	G	心カテ室2	心カテ室2	4		4	壁下吸込
43	循	2	G	心カテCPU室3	心カテCPU室3	1	JPAC2-1		2枚/1台
44	循	2	G	ハイブリッドOPE	ハイブリッドOPE	4	JACI-1-1	4	
45	カ	1	カ	カルテ庫	カルテ庫給気口	2		2	
	本	3	B	320号	320号	1	H3-3		
	本	3	B	321号	321号	1	H3-4		
	本	3	B	322号	322号	1	H3-5		
	本	3	B	323号	323号	1	H3-6		
	本	3	B	324号	324号	1	H3-7		
	本	3	B	326号	326号	1	H3-10		
	本	3	B	327号	327号	1	H3-11		
	本	3	B	328号	328号	1	H3-12		
	本	3	B	329号	329号	1	H3-13		
	本	3	B	330号	330号	1	H3-14		
	本	3	B	331号	331号	1	H3-15		
	本	3	B	332号	332号	1	H3-16		
	本	3	B	333号	333号	1	H3-17		

番号	館	階	棟	空調機の空調範囲	空調機 設置場所	台数	PAC管理番号	器具数	備考
	本	3	B	334号	334号	1	H3-18		
	本	3	B	335号	335号	1	H3-19		
	本	3	B	336号	336号	1	H3-22		
	本	3	B	338号	338号	1	H3-23		
	本	4	A	401号	401号	1	H4-1		
	本	4	A	402号	402号	1	H4-2		
	本	4	A	403号	403号	1	H4-3		
	本	4	A	404号	404号	1	H4-4		
	本	4	A	405号	405号	1	H4-6		
	本	4	A	406号	406号	1	H4-7		
	本	4	A	407号	407号	1	H4-8		
	本	4	A	408号	408号	1	H4-9		
	本	4	A	409号	409号	1	H4-10		
	本	4	A	410号	410号	1	H4-11		
	本	4	A	411号	411号	1	H4-12		
	本	4	A	412号	412号	1	H4-13		
	本	4	A	413号	413号	1	H4-14		
	本	4	A	414号	414号	1	H4-15		
	本	4	A	416号	416号	1	H4-17		
	本	4	A	417号	417号	1	H4-18		
	本	4	A	418号	418号	1	H4-19		
	本	4	A	419号	419号	1	H4-20		
	本	4	A	420号	420号	1	H4-21		
	本	4	B	421号	421号	1	H4-23		
	本	4	B	422号	422号	1	H4-24		
	本	4	B	423号	423号	1	H4-25		
	本	4	B	424号	424号	1	H4-26		
	本	4	B	425号	425号	1	H4-28		
	本	4	B	426号	426号	1	H4-29		
	本	4	B	427号	427号	1	H4-30		
	本	4	B	428号	428号	1	H4-31		
	本	4	B	429号	429号	1	H4-32		
	本	4	B	430号	430号	1	H4-33		
	本	4	B	431号	431号	1	H4-34		
	本	4	B	432号	432号	1	H4-35		
	本	4	B	433号	433号	1	H4-36		
	本	4	B	434号	434号	1	H4-37		
	本	4	B	436号	436号	1	H4-39		
	本	4	B	437号	437号	1	H4-40		
	本	4	B	438号	438号	1	H4-41		
	本	4	B	439号	439号	1	H4-42		
	本	4	B	440号	440号	1	H4-43		

番号	館	階	棟	空調機の空調範囲	空調機 設置場所	台数	PAC管理番号	器具数	備考
	本	4	D	461号	461号	1	H4-44		
	本	4	D	462号	462号	1	H4-45		
	本	4	D	463号	463号	1	H4-46		
	本	4	D	464号	464号	1	H4-47		
	本	4	D	467号	467号	1	H4-50		
	本	4	D	468号	468号	1	H4-51		
	本	4	D	473号	473号	1	H4-52		
	本	4	D	474号	474号	1	H4-53		
	本	4	D	475号	475号	1	H4-54		
	本	4	D	476号	476号	1	H4-55		
	本	4	D	477号	477号	1	H4-56		
	本	4	D	478号	478号	1	H4-57		
	本	4	D	479号	479号	1	H4-58		
	本	4	D	480号	480号	1	H4-59		
	本	5	A	501号	501号	1	H5-1		
	本	5	A	502号	502号	1	H5-2		
	本	5	A	503号	503号	1	H5-3		
	本	5	A	504号	504号	1	H5-4		
	本	5	A	505号	505号	1	H5-6		
	本	5	A	506号	506号	1	H5-7		
	本	5	A	507号	507号	1	H5-8		
	本	5	A	508号	508号	1	H5-9		
	本	5	A	509号	509号	1	H5-10		
	本	5	A	510号	510号	1	H5-11		
	本	5	A	511号	511号	1	H5-12		
	本	5	A	512号	512号	1	H5-13		
	本	5	A	513号	513号	1	H5-14		
	本	5	A	514号	514号	1	H5-15		
	本	5	A	516号	516号	1	H5-17		
	本	5	A	517号	517号	1	H5-18		
	本	5	A	518号	518号	1	H5-19		
	本	5	A	519号	519号	1	H5-20		
	本	5	A	520号	520号	1	H5-21		
	本	5	B	521号	521号	1	H5-23		
	本	5	B	522号	522号	1	H5-24		
	本	5	B	523号	523号	1	H5-25		
	本	5	B	524号	524号	1	H5-26		
	本	5	B	525号	525号	1	H5-28		
	本	5	B	526号	526号	1	H5-29		
	本	5	B	527号	527号	1	H5-30		
	本	5	B	528号	528号	1	H5-31		
	本	5	B	529号	529号	1	H5-32		

番号	館	階	棟	空調機の空調範囲	空調機 設置場所	台数	PAC管理番号	器具数	備考
	本	5	B	530号	530号	1	H5-33		
	本	5	B	531号	531号	1	H5-34		
	本	5	B	532号	532号	1	H5-35		
	本	5	B	533号	533号	1	H5-36		
	本	5	B	534号	534号	1	H5-37		
	本	5	B	536号	536号	1	H5-39		
	本	5	B	537号	537号	1	H5-40		
	本	5	B	538号	538号	1	H5-41		
	本	5	B	539号	539号	1	H5-42		
	本	5	B	540号	540号	1	H5-43		
	本	6	B	621号	621号	1	H6-19		
	本	6	B	622号	622号	1	H6-20		
	本	6	B	623号	623号	1	H6-22		
	本	6	B	636号	636号	1	H6-23		
	本	6	B	624号	624号	1	H6-24		
	本	6	B	625号	625号	1	H6-25		
	本	6	B	626号	626号	1	H6-26		
	本	6	B	627号	627号	1	H6-27		
	本	6	B	628号	628号	1	H6-28		
	本	6	B	629号	629号	1	H6-29		
	本	6	B	630号	630号	1	H6-30		
	本	6	B	631号	631号	1	H6-31		
	本	6	B	632号	632号	1	H6-32		
	本	6	B	633号	633号	1	H6-33		
	本	6	B	634号	634号	1	H6-34		
	本	6	B	635号	635号	1	H6-35		
	本	6	C	641号	641号	1	H6-41		
	本	6	C	642号	642号	1	H6-42		
	本	6	C	643号	643号	1	H6-43		
	本	6	C	644号	644号	1	H6-44		
	本	6	C	645号	645号	1	H6-46		
	本	6	C	646号	646号	1	H6-47		
	本	6	C	647号	647号	1	H6-48		
	本	6	C	648号	648号	1	H6-49		
	本	6	C	649号	649号	1	H6-50		
	本	6	C	650号	650号	1	H6-51		
	本	6	C	651号	651号	1	H6-52		
	本	6	C	652号	652号	1	H6-53		
	本	6	C	653号	653号	1	H6-54		
	本	6	C	654号	654号	1	H6-55		
	本	6	C	656号	656号	1	H6-57		
	本	6	C	657号	657号	1	H6-58		

番号	館	階	棟	空調機の空調範囲	空調機 設置場所	台数	PAC管理番号	器具数	備考
	本	6	C	658号	658号	1	H6-59		
	本	6	C	659号	659号	1	H6-60		
	本	6	D	661号	661号	1	H6-62		
	本	6	D	662号	662号	1	H6-63		
	本	6	D	663号	663号	1	H6-64		
	本	6	D	664号	664号	1	H6-66		
	本	6	D	665号	665号	1	H6-67		
	本	6	D	666号	666号	1	H6-68		
	本	6	D	667号	667号	1	H6-69		
	本	6	D	668号	668号	1	H6-70		
	本	6	D	669号	669号	1	H6-71		
	本	6	D	670号	670号	1	H6-72		
	本	6	D	671号	671号	1	H6-73		
	本	6	D	672号	672号	1	H6-74		
	本	6	D	673号	673号	1	H6-75		
	本	6	D	675号	675号	1	H6-77		
	本	6	D	678号	678号	1	H6-78		
	本	6	D	676号	676号	1	H6-79		
	本	6	D	677号	677号	1	H6-80		
	循	4	G	G424	G424	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G425	G425	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G426	G426	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G427	G427	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G428	G428	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G429	G429	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G430	G430	1	ACP-4-2a		プレ+中
	循	4	G	G431	G431	1	ACP-4-2b		プレ+中
	循	5	G	G524	G524	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G525	G525	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G526	G526	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G527	G527	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G528	G528	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G529	G529	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G530	G530	1	ACP-5-2a		プレ+中
	循	5	G	G531	G531	1	ACP-5-2a		プレ+中

院内 給排気口台数

別表4

本館

階	台数	備考
地階	142	土日実施
1階	201	土日実施
2階	153	土日実施
3階	122	
	75	
4階	77	
5階	69	
6階	115	
合計	954	

北館

階	台数	備考
地階	13	土日実施
1階	81	土日実施
2階	41	土日実施
3階	70	
4階	70	
5階	69	
6階	10	
合計	354	

循環器病センター

階	台数	備考
地階	0	
1階	73	土日実施
2階	53	土日実施
3階	54	
4階	56	
5階	55	
6階	19	土日実施
合計	310	

PETセンター

階	台数	備考
1階	10	平日夕方実施
2階	40	
3階	36	
合計	86	

カルテ庫棟

階	台数	備考
1階	16	土日実施

サーバー棟

階	台数	備考
1階	8	平日実施

旧本部棟

階	台数	備考
1階	13	土日実施

保育所

階	台数	備考
1階	10	日実施
2階	9	日実施
合計	19	

総合計 1,760 台

本館 屋内 BF 1／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	コントロール室	HS	550×300	2	1・2
	コントロール室	HS	200×200	2	3・4
	コントロール室 浴室		100φ	1	5
	コントロール室 便所	HS	200×200	1	6
	コントロール室 休憩室	HS	200×150	1	7
	標本作成室	HS	250×200	1	8
	標本室1	VHS	350×350	3	9・10・11
	解剖室 脱衣室	HS	250×150	1	12
	解剖室 浴室	HS	250×150	1	13
	解剖室 便所	HS	250×150	1	14
	霊安室1	HS	250×250	1	15
	霊安室 便所	HS	200×200	1	16
	霊安室2	HS	250×250	2	17・18
	使用済みリネン室2	HS	350×350	1	19
	使用済みリネン室1	HS	450×450	1	20
	検収室2	HS	200×200	2	21・22
	中央倉庫	HS	200×200	2	23・24
	中央倉庫	HS	450×450	2	25・26
	メッセンジャ室	HS	200×200	1	27
	注射室	HS	200×200	7	28・29・30・31・32・33・34
	事務室2	HS	250×250	1	35
	前室1	HS	200×200	1	36
	下膳車室	HS	300×300	3	37・38・39
	共用倉庫	HS	200×200	1	40
	カート洗浄室	HS	400×400	1	41
	食器保管室	HS	350×350	3	42・43・44
	配膳車室	HS	500×500	4	45・46・47・48
	調理室	HS	250×250	4	49・50・51・52
	下処理室	HS	400×400	2	53・54
	準備室	HS	300×300	1	55
	栄養管理室	HS	200×200	1	56
	調乳室	HS	250×250	1	57
	調乳洗浄室	HS	250×250	1	58
	給湯室	HS	200×200	1	59
	カンファレンスルーム	HS	250×250	1	60
	倉庫3	HS	200×200	1	61
	食品庫1	HS	350×350	1	62
	検収室1	HS	200×200	1	63
	食品庫2	HS	250×250	1	64
	備品庫	HS	200×200	1	65
	厨房女子更衣室	HS	250×250	1	66

本館 屋内 BF 2／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	休憩室	HS	250×250	2	67・68
	厨房女子更衣室1	HS	200×200	1	69
	厨房男子更衣室	HS	200×200	1	70
	WC4	HS	200×200	1	71
	WC3	HS	200×200	1	72
	脱衣室4	HS	200×200	2	73・74
	BF女子便所	HS	250×200	1	75
	BF男子便所	HS	250×200	1	76
	倉庫5	HS	200×200	2	77・78
	予備ロッカー室	HS	200×150	2	79・80
	女子更衣室2	HS	250×200	2	81・82
	女子更衣室1	HS	300×300	2	83・84
	脱衣室1	HS	200×200	1	85
	シャワー室1	HS	200×200	1	86
	脱衣室2	HS	200×200	1	87
	シャワー室2	HS	200×200	1	88
	脱衣室3	HS	200×200	1	89
	シャワー室3	HS	200×200	1	90
	スタッフルーム	HS	400×400	1	91
	研修室	HS	400×400	1	92
	調剤室	HS	400×400	4	93・94・95・96
	薬剤EVホール	HS	450×450	1	97
	麻薬室	HS	200×200	1	98
	当直室1	HS	200×200	1	99
	危険物保管庫	HS	200×200	1	100
	物品搬送設備室	HS	200×200	1	101
	医薬品情報室	HS	200×200	2	102・103
	スタッフ作業室	HS	200×200	2	104・105
	打合せ室	HS	200×200	1	106
	薬剤部長室	HS	200×200	1	107
	集団栄養指導室	HS	200×200	2	108・109
	栄養指導室1	HS	200×200	1	110
	栄養指導室2	HS	200×200	1	111
	BF廊下	HS	300×300	1	112
	清潔リネン室	HS	200×200	3	113・114・115
	清潔リネン室	HS	300×300	2	116・117
	事務室3	HS	200×200	1	118
	フィルム保管庫	HS	450×450	1	119
	処置回復室	HS	400×400	1	120
	診察1	HS	350×350	1	121
	診察2	HS	350×350	1	122

本館 屋内 BF 3／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
BF	CT位置決定	HS	450×450	1	123
	CT位置決定	HS	400×400	2	124・125
	操作室	HS	350×350	1	126
	小線源治療室	HS	350×350	2	127・128
	リニアック室2	HS	400×350	1	129
	治療計画室	HS	700×300	1	130
	リニアック室1	HS	900×300	1	131
	リニアック室3	HS	450×300	1	132
	位置決め室	HS	500×400	1	133
	位置決め操作室	HS	300×300	1	135
	暗室	HS	200×150	1	136
	放治便所	HS	200×200	1	137
	放治便所	HS	200×200	1	138
	放治待合	HS	400×400	1	139
	当直室2	HS	200×200	1	140
	カート置場	HS	200×200	2	141・142
	前室2	HS	200×200	1	143

合計 142

本館 屋内 1F 1／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	呼吸器内科1・2診	HS	200x150	2	1・
	呼吸器内科4・6・7診	HS	200x150	3	3・4・5
	呼吸器中待ち	HS	200x150	3	12・13・14
	血液内科9診	HS	200x150	1	6
	呼吸器中待ち	HS	200x150	1	15
	糖尿病・内分泌代謝センター通路	HS	200x150	1	7
	糖尿病・内分泌代謝センター14診	HS	200x150	1	8
	糖尿病・内分泌代謝センター15指導室	HS	200x150	1	9
	小児科17・18診	HS	200x150	2	10・11
	小児科20診	HS	200x150	2	16・17
	呼吸器・血液内糖尿病・内分泌・待合	HS	200x150	3	18・19・20
	男子便所	HS	250x200	2	21・22
	エントランスホール男子便所	HS	250x200	2	23・24
	エントランスホール女子便所	HS	250x200	1	25
	外来指導室	HS		2	26・27
	医事課事務所	HS		2	28・29
	入院受付	HS		2	30・31
	相談室	HS	200x150	1	33
	車椅子トイレ	HS		1	32
	調剤室	HS	200x150	1	34
	病棟薬剤師室	HS	200x150	1	35
	外来投薬	HS		2	36・37
	搬送ステーション	HS	200x150	1	38
	医薬品情報室	換気扇		1	39
	男子便所	HS	250x200	2	40・41
	中央廊下 尿検査前	HS	250x200	2	42・43
	男子採尿室	HS	200x150	2	44・45
	女子採尿室	HS	200x150	2	46・47
	尿検査室	HS		3	48・49・50
	皮膚科診療室 3	HS	200x150	1	51
	形成外科診療室 診察4～7	HS	200x150	6	52・53・54
	形成外科診療室 作業8				55・56・57
	腎センタースタッフ通路	HS		3	58・59・60
	腎センター処置室14	HS		2	61・62
	腎センター診察9～11	HS		3	63・64・65
	腎センター処置12・13	HS		2	66・67
	腎センターWC	HS	200x150	1	68
	皮膚科中待	HS		1	69
	皮膚科相談室	HS		1	70
	腎センター外待合	HS		4	71・72
					73・74
	腎センター外待合WC	HS		2	75・76

本館 屋内 1F 2／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	女子便所	HS	250x200	2	77・78
	倉庫1	HS		1	79
	女子便所	HS	250x150	2	80・81
	頭部撮影室(10)	HS	200x150	1	82
	撮影室(11)WC	換気扇		1	83
	中央操作ホール	HS		3	84・85・86
				4	89・91・92・93
				3	110・111・112
	撮影室(11)操作室	HS		2	87・88
	コンピューター室1	HS		1	90
	コンピューター室2	HS		2	104・105
	暗室	HS	300x150	1	94
	乳房撮影室(5)	HS	200x150	1	103
	廊下2	HS		2	95・100
	読影室	HS		1	96
	倉庫2	HS		1	98
	倉庫3	HS		1	97
	当直室	HS		1	99
EFW-5	カンファレンス	HS		2	101・102
	前室	HS		3	106・107・108
EFW-12	撮影室(13)	HS		1	109
	結石破砕室WC	HS		1	113
EFC-7	結石破砕室	HS		1	114
	泌尿器・婦人科撮影室	HS		2	115・116
	廊下	HS		1	117
	内視鏡 受付	HS		1	118
	内視鏡 受付横WC	HS		3	119・120・121
	内視鏡 回復処置室2	HS		2	122・123
EV-2	内視鏡 汚物処理室	HS		1	124
EFC-5	内視鏡室4	HS		1	125
	器材庫	HS		2	126・127
EFC-6	倉庫1	HS		1	128
	内視鏡室3	HS		1	129
	内視鏡室2	HS		1	130
	内視鏡 スタッフ通路	HS		6	131・132・133 134・135・136
	内視鏡 通路	HS		3	137・138・139
	内視鏡 モニターコーナー	HS		1	140
	内視鏡室1	HS		1	141
	内視鏡 回復処置室1	HS		1	142
	内視鏡 回復処置室WC	HS		1	143
	眼科 器材庫	HS		2	144・145

本館 屋内 1F 3／3 排気口リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	眼科 相談室	HS		1	146
	眼科 レーザー室1	HS		2	147・148
	眼科 廊下	HS		3	149・153・162
	眼科 暗室	HS		3	150・151・152
	眼科 診察室1	HS		1	154
	眼科 診察室2	HS		1	155
	眼科 診察室3	HS		1	156
	眼科 診察室4	HS		1	157
	眼科 スタッフ通路	HS		2	158・159
	眼科 暗室	HS		2	160・161
	眼科 図書	HS		1	163・164
	眼科 外待合	HS		2	165・166
	廊下	HS		2	167・168
	神経センター・整形 外待合	HS	200x150	2	169・170
	神経センター・整形 中待合	HS	200x150	1	171
	整形 診察6	HS		1	173
	整形 診察8	HS	200x150	1	174
	整形 診察9	HS	200x150	1	175
	神経センター 診察11	HS		1	176
	神経センター 診察12	HS	200x150	1	177
	神経センター 診察14	HS	250x150	1	178
	倉庫	HS	200x150	1	172
	外科 待合ホール	HS	200x150	1	179
	外科 受付カウンター	HS	200x150	1	180
	廊下	HS	200x150	2	181・182
	耳鼻咽喉科 スタッフ通路	HS	200x150	1	183
	外科 スタッフ通路	HS	200x150	2	184・185
AC-8	消化器センター スタッフ通路	HS	200x150	2	186・187
	耳鼻咽喉科 診察2	HS	200x150	1	188
	耳鼻咽喉科 聴覚	HS	200x150	1	189
	耳鼻咽喉科 検査室	HS	200x150	1	190
	耳鼻咽喉科 聴力検査室	HS	200x150	1	191
	耳鼻咽喉科 聴力検査室 前室	HS	200x150	1	192
	外科 中待合	HS	200x150	2	193・194
	外科 診察9	HS		1	195
	消化器センター 診察11	HS		1	196
	消化器センター 診察12	HS		1	197
	消化器センター 診察13	HS		1	198
	消化器センター 診察15	HS		3	199・200・201
	呼吸器外来 外待合い	HS		1	202

合計 201

本館 屋内 2F 1／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F A系統	透析機械室	スリット(S)	300x250	1	1
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	2
	汚物処理室	スリット(S)	250x200	2	3・4
	便所	スリット(S)	200x150	1	5
	ゴミ置き場	スリット(S)		1	6
	倉庫	スリット(S)		2	7・8
	シャワー室	スリット(S)	100φ	1	9
	待合い	スリット(S)	300x200	1	10
	個人透析室1	スリット(S)	200x150	1	11
	個人透析室2	スリット(S)	200x150	1	12
コア- 系統	透析室	スリット(S)	300x200	2	13・14
	技師室	スリット(S)		1	15
	男子便所	スリット(S)	300x250	1	16
	倉庫	スリット(S)	200x200	1	17
	車イス用便所	スリット(S)	200x150	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	250x150	1	19
	搬送ステーション	スリット(S)	200x150	1	20
	印刷庫	スリット(S)	200x150	1	21
	倉庫	スリット(S)	250x150	1	29
	成分採血室1	スリット(S)		1	42
検体検 査系統	移植検査室	スリット(S)		1	43
	検体保存室	スリット(S)		1	44
	女子便所	スリット(S)	200x200	1	45
	輸血HLA検査室	スリット(S)		2	46・47
	医事課	スリット(S)		1	48
	血液製剤管理室 血液照射室	スリット(S)	250x150	1	49
	医事課	スリット(S)	200x150	1	50
	医事課	スリット(S)	250x150	2	51・52
	医事課	スリット(S)	300x250	2	53・54
	医療安全室1	スリット(S)	250x150	1	55
細菌検査 系統	医事課	スリット(S)		1	56
	医療安全室2	スリット(S)	250x150	2	57・58
	前室	スリット(S)	250x150	1	59
	細胞遺伝検査室	スリット(S)		1	60
	フラン室	スリット(S)	400x300	1	61
	無菌室	スリット(S)		1	62
	試薬室前	スリット(S)	250x150	1	63
	仮眠室	スリット(S)		1	64
	洗浄室	スリット(S)	300x250	2	65・66
	培地室	スリット(S)	250x200	1	67
	微生物検査室	スリット(S)	600x300	2	68・69

本館 屋内 2F 2／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F	フランチ	スリット(S)		1	70
	TB菌検査室	スリット(S)		1	71
	蛍光顕微鏡室	スリット(S)		1	72
	倉庫	スリット(S)		4	73・74・75・76
検体検査系統	検体検査室	スリット(S)		9	77・78・79
					80・81・82
					83・84・85
生理検査系統	採血室	スリット(S)		3	86・87・88
	聴力検査室	スリット(S)		1	89
	廊下	スリット(S)	350x200	4	90・91・92・93
	ABIサーモ	スリット(S)		1	94
	ECG	スリット(S)		1	95
	ECG	スリット(S)		1	96
	ECG	スリット(S)		1	97
	データ処理	スリット(S)		1	98
	UCG3	スリット(S)		1	99
	UCG4	スリット(S)		1	100
	トレッドミル2	スリット(S)		1	101
	トレッドミル3	スリット(S)		1	102
	UCG 1	スリット(S)		1	103
	UCG 2	スリット(S)		1	104
	UCG (TEE)	スリット(S)		1	105
	トレッドミル1	スリット(S)		1	106
管理系統	女子便所	スリット(S)	300x250	1	107
	入院受付待合	スリット(S)	200x150	4	108・109・110・111
	予備室	スリット(S)	200x150	1	112
	女子便所	スリット(S)	200x200	1	113
	男子便所	スリット(S)	200x200	1	114
	給湯室	スリット(S)	200x200	1	115
	電話交換室	スリット(S)	200x150	1	116
	がん相談支援センター	スリット(S)	200x150	1	128
	師長ミーティング室	スリット(S)	300x200	1	129
	入退院センター幹部室	スリット(S)	200x150	1	130
	休憩室	スリット(S)	200x150	1	131
	入退院センター	スリット(S)	200x150	1	132
		スリット(S)	200x200	1	133
外来系統	歯科技工室	スリット(S)		2	134・135
	歯科 診察室	スリット(S)		1	136
	歯科 診察室	スリット(S)		1	139
	歯科 受付	スリット(S)		2	137・138
	歯科 診察室	スリット(S)		1	140

別表4-1

合計	153
----	-----

合計	153
----	-----

本館 屋内 3F 1／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	3C 器材庫	スリット(S)	200×150	1	30
	AB談話ホール	スリット(S)	250×200	1	31
	3B リネン庫	スリット(S)	200×150	1	32
	浴室	スリット(S)	200×150	1	33
	沐浴	スリット(S)	200×150	1	34
	湯沸室	スリット(S)	200×150	1	35
	加温室	スリット(S)	200×150	1	36
	337号室	スリット(S)	200×150	1	37
	338号室WC	換気扇		1	38
	320～324号室	スリット(S)	200×150	5	39・40・41
					43・44
	323号室WC	換気扇		1	42
	ナースステーション	スリット(S)	200×150	1	45
	車椅子便所	スリット(S)	250×150	1	46
	女子便所	スリット(S)	250×150	1	47
	男子便所	スリット(S)	250×150	1	48
	洗面所	スリット(S)	200×200	1	49
	汚室	スリット(S)	200×150	1	50
	多目的WC1	換気扇		1	51
	多目的WC2	換気扇		1	52
	女子便所	スリット(S)	200×150	2	53・54
	パントリー	スリット(S)	200×150	1	55
	ゴミ置き場	スリット(S)	200×150	1	56
	搬送ステーション	スリット(S)	200×150	1	86
	器材庫	スリット(S)	200×150	1	87
	医局倉庫	GVS	150×150	1	104
	3A 分娩待合	HS	200×200	1	
	スタッフ更衣	HS	150×150	1	
	318WEST	HS	200×200	1	
	318EAST	HS	200×200	1	
	LDR1	HS	200×200	1	
	LDR2	HS	200×200	1	
	収納庫1	HS	150×150	1	
	分娩室	HS	200×200	1	
	看護師仮眠室2	HS	150×150	1	
	看護師仮眠室1	HS	150×150	1	
	産科医仮眠室2	HS	150×150	1	
	産科医仮眠室1	HS	150×150	1	
	未熟児室	HS	150×150	2	
	沐浴室	HS	150×150	2	
	授乳室	HS	200×200	1	

本館 屋内 3F 2／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	ミルク室	HS	150×150	1	
	面談室3	HS	150×150	1	
	新生児室	HS	200×200	2	
	資料制作室	HS	200×200	1	
	エキスパート室	HS	150×150	1	
	看護師控室	HS	200×200	2	
	カンファレンス室	HS	200×200	2	
	診察室2	HS	150×150	1	
	収納庫2	HS	150×150	1	
	LDR4	HS	150×150	1	
	LDR3	HS	150×150	1	
	不潔リネン庫	HS	150×150	1	
	300	HS	200×200	1	
	清潔リネン庫1	HS	150×150	1	
	多目的ホール	HS	200×200	2	
	家族お見舞い室	HS	150×150	2	
	306	HS	150×150	1	
	機械浴室前室	HS	150×150	1	
	315	HS	150×150	1	
	316	HS	150×150	1	
	検査室	HS	150×150	1	
	清潔リネン庫2	HS	150×150	1	
	新生児陰圧室	HS	150×150	1	
	器材庫2	HS	200×200	2	
	前室	HS	200×200	1	
	面談室2	HS	150×150	1	
	面談室1	HS	150×150	1	
	307	HS	200×200	1	
	診察室1	HS	150×150	1	
	スタッフステーション	HS	200×200	3	
	器材庫1	HS	150×150	1	
	301WC	HS	150×150	1	
	302WC	HS	150×150	1	
	303WC	HS	150×150	1	
	304WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ1	HS	150×150	1	
	305WC	HS	150×150	1	
	314WC	HS	150×150	1	
	313WC	HS	150×150	1	
	312WC	HS	150×150	1	
	311WC	HS	150×150	1	

本館 屋内 3F 3／3 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	310WC	HS	150×150	1	
	309WC	HS	150×150	1	
	308WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ2	HS	200×200	1	
	多目的トイレ3	HS	200×200	1	
	LDR2(US)	HS	150×150	1	
	LDR1(US)	HS	150×150	1	
	317WC	HS	150×150	1	
	WC	HS	150×150	1	
	多目的トイレ4	HS	250×250	1	
	汚物洗浄室	HS	250×250	1	
	スタッフWC3	HS	150×150	1	
	スタッフWC2	HS	150×150	1	
	スタッフWC1	HS	150×150	1	
	LDR4(US)	HS	150×150	1	
	LDR3(US)	HS	150×150	1	
	LDR1	HS	300×300	1	
	LDR3	HS	500×300	1	
	LDR4	HS	500×300	1	
	機械浴室	HS	300×300	1	
	シャワー室3	天井扇	200×200	1	
	シャワー室2	天井扇	200×200	1	
	スタッフシャワー室	天井扇	200×200	1	
	シャワー室1	天井扇	200×200	1	
	特別室シャワー室	天井扇	200×200	1	
	3CD談話ホール	スリット(S)	200×200	1	145

合計 122

本館 屋内 3F 1／2 給気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	3A 分娩前室	VHS	150×150	1	
	分娩待合	VHS	200×200	1	
	LDR1	VHS	200×200	1	
	318WEST	VHS	200×200	1	
	318EAST	VHS	200×200	1	
	317	VHS	200×200	1	
	LDR2	VHS	200×200	1	
	分娩室	VHS	150×150	1	
	廊下3	VHS	250×250	1	
	資料制作室	VHS	200×200	1	
	エキスパート室	VHS	150×150	1	
	看護師控室	VHS	200×200	2	
	カンファレンス	VHS	200×200	2	
	分娩廊下	VHS	200×200	2	
	LDR4	VHS	200×200	1	
	LDR3	VHS	200×200	1	
	看護師仮眠室2	VHS	150×150	1	
	看護師仮眠室1	VHS	150×150	1	
	産科医仮眠室2	VHS	200×200	1	
	産科医仮眠室1	VHS	150×150	1	
	スタッフ通路	VHS	200×200	1	
	スタッフシャワー室	VHS	150×150	1	
	沐浴室	VHS	150×150	1	
	新生児室	VHS	250×250	1	
	授乳室	VHS	200×200	1	
	ミルク室	VHS	150×150	1	
	未熟児室	VHS	200×200	2	
	検査室	VHS	150×150	1	
	新生児陰圧室	VHS	150×150	1	
	廊下6	VHS	150×150	2	
	前室	VHS	200×200	1	
	面談室3	VHS	150×150	1	
	診察室2	VHS	150×150	1	
	スタッフステーション	VHS	200×200	3	
	廊下5	VHS	200×200	1	
	シャワー室3	VHS	150×150	1	
	シャワー室2	VHS	150×150	1	
	面談室2	VHS	150×150	1	
	面談室1	VHS	150×150	1	
	廊下2	VHS	200×200	1	
	314	VHS	150×150	1	

本館 屋内 3F 2／2 給気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	313	VHS	150×150	1	
	312	VHS	150×150	1	
	311	VHS	150×150	1	
	310	VHS	150×150	1	
	309	VHS	150×150	1	
	308	VHS	150×150	1	
	307	VHS	200×200	1	
	廊下2	VHS	200×200	1	
	診察室1	VHS	150×150	1	
	廊下5	VHS	200×200	2	
	300	VHS	200×200	1	
	廊下1	VHS	200×200	1	
	301	VHS	150×150	1	
	302	VHS	150×150	1	
	303	VHS	150×150	1	
	304	VHS	150×150	1	
	多目的ホール	VHS	200×200	2	
	家族お見舞い室	VHS	150×150	2	
	シャワー室1	VHS	150×150	1	
	廊下1	VHS	200×200	1	
	305	VHS	200×200	1	
	306	VHS	150×150	1	
	315	VHS	150×150	1	
	316	VHS	200×200	1	

合計 75

本館 屋内 4F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	4A 多目的WC1・2	天井扇		1	1・2
	個室WC 403～406	天井扇		4	3・4・5・6
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	7
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	8
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	9
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	10
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	11
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	12
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	13
	浴室	スリット(S)	200x150	1	14
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	15
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	16
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	17
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	19
	4B 多目的WC1・2	天井扇		2	20・21
	個室WC 423～426	天井扇		4	22・23・24・25
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	26
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	27
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	28
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	29
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	30
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	31
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	32
	浴室	スリット(S)	200x150	1	33
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	34
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	35
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	中央廊下車イス便所	スリット(S)	200x200	2	37・38
	4C 当直室 1～8	天井扇		4	39・40・41・42
				4	43・44・45・46
	ラウンジ	天井扇		1	47
	更衣室 1・2	天井扇		2	48・49
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	50
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	51
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	52
	4C汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	53
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	54
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	55
	浴室	スリット(S)	200x150	1	56
	脱衣所2	スリット(S)	200x200	1	57

本館 屋内 4F 2／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	UB	スリット(S)		1	58
	脱衣所3	スリット(S)	200x200	1	59
	UB	スリット(S)		1	60
	4C リネン庫	スリット(S)	200x150	1	61
	器材庫	スリット(S)	300x200	1	62
	搬送ステーション横倉庫	スリット(S)	200x150	1	63
	搬送ステーション横倉	スリット(S)	200x150	1	64
	4Dスタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	65
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	66
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	67
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	68
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	69
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	70
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	71
	浴室	スリット(S)	200x150	1	72
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	73
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	74
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	75
	小会議室	スリット(S)	200x200	1	76
	AB談話ホール	スリット(S)	250x200	1	77
	CD談話ホール	スリット(S)	250x200	1	78

合計 77

本館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
5F	5A 多目的WC1・2	天井扇		2	1・2
	個室WC 503～506	天井扇		4	3・4・5・6
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	7
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	8
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	9
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	10
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	11
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	12
	湯沸室	S	200x200	1	13
	浴室	スリット(S)	200x150	1	14
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	15
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	16
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	17
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	18
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	19
	5B 多目的WC1・2	天井扇		2	20・21
	個室WC 423～426	天井扇		4	22・23・24・25
	ナースステーション	スリット(S)	200x150	1	26
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	27
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	28
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	29
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	30
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	31
	湯沸室	S	200x200	1	32
	浴室	スリット(S)	200x150	1	33
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	34
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	35
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	中央廊下車イス便所	スリット(S)	200x200	2	37・38
	5C ラウンジ	天井扇		1	39
	更衣室 1・2	天井扇		2	40・41
	カンファレンス	天井扇	300x200	1	42
	秘書室	天井扇	200x150	1	43
	廊下	S	200x200	3	44・45・46
	医局2	スリット(S)	200x150	1	47
	湯沸室	S	200x200	1	48
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	49
	男子便所	スリット(S)	300x200	2	50・51
	5C 器材庫	スリット(S)	200x150	1	52
	倉庫	スリット(S)	300x200	1	53
	搬送ステーション横倉庫	スリット(S)	200x150	1	54

本館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
5F	5C 搬送ステーション横倉	スリット(S)	200x150	1	55
	5D 臨床試験管理センター	スリット(S)	200x150	1	56
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	57
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	58
	男子便所	スリット(S)	300x200	1	59
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	60
	手洗い	スリット(S)	300x200	1	61
	湯沸室	S	200x200	1	62
	浴室	スリット(S)	200x150	1	63
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	64
	リネン器材庫	スリット(S)	200x150	1	65
	器材庫	スリット(S)	200x150	2	66・67
	AB談話ホール	スリット(S)	250x200	1	68
	CD談話ホール	スリット(S)	250x200	1	69

合計 69

本館 屋内 6F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
6F	6A 604～611 WC	HS	200x200	4	1・3・5・7
				4	9・11・13・15
		HS	200x200	4	2・4・6・8
				4	10・12・14・16
	浴室	スリット(S)	200x150	1	17
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	18
	616・603	スリット(S)	200x150	2	19・20
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	21
	車椅子便所	スリット(S)	200x150	1	22
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	23
	男子便所	スリット(S)	300x200	2	24・25
	汚物処理室	スリット(S)	200x200	1	26
	612～615	スリット(S)	200x150	4	27・28・29・30
	601・602	スリット(S)	200x150	2	31・32
	器材庫便所	スリット(S)	200x150	1	33
	前室	スリット(S)	200x150	1	34
	清潔器材室	スリット(S)	200x150	1	35
	不潔器材庫	スリット(S)	200x150	1	36
	パントリー	スリット(S)	300x200	1	37
	ゴミ置場	スリット(S)	300x200	1	38
	相談室前廊下	スリット(S)	300x200	1	39
	ABカンファレンス	スリット(S)	200x200	1	40
	6B 623～631・636号室	スリット(S)	200x150	4	41・42・43・44
		スリット(S)	200x150	3	45・46・47
		スリット(S)	200x150	3	48・49・50
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	51
	浴室	スリット(S)	200x150	2	52・53
	清拭室	スリット(S)	200x150	2	54・55
	車椅子便所	スリット(S)	300x200	1	56
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	57
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	58・59
	汚物処理室	スリット(S)	200x150	1	60
	621・622	スリット(S)	200x150	2	61・62
	632～635号室	スリット(S)	200x150	4	63・64・65・66
	食堂談話室	スリット(S)	200x200	2	67・69
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	70
	前室	スリット(S)	200x150	1	71
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	72
	不潔器材庫	スリット(S)	200x150	1	73
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	74
	中央廊下便所	スリット(S)	300x200	2	75・76

本館 屋内 6F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-1

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
6F	6C多目的WC 1・2	天井扇		2	77・78
	643～646WC	天井扇		4	79・80・81・82
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	83
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	84
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	85
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	86・87
	汚物流	スリット(S)	200x200	1	88
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	89
	浴室	スリット(S)	200x150	1	90
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	91
	器材庫	スリット(S)	200x150	2	92・94
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	93
	搬送ステーション	スリット(S)	250x200	1	95
	倉庫	スリット(S)	200x150	1	96
	6D 668～672 WC	スリット(S)	200x150	5	97・98・99・100・101
	665～667 WC	スリット(S)	200x150	3	102・104・105
	667	スリット(S)	200x150	1	103
	スタッフステーション	スリット(S)	200x150	1	106
	車イス便所	スリット(S)	200x150	1	107
	女子便所	スリット(S)	300x200	1	108
	男子便所	スリット(S)	200x200	2	109・110
	汚物流	スリット(S)	200x200	1	111
	湯沸室	スリット(S)	200x200	1	112
	浴室	スリット(S)	200x150	1	113
	清拭室	スリット(S)	200x150	1	114
	器材庫	スリット(S)	200x150	1	115・117
	リネン庫	スリット(S)	200x150	1	116

合計 115

北館 屋内 BF 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
BF	中央監視室	HS	200x200	2	1・2
	仮眠室 前室	HS	200x200	2	3・4
	男子休憩室	HS	200x200	4	5・6・7・8
	女子休憩室	HS	200x200	3	9・10・11
	女子更衣室	FV－1		1	12
	仮眠室 便所	FV－4		1	13

合計 13

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
1F	守衛室 便所	FV-1		1	1
	中央処置待合ホール奥 便所	FV-4		1	2
	中央処置室	HS		5	3・4・5・6・7
	区画 A	HS		2	8・9
	区画 B	HS		2	10・11
	区画 C	HS		2	12・13
	区画 D	HS		2	14・15
	区画 E	HS		3	16・17・18
	区画 F	HS		3	19・20・21
	区画 G	HS		2	22・23
	区画 H	HS		2	24・25
	通路	HS		4	26・27・28・29
	スタッフ ステーション 2	HS		1	30
	調剤室	HS		2	31・32
	多目的 WC	HS		1	33
	汚室	HS		1	34
	通路 1	HS		1	35
	多目的 WC 1	HS		1	36
	男子 WC	HS		1	37
	女子 WC	HS		2	38・39
	スタッフ ステーション 1	HS		2	40・41
	処置室 1	HS		1	42
	カンファレンス 1	HS		2	43・44
	倉庫・リネン庫	HS		1	45
	乳腺検査室	HS		1	46
	甲状腺検査	HS		1	47
	腹部US検査	HS		2	48・49
	中通路	HS		1	50
	レポート作成室	HS		1	51
	受付	HS		1	52
	マンモグラフィティー室	HS		1	53
	超音波検査室 2	HS		1	54
	EV前通路	HS		2	55・56
	処置室 2	HS		1	57
	WC	HS		2	58・59
	診療内科 心臓相談室	HS		1	60
	心臓診察室	HS		1	61
	診察室 1			1	62
	循環器 1			1	63
	循環器 2			1	64
	循環器 3			1	65

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
1F	循環器 4			1	66
	診療内科 受付			1	67
	循環器センター 中待			2	68・69
	循環器センター 受付			1	70
	多目的 WC			1	71
	男子 WC			2	72・73
	女子 WC			2	74・75
	総合診療科 処置室 1			1	76
	診察室 2			1	77
	診察室 3			1	78
	診察室 4			1	79
	前室			2	80・81

合計 81

北館 屋内 2F 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
2F	物理療法室	HS	300x300	1	1
		HS	200x200	1	2
	機能評価室	HS	200x200	1	3
	運動療法室	HS	300x300	4	4・5・6・7
	言語療法室 1	HS	200x200	1	8
	言語療法室 2	HS	200x200	1	9
	防音室 防音操作室 更衣室 2	HS	500x500	1	10
		HS	200x200	1	11
		HS	200x200	1	12
		HS	200x200	1	13
	水治療法室 更衣室 1 シャワー室	HS	200x200	2	14・15
		HS	1200x200	2	16・17
		HS	200x200	1	18
		HS	200x200	2	19・20
	作業療法室	HS	300x300	2	21・22
	木工室	HS	200x200	1	23
	器材室	HS	200x200	1	24
	面談室 1	HS	200x200	1	25
	面談室 2	HS	200x200	1	26
	個人面談室	HS	200x200	1	27
	日常訓練室	HS	300x300	1	28
	和室	CL	(3) 1000L	1	29
	研修室	HS	200x200	2	30・31
	男子便所	HS	200x200	2	32・33
	女子便所	HS	200x200	2	34・35
	車椅子便所	HS	200x200	1	36
	化粧コーナー	FV-3		1	37
	車椅子トイレ	FV-4		1	38
	浴室	FV-1		1	39
	便所コーナー	FV-3		1	40
	日常訓練室	レンジフード	訓練用	1	41

合計 41

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
3F	701号室	HS	300x300	1	1
	バス	HS	200x200	1	2
	715号室	バス HS	200x200	1	3
	716・717・718号室	バス HS	200x200	3	4・5・6
	714号室	便所 HS	200x200	1	7
	前廊下	HS	200x200	1	8
	ナース ステーション	HS	300x300	2	9・10
	特殊浴室	HS	300x300	1	11
	UB	HS	200x200	1	12
	廊下	HS	200x200	1	13
	湯沸室	HS	200x200	1	14
	汚室	HS	200x200	1	15
	患者便所 A	HS	200x200	1	16
	患者便所 B	HS	200x200	1	17
	職員便所	HS	200x200	1	18
	車椅子便所	HS	200x200	1	19
	701号室	ユニットバス	FV-2	1	20
	便所	F-1		1	21
	702号室	便所	FV-2	1	22
		F-1		1	23
	703号室	便所	FV-2	1	24
		F-1		1	25
	704号室	FV-2		2	26・27
	705号室	FV-2		1	28
	便所	F-1		1	29
	706号室	便所	FV-2	1	30
		F-1		1	31
	707号室	便所	FV-2	1	32
		F-1		1	33
	708号室	便所	FV-2	1	34
		F-1		1	35
	709号室	便所	FV-2	1	36
		F-1		1	37
	710号室	便所	FV-2	1	38
		F-1		1	39
	711号室	便所	FV-2	1	40
		F-1		1	41
	712号室	便所	FV-2	1	42
		F-1		1	43
	713号室	便所	FV-2	1	44
		F-1		1	45

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
3F	715号室	FV-3		1	46
	便所	F-1		1	47
	談話コーナー	FV-5		2	48・49
	716号室	FV-2		2	50・51
	便所	F-1		1	52
	717号室	FV-2		2	53・54
	便所	F-1		1	55
	718号室	FV-2		2	56・57
	便所	F-1		1	58
	面談室	FV-1		1	59
	カンファレンス	FV-2		1	60
	リネン庫	FV-1		1	61
	719号室	FV-2		1	62
	便所	F-1		1	63
	720号室	FV-3		1	64
	ユニットバス	FV-2		1	65
	721号室	FV-3		1	66
	ユニットバス	FV-2		1	67
	722号室	FV-2		1	68
	便所	F-1		1	69
	器材庫	FV-1		1	70

合計 70

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	731号室	HS	300x300	1	1
	バス	HS	200x200	1	2
	745号室	HS	200x200	1	3
	746・747・748号室	HS	200x200	3	4・5・6
	744号室	HS	200x200	1	7
	便所 前廊下	HS	200x200	1	8
	ナース ステーション	HS	300x300	2	9・10
	特殊浴室	HS	300x300	1	11
	UB	HS	200x200	1	12
	廊下	HS	200x200	1	19
	湯沸室	HS	200x200	1	13
	汚室	HS	200x200	1	14
	患者便所 A	HS	200x200	1	15
	患者便所 B	HS	200x200	1	16
	職員便所	HS	200x200	1	17
	車椅子便所	HS	200x200	1	18
	731号室	FV-2		1	20
	ユニットバス 便所	F-1		1	21
	732号室	FV-2		1	22
	便所	F-1		1	23
	733号室	FV-2		1	24
	便所	F-1		1	25
	734号室	FV-2		2	26・27
	735号室	FV-2		1	28
	便所	F-1		1	29
	736号室	FV-2		1	30
	便所	F-1		1	31
	737号室	FV-2		1	32
	便所	F-1		1	33
	738号室	FV-2		1	34
	便所	F-1		1	35
	739号室	FV-2		1	36
	便所	F-1		1	37
	740号室	FV-2		1	38
	便所	F-1		1	39
	741号室	FV-2		1	40
	便所	F-1		1	41
	742号室	FV-2		1	42
	便所	F-1		1	43
	743号室	FV-2		1	44
	便所	6		1	45

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
4F	745号室	FV-2		1	46
	便所	F-1		1	47
	談話コーナー	FV-5		2	48・49
	746号室	FV-2		2	50・51
	便所	F-1		1	52
	747号室	FV-2		2	53・54
	便所	F-1		1	55
	748号室	FV-2		2	56・57
	便所	F-1		1	58
	面談室	FV-1		1	59
	カンファレンス	FV-2		1	60
	リネン庫	FV-1		1	61
	749号室	FV-2		1	62
	便所	F-1		1	63
	750号室	FV-3		1	64
	ユニットバス	FV-2		1	65
	751号室	FV-3		1	66
	ユニットバス	FV-2		1	67
	752号室	FV-2		1	68
	便所	FV-1		1	69
	器材庫	FV-1		1	70

合計 70

北館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	761号室 バス	HS	200x200	1	1
	家族控室	CL	(3)1000L	2	2・3
	ナースステーション	HS	200x200	2	4・5
	特殊浴室前廊下	HS	300x300	1	6
	特殊浴室	HS	300x300	1	7
	リネン庫	HS	200x200	1	8
	洗濯乾燥室	HS	200x200	1	9
	汚室	HS	200x200	1	10
	職員便所	HS	200x200	1	11
	患者便所	HS	200x200	1	12
	車椅子便所	HS	200x200	1	13
	ゴミ置場	HS	200x200	1	14
	761号室 ユニットバス 便所	FV-4		1	15
		FV-2		1	16
		F-1		1	17
	家族控室 踏込	FV-1		2	18・19
		FV-2		1	20
	普通浴室 脱衣室	FV-8		1	21
		子供ファン		1	22
	762号室 便所	FV-2		1	23
		F-1		1	24
	763号室 便所	FV-2		1	25
		F-1		1	26
	764号室 便所	FV-2		1	27
		F-1		1	28
	765号室 便所	FV-2		1	29
		F-1		1	30
	766号室 便所	FV-2		1	31
		F-1		1	32
	767号室 便所	FV-2		1	33
		F-1		1	34
	768号室 便所	FV-2		1	35
		F-1		1	36
	769号室 便所	FV-2		1	37
		F-1		1	38
	770号室 便所	FV-2		1	39
		F-1		1	40
	771号室 便所	FV-2		1	41
		F-1		1	42
	772号室 便所	FV-2		1	43
		F-1		1	44

北館 屋内 5F 1／2 排気口清掃リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	773号室	FV-2		1	45
	便所	F-1		1	46
	774号室	FV-2		1	47
	便所	F-1		1	48
	談話コーナー	FV-5		1	49
	775号室	FV-2		1	50
	便所	F-1		1	51
	776号室	FV-4		1	52
	ユニットバス	FV-2		1	53
	777号室	FV-4		1	54
	ユニットバス	FV-2		1	55
	778号室	FV-4		1	56
	ユニットバス	FV-2		1	57
	779号室	FV-4		1	58
	ユニットバス	FV-2		1	59
	780号室	FV-2		1	60
	便所	F-1		1	61
	カンファレンス	FV-1		1	62
	倉庫	FV-1		1	63
	ダイニング	レンジフード		2	64・65
	面談室	FV-1		1	66
	談話リビング	FV-3		2	67・68
	パントリー	FV-5		1	69

合計 69

北館 屋内 6F 排気口清掃 リスト

別表4-2

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
6F	図書室	FV-1		1	29
		FV-6		4	30・31・32・33
		FV-4		2	34・35
		FV-1		1	36
	談話コーナー	FV-5		2	37・38

合計 10

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	<救急>				
	処置室1,2,3,4	HS	300×300	4	1・2・3・4
	汚物処理	HS	200×200	1	5
	カンファレンス	HS	250×250	1	6
	家族控え室	HS	200×200	1	7
	救急ホール	HS	200×200	1	8
	Drカンファレンス	HS	200×200	1	9
	病室1B(G101、102)	HS	200×200	2	10・11
	病室4B	HS	200×200	1	12
	多目的	HS	200×200	3	13・14・15
	WC1	換気扇		1	16
	器材	HS	200×200	1	17
	仮眠室1・2	HS	200×200	2	18・19
	Dr待機	HS	200×200	1	20
	受付	HS	200×200	1	21
	スタッフ通路	HS	200×200	1	22
	WC1	HS	200×200	1	23
	師長室	HS	200×200	1	24
	診察室1・2・3	HS	200×200	3	25・26・27
	緊急手術室	HS	200×200	3	28・29・30
	処置	HS	200×200	1	31
	感染性診察室	HS	250×250	1	32
	待合ホール	HS(フィルター付)	1500x300	1	33
	放射線待合	HS	300×300	1	34
	感染性診察室外	HS	200×200	1	35
	男子WC	HS	250×250	2	36・37
	女子WC	HS	250×250	2	38・39
	多目的WC2	HS	200×200	1	40
	医療用EVホール	HS	200×200	1	41
	CT室4	HS	500×500	3	42・43・44
	CT室4	HS	300×300	1	45
	CT室1	HS	800×600	2	46・47
	CT室1	HS	200×200	1	48
	操作(CT室1)	HS(フィルター付)	400×400	1	49
	CT室2	HS	800×600	2	50・51
	CT室2	HS	200×200	1	52
	操作(CT室2,3)	HS(フィルター付)	400×400	1	53
	操作(CT室2,3)	HS	200×200	1	54
	CT室3	HS	1400×700	1	55
	CT室3	HS	250×250	1	56
	検査・処置エリア	HS	350×350	1	57
	受付(放射線)	HS	200x200	1	58
	読影室	HS(フィルター付)	400x400	1	59

循環器病センター 屋内 1F 排気口清掃箇所 リスト 2/2 別表4-3

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	読影室	HS	250x250	1	60
	女子更衣室	HS	200x200	1	61
	男子更衣室	HS	200x200	1	62
	機械室2	HS	200x200	1	63
	MRI室1	HS	450x450	1	64
	MRI室1	HS	250x250	1	65
	操作(MRI室1、2)	HS(フィルター付)	550 × 550	1	66
	操作(MRI室1、2)	HS	200x200	1	67
	MRI室2	HS	800x500	1	68
	MRI室2	HS	250x250	1	69
	MRI室3	HS	800x500	1	70
	MRI室3	HS		1	71
	操作(MRI室1)	HS	200x200	1	72
	機械室1	HS(フィルター付)	200x200	1	73

合計 73

循環器病センター 屋内 2F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
2F	心カテCPU室3	HS	200x200	1	1
	心カテ操作ホール2	HS	350x350	2	4・5
	心カテ室3	HS	350x350	2	6・7
	サーバー室	HS	200x200	1	8
	IVR室2	HS	250x250	1	9
	IVR操作ホール	HS	450x450	2	10・11
	IVR操作ホール	HS	200x200	1	12
	IVR室1	HS	300x300	2	13・14
	IVR室1	HS	200x200	1	15
	IVR CPU室	HS	200x200	1	16
	救急前室	HS	250x250	2	17・18
	心カテ室1	HS	550x550	1	19
	心カテ操作ホール1	HS	400x400	2	20・21
	心カテ室2	HS	550x550	1	22
	器材準備コーナー	HS	300x300	2	23・24
	廃棄物保管庫	HS	200x200	1	25
	廊下2	HS	400x400	2	26・27
	リカバリー 1～11	HS	200x200	11	28・29・30・31
					32・33・34・35
					36・37・38
	スタッフステーション	HS	200x200	1	39
	心カテCPU室1	HS	200x200	1	40
	心カテCPU室2	HS	200x200	1	41
	説明室	HS	200x200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200x200	1	43
	ラウンジ	HS	200x200	2	44・45
	畳コーナー	HS	200x200	1	46
	患者図書室	HS	200x200	1	47
	男子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	48
	SU	HS	200x200	1	49
	女子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	50
	SU	HS	200x200	1	51
	多目的WC	HS	200x200	1	52
	WC	HS	200x200	1	53
	特殊ドック室	HS	200x200	1	54
	医療用EVホール	HS	200x200	1	55

合計 53

循環器病センター 屋内 3F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	救急前室	HS	200×200	1	1
	カンファレンス室2	HS	200×200	1	2
	CCU室(1～6)	HS	200×200	6	3・4・5
					6・7・8
	CCU室(7、8)	HS	200×200	2	9・10
	CCU室(9～14)	HS	200×200	6	11・12・13
					14・15・16
	前室	HS	200×200	1	17
	多目的WC2	HS	200×200	1	18
	スタッフステーション	HS	200×200	1	19
	汚物処理室	HS	300×300	1	20
	食事、準備コーナー	HS	200×200	1	21
	器材コーナー	HS	200×200	1	22
	処置コーナー	HS	200×200	1	23
	WC2	HS	200×200	1	24
	病室2B(G301～G306)	HS	200×200	6	25・26・27
					28・29・30
	薬剤室	HS	200×200	1	31
	ME室	HS	200×200	1	32
	スタッフWC1	HS	200×200	1	33
	スタッフWC2	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	当直室1、2	HS	200×200	2	36・37
	ケア準備検査コーナー	HS	200×200	1	38
	説明室1、2	HS	200×200	2	39・40
	洗浄室	HS	200×200	1	41
	器材清潔リネン室	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200×200	2	43・44
	家族宿室2	HS	200×200	1	45
	家族ラウンジ	HS	200×200	1	46
	パントリー	HS	200×200	1	47
	守衛仮眠室1～3	HS	200×200	3	48・49・50
	多目的WC	HS	200×200	1	51
	WC	HS	200×200	1	52
	医療用EVホール	HS	200×200	1	53
	自販機コーナー	HS	200×200	1	54

合計 54

循環器病センター 屋内 4F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
4F	〈病棟〉				
	病室1B(G414～416)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G414～416)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G411～413)WC	HS	200×200	3	7・8・9
	病室S1B(G411～413)SU	HS	200×200	3	10・11・12
	病室S2B(G401～410)WC	HS	200×200	10	13・14・15
					16・17・18
					19・20・21・22
	デイルーム	HS	200×200	1	23
	病室2B(G417～422)WC	HS	200×200	6	24・25・26
					27・28・29
	病室1B(G423)未熟児室WC	HS	200×200	1	30
	病室1B(G423)未熟児室SU	HS	200×200	1	31
	多目的WC	HS	200×200	1	32
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	33
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	WC	HS	200×200	1	36
	WC	HS	200×200	2	37・38
	WC	HS	200×200	1	39
	WC	HS	200×200	1	40
	WC	HS	200×200	2	41・42
	WC	HS	200×200	1	43
	カンファレンス室	HS	200×200	1	44
	パントリー	HS	200×200	1	45
	スタッフステーション	HS	200×200	2	46・47
	汚物処ケア理準備室	HS	200×200	2	48・49
	処置室	HS	200×200	1	50
	師長	HS	200×200	1	51
	相談室1、2	HS	200×200	2	52・53
	スタッフWC	HS	200×200	1	54
	倉庫	HS	200×200	1	55
	医療用EVホール	HS	200×200	1	56

合計 56

循環器病センター 屋内 5F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	病室1B(G514~516)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G514~516)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G512~G513)WC	HS	200×200	2	7・8
	病室S1B(G512~G513)SU	HS	200×200	2	9・10
	病室2B(G501~511)WC	HS	200×200	11	11・12・13
					14・15・16
					17・18・19
					20・21
	デイルーム	HS	200×200	1	22
	病室2B(G517~G522)WC	HS	200×200	6	23・24・25
					26・27・28
	病室1B(G523)WC	HS	200×200	1	29
	病室1B(G523)SU	HS	200×200	1	30
	多目的WC	HS	200×200	1	31
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	32
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	33
	SU	HS	200×200	1	34
	WC	HS	200×200	3	35・36・37
	WC	HS	200×200	4	38・39・40・41
	WC	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室	HS	200×200	1	43
	パントリー	HS	200×200	1	44
	スタッフステーション	HS	200×200	2	45・46
	汚物処理準備室	HS	200×200	2	47・48
	処置室	HS	200×200	1	49
	師長	HS	200×200	1	50
	相談室1、2	HS	200×200	2	51・52
	スタッフWC	HS	200×200	1	53
	倉庫	HS	200×200	1	54
	医療用EVホール	HS	200×200	1	55

合計 55

循環器病センター 屋内 6F 排気口清掃箇所 リスト

別表4-3

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
6F	つつじホール	スリット(S付)	400×1000 2×2	2	1・2
	つつじホール	スリット(S付)	500×850 ×2	2	3・4
	倉庫2	HS	200×200	1	5
	第1会議室	HS	250×250	1	6
	ボランティアルーム	HS	250×250	1	7
	倉庫	HS	200×200	1	8
	男子WC	HS	200×200	3	9・10・11
	女子WC	HS	200×200	2	12・13
	多目的WC	HS	200×200	1	14
	臨床研究教育講義室	HS	200×200	4	15・16・17・18
	医局ラウンジ	HS	300×300	1	34

合計 19

PETセンター 屋内 1F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	管理区域				
	前室 2	HS	200x200	1	1
		HS	300x300	1	2
	廊下 2	HS	300x300	1	3
	汚染検査室 1	HS	200x200	1	4
	職員便所 1	HS	200x200	1	5
	倉庫 1	HS	850x850	1	6
	ポーチ	HS	300x300	1	7
	デリバリースペース	HS	1000x200	1	8
	女子便所	天井扇	VF25	1	9
	男子便所	天井扇	VF25	1	10

合計 10

PETセンター 屋内 2F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
2F	非管理区域				
	待合ホール1	BL-D	1000L	3	1・2・3
		BL-D	2000L	4	4・5・6・7
	RI管理室	HS	450x450	1	8
	管理区域				
	PET室 1	HS	350x350	1	9
	PET室 2	HS	350x350	1	10
	PET室 3	HS	350x350	1	11
	操作室 2	HS	250x250	1	12
		HS	200x200	3	13・14・15
	職員便所 2	HS	200x200	1	16
	血液検査室	HS	200x200	1	17
	待合ホール2	BL-D	1000L	1	18
	問診室 1	HS	200x200	1	19
	問診室 2	HS	200x200	1	20
	処置室 1	HS	350x350	1	21
	陽電子待機室 1	HS	200x200	1	22
	陽電子待機室 2	HS	300x300	1	23
	車椅子用更衣室 2	HS	200x200	1	24
	汚染検査室 2 SU	HS	200x200	1	25
	回復,ディレードイメージング室 1	HS	250x250	1	26
	男子検査後更衣室	HS	200x200	1	27
	女子検査後更衣室	HS	200x200	1	28
	男子検査前更衣室	HS	200x200	1	29
	女子検査前更衣室	HS	200x200	1	30
	廊下 3	HS	350x350	1	31
		HS	200x200	3	32・33・34
	多目的便所 1	HS	200x200	1	35
	多目的便所 2	HS	200x200	1	36
	便所 1	HS	200x200	1	37
	女子便所	天井扇		1	38
	男子便所	天井扇		1	39
	湯沸室	天井扇		1	40

合計 40

PETセンター 屋内 3F 排気口清掃箇所リスト

別表4-4

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3F	非管理区域				
	事務・受付	BL-D	2000L	1	1
	放射線管理室	BL-D	2000L	1	2
	待合ホール4	BL-D	1000L	1	3
	管理区域				
	予備室 5	HS	350x350	1	4
	体外計測室2	HS	350x350	1	5
	器材庫	HS	350x350	1	6
	読影室 2	HS	200x200	2	7・8
	操作室 3	HS	250x250	1	9
		HS	200x200	3	10・11・12
	職員便所 3	HS	200x200	1	13
	スタッフ控室	HS	200x200	1	14
	待合ホール 3	BL-D	1000L	1	15
		HS	350x350	1	16
	リネン庫 3	HS	200x200	1	17
	問診室 3	HS	200x200	1	18
	準備室	HS	200x200	1	19
		HS	350x350	1	20
	処置室 2	HS	350x350	1	21
	予備室 4	HS	200x200	1	22
	安静室 2	HS	300x300	1	23
	体外計測室 1 負荷室	HS	300x300	1	24
	廊下 4	HS	350x350	1	25
		HS	200x200	3	26・27・28
	多目的便所 1	HS	200x200	1	29
	多目的便所 4	HS	200x200	1	30
	便所 2	HS	200x200	1	31
	便所 3	HS	200x200	1	32
	汚染検査室 UB	HS	200x200	1	33
	患者待合室	HS	300x300	1	34
	女子便所 3	天井扇		1	35
	男子便所 3	天井扇		1	36

合計 36

保育所 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	1歳児保育室	HS	300×300	1	1
	幼児用	天井扇		1	2
	2歳児保育室	HS	300×300	1	3
	0歳児保育室	HS	250×250	1	4
	病児室	天井扇		1	5
	外来用トイレ	天井扇		1	6
	厨房倉庫・通路	天井扇		1	7
	厨房トイレ	天井扇		1	8
	サンルーム	HS	300×300	1	18
	浴室	天井扇		1	19
1F小計				10	
2F	5歳児保育室	HS	300×300	1	9
	プレイルーム	HS	250×250	1	10
	4歳児保育室	HS	250×250	2	11・12
	職員用トイレ	天井扇		1	13
	ロッカールーム	天井扇		1	14
	WC	天井扇		1	15
	WC	天井扇		1	16
	3歳児保育室	HS	400×200	1	17
2F小計				9	

合計 19

カルテ庫棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	カルテ庫	HS		16	1～16

合計 16

サーバー棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	倉庫・作業室	HS	200×200	1	1
	女子便所	HS	200×200	1	2
	男子便所	HS	200×200	2	3・4
	倉庫・作業室	HS	550×550	1	5
	サーバー室	HS	550×550	1	6
	サーバー室	HS	200×200	1	7
	サーバー室	HS	350×800	1	8

合計 8

旧本部棟 排気口リスト

別表4-5

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
	講堂 1	天井扇		1	1
	講堂 2	天井扇		1	2
	講堂 3	天井扇		1	3
	講堂 4	天井扇		1	4
	会議室 1	天井扇		1	5
	会議室 2	天井扇		1	6
	会議室 3	天井扇		1	7
	会議室 4	天井扇		1	8
	倉庫・収納	天井扇		1	9
	女子便所	天井扇		1	10
	湯沸室	天井扇		1	11
	男子便所	天井扇		1	12
	多目的便所	天井扇		1	13

合計 13

毎月点検清掃を実施する排気口 一覧

別表5

番号	館	階	棟	排風機機番	設置場所	台数	排気口種類	備考
①	北	B1	E	FS－002	ボイラー室	1	金網	
②	北	B1	E	FS－001・3・4	熱源機械室横ドライエリア	1	金網	

合計 2 台

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
1F	1階待合1～5	天埋ダクト型	EHP-1-1-1①	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-1-1②	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-1-1③	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-1-1④	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-1-1⑤	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-1-1⑥	1	FXYMP45C
	1階受付	天埋ダクト型	EHP-1-1-2	1	FXYMP45C
	1階患者休憩室	天カセ2方向	EHP-1-1-3	1	FXYCP22MB
	1階操作室1	天カセ4方向	EHP-1-2-1①	1	FXYFP71MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-1②	1	FXYFP71MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-1③	1	FXYFP71MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-1④	1	FXYFP71MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-1⑤	1	FXYFP71MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-1⑥	1	FXYFP71MJ
	1階工作室	天カセ4方向	EHP-1-2-2	1	FXYFP28MJ
	1階カンファレンス室	天カセ4方向	EHP-1-2-3	1	FXYFP28MJ
	1階品質管理・病診連携室	天カセ4方向	EHP-1-2-4	1	FXYFP28MJ
	1階試料保管室	天カセ2方向	EHP-1-2-5	1	FXYCP22MB
	1階治療計画室	天カセ4方向	EHP-1-2-6	1	FXYFP45MJ
	1階患者相談室	天カセ2方向	EHP-1-2-7	1	FXYCP22MB
	1階回復室	天カセ4方向	EHP-1-2-8	1	FXYFP28MJ
	1階診察室1	天カセ4方向	EHP-1-2-9	1	FXYFP28MJ
	1階診察室2	天カセ4方向	EHP-1-2-10	1	FXYFP28MJ
	1階診察室3	天カセ4方向	EHP-1-2-11	1	FXYFP28MJ
	1階診察室4	天カセ4方向	EHP-1-2-12	1	FXYFP28MJ
	1階準備1～3	天カセ4方向	EHP-1-2-13①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-13②	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-2-13③	1	FXYFP28MJ
	1階リニアック1	天埋ダクト型	EHP-1-6-1	1	FXYMP280MB
	1階洗浄室	天カセ4方向	EHP-1-3-1①	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1②	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1③	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1④	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1⑤	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1⑥	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1⑦	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-1-3-1⑧	1	FXYFP56MJ
	1階供給準備室	天カセ4方向	EHP-1-3-2	1	FXYFP28MJ
	1階事務室	天カセ4方向	EHP-1-4-1	1	FXYFP28MJ
	1階休憩室	天カセ2方向	EHP-1-4-2	1	FXYCP28MB

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
1F	1階女子更衣室	天カセ2方向	EHP-1-4-3	1	FXYCP22MB
	1階男子更衣室	天カセ1方向	EHP-1-4-4	1	FXYKP22C
	1階手術診療材料室	天カセ2方向	EHP-1-4-5①	1	FXYCP36MB
		天カセ2方向	EHP-1-4-5②	1	FXYCP36MB
	1階当直室	天カセ1方向	EHP-1-4-6	1	FXYKP22C
	1階診療材料庫	天カセ4方向	EHP-1-4-7	1	FXYFP28MJ
	1階前室2・3	天カセ2方向	EHP-1-4-8	1	FXYCP28MB
		天カセ2方向	EHP-1-4-9	1	FXYCP28MB
	借用器材庫	天カセ2方向	EHP-1-4-10	1	FXYCP22MB
	1階廊下3・4・5	天カセ4方向	EHP-1-5-1①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-5-1②	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-5-1③	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-5-1④	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-5-1⑤	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-1-5-1⑥	1	FXYFP28MJ
	1階廊下1・EVホール	天埋ダクト型	EHP-1-5-2	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-5-2	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-1-5-2	1	FXYMP45C
1F	1階小線源室	天埋ダクト型	EHP-1-8-1	1	FXYMP140C

合計 59

別表6 ALL 395

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
2F	2階診断室	天カセ4方向	EHP-2-1-1①	1	FXYP71MJ
		天カセ4方向	EHP-2-1-1②	1	FXYP71MJ
		天カセ4方向	EHP-2-1-1③	1	FXYP71MJ
		天カセ4方向	EHP-2-1-1④	1	FXYP71MJ
	2階細胞診鏡検室	天カセ2方向	EHP-2-1-2①	1	FXYP45MB
		天カセ2方向	EHP-2-1-2②	1	FXYP45MB
	2階包埋室	天カセ2方向	EHP-2-1-3①	1	FXYP45MB
		天カセ2方向	EHP-2-1-3②	1	FXYP45MB
	2階薄切室	ビルトイン	EHP-2-1-4	1	FXYS90MB
	2階染色室	ビルトイン	EHP-2-1-5	1	FXYS71MB
	2階組織化学室	天カセ2方向	EHP-2-1-6①	1	FXYP45MB
		天カセ2方向	EHP-2-1-6②	1	FXYP45MB
	2階暗室	天カセ2方向	EHP-2-1-7	1	FXYP28MB
	2階切出室	ビルトイン	EHP-2-1-8①	1	FXYS71MB
		ビルトイン	EHP-2-1-8②	1	FXYS71MB
		ビルトイン	EHP-2-1-8③	1	FXYS71MB
	2階スタッフルーム兼資材管理室	天カセ4方向	EHP-2-1-9①	1	FXYP45MJ
			EHP-2-1-9②	1	FXYP45MJ
	2階受付	天カセ4方向	EHP-2-1-10	1	FXYP36MJ
	2階ラウンジ1・EVホール	天埋ダクト型	EHP-2-6-1①	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-6-1②	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-6-1③	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-6-2①	1	FXYP90C
		天埋ダクト型	EHP-2-6-2②	1	FXYP90C
	2階ラウンジ2・廊下2	天埋ダクト型	EHP-2-7-1①	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-7-1②	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-7-1③	1	FXYP45C
	2階廊下3～5	天埋ダクト型	EHP-2-7-2①	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-7-2②	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-7-2③	1	FXYP45C
2F	2階トレーニングセンター	天カセ4方向	EHP-2-2-1①	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1②	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1③	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1④	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1⑤	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1⑥	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1⑦	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-1⑧	1	FXYP45MJ
	2階器材庫1	天カセ4方向	EHP-2-2-2①	1	FXYP36MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-2②	1	FXYP36MJ

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
2F	2階トレーニング室	天カセ4方向	EHP-2-2-3①	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-3②	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-3③	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-3④	1	FXYFP56MJ
	2階講師ラウンジ	天カセ4方向	EHP-2-2-4①	1	FXYFP36MJ
		天カセ4方向	EHP-2-2-4②	1	FXYFP36MJ
	2階管理事務室・教育研修部室	天カセ4方向	EHP-2-2-5	1	FXYFP45MJ
	2階事務・SE室	天カセ4方向	EHP-2-3-1①	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-3-1②	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-3-1③	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-3-1④	1	FXYFP56MJ
	2階ヘルプデスク室	天カセ4方向	EHP-2-3-2①	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-3-2②	1	FXYFP45MJ
	2階小会議室	天カセ4方向	EHP-2-3-3①	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-2-3-3②	1	FXYFP56MJ
	2階前室	天カセ2方向	EHP-2-3-4	1	FXYCP28MB
	2階実習生控室	天カセ4方向	EHP-2-4-1①	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1②	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1③	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1④	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1⑤	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1⑥	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1⑦	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-1⑧	1	FXYFP45MJ
		天カセ2方向	EHP-2-4-2①	1	FXYCP36MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-2②	1	FXYCP36MB
	2階看護学部教員室1	天カセ2方向	EHP-2-4-3	1	FXYCP28MB
	2階看護学部教員室2	天カセ2方向	EHP-2-4-4	1	FXYCP28MB
	2階女子学生実習生更衣室	天カセ2方向	EHP-2-4-5	1	FXYCP28MB
	2階男子学生実習生更衣室	天カセ2方向	EHP-2-4-6	1	FXYCP28MB
	2階ミーティングルーム2	天カセ2方向	EHP-2-4-7①	1	FXYCP28MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-7②	1	FXYCP28MB
	2階ミーティングルーム1	天カセ2方向	EHP-2-4-8①	1	FXYCP28MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-8②	1	FXYCP28MB
	2階女子研修者更衣室	天カセ2方向	EHP-2-4-9	1	FXYCP28MB
	2階男子研修者更衣室	天カセ2方向	EHP-2-4-10	1	FXYCP28MB
	2階研修者控室	天カセ4方向	EHP-2-4-11①	1	FXYFP80MJ
		天カセ4方向	EHP-2-4-11②	1	FXYFP80MJ
	2階廊下6	天カセ2方向	EHP-2-4-12①	1	FXYCP28MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-12②	1	FXYCP28MB

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
2F	2階廊下7	天カセ2方向	EHP-2-4-13①	1	FXYCP45MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-13②	1	FXYCP45MB
	2階受付	天埋ダクト型	EHP-2-4-14①	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-2-4-14②	1	FXYMP45C
	2階廊下8	天カセ2方向	EHP-2-4-15①	1	FXYCP28MB
		天カセ2方向	EHP-2-4-15②	1	FXYCP28MB
	2階講義室(災害対策本部)	天埋ダクト型	EHP-2-5-1①	1	FXYMP90C
		天埋ダクト型	EHP-2-5-1②	1	FXYMP90C
		天埋ダクト型	EHP-2-5-1③	1	FXYMP90C
		天埋ダクト型	EHP-2-5-1④	1	FXYMP90C

合計 78

先端医学棟 PAC 設置状況 3階

別表6

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
3F	3階検査室	天カセ1方向	EHP-3-1-1	1	FXYKP28C
	3階診療材料庫	天カセ4方向	EHP-3-1-2	1	FXYFP28MJ
	3階前室3・8	天カセ2方向	EHP-3-1-3①	1	FXYCP22MB
		天カセ2方向	EHP-3-1-3②	1	FXYCP22MB
		天カセ2方向	EHP-3-1-3③	1	FXYCP22MB
		天カセ2方向	EHP-3-1-3④	1	FXYCP22MB
		天カセ2方向	EHP-3-1-3⑤	1	FXYCP22MB
	3階標本整理室	天カセ4方向	EHP-3-2-1	1	FXYFP28MJ
	3階前室1(手術ホール)	天カセ4方向	EHP-3-2-2	1	FXYFP28MJ
	3階薬品血液室	天カセ4方向	EHP-3-2-3	1	FXYFP28MJ
	3階説明室1	天カセ1方向	EHP-3-2-4	1	FXYKP28C
	3階説明室2	天カセ1方向	EHP-3-2-5	1	FXYKP28C
	3階説明室3	天カセ1方向	EHP-3-2-6	1	FXYKP28C
	3階説明室4	天カセ1方向	EHP-3-2-7	1	FXYKP28C
	3階前室2(手術ホール)	天カセ4方向	EHP-3-2-8①	1	FXYFP36MJ
		天カセ4方向	EHP-3-2-8②	1	FXYFP36MJ
	3階看護師休憩室	天カセ4方向	EHP-3-2-9①	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-3-2-9②	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-3-2-9③	1	FXYFP45MJ
		天カセ4方向	EHP-3-2-9④	1	FXYFP45MJ
	3階前室5・6	天カセ2方向	EHP-3-2-10	1	FXYCP36MB
	3階渡り廊下2	天カセ4方向	EHP-3-2-11	1	FXYFP28MJ
	3階廊下・渡り廊下1・ラウンジ・EVホール	天埋ダクト型	EHP-3-3-1①	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-3-3-1②	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-3-3-1③	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-3-3-1④	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-3-3-1⑤	1	FXYMP45C
	3階MRI操作室	天埋ダクト型	EHP-3-4-1	1	FXYMP71C
	3階MRI前室	天埋ダクト型	EHP-3-4-2	1	FXYMP45C
	3階MRI機械室	天埋ダクト型	EHP-3-5-1	1	FXYMP90C
	3階MRI機械室	天埋ダクト型	EHP-3-6-1	1	FXYMP90C

合計 31

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
4F	4階診療材料庫	天カセ4方向	EHP-4-1-1	1	FXYP28MJ
	4階薬品室	天カセ4方向	EHP-4-1-2	1	FXYP28MJ
	4階前室1(手術ホール)	天カセ4方向	EHP-4-1-3	1	FXYP28MJ
	4階前室1・2,下膳車置場	天カセ4方向	EHP-4-1-4①	1	FXYP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-1-4②	1	FXYP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-1-4③	1	FXYP28MJ
	4階面談室1	天カセ1方向	EHP-4-1-5	1	FXYP28C
	4階面談室2	天カセ1方向	EHP-4-1-6	1	FXYP28C
	4階説明室	天カセ1方向	EHP-4-1-7	1	FXYP28C
	4階前室3・4	天カセ2方向	EHP-4-1-8①	1	FXYP22MB
		天カセ2方向	EHP-4-1-8②	1	FXYP22MB
	4階女子更衣室	天カセ2方向	EHP-4-2-1	1	FXYP28MB
	4階男子更衣室	天カセ2方向	EHP-4-2-2	1	FXYP28MB
	4階前室1(日帰り手術)	天カセ4方向	EHP-4-2-3	1	FXYP28MJ
	4階前室2・3(キャップ・マスク)	天カセ4方向	EHP-4-2-4①	1	FXYP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-4②	1	FXYP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-4③	1	FXYP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-4④	1	FXYP28MJ
	4階スタッフラウンジ	天カセ4方向	EHP-4-2-5①	1	FXYP56MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-5②	1	FXYP56MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-5③	1	FXYP56MJ
	4階カンファレンス室1	天カセ4方向	EHP-4-2-6	1	FXYP28MJ
	4階カンファレンス室2	天カセ4方向	EHP-4-2-7	1	FXYP28MJ
	4階麻酔医室	天カセ4方向	EHP-4-2-8①	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-8②	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-8③	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-8④	1	FXYP45MJ
	4階看護師休憩室	天カセ4方向	EHP-4-2-9	1	FXYP56MJ
	4階男子更衣室(200人)	天カセ4方向	EHP-4-2-10①	1	FXYP56MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-10②	1	FXYP56MJ
	4階女子更衣室(150人)	天カセ4方向	EHP-4-2-11①	1	FXYP45MJ
		天カセ4方向	EHP-4-2-11②	1	FXYP45MJ
	4階前室2	天カセ2方向	EHP-4-2-12①	1	FXYP22MB
		天カセ2方向	EHP-4-2-12②	1	FXYP22MB
	4階ラウンジ	天埋ダクト型	EHP-4-3-1①	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-3-1②	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-3-1③	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-3-1④	1	FXYP45C
	4階EVホール・廊下1	天埋ダクト型	EHP-4-3-2①	1	FXYP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-3-2②	1	FXYP45C

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
4F	4階家族待合	天埋ダクト型	EHP-4-3-3	1	FXYMP45C
	4階スタッフステーション1・2	天カセ4方向	EHP-4-4-1①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-1②	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-1③	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-1④	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-1⑤	1	FXYFP28MJ
	4階準備	天カセ4方向	EHP-4-4-2①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-2②	1	FXYFP28MJ
	4階ミキシング1・2	天カセ4方向	EHP-4-4-3①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-3②	1	FXYFP28MJ
	4階記録室	天カセ1方向	EHP-4-4-4	1	FXYKP28C
	4階師長室	天カセ1方向	EHP-4-4-5	1	FXYKP28C
	4階カンファレンス室	天カセ4方向	EHP-4-4-6①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-4-6②	1	FXYFP28MJ
	4階器材庫1	天カセ2方向	EHP-4-4-7①	1	FXYCP22MB
		天カセ2方向	EHP-4-4-7②	1	FXYCP22MB
	4階器材庫2	天カセ4方向	EHP-4-4-8	1	FXYFP28MJ
	4階仮眠室1	天カセ1方向	EHP-4-4-9	1	FXYKP28C
	4階仮眠室2	天カセ1方向	EHP-4-4-10	1	FXYKP28C
	4階当直室	天カセ1方向	EHP-4-4-11	1	FXYKP28C
	4階休憩室	天カセ4方向	EHP-4-4-12	1	FXYFP28MJ
	4階検査室	天カセ1方向	EHP-4-4-13	1	FXYKP22C
	4階HCU1床室1	天カセ4方向	EHP-4-5-1	1	FXYFP56MJ
	4階HCU1床室2	天カセ4方向	EHP-4-5-2	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室3	天カセ4方向	EHP-4-5-3	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室4	天カセ4方向	EHP-4-5-4	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室5	天カセ4方向	EHP-4-5-5	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室6	天カセ4方向	EHP-4-5-6	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室7	天カセ4方向	EHP-4-5-7	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室8	天カセ4方向	EHP-4-5-8	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室9	天カセ4方向	EHP-4-5-9	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室10	天カセ4方向	EHP-4-5-10	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室11	天カセ4方向	EHP-4-5-11	1	FXYFP45MJ
	4階HCU1床室12	天カセ4方向	EHP-4-5-12	1	FXYFP45MJ
	4階ホール1・2	天カセ4方向	EHP-4-5-13①	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-5-13②	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-5-13③	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-5-13④	1	FXYFP28MJ
		天カセ4方向	EHP-4-5-13⑤	1	FXYFP28MJ
	4階日帰手術リカバリー	天埋ダクト型	EHP-4-6-1	1	FXYMP45C

階	設置場所	型式	機器番号	台数	備考
4F	4階ペインクリニック	天埋ダクト型	EHP-4-6-2	1	FXYMP45C
	4階ホール	天埋ダクト型	EHP-4-6-3①	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-6-3②	1	FXYMP45C
	4階スタッフステーション	天カセ4方向	EHP-4-6-4	1	FXYFP28MJ
	4階受付	天カセ4方向	EHP-4-6-5	1	FXYFP28MJ
	4階診察室1	天カセ4方向	EHP-4-6-6	1	FXYFP28MJ
	4階診察室2	天カセ4方向	EHP-4-6-7	1	FXYFP28MJ
	4階説明室1	天カセ4方向	EHP-4-6-8	1	FXYFP28MJ
	4階説明室2	天カセ4方向	EHP-4-6-9	1	FXYFP28MJ
	4階待合1～3	天埋ダクト型	EHP-4-6-10①	1	FXYMP45C
		天埋ダクト型	EHP-4-6-10②	1	FXYMP45C
	4階廊下2	天カセ4方向	EHP-4-6-11①	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-4-6-11②	1	FXYFP56MJ
		天カセ4方向	EHP-4-6-11③	1	FXYFP56MJ

合計 94

階	設置場所	型式	番号	台数	備考
5	5階室長1	天カセ4方向	EHP-5-1-1	1	FXYFP36MJ
5	5階室長2	天カセ4方向	EHP-5-1-2	1	FXYFP36MJ
5	5階室長3	天カセ4方向	EHP-5-1-3	1	FXYFP36MJ
5	5階室長4	天カセ4方向	EHP-5-1-4	1	FXYFP36MJ
5	5階室長5	天カセ4方向	EHP-5-1-5	1	FXYFP36MJ
5	5階事務室2	天カセ4方向	EHP-5-1-6①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-1-6②	1	FXYFP36MJ
5	5階防音室	天埋ダクト型	EHP-5-1-7	1	FXYMP45C
5	5階前室1(防音室)	天カセ4方向	EHP-5-1-8	1	FXYFP28MJ
5	5階プレイルーム	天カセ4方向	EHP-5-1-9	1	FXYFP56MJ
5	5階面談室1	天カセ4方向	EHP-5-1-10	1	FXYFP28MJ
5	5階センター長室	天カセ4方向	EHP-5-2-1①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-1②	1	FXYFP36MJ
5	5階副センター長室	天カセ4方向	EHP-5-2-2①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-2②	1	FXYFP36MJ
5	5階講義室2	天カセ4方向	EHP-5-2-3①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-3②	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-3③	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-3④	1	FXYFP36MJ
5	5階講義室1	天カセ4方向	EHP-5-2-4①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-4②	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-4③	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-4④	1	FXYFP28MJ
5	5階事務室1	天カセ4方向	EHP-5-2-5	1	FXYFP28MJ
5	5階応接室	天カセ4方向	EHP-5-2-6①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-2-6②	1	FXYFP28MJ
5	5階ラウンジ1～3・廊下6～8	天埋ダクト型	EHP-5-3-1①	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1②	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1③	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1④	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑤	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑥	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑦	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑧	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑨	1	FXYMP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-3-1⑩	1	FXYMP56C
5	5階廊下4	天カセ2方向	EHP-5-3-2①	1	FXYCP45MB
5		天カセ2方向	EHP-5-3-2②	1	FXYCP45MB
5	5階廊下3・5	天カセ2方向	EHP-5-3-3①	1	FXYCP56MB
5		天カセ2方向	EHP-5-3-3②	1	FXYCP56MB

階	設置場所	型式	番号	台数	備考
5		天カセ2方向	EHP-5-3-3③	1	FXYCP56MB
5	5階臨床薬効解析学研究室	壁ビルトイン	EHP-5-4-1①	1	FXYWP140MC
5		壁ビルトイン	EHP-5-4-1②	1	FXYWP140MC
5	5階薬学共用室	天カセ4方向	EHP-5-4-2	1	FXYFP36MJ
5	5階臨床薬剤学研究室	壁ビルトイン	EHP-5-4-3	1	FXYWP140MC
5	5階臨床薬剤学測定室	壁ビルトイン	EHP-5-4-4	1	FXYWP140MC
5	5階臨床薬効解析学教員室	天カセ4方向	EHP-5-4-5①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-4-5②	1	FXYFP36MJ
5	5階臨床薬剤学教授室・教員室	天カセ4方向	EHP-5-4-6①	1	FXYFP45MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-4-6②	1	FXYFP45MJ
5	5階分子病態学教授室	天カセ4方向	EHP-5-4-7①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-4-7②	1	FXYFP36MJ
5	5階分子病態学研究室	壁ビルトイン	EHP-5-4-8	1	FXYWP140MC
5	5階医薬品情報解析学教授室	天カセ4方向	EHP-5-4-9	1	FXYFP45MJ
5	5階医薬品情報解析学教員室	天カセ4方向	EHP-5-4-10①	1	FXYFP36MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-4-10②	1	FXYFP36MJ
5	5階主任研究員室1	天カセ4方向	EHP-5-5-1①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-1②	1	FXYFP28MJ
5	5階副室1	天カセ4方向	EHP-5-5-2	1	FXYFP28MJ
5	5階研究員室1	天カセ4方向	EHP-5-5-3①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-3②	1	FXYFP28MJ
5	5階研究員室2	天カセ4方向	EHP-5-5-4①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-4②	1	FXYFP28MJ
5	5階主任研究員室2	天カセ4方向	EHP-5-5-5①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-5②	1	FXYFP28MJ
5	5階副室2	天カセ4方向	EHP-5-5-6	1	FXYFP28MJ
5	5階研究員室3	天カセ4方向	EHP-5-5-7①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-7②	1	FXYFP28MJ
5	5階研究員室4	天カセ4方向	EHP-5-5-8①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-8②	1	FXYFP28MJ
5	5階研究員室	天カセ4方向	EHP-5-5-9①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-9②	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-9③	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-9④	1	FXYFP28MJ
5	5階客員研究員室	天カセ4方向	EHP-5-5-10①	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-10②	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-10③	1	FXYFP28MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-5-10④	1	FXYFP28MJ
5	5階モニター室1	天カセ4方向	EHP-5-5-11	1	FXYFP28MJ
5	5階モニター室2	天カセ4方向	EHP-5-5-12	1	FXYFP28MJ

階	設置場所	型式	番号	台数	備考
5	5階モニター室3	天カセ4方向	EHP-5-5-13	1	FXYP28MJ
5	5階モニター室4	天カセ4方向	EHP-5-5-14	1	FXYP28MJ
5	5階モニター室5	天カセ4方向	EHP-5-5-15	1	FXYP28MJ
5	前室	天カセ2方向	EHP-5-5-16	1	FXYCP28MB
5	5階事務室	天カセ4方向	EHP-5-6-1①	1	FXYP56MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-1②	1	FXYP56MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-1③	1	FXYP56MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-1④	1	FXYP56MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-1⑤	1	FXYP56MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-1⑥	1	FXYP56MJ
5	5階資料保管室	天カセ4方向	EHP-5-6-2①	1	FXYP45MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-2②	1	FXYP45MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-6-2③	1	FXYP45MJ
5	5階廊下1・2,EVホール	天埋ダクト型	EHP-5-7-1①	1	FXYP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-7-1②	1	FXYP56C
5		天埋ダクト型	EHP-5-7-1③	1	FXYP56C
5	5階試料保管室1	天カセ4方向	EHP-5-8-1①	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-8-1②	1	FXYP71MJ
5	5階資料保管室2	天カセ4方向	EHP-5-8-2①	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-8-2②	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-8-2③	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-8-3①	1	FXYP36MJ
5	5階試料保管室1	天カセ4方向	EHP-5-9-1①	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-9-1②	1	FXYP71MJ
5	5階試料保管室2	天カセ4方向	EHP-5-9-2①	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-9-2②	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-9-2③	1	FXYP71MJ
5		天カセ4方向	EHP-5-9-3①	1	FXYP36MJ
5	5階臨床研究室	壁ビルトイン	EHP-5-10-1①	1	FXYP140MC
5		壁ビルトイン	EHP-5-10-1②	1	FXYP140MC
5	5階基礎研究室	壁ビルトイン	EHP-5-11-1①	1	FXYP140MC
5		壁ビルトイン	EHP-5-11-1②	1	FXYP140MC
5	5階研究室3	壁ビルトイン	EHP-5-12-1	1	FXYP140MC
5	5階研究室4	壁ビルトイン	EHP-5-13-1	1	FXYP140MC

合計 114

先端医学棟 PAC 設置状況

別表6

階	系統名	型式	機器番号	台数	ダイキン型番
1F	1階操作室2	天カセ2方向(ツイン)	PAC-1-4	1	SZZG224CFD
	1階位置決めCT室	天埋ダクト型(ツイン)	PAC-1-5	1	SZZM280CFD
	1階リニアック機械室1	天吊(ツイン)	PAC-1-7	1	SZZH224CFD
2F	2階サーバー室	床置(ツイン)	PAC-2-1	2	SZZV280CFD
	2階手術画像編集室	天カセ2方向	PAC-2-2	1	SZRG40BAT
	2階倉庫	天カセ4方向(トリプル)	PAC-2-3	1	SZRC160BAM
3F	3階医師休憩室	天カセ4方向	PAC-3-1	1	SZRC80BAT
	3階アンギオ・CPU室	天埋ダクト型	PAC-3-2	2	SZRMM160BA
	3階CT・CPU室	天埋ダクト型	PAC-3-3	2	SZRMM112BA
5F	5階統計解析室	天カセ4方向(ツイン)	PAC-5-1	1	SZRC112BAD
	5階研究室2	天カセ4方向(ツイン)	PAC-5-2	1	SZRC112BAD
	5階前室2(研究室1)	天カセ4方向	PAC-5-3	1	SZRC40BAT
6F	6階電気室	床置	PAC-6-1	4	SZVCP560KKR

合計 19

先端医学棟 屋内 給排気口リスト

別表7

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
1F	待合1～5	KL-4	1500L	8	フィルター
	受付	KL-4	1500L	1	フィルター
	EVホール・廊下1,2・渡り廊下1(X9-Y4)	KL-4	1500L	4	フィルター
2F	廊下2～5・ラウンジ2	KL-4	1500L	2	フィルター
		KL-4	1500L	2	フィルター
		KL-4	1500L	3	フィルター
	ラウンジ1・EV・廊下1	KL-4	1500L	6	フィルター
		KL-4	1500L	4	フィルター
	受付	KL-4	1500L	2	フィルター
	講義室(災害対策本部)	KL-6	2000L	4	フィルター
3F	ラウンジ・EVホール・廊下・渡り廊下1	KL-4	1500L	5	フィルター
4F	ラウンジ	KL-4	1500L	8	フィルター
	EVホール	KL-4	1500L	4	フィルター
	家族待合	KL-4	1500L	1	フィルター
	日帰手術リカバリー	HS	400 x 400	1	フィルター
	ペインクリニック	HS	400 x 400	1	フィルター
	ホール・待合4	HS	400 x 400	2	フィルター
5F	廊下(1・2)・EVホール	KL-4	1500L	5	フィルター
		KL-4	1500L	1	フィルター
	ラウンジ1	KL-6	1500L	2	フィルター
		KL-6	1500L	2	フィルター
	ラウンジ2・廊下6	KL-6	1500L	4	フィルター
	ラウンジ3	KL-6	1500L	2	フィルター
	廊下7	KL-4	1500L	1	フィルター
		KL-4	1500L	1	フィルター
	廊下8	KL-6	1500L	2	フィルター

合計 78

階	設置場所	型式	番号	現フィルター型番	効率	プレフィルター寸法	本フィルター寸法	台数	備考
1F	組立室	天カセ吸込口一体型	CPAC-1-1-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	8	MDF-4WHP-P56M-CG
	既滅菌室	天カセ吸込口一体型	CPAC-1-1-2	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
	既滅菌室	天カセ吸込口一体型	CFFU-1-1-2	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4W-CG
	前室1	天カセ吸込口一体型	CPAC-1-1-3	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
3F	手術室3	壁吸込コイル組込型	OP-3-1-1			728×619×10D		6	RX-P56M1
	手術室3	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-1-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	6	MDF-4L
	手術室3	HEPAユニット	OPFFU-3-1-3	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	1	HU-3(SOA)
3F	手術室4	壁吸込コイル組込型	OP-3-2-1			728×619×10D		6	RX-P56M1
	手術室4	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-2-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	6	MDF-4L
	手術室4	HEPAユニット	OPFFU-3-2-2	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	1	HU-3(SOA)
3F	手術室2	壁吸込コイル組込型	OP-3-3-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室2	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-3-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	4	MDF-4W
	手術室2	HEPAユニット	OPFFU-3-3-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室2	HEPAユニット	OPFFU-3-3-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室1	壁吸込コイル組込型	OP-3-4-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室1	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-4-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	4	MDF-4W
	手術室1	HEPAユニット	OPFFU-3-4-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室1	HEPAユニット	OPFFU-3-4-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室7	壁吸込コイル組込型	OP-3-5-1			728×619×10D		4	RXF-P56M1
	手術室7	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-5-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	8	MDF-4L
	手術室7	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-5-2	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3L
	手術室7	HEPAユニット	OPFFU-3-5-3	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	2	HU-4
	手術室7	HEPAユニット	OPFFU-3-5-4	1LEA-610510B	99.99		610×510×150D	1	HU-1(特)(SOA)
3F	手術室6	壁吸込コイル組込型	OP-3-6-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室6	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-6-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	4	MDF-4W
	手術室6	HEPAユニット	OPFFU-3-6-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室6	HEPAユニット	OPFFU-3-6-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室5	壁吸込コイル組込型	OP-3-7-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室5	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-7-1	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3W
	手術室5	HEPAユニット	OPFFU-3-7-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室5	HEPAユニット	OPFFU-3-7-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室9	壁吸込コイル組込型	OP-3-8-1			728×619×10D		4	RXF-P56M1
	手術室9	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-8-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	8	MDF-4L
	手術室9	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-8-2	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3L
	手術室9	HEPAユニット	OPFFU-3-8-3	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	2	HU-4
	手術室9	HEPAユニット	OPFFU-3-8-4	1LEA-610510B	99.99		610×510×150D	1	HU-1(特)(SOA)
3F	手術室8	壁吸込コイル組込型	OP-3-9-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室8	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-9-1	1LEA-205S	99.99		1219×610×150D	4	MDF-4W
	手術室8	HEPAユニット	OPFFU-3-9-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室8	HEPAユニット	OPFFU-3-9-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室11	壁吸込コイル組込型	OP-3-10-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室11	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-10-1	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	4	MDF-1W
	手術室11	HEPAユニット	OPFFU-3-10-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室11	HEPAユニット	OPFFU-3-10-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室10	壁吸込コイル組込型	OP-3-11-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室10	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-11-1	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	4	MDF-1W
	手術室10	HEPAユニット	OPFFU-3-11-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室10	HEPAユニット	OPFFU-3-11-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室16	壁吸込コイル組込型	OP-3-12-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室16	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-12-1	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3W
	手術室16	HEPAユニット	OPFFU-3-12-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室16	HEPAユニット	OPFFU-3-12-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)

階	設置場所	型式	番号	現フィルター型番	効率	プレフィルター寸法	本フィルター寸法	台数	備考
3F	手術室15	壁吸込コイル組込型	OP-3-13-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室15	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-13-1	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3W
	手術室15	HEPAユニット	OPFFU-3-13-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室15	HEPAユニット	OPFFU-3-13-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室14	壁吸込コイル組込型	OP-3-14-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室14	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-14-1	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3W
	手術室14	HEPAユニット	OPFFU-3-14-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室14	HEPAユニット	OPFFU-3-14-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室13	壁吸込コイル組込型	OP-3-15-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室13	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-15-1	1LEA-150S	99.99		915×610×150D	4	MDF-3W
	手術室13	HEPAユニット	OPFFU-3-15-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室13	HEPAユニット	OPFFU-3-15-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
3F	手術室12	壁吸込コイル組込型	OP-3-16-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室12	天カセダ'外接続型	OPFFU-3-16-1	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	4	MDF-2W
	手術室12	HEPAユニット	OPFFU-3-16-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室12	HEPAユニット	OPFFU-3-16-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
	手術室12	HEPAユニット	OPFFU-3-16-4	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(EA)
3F	手術ホール	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-1-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	15	MDF-4WHP-P56M-CG
	手術ホール	天カセ吸込口一体型	CFFU-3-1-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4W-CG
3F	大型器材庫1	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
	大型器材庫1	天カセ吸込口一体型	CFFU-3-2-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4W-CG
	器材室	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-2	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
	操作	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-3	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
	BCR前室	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-4	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
	供給ホール	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-5	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG
	コントロール	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-6	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
	コントロール	天カセ吸込口一体型	CFFU-3-2-6	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4W-CG
	前室4	天カセ吸込口一体型	CPAC-3-2-7	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
4F	手術室19	壁吸込コイル組込型	OP-4-1-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室19	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-1-1	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	4	MDF-2W
	手術室19	HEPAユニット	OPFFU-4-1-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室19	HEPAユニット	OPFFU-4-1-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
4F	手術室18	壁吸込コイル組込型	OP-4-2-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室18	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-2-1	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	4	MDF-1W
	手術室18	HEPAユニット	OPFFU-4-2-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室18	HEPAユニット	OPFFU-4-2-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
4F	手術室17	壁吸込コイル組込型	OP-4-3-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室17	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-3-1	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	4	MDF-1W
	手術室17	HEPAユニット	OPFFU-4-3-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室17	HEPAユニット	OPFFU-4-3-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
4F	手術室22	壁吸込コイル組込型	OP-4-4-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室22	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-4-1	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	4	MDF-2W
	手術室22	HEPAユニット	OPFFU-4-4-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室22	HEPAユニット	OPFFU-4-4-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
4F	手術室21	壁吸込コイル組込型	OP-4-5-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室21	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-5-1	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	4	MDF-2W
	手術室21	HEPAユニット	OPFFU-4-5-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室21	HEPAユニット	OPFFU-4-5-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)
4F	手術室20	壁吸込コイル組込型	OP-4-6-1			728×619×10D		4	RX-P56M1
	手術室20	天カセダ'外接続型	OPFFU-4-6-1	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	4	MDF-2W
	手術室20	HEPAユニット	OPFFU-4-6-2	1LEA-130S	99.99		762×610×150D	2	HU-2
	手術室20	HEPAユニット	OPFFU-4-6-3	1LEA-100S	99.99		610×610×150D	1	HU-1(SOA)

階	設置場所	型式	番号	現フィルター型番	効率	プレフィルター寸法	本フィルター寸法	台数	備考
4F	手術ホール	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-1-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	6	MDF-4WHP-P56M-CG
	コントロール	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-1-2	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
	供給ホール	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-1-3	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
	供給ホール	天井吸込ロータイプ	CFFU-4-1-3	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4W-CG
	大型器材庫	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-1-4	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
	器材展開室	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-1-5	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	1	MDF-4WHP-P56M-CG
4F	HCU1床室13	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-1	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P36M-CG
	HCU1床室14	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-2	1LEA-130S	99.99	810×289×10D	762×610×150D	2	MDF-2WHP-P28M-CG
	HCU1床室15	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-3	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P45M-CG
	HCU1床室16	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-4	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P45M-CG
	HCU1床室17	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-5	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P36M-CG
	HCU1床室18	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-6	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P36M-CG
	HCU1床室19	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-7	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P36M-CG
	HCU1床室20	天井吸込ロータイプ	CPAC-4-2-8	1LEA-150S	99.99	960×289×10D	915×610×150D	2	MDF-3WHP-P36M-CG

合計 332

先端医学棟 PACなど 2ヶ月に1度清掃するプレフィルター

別表9

階	設置場所	型式	番号	現フィルター型番	効率	プレフィルター寸法	本フィルター寸法	台数	備考
5	研究室1	天井吸込ロー体型	CPAC-5-1-1	1LEA-205S	99.99	1260×289×10D	1219×610×150D	2	MDF-4WHP-P56M-CG

合計 2

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
1F	リニアック3	HS	300 x 300	1	
		HS	400 x 400	4	
	サイバーナイフ	HS	300 x 300	1	
		HS	350 x 350	3	
	待合1～5	HS	200 x 200	4	
	車いすWC1	HS	200 x 200	1	
	男子WC(X6-Y4)	HS	200 x 200	3	
	女子WC(X6-Y4)	HS	200 x 200	3	
	車いすWC2	HS	200 x 200	1	
	位置決め透視室	HS	250 x 250	1	
		HS	400 x 400	2	
	操作室2	HS	200 x 200	1	
	位置決めCT室	HS	250 x 250	1	
		HS	450 x 450	4	
	リネン庫	HS	200 x 200	1	
	患者休憩室	HS	200 x 200	1	
	サイバーナイフ装置室	HS	200 x 200	1	
	小線源室	HS	250 x 250	1	
		HS	400 x 400	2	
	操作室1	HS	200 x 200	2	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	工作室	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室	HS	200 x 200	1	
	品質管理・病診連携室	HS	250 x 250	1	
	試料保管室	HS	200 x 200	1	
	治療計画室	HS	200 x 200	1	
	患者相談室	HS	200 x 200	1	
	回復室	HS	200 x 200	1	
	診察室1	HS	200 x 200	1	
	診察室2	HS	200 x 200	1	
	診察室3	HS	200 x 200	1	
	診察室4	HS	200 x 200	1	
	準備1～3	HS	200 x 200	2	
	男子WC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	3	
	女子WC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	3	
	車いすWC(空調機械室1下)	HS	200 x 200	1	
	洗浄室	HS	300 x 300	2	
		HS	300 x 300	1	
	コンプレッサー室		クrimpネット	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
1F	廃棄物庫(X4-X5,Y5-Y6)	HS	250 x 250	1	
	借用器材庫	HS	200 x 200	1	
	組立室	HS	250 x 250	4	
	既滅菌室	HS	250 x 250	2	
	オートクレーブ	HS	450 x 450	4	
	供給準備室	HS	200 x 200	1	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	事務室	HS	200 x 200	1	
	休憩室	HS	250 x 250	1	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	男子更衣室	HS	200 x 200	1	
	女子更衣室	HS	200 x 200	1	
	手術診療材料室	HS	200 x 200	2	
	前室1	HS	250 x 250	1	
	RO水機械室	HS	250 x 250	1	
	当直室	HS	200 x 200	1	
	廊下3・4・5	HS	300 x 300	3	
	排水処理機械室	HS	700 x 300	2	
	空調機械室(中材)	HS	700 x 300	2	
	医療ガス機械室	HS	350 x 350	1	
	医療ガスボンベ庫	HS	300 x 300	1	
	ホルマリン廃液回収室	HS	400 x 400	1	
	廃棄物庫	HS	450 x 450	2	
	空調機械室1	HS	300 x 300	2	
	空調機械室2	HS	350 x 350	1	

小計(1階) 104

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
2F	診断室	HS	300 x 300	2	
	細胞診鏡検室	HS	200 x 200	1	
	包埋室	HS	200 x 200	1	
	薄切室	HS	200 x 200	1	
	染色室	HS	200 x 200	1	
	組織化学室	HS	200 x 200	1	
	暗室	HS	200 x 200	1	
	切出室	HS	200 x 200	1	
		ダクト	φ150	3	
	スタッフルーム兼資材管理室	HS	250 x 250	1	
	受付	HS	250 x 250	1	
	男子WC2	HS	200 x 200	4	
	女子WC2	HS	200 x 200	3	
	トレーニングセンター	HS	300 x 300	4	
	器材庫1	HS	200 x 200	2	
	トレーニング室	HS	250 x 250	3	
	講師ラウンジ	HS	250 x 250	1	
	講義室(災害対策本部)	HS	300 x 300	4	
	管理事務室・教育研修部室	HS	200 x 200	1	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	廊下6・7・8	HS	250 x 250	4	
	実習生控室	HS	350 x 350	4	
	看護学部教員室1	HS	200 x 200	1	
	看護学部教員室2	HS	200 x 200	1	
	女子学生実習生更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子学生実習生更衣室	HS	200 x 200	1	
	ミーティングルーム1	HS	250 x 250	1	
	ミーティングルーム2	HS	250 x 250	1	
	防災備品倉庫	HS	200 x 200	1	
	器材庫2	HS	250 x 250	1	
	女子研修者更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子研修者更衣室	HS	200 x 200	1	
	研修者控室	HS	300 x 300	2	
	男子WC1	HS	200 x 200	6	
	女子WC1	HS	200 x 200	6	
	車いすWC	HS	250 x 250	1	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	サーバー室	HS	250 x 250	2	
	事務・SE室	HS	200 x 200	2	
	ヘルプデスク室	HS	200 x 200	2	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
2F	小会議室	HS	250 x 250	1	
	手術画像編集室	HS	200 x 200	1	
	倉庫	HS	200 x 200	3	
	消火ボンベ庫	HS	250 x 250	1	
	空調機械室1	HS	300 x 300	2	
	空調機械室2	HS	350 x 350	2	
	空調機械室3	HS	450 x 450	1	
	空調機械室4	HS	450 x 450	1	

小計(2階) 89

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	手術ホール2	HS	400 x 400	1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術7 (アンギオバイプレーン) (心臓血管外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術10 (CT・ナビゲーション) (脳神経外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	400 x 400	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術8 (ロボット) (心臓血管外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術9 (MRI) (脳神経外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	使用済器材庫3	HS	200 x 200	1	
	手術ホール1・3	HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術12 (ロボット) (泌尿器科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術13 (顕微鏡) (耳鼻咽喉科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術15 (ロボット)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	BCR前室	HS	350 x 350	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術11 (BCR) (整形外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術14 (BCR・顕微鏡) (整形外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	使用済器材2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X7,Y4-Y5)	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	手術ホール4	HS	250 x 250	1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	手術16 (汎用)	差圧ダンパー		1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	200 x 200	1	
	手術17 (緊急・カイザー) (婦人科)	差圧ダンパー		1	
		HS	250 x 250	1	
		HS	200 x 200	1	
	手術18 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術19 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術20 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術21 (鏡視下) (外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術22 (鏡視下)(陰陽圧切替)	差圧ダンパー		2	
	使用済器材庫1	HS	250 x 250	1	
	医師控室	HS	200 x 200	2	
	CTCPU室	HS	200 x 200	1	
		HS	600 x 600	2	
	器材室	HS	200 x 200	1	
	回収ホール	HS	200 x 200	1	
	大型機材庫1	HS	250 x 250	2	
	コントロール	HS	250 x 250	1	
	検査室	HS	200 x 200	1	
	標本整理室	HS	300 x 300	1	
	供給ホール	HS	200 x 200	2	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	前室1	HS	200 x 200	1	
	薬品血液室	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
3F	説明室1	HS	200 x 200	1	
	説明室2	HS	200 x 200	1	
	説明室3	HS	200 x 200	1	
	説明室4	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	男子職員WC	HS	200 x 200	2	
	女子職員WC	HS	200 x 200	4	
	前室2	HS	250 x 250	2	
	倉庫	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X8-X9,Y2-Y3)	HS	300 x 300	1	
	前室3・8	HS	250 x 250	2	
	前室9	HS	200 x 200	1	
	操作	HS	300 x 300	1	
		HSパス	500 x 500	1	
	アンギオCPU	HS	200 x 200	1	
		HS	300 x 1800	1	
	MRI	HS	800 x 800	1	
		HS	400 x 400	1	
		HSパス	200 x 200	1	
	MRI(緊急給排気)	HS	650 x 650	1	
	MRI前室	HS	400 x 400	1	
	MRI操作室	HS	200 x 200	1	
		HS	450 x 450	1	
	MRI機械室	HS	250 x 250	1	
		HS	600 x 600	1	
	車いすWC(X8-X9,Y8-Y9)	HS	200 x 200	1	
	更衣室	HS	200 x 200	1	
	前室4	HS	350 x 350	1	
	看護師休憩室	HS	200 x 200	2	
	空調機械室1	HS	700 x 300	1	
	空調機械室2	HS	500 x 200	2	
	空調機械室3	HS	700 x 200	3	
	空調機械室4	HS	900 x 200	2	
	空調機械室5	HS	900 x 200	3	

小計(3階) 132

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	手術ホール	HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術1(顕微鏡)(眼科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術2(外来手術)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術3(CV)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術4(顕微鏡)(眼科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術5(乳腺外科)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	手術6(汎用)	差圧ダンパー		1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	250 x 250	1	
	コントロール	HS	250 x 250	1	
	供給ホール	HS	300 x 300	1	
	大型器材庫	HS	250 x 250	1	
	診療材料庫	HS	200 x 200	1	
	薬品室	HS	200 x 200	1	
	前室1(X8,Y3-Y4)	HS	200 x 200	1	
	器材展開室	HS	200 x 200	1	
		HS	300 x 300	1	
		HS	300 x 300	1	
	前室2(X2-X3,Y3-Y5)	HS	200 x 200	1	
	前室1・2(X6-X8,Y6-Y8)	HS	250 x 250	2	
	面談室2	HS	200 x 200	1	
	面談室1	HS	200 x 200	1	
	女子更衣室	HS	200 x 200	1	
	男子更衣室	HS	200 x 200	1	
	前室1(X6,Y3)	HS	200 x 200	1	
	前室2・3(X3-X5,Y1-Y3)	HS	200 x 200	2	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	スタッフラウンジ	HS	250 x 250	2	
	カンファレンス室2	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室1	HS	200 x 200	1	
	麻酔医室	HS	200 x 200	2	
	看護師休憩室	HS	200 x 200	1	
	男子WC	HS	200 x 200	4	
	脱衣2・SW2	HS	200 x 200	1	
	女子WC	HS	200 x 200	4	
	脱衣1・SW1	HS	200 x 200	1	
	前室3・4(X8,Y5-Y6)	HS	200 x 200	1	
	不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	説明室	HS	200 x 200	1	
	車いすWC(X9,Y2)	HS	350 x 350	1	
	WC	HS	200 x 200	1	
	回収ホール	HS	200 x 200	1	
	日帰手術リカバリー	HS	200 x 200	1	
	ペインクリニック	HS	200 x 200	1	
	ホール・待合4	HS	200 x 200	2	
	スタッフステーション	HS	200 x 200	1	
	受付	HS	200 x 200	1	
	診察室1	HS	200 x 200	1	
	診察室2	HS	200 x 200	1	
	説明室1	HS	200 x 200	1	
	説明室2	HS	200 x 200	1	
	待合1～3	HS	200 x 200	1	
		HS	400 x 400	2	
	WC1	HS	200 x 200	1	
	WC2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC	HS	200 x 200	1	
	前室6	HS	200 x 200	1	
	HCU 1床室20	HS	200 x 200	1	
	WC(HCU 1床室16)	HS	250 x 250	1	
	ホール1・2(X2-X10,Y6-Y9)	HS	300 x 300	2	
		HS	200 x 200	1	
		HS	250 x 250	2	
		HS	300 x 300	2	
	車いすWC1	HS	200 x 200	1	
	車いすWC2	HS	200 x 200	1	
	倉庫	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
4F	スタッフステーション1・2	HS	200 x 200	2	
	洗浄・不潔リネン・ゴミ庫	HS	200 x 200	1	
	準備	HS	200 x 200	2	
	ミキシング	HS	200 x 200	2	
	記録室	HS	200 x 200	1	
	師長室	HS	200 x 200	1	
	カンファレンス室	HS	250 x 250	1	
	器材庫1	HS	200 x 200	1	
	検査室	HS	200 x 200	1	
	清潔リネン庫	HS	200 x 200	1	
	器材庫2	HS	200 x 200	1	
	休憩室	HS	200 x 200	1	
	仮眠室1	HS	200 x 200	1	
	仮眠室2	HS	200 x 200	1	
	当直室	HS	200 x 200	1	
	職員WC1	HS	200 x 200	1	
	職員WC2	HS	200 x 200	1	
	車いすWC3	HS	250 x 250	1	
	空調機械室1	HS	400 x 400	2	
	空調機械室2	HS	400 x 400	3	
	空調機械室3	HS	350 x 350	2	
	空調機械室4	HS	350 x 350	1	
		HS	450 x 250	1	

小計(4階) 125

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	研究室4	HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS	1000 x 500	1	
	室長5	HS	200 x 200	1	
	研究室3	HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS	1000 x 500	1	
	室長4	HS	200 x 200	1	
	研究室2	HS	300 x 300	2	
	室長3	HS	200 x 200	1	
	研究室1	HS	400 x 400	1	
		HS	500 x 500	1	
	前室2(X6,Y2)	HS	200 x 200	1	
	室長2	HS	200 x 200	1	
	防音室	H	300 x 300	1	
		H	500 x 500	1	
	前室1(X7,Y2)	HS	200 x 200	1	
	事務室2	HS	200 x 200	1	
	プレイルーム	HS	200 x 200	1	
	面談室	HS	200 x 200	1	
	統計解析室	HS	200 x 200	2	
	室長1	HS	200 x 200	1	
	センター長室	HS	200 x 200	1	
	副センター長室	HS	200 x 200	1	
	講義室2	HS	300 x 300	2	
	講義室1	HS	400 x 400	1	
	事務室1	HS	200 x 200	1	
	応接室	HS	200 x 200	1	
	男子WC1	HS	200 x 200	4	
	女子WC1	HS	250 x 250	3	
	車いすWC	HS	200 x 200	1	
	男子WC2	HS	200 x 200	4	
	女子WC2	HS	200 x 200	3	
	給湯・自販機室	HS	200 x 200	1	
	男子WC3	HS	200 x 200	3	
	女子WC3	HS	200 x 200	3	
	倉庫	HS	200 x 200	1	
	男子WC4	HS	200 x 200	4	
	女子WC4	HS	200 x 200	3	
	臨床薬効解析学教員室	HS	200 x 200	1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	臨床薬剤学教員室	HS	200 x 200	1	
	分子病態学教授室	HS	200 x 200	1	
	分子病態学研究室	HS	350 x 350	1	
		HS		1	
	医薬品情報解析学教授室	HS	200 x 200	1	
	医薬品情報解析学研究室	HS	200 x 200	1	
	臨床薬効解析学研究室	HS	250 x 250	2	
		HS	450 x 450	1	
		HS		2	
	薬学共用室	HS	200 x 200	1	
	臨床薬剤学研究室	HS	300 x 300	1	
		HS	450 x 450	1	
		HS		1	
	臨床薬剤学測定室	HS	350 x 350	1	
		HS		1	
		HS	1000 x 500	1	
	主任研究員室1	HS	200 x 200	1	
	副室1	HS	200 x 200	1	
	研究員室1	HS	200 x 200	1	
	研究員室2	HS	200 x 200	1	
	主任研究員室2	HS	200 x 200	1	
	副室2	HS	200 x 200	1	
	研究員室3	HS	200 x 200	1	
	研究員室4	HS	200 x 200	1	
	研究員室	HS	250 x 250	2	
	客員研究員室	HS	250 x 250	2	
	モニター室1	HS	200 x 200	1	
	モニター室2	HS	200 x 200	1	
	モニター室3	HS	200 x 200	1	
	モニター室4	HS	200 x 200	1	
	モニター室5	HS	200 x 200	1	
	前室	HS	200 x 200	1	
	基礎研究室	HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	2	
	基礎研究室	HS	500 x 500	1	
		HS	500 x 500	2	
		HS		1	

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
5F	臨床研究室	HS	250 x 250	1	
		HS	300 x 300	2	
		HS	500 x 500	1	
		HS		2	
		HS	500 x 500	2	
		HS	1000 x 400	1	
	試料保管室1	HS	250 x 250	2	
	試料保管室2	HS	250 x 250	3	
		HS	250 x 250	1	
	事務室(X7-X9,Y8-Y9)	HS	300 x 300	2	
	資料保管室	HS	250 x 250	1	
	薬品庫	HS	200 x 200	4	
	空調機械室1	HS	600 x 250	2	
	空調機械室2	HS	600 x 250	2	
	空調機械室3	HS	400 x 400	2	

小計(5階) 135

先端医学棟 屋内 6階 給排気口リスト

別表10

各階	場所	種類	サイズ	個数	備考
6F	電気室	HS	600 x 300	5	
	機械室1	HS	500 x 300	2	
		HS	450 x 300	2	
	機械室2	HS	750 x 300	3	
		クrimp金網	700 x 500	1	

小計(6階) 13

先端医学棟合計 598