

令和 7 年度

静岡県立総合病院 設計書

排水中和処理装置等保守業務委託

業務場所 静岡市葵区北安東 4 - 27 - 1 静岡県立総合病院

¥

-

令和7年度 静岡県立総合病院 排水中和処理装置等保守業務委託

内 訳

名 称	数量	単位	金 額	摘 要
I 本館 排水処理設備	1	式		
II 本館 自動塩素滅菌装置	1	式		
III 先端医学棟 排水処理設備	1	式		
IV 先端医学棟 自動塩素滅菌装置	1	式		
V 諸経費	1	式		
VI 安全管理費	1	式		
小 計				1万円未満切捨
消費税等相当額				小計×10% 円未満切捨
合 計				

内 訳 書

名称	数量	単位	単価	金 額	摘 要
I 本館 排水処理設備	1	式			
1 中和用苛性ソーダ、希硫酸、殺菌剤	200	kg			
2 pH標準液 (500mℓ)	30	本			
3 pH記録用紙	1	セット			
4 pH計電極	2	本			
5 排水分析	1	式			
(1) pH	12	回			
(2) BOD	12	回			
(3) フェノール類	1	回			
(4) 浮遊物質	1	回			
(5) フッ素	1	回			
(6) ノルマンヘキサン	6	回			
(7) カドミウム	4	回			
(8) 鉛	4	回			
(9) 六価クロム	4	回			
(10) 砒素	4	回			
(11) シアン	4	回			
(12) 全水銀	4	回			
6 点検作業費 (月2回)	24	回			
7 調整槽用ブローア-BS50	1	式			
8 ブローア-交換作業	1	式			
II 本館 自動塩素滅菌装置	1	式			
1 点検作業費、残留塩素計校正、薬注ポンプ調整、盤内点検	4	回			
2 残留塩素濃度計TCL-202L	1	式			
3 残留塩素濃度計交換作業費	1	式			

内 訳 書

名称	数量	単位	単価	金 額	摘 要
Ⅲ 先端医学棟 排水処理設備	1	式			
1 中和用苛性ソーダ、希硫酸、殺菌剤	500	kg			
2 pH計補充用kCL 3.3mol(500mℓ)	4	本			
3 pH標準液 (500mℓ)	30	本			
4 pH記録紙	1	セット			
5 pH電極	2	本			
6 pH電極 KCL無補給型	1	本			
7 ガスケット（フランジ用、スクリーン蓋・内部、昇温槽本体）等	1	式			
8 昇温槽サイレンサー	1	台			
9 昇温槽空気抜き弁	1	台			
10 除菌フィルター 残渣滅菌装置用	1	台			
11 除菌フィルター	2	台			
12 温度計記録計 記録用紙	12	冊			
13 安全対策費 安全装具ほか	15	式			
14 攪拌機用Vベルト・ポンプチューブ・カートリッジペン	1	本			
15 中継ポンプメカニカルシール 2台×3回 交換含む	3	式			
16 中継槽レベルスイッチ MF-3HTA 10m	3	式			
17 中継ポンプ自給弁	2	式			
18 出張宿泊費	4	式			
19 車両・交通費	4	式			
20 排水分析	1	式			
(1) pH	12	回			
(2) BOD	12	回			
(3) フェノール類	1	回			
(4) 浮遊物質	1	回			
(5) フッ素	1	回			
(6) ノルマンヘキサノ	6	回			
(7) カドミウム	4	回			
(8) 鉛	4	回			
(9) 六価クロム	4	回			
(10) 砒素	4	回			
(11) シアン	4	回			
(12) 全水銀	4	回			
21 点検作業（年4回） 薬液投入	4	回			
22 UPSバッテリー（感染系）	1	式			
23 酸・アルカリ薬注ポンプ（実験透析）	1	式			
24 原水ポンプ2台（高温系）	1	式			
Ⅳ 先端医学棟 自動塩素滅菌装置	1	式			
1 点検作業費 残留塩素計校正、薬注ポンプ調整、盤内点検	4	回			