

## 令和7年度静岡県立総合病院滅菌業務委託(令和7年度)モニタリング(項番5-技術の評価)

大項目	中項目	小項目	配点	評価	合計	平均
1 病院所有の設備・機器の立ち上げ業務	1-1 洗い場(洗浄の準備)	1-1-1 タンパク分解酵素剤が基準通り作成されている	5	良・可・不 可		
	1-2 超音波洗浄機、ジェットウォッシャー等器械の立ち上げ	1-2-1 ジェットウォシャー、超音波洗浄機の立ち上げ動作確認等ができていないこと	5	良・可・不 可		
2 仕分け業務・返却チェック	2-1 器械返却	2-1-1 ①返却された器械を各種伝票と照合していること ②返却された器械を洗浄工程別に仕分けできていること ③手術室においては、中央材料室へ降ろした器材の確認ができていないこと	5	良・可・不 可		
	2-2 器械引受・返却件数	2-2-1 器械(賃借器械含む)を引受ける際、件数確認を適切に行い、器械の紛失がないよう取扱いされていること 前洗浄ができていないこと	5	良・可・不 可		
3 洗浄業務	3-1 ウォッシャー・ディスインフェクター	3-1-1 ウォッシャー・ディスインフェクターの器械が適切に取り扱われていること	5	良・可・不 可		
	3-2 内視鏡洗浄機	3-2-1 内視鏡洗浄機の器械が適切に取り扱われていること (消毒液のチェックは毎回実施していること)	5	良・可・不 可		
	3-3 超音波洗浄機	3-3-1 超音波洗浄機の器械が適切に取り扱われていること	5	良・可・不 可		
	3-4 手洗い洗浄	3-4-1 器材にあったブラシなど洗浄に必要なものが整備されていること	5	良・可・不 可		
	3-5 洗浄評価	3-5-1 病院が指定する基準に基づき、洗浄が十分かの確認ができていないこと	5	良・可・不 可		
4 乾燥業務	4-1 乾燥の確認	4-1-1 器材にあった乾燥機の選択(高温と低温乾燥)ができていない	5	良・可・不 可		
5 組立て業務	5-1 器材類の点検	5-1-1 ①さびの有無②剪刀類の切れ具合③セッシンの先端があっているか④ラチェットのかかり具合⑤ボックスロックの汚れ⑥破損の有無など	5	良・可・不 可		
	5-2 器材の修理依頼	5-2-1 必要時、器材の修理依頼ができる	5	良・可・不 可		
	5-3 適切な包装形態とインジケータ	5-3-1 器材にあった包装形態を選択できているか(滅菌バッグ、クルム、コンテナ) 化学的インジケータを器材に添付している	5	良・可・不 可		
6 滅菌機器と既滅菌器材の取り扱い	6-1 高圧蒸気滅菌機の運転操作	6-1-1 ①暖気運転、ボウイー・ディックテストを毎日実施している ②器材にあった滅菌方法を選択できる ③生物学的インジケータを適正に実施している	5	良・可・不 可		
	6-2 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌器の運転操作	6-2-1 ①過酸化水素は保管場所に保管できている ②器材にあった滅菌方法を選択できる ③生物学的インジケータを適正に実施している ④取り出し時には手袋を装着している	5	良・可・不 可		
	6-3 記録・保管	6-3-1 滅菌結果について正確に記録を確認し、その記録を保管していること	5	良・可・不 可		
	6-4 業務用各種機器の点検と記録	6-4-1 ①各滅菌機の適切な点検及び点検記録の保管がされていること ②リコールが生じた際の対応を理解していること	5	良・可・不 可		
7 収納業務	7-1 滅菌器材の収納	7-1-1 ①滅菌器の記録、化学的インジケータ、生物学的インジケータを確認し所定の場所に収納していること ②滅菌有効期限が過ぎた器材がない ③クリーンルームに滅菌済みの器械が長期間放置されることなく、速やかに所定の場所に収納されていること ④定期的な清掃がされていること	5	良・可・不 可		
8 払い出し業務	8-1 滅菌器材の払い出し	8-1-1 ①前回点検時以降に未滅菌器材の払い出しが発生していないこと ②器材の供給が滞りなくできていること	10	良・可・不 可		
評価点の平均の15%を「5技術の評価」の評価点とする。			100			