

質問回答書

入札番号：総病管第42号

件名：令和8年度 静岡県立総合病院で使用する電気

| No | 質問事項 | 回答 |
|----|--|--|
| 1 | 現在の供給会社を教えて下さい。 | 中部電力ミライズ株式会社になります。 |
| 2 | 現在の計量日を教えていただけますでしょうか。 | 毎月1日になります。 |
| 3 | 契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 | 落札後に協議させていただきます。 |
| 4 | 現在の契約電力を教えて下さい。また、契約期間中に契約電力の見直しが伴う工事などはございますでしょうか。 | 現在の契約電力は、4000kwになります。 契約期間中に契約電力の見直しが伴う工事などはございません。 |
| 5 | 契約書の条文に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添付した協議書を締結もしくは、契約書の条文を追加させていただくことは可能でしょうか。 | 要綱(案)を確認後、協議させていただきます。 |
| 6 | 現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。 | 協議させていただきます。 |
| 7 | 中部電力ミライズ株式会社が実施している電気料金軽減策については適用いたしませんがご了承いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 8 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 9 | お支払方法は原則、口座振替（引落）、納付書支払いとなりますかよろしいでしょうか。（手数料等は掛かりません） | 口座振替で問題ありません。 |
| 10 | 口座振替、納付書での支払いが困難な場合、当社の銀行口座へ直接ご入金いただく事となりますか、振込手数料はお客様負担となりますかよろしいでしょうか。また、振込前に当社所定帳票により振込人名義、振込金額等を通知して頂きます。 | No.9のとおりです。 |
| 11 | 入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点以下第3位を四捨五入し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていただき、契約単価は税込みとなりますかよろしいでしょうか。 | 端数処理に指定はございません。 |

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 12 | 検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）について は、弊社WEBサービスに登録いただくことで確認可能となります が、お客様ご自身でご確認いただけますでしょうか。（検針票 および請求書は書面により送付いたします。） | 問題ありません。 |
| 13 | 自家発補給電力契約について、使用有無の扱いや使用時の電力量 算出方法等の扱いに関する覚書を締結させていただくことは可能 でしょうか。 | 落札後に協議させていただきます。 |
| 14 | 入札書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか | 入札日である令和8年2月3日と 記載してください。 |
| 15 | みなし小売電気事業者が独自に設定しております負担軽減策（燃 料費調整単価からのお値引き）は、弊社落札後は適用出来かねま す。ご了承いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 16 | 入札時の提出書類につきまして、入札書（様式3）及び入札書別 紙（様式4）のみ提出し、入札内訳書の提出は不要という認識で よろしいでしょうか。 | 不要です。 |
| 17 | 入札書別紙（記載例）2※につきまして、「基本料金補正率は 85%、燃料費調整単価は1.56円、電気事業者による再生可能エネ ルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価は3.49 円で算定すること」と記載がございますが、入札金額算定時にお いては「燃料費調整単価は0.23円」「再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価は3.98円」でよろし いでしょうか。 | よろしいです。 |
| 18 | 入札金額算定時の自家発補給電力につきまして、不使用月で算定 するという認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 19 | 計量日につきまして、各月末日とは「1日0時」と解釈しても差し 支えないでしょうか。 | 差し支えありません。 |
| 20 | 地域を管轄する旧一般電気事業者である中部電力ミライズ様が、 2026年4月1日に料金見直し実施を予定されています。 つきましては、燃料費等調整額については2025年見直し前、また は2026年見直し後のいずれを基準とするかご指定はありますで しょうか。 | 落札後に協議させていただきます。 |
| 21 | 弊社では検針翌日から3営業日後にWEB画面にて当月使用量お よび料金が確認していただけ、検針日から5営業日後に請求書が 発送となっております。（年末年始やGW等も同様の対応となり ます） ご了承いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 22 | 弊社の供給条件では、「支払い義務発生日の翌日から起算して30 日以内」と定めています。支払義務発生日とは、弊社が定例検 針日を考慮してあらかじめ定めた日となります。ご了承いただけ ますでしょうか。 また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変 更いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 23 | 延滞利息について弊社の供給条件では、「その算定の対象となる 料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの 割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。ご了承 いただけますでしょうか。 また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変 更いただけますでしょうか。 | 了承します。 |
| 24 | 消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上 げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行います がよろしいでしょうか。 | 入札説明書記載のとおりです。 |

| | | |
|----|--|--|
| 25 | <p>仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。</p> | 落札後に協議させていただきます。 |
| 26 | <p>仕様書や契約書（案）に記載されている燃料費調整額には、市場価格調整額が含まれているという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>（弊社落札後、中部エリアを管轄する旧一般電気事業者と同様に、燃料費調整額と合わせて市場価格調整額をご請求いたします）</p> | よろしいです。 |
| 27 | <p>弊社では納付書（請求書）払い、もしくは口座振替（口座引き落とし）となります。</p> <p>どちらに対応可能でしょうか。また、取引先銀行はどちらになりますでしょうか。</p> | <p>No.9のとおりです。</p> <p>取引銀行は、静岡銀行です。</p> |
| 28 | <p>契約電力の変更が必要な場合、発注者と受注者が協議のうえ変更となりますか、ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>また、弊社落札後、上記の内容を契約書へ記載いただけますでしょうか。</p> | <p>了承します。</p> <p>契約書への記載は、落札後に協議させていただきます。</p> |
| 29 | <p>今回の入札に関して、落札金額等の公表は公報等で実施される予定でしょうか。</p> <p>もし公表される場合には、弊社といたしましては「総額以外の詳細単価」につきましては公表をお控えいただきたく存じます。ご了承いただけますでしょうか。</p> | <p>当院ホームページにて、落札決定日、入札方式、契約の相手方と住所、契約金額を公表します。</p> <p>単価の公表は行いません。</p> |
| 30 | <p>契約電力の超過金について、弊社の供給条件では、「契約超過電力に料金表に定める基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。」と記載されております。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>弊社落札の際、契約書においても上記の内容を記載いただけますでしょうか。</p> | 了承します。 |
| 31 | <p>物品の購入及び製造請負に係る競争契約入札心得書に記載されている危険負担につきまして、「すべて乙の負担とする。」と記載がございますが、天災等による当該業務の不履行の場合その他損害が発生した場合は、甲乙協議によるものと考えますが、乙負担の取り扱いは変わらないでしょうか。</p> | <p>そちらはあくまで、入札心得書中の契約書の例として示されている部分になります。</p> <p>公告時添付の「07_R8電力契約書（案）」を参照ください。</p> |
| 32 | <p>契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示いただけますでしょうか。（例：契約電力：○○kW 最大需要電力実績：2024年1月○○kW）</p> | <p>契約電力：4000kw 最大需要電力実績：2025年8月 3640kw</p> |