

回 答 書

工事名：平成 26 年度 静岡県立総合病院 西館サーバー室改修工事

	質問事項	質問内容	回答
1	図番 M - 05-09 機器表	新設空調機 PAC-1 は、加湿器組込み仕様ですか。	加湿器無しです。