

# 回 答 書

業務名：平成 26 年度静岡県立総合病院職員宿舎改修工事設計業務委託

	質問事項	質問内容	回答
1	配置予定技術者について	配置予定の技術者についても同種業務の実績を有することの条件が必要でしょうか。	同種業務の実績は、設計事務所の実績です。
2	P3 Ⅲ業務仕様 1 設計業務の内容及び範囲 (1)標準業務の内容及び範囲	委託業務の履行にあたって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成とありますが、想定している内容がありましたら、ご呈示下さい。	汚水管ライニング工法の比較を想定しています。
3	P3 Ⅲ業務仕様 1 設計業務の内容及び範囲 (1)標準業務の内容及び範囲	建築基準法施工令第 9 条による建築関係規定による各種申請に用いる資料の作成とありますが、該当する申請がありましたら、ご呈示下さい。	該当する申請は、ありません。
4	P6 Ⅲ業務仕様 3 成果物 (カ)資料	負荷計算書とありますが、改修内容に含まれないと思われませんが、必要なのでしょうか。	汚水管ライニングを施工する際の管径縮小に伴う負荷検討が必要です。
5	業務概要について	業務概要に外壁浮部補修とありますが、どの程度の浮き、どの程度の範囲かがわかる資料はございますか。(たとえば外壁打診調査結果表等) 資料がない場合は設計段階で改修範囲をどの程度と判断すればよろしいでしょうか。	設計段階で建物を目視調査し、ピンニング数量等を協議想定します。 また、工事に外壁浮部等の調査を含めます。