




記号	仕様 (参考仕様)
V-9	圧力局
	300 ³ (1800 ³ 以下) 200 ³ 以下 (参考仕様 PF-70BTP 参照)
	附属品
	シールド (SK-30A)
	200 ³ カバー (P-30CVD)
	(1857 ³ 以下)



番号	部名称	樹寸法	マンホール	数量	備考
1	汚水幹	450 ³ x 580 ³	450 ³ 鋼鉄製マンホール MHB	1	改良料
2	"	450 ³ x 540 ³	450 ³	1	"
3	"	600 ³ x 510 ³	600 ³	1	"
4	"	600 ³ x 550 ³	600 ³	1	"
5	欠番				
6	"	600 ³ x 750 ³	600 ³	1	"
7	"	750 ³ x 830 ³	600 ³	1	現場訂
8	"	750 ³ x 985 ³	600 ³	1	"
9	"	750 ³ x 1065 ³	600 ³	1	"
10	"	750 ³ x 1145 ³	600 ³	1	"
11	"	750 ³ x 1225 ³	600 ³	1	"
12	"	750 ³ x 1290 ³	600 ³	1	"
13	"	750 ³ x 1360 ³	600 ³ MHA	1	(15.75)
14	"	750 ³ x 1410 ³	600 ³	1	"
15	"	750 ³ x 1450 ³	600 ³	1	"
16	"	750 ³ x 1550 ³	600 ³	1	"
17	"	750 ³ x 1670 ³	600 ³ MHB	1	(15.75)
18	"	750 ³ x 1830 ³	600 ³	1	"
19	"	750 ³ x 1990 ³	600 ³	1	"
20	"	750 ³ x 2140 ³	600 ³	1	"
21	"	750 ³ x 2190 ³	600 ³	1	"
22	"	450 ³ x 400 ³	450 ³ MHB	1	改良料
23	"	600 ³ x 460 ³	600 ³	1	(15.75)
24	"	450 ³ x 510 ³	450 ³	1	"
25	"	600 ³ x 590 ³	600 ³ MHB	1	"
26	"	600 ³ x 630 ³	600 ³	1	"
27	"	600 ³ x 720 ³	600 ³	1	"
28	格子幹	450 ³ x 400 ³	450 ³ 格子蓋 6B-15	4	"





記号	位置	仕様	台数
V-8	天板排水用天板	970 150	24
		360mm x 6mm x 970mm x 100mm	
		附属品 他圧排水用止水栓	
		2ヶ所 (1ヶ所 x 2ヶ所)	

排水ガス計算	台所	7ヶ所
ガスレンジ	2ヶ所	7000 m ³ /hr
風呂ガス	湯沸かし	9800
ガス消費量		336 m ³ /hr
排水ガス量		Q = 20 x 336 x 5
		= 3360
		= 3360 m ³ /hr

2~4階 平面図 1/100

1階 平面図 1/100

PS 詳細図 1/20

