

# 循環器 屋内 1F 排気口清掃箇所 リスト

1/2

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	<救急>				
	処置室1,2,3,4	HS	300×300	4	1・2・3・4
	汚物処理	HS	200×200	1	5
	カンファレンス	HS	250×250	1	6
	家族控え室	HS	200×200	1	7
	救急ホール	HS	200×200	1	8
	Drカンファレンス	HS	200×200	1	9
	病室1B(G101、102)	HS	200×200	2	10・11
	病室4B	HS	200×200	1	12
	多目的	HS	200×200	3	13・14・15
	WC1	換気扇		1	16
	器材	HS	200×200	1	17
	仮眠室1・2	HS	200×200	2	18・19
	Dr待機	HS	200×200	1	20
	受付	HS	200×200	1	21
	スタッフ通路	HS	200×200	1	22
	WC1	HS	200×200	1	23
	師長室	HS	200×200	1	24
	診察室1・2・3	HS	200×200	3	25・26・27
	緊急手術室	HS	200×200	3	28・29・30
	処置	HS	200×200	1	31
	感染性診察室	HS	250×250	1	32
	待合ホール	HS(フィルター付)	1500x300	1	33
	放射線待合	HS	300×300	1	34
	感染性診察室外	HS	200×200	1	35
	男子WC	HS	250×250	2	36・37
	女子WC	HS	250×250	2	38・39
	多目的WC2	HS	200×200	1	40
	医療用EVホール	HS	200×200	1	41
	CT室4	HS	500×500	3	42・43・44
	CT室4	HS	300×300	1	45
	CT室1	HS	800×600	2	46・47
	CT室1	HS	200×200	1	48
	操作(CT室1)	HS(フィルター付)	400×400	1	49
	CT室2	HS	800×600	2	50・51
	CT室2	HS	200×200	1	52
	操作(CT室2,3)	HS(フィルター付)	400×400	1	53
	操作(CT室2,3)	HS	200×200	1	54
	CT室3	HS	1400×700	1	55

# 循環器 屋内 1F 排気口清掃箇所 リスト 2/2

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
1F	CT室3	HS	250×250	1	56
	検査・処置エリア	HS	350×350	1	57
	受付(放射線)	HS	200x200	1	58
	読影室	HS(フィルター付)	400x400	1	59
	読影室	HS	250x250	1	60
	女子更衣室	HS	200x200	1	61
	男子更衣室	HS	200x200	1	62
	機械室2	HS	200×200	1	63
	MRI室1	HS	450x450	1	64
	MRI室1	HS	250x250	1	65
	操作(MRI室1、2)	HS(フィルター付)	550×550	1	66
	操作(MRI室1、2)	HS	200x200	1	67
	MRI室2	HS	800x500	1	68
	MRI室2	HS	250x250	1	69
	MRI室3	HS	800x500	1	70
	MRI室3	HS		1	71
	操作(MRI室1)	HS	200×200	1	72
	機械室1	HS(フィルター付)	200x200	1	73
合計				73	

# 循環器 屋内 2F 排気口清掃箇所 リスト

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
2F	心カテCPU室3	HS	200x200	1	1
	心カテ操作ホール2	HS	350x350	2	4・5
	心カテ室3	HS	350x350	2	6・7
	サーバー室	HS	200x200	1	8
	IVR室2	HS	250x250	1	9
	IVR操作ホール	HS	450 × 450	2	10・11
	IVR操作ホール	HS	200x200	1	12
	IVR室1	HS	300x300	2	13・14
	IVR室1	HS	200x200	1	15
	IVR CPU室	HS	200x200	1	16
	救急前室	HS	250x250	2	17・18
	心カテ室1	HS	550x550	1	19
	心カテ操作ホール1	HS	400x400	2	20・21
	心カテ室2	HS	550x550	1	22
	器材準備コーナー	HS	300x300	2	23・24
	廃棄物保管庫	HS	200x200	1	25
	廊下2	HS	400x400	2	26・27
	リカバリー 1～11	HS	200x200	11	28・29・30・31
					32・33・34・35
					36・37・38
	スタッフステーション	HS	200x200	1	39
	心カテCPU室1	HS	200x200	1	40
	心カテCPU室2	HS	200x200	1	41
	説明室	HS	200x200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200x200	1	43
	ラウンジ	HS	200x200	2	44・45
	畳コーナー	HS	200x200	1	46
	患者図書室	HS	200x200	1	47
	男子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	48
	SU	HS	200x200	1	49
	女子スタッフ更衣室	HS	200x200	1	50
	SU	HS	200x200	1	51
	多目的WC	HS	200x200	1	52
	WC	HS	200x200	1	53
	特殊ドック室	HS	200x200	1	54
	医療用EVホール	HS	200x200	1	55

合計 53

# 循環器 屋内 3F 排気口清掃箇所 リスト

各階	場所	種類	サイズ	個数	番号
3	救急前室	HS	200×200	1	1
	カンファレンス室2	HS	200×200	1	2
	CCU室(1～6)	HS	200×200	6	3・4・5 6・7・8
	CCU室(7、8)	HS	200×200	2	9・10
	CCU室(9～14)	HS	200×200	6	11・12・13 14・15・16
	前室	HS	200×200	1	17
	多目的WC2	HS	200×200	1	18
	スタッフステーション	HS	200×200	1	19
	汚物処理室	HS	300×300	1	20
	食事、準備コーナー	HS	200×200	1	21
	器材コーナー	HS	200×200	1	22
	処置コーナー	HS	200×200	1	23
	WC2	HS	200×200	1	24
	病室2B(G301～G306)	HS	200×200	6	25・26・27 28・29・30
	薬剤室	HS	200×200	1	31
	ME室	HS	200×200	1	32
	スタッフWC1	HS	200×200	1	33
	スタッフWC2	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	当直室1、2	HS	200×200	2	36・37
	ケア準備検査コーナー	HS	200×200	1	38
	説明室1、2	HS	200×200	2	39・40
	洗浄室	HS	200×200	1	41
	器材清潔リネン室	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室1	HS	200×200	2	43・44
	家族宿室2	HS	200×200	1	45
	家族ラウンジ	HS	200×200	1	46
	パントリー	HS	200×200	1	47
	守衛仮眠室1～3	HS	200×200	3	48・49・50
	多目的WC	HS	200×200	1	51
	WC	HS	200×200	1	52
	医療用EVホール	HS	200×200	1	53
	自販機コーナー	HS	200×200	1	54

合計

54

# 循環器 屋内 4F 排気口清掃箇所 リスト

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
4F	〈病棟〉				
	病室1B(G414~416)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G414~416)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G411~413)WC	HS	200×200	3	7・8・9
	病室S1B(G411~413)SU	HS	200×200	3	10・11・12
	病室S2B(G401~410)WC	HS	200×200	10	13・14・15
					16・17・18
					19・20・21・22
	デイルーム	HS	200×200	1	23
	病室2B(G417~422)WC	HS	200×200	6	24・25・26
					27・28・29
	病室1B(G423)未熟児室WC	HS	200×200	1	30
	病室1B(G423)未熟児室SU	HS	200×200	1	31
	多目的WC	HS	200×200	1	32
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	33
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	34
	SU	HS	200×200	1	35
	WC	HS	200×200	1	36
	WC	HS	200×200	2	37・38
	WC	HS	200×200	1	39
	WC	HS	200×200	1	40
	WC	HS	200×200	2	41・42
	WC	HS	200×200	1	43
	カンファレンス室	HS	200×200	1	44
	パントリー	HS	200×200	1	45
	スタッフステーション	HS	200×200	2	46・47
	汚物処ケア理準備室	HS	200×200	2	48・49
	処置室	HS	200×200	1	50
	師長	HS	200×200	1	51
	相談室1、2	HS	200×200	2	52・53
	スタッフWC	HS	200×200	1	54
	倉庫	HS	200×200	1	55
	医療用EVホール	HS	200×200	1	56

合計 56

# 循環器 屋内 5F 排気口清掃箇所 リスト

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
5F	病室1B(G514～516)WC	HS	200×200	3	1・2・3
	病室1B(G514～516)SU	HS	200×200	3	4・5・6
	病室S1B(G512～G513)WC	HS	200×200	2	7・8
	病室S1B(G512～G513)SU	HS	200×200	2	9・10
	病室2B(G501～511)WC	HS	200×200	11	11・12・13
					14・15・16
					17・18・19
					20・21
	デイルーム	HS	200×200	1	22
	病室2B(G517～G522)WC	HS	200×200	6	23・24・25
					26・27・28
	病室1B(G523)WC	HS	200×200	1	29
	病室1B(G523)SU	HS	200×200	1	30
	多目的WC	HS	200×200	1	31
	洗髪・シャワー室	HS	200×200	1	32
	洗濯コーナー	HS	200×200	1	33
	SU	HS	200×200	1	34
	WC	HS	200×200	3	35・36・37
	WC	HS	200×200	4	38・39・40・41
	WC	HS	200×200	1	42
	カンファレンス室	HS	200×200	1	43
	パントリー	HS	200×200	1	44
	スタッフステーション	HS	200×200	2	45・46
	汚物処理準備室	HS	200×200	2	47・48
	処置室	HS	200×200	1	49
	師長	HS	200×200	1	50
	相談室1、2	HS	200×200	2	51・52
	スタッフWC	HS	200×200	1	53
	倉庫	HS	200×200	1	54
	医療用EVホール	HS	200×200	1	55

合計

55

# 循環器 屋内 6F 排気口清掃箇所 リスト

各階	設置場所	機種	サイズ	個数	番号
6F	つつじホール	スリット(S付)	400×1000 2×2	2	1・2
	つつじホール	スリット(S付)	500×850 ×2	2	3・4
	倉庫2	HS	200×200	1	5
	治験管理室1	HS	250×250	1	6
	治験管理室2	HS	250×250	1	7
	倉庫	HS	200×200	1	8
	男子WC	HS	200×200	3	9・10・11
	女子WC	HS	200×200	2	12・13
	多目的WC	HS	200×200	1	14
	臨床研究教育講義室	HS	200×200	4	15・16・17・18
	会議室	HS	250×250	1	19
	臨床薬物動態解析学研究室1	HS	200×200	1	20
	臨床薬物動態解析学研究室2	HS	200×200	1	21
	臨床薬物作用解析学研究室	HS	200×200	2	22・23
	教授室1	HS	200×200	1	24
	教授室2	HS	200×200	1	25
	助教授室	HS	200×200	1	26
	湯沸室	HS	200×200	1	27
	WET	HS	200×200	1	28
	メディカルスキルアップセンター	HS	250×250	2	29・30
	医局	HS	300×300	1	31
	医局更衣室	HS	300×300	2	32・33
	医局ラウンジ	HS	300×300	1	34

合計 34