

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
7	本館	地下1階	共通	休憩室	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
8	本館	地下1階	共通	女子更衣室（西）	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	6	
9	本館	地下1階	共通	女子更衣室（東）	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	6	
29	本館	1階	待合ホール	呼吸器センター前	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
29-2	本館	1階	待合ホール	呼吸器センター前	FCU	H16-3L	KLLK64S		LL	2	
30-2	本館	1階	乳腺外科	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
30	本館	1階	乳腺外科	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
31	本館	1階	乳腺外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
32	本館	1階	呼吸器センター	診察室6	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
33	本館	1階	呼吸器センター	診察室5	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
34	本館	1階	呼吸器センター	診察室4	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
35	本館	1階	呼吸器センター	診察室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
36	本館	1階	呼吸器センター	診察室2	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
37	本館	1階	呼吸器センター	診察室1	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD		65.00%	2	
39	本館	1階	形成外科	4診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
40	本館	1階	形成外科	5診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
41	本館	1階	形成外科	処置室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
43	本館	1階	女性センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
44	本館	1階	女性センター	診察室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
45	本館	1階	女性センター	外診3	FCU	FCC-8H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
47	本館	1階	女性センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
48	本館	1階	女性センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
49	本館	1階	女性センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
50	本館	1階	腎センター	6診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
51	本館	1階	腎センター	7診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
52	本館	1階	腎センター	8診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
54	本館	1階	皮膚科	1診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
55	本館	1階	皮膚科	2診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
56	本館	1 階	皮膚科	PUVA室	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
57	本館	1 階	皮膚科	療法室	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
58	本館	1 階	眼科	診察室2	FCU	H15-2M	KLLK62S		LL	1	
59	本館	1 階	眼科	明室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
60	本館	1 階	眼科	暗室	FCU	H15-4M	KLLK64S		LL	1	
61	本館	1 階	眼科	暗室	FCU	H15-4M	KLLK64S		LL	1	
62	本館	1 階	眼科	整形外科東廊下	FCU	H15-6L	KLLK62S-2		LL	3	2枚/1台
63	本館	1 階	眼科	診察室3	FCU	H15-2M	KLLK62S		LL	1	
64	本館	1 階	眼科	相談室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
64-2	本館	1 階	眼科	診察室 1	FCU		KMPK62S		65.00%	1	
65	本館	1 階	眼科	処置室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
65-2	本館	1 階	眼科	診察室 4	FCU		KMPK62S		65.00%	1	
66-2	本館	1 階	眼科	眼科内廊下	FCU		KMPK64S		65.00%	2	
67-2	本館	1 階	眼科	診察前廊下	FCU		KMPK64S		65.00%	1	
68	本館	1 階	神経センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
68-2	本館	1 階	眼科	受付	FCU		KMPK62S		65.00%	1	
69	本館	1 階	神経センター	診察室14	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
69-2	本館	1 階	眼科	受付前廊下	FCU		KMPK64S		65.00%	2	
70	本館	1 階	神経センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
71	本館	1 階	神経センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
72	本館	1 階	神経センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
73	本館	1 階	神経センター	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
74	本館	1 階	整形外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
75	本館	1 階	整形外科	診察室6	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
76	本館	1 階	整形外科	処置室5	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
77	本館	1 階	整形外科	作業室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
84	本館	1 階	耳鼻咽喉科	3診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
85	本館	1 階	耳鼻咽喉科	2診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
86	本館	1階	耳鼻咽喉科	1診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
87	本館	1階	耳鼻咽喉科	検査室	FCU	FCC-3H	Y6003HC3BD		65.00%	2	
88	本館	1階	耳鼻咽喉科	処置室	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
89	本館	1階	耳鼻咽喉科	前室	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD		65.00%	1	
90	本館	1階	消化器センター	5診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
91	本館	1階	消化器センター	6診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
92	本館	1階	消化器センター	7診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
93	本館	1階	消化器センター	8診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
94	本館	1階	消化器センター	9診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
94-2	本館	1階	消化器センター	消化器センター内廊下	FCU		KMPK64S		65.00%	2	
94-3	本館	1階	消化器センター	消化器センター内廊下	FCU		KMPK64S		65.00%	1	
95	本館	1階	消化器センター	10診	FCU	FCC-6M	Y6003HC6BD		65.00%	1	2枚/1台
95-2	本館	1階	消化器センター	診察室	FCU	103-2-5	KMPK63S		65.00%	4	
96-2	本館	1階	消化器センター	準備室	FCU	103-1	KMPK62S-2		65.00%	1	
100	本館	1階	医事	医事課事務室（南）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	4	2枚/1台
101	本館	1階	医事	医事課事務室（北）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	5	2枚/1台
102	本館	1階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
103	本館	1階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
104	本館	1階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
105	本館	1階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
106	本館	1階	医事	相談室	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
107	本館	1階	中央廊下	1A/B談話ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	4	2枚/1台
108	本館	1階	中央廊下	中央廊下（中）	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
109	本館	1階	中央廊下	中央廊下（北）	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
110	本館	1階	中央廊下	中央廊下（北）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
111	本館	1階	薬剤部	調剤室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	4	2枚/1台
112	本館	1階	薬剤部	仮眠室	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
113	本館	1階	放射線	受付	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
114	本館	1 階	放射線	XTV室-3	FCU	H15-6M	KMPK606S		65.00%	1	
115	本館	1 階	放射線	暗室	FCU	H15-6L	KLLK64S		LL	1	
116	本館	1 階	放射線	内視鏡カンファレンス(1)	FCU	H15-4L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
118	本館	1 階	放射線	読影室	FCU	H15-2M	KLLK62S		LL	1	
119	本館	1 階	放射線	操作ホール	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	6	
120	本館	1 階	放射線	放射線受付前廊下	FCU	H15-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
121	本館	2階	人工透析	ナースステーション	FCU	H15-3M	KLLK63S		LL	2	
122	本館	2階	人工透析	隔離室(個人透析室)	FCU	H15-4H	KMPK64S		65.00%	3	
123	本館	2階	人工透析	カンファレンス	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	
124	本館	2階	人工透析	倉庫	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	
125	本館	2階	人工透析	待合1・2	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	
126	本館	2階	人工透析	透析室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2		LL	8	2枚/1台
127	本館	2階	人工透析	透析室 準備室	FCU	H15-3L	KLLK63S		LL	1	
136	本館	2階	病理検査	フランク室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
137	本館	2階	病理検査	電子顕微鏡室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
138	本館	2階	病理検査	資材管理室	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
139	本館	2階	病理検査	包理室	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
140	本館	2階	病理検査	染色体作業室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
141	本館	2階	病理検査	組織・細胞診断室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
142	本館	2階	病理検査	組織化学室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
143	本館	2階	病理検査	電顕準備室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
144	本館	2階	病理検査	電顕準備室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
145	本館	2階	病理検査	病理検査室	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	4	
146	本館	2階	病理検査	分析室	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
147	本館	2階	病理検査	包埋室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
149	本館	2階	管理	医局5	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
150	本館	2階	管理	院長室	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
151	本館	2階	管理	会議室（看護部）	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	3	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
152	本館	2階	管理	管財・物流	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	3	
153	本館	2階	管理	管財・物流	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
154	本館	2階	管理	研修室1（小会議室）	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
155	本館	2階	管理	研修室2	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
156	本館	2階	管理	事務局長室（事務部長室）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
157	本館	2階	管理	総務課	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	5	2枚/1台
158	本館	2階	管理	電話交換休憩室	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
159	本館	2階	管理	電話交換室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
160	本館	2階	管理	部長室（会議室）	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
161	本館	2階	管理	部長室	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
163	本館	2階	管理	副院長室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
164	本館	2階	管理	小会議室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
165	本館	2階	管理	看護部長室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
166	本館	2階	管理	副院長室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
167	本館	2階	管理	院長代理	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
171	本館	2階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
172	本館	2階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	5	
177	本館	2階	臨床検査	UCG1～4	FCU	H16-3M	KLLK62S		LL	4	
178	本館	2階	臨床検査	UCGTEE	FCU	H16-3M	KLLK62S		LL	1	
179	本館	2階	臨床検査	仮眠室	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
180	本館	2階	臨床検査	データ処理	FCU	H16-4L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
181	本館	2階	臨床検査	臨床検査2	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	3	2枚/1台
182	本館	2階	臨床検査	検査情報室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
183	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-4M	KLLK64S		LL	4	
184	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	7	2枚/1台
185	本館	2階	臨床検査	採血室	FCU	H16-4M	KLLK64S		LL	1	
186	本館	2階	臨床検査	採血室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	6	2枚/1台
187	本館	2階	臨床検査	試薬室	FCU	H16-2M	KLLK62S		LL	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
187-2	本館	2階	臨床検査	前室	FCU	H16-2M	KLLK62S		LL	1	
188	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
189	本館	2階	臨床検査	トレッドミル1～3	FCU	H16-4M	KLLK62S		LL	3	
190	本館	2階	臨床検査	ECG1～3	FCU	H16-4M	KLLK62S		LL	3	
190-2	本館	2階	臨床検査	ABIサーモ	FCU	H16-4M	KLLK62S		LL	1	
191	本館	2階	臨床検査	聴力検査室	FCU	H16-6L	KLLK64S		LL	1	
192	本館	2階	臨床検査	洗浄室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	4	2枚/1台
193	本館	2階	臨床検査	臨床研究部 研修室1	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
194	本館	2階	臨床検査	待合	FCU	H16-2M	KLLK62S		LL	1	
195	本館	2階	臨床検査	待合	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
196	本館	2階	臨床検査	平行機能	FCU	H16-6M	KLLK64S		LL	1	
197	本館	2階	臨床検査	肺機能検査・BMR室	FCU	H16-4M	KLLK64S		LL	2	
198	本館	2階	臨床検査	滅菌室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
199	本館	3階	3 B	320号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
200	本館	3階	3 B	321号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
201	本館	3階	3 B	322号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
202	本館	3階	3 B	323号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
203	本館	3階	3 B	324号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
204	本館	3階	3 B	325号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
205	本館	3階	3 B	326号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
206	本館	3階	3 B	327号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
207	本館	3階	3 B	328号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
208	本館	3階	3 B	329号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
209	本館	3階	3 B	330号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
210	本館	3階	3 B	331号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
211	本館	3階	3 B	332号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
212	本館	3階	3 B	333号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
213	本館	3階	3 B	334号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
214	本館	3階	3 B	335号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
215	本館	3階	3 B	336号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
216	本館	3階	3 B	3Bナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
217	本館	3階	3 B	3Bカンファ	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	
218	本館	3階	3 B	プレイルーム	FCU	H15-4M	KMPK64S	1台	65.00%	1	
219	本館	3階	3 B	乳幼児聴覚支援センター	FCU	H15-2L	KLLK62S		LL	1	
220	本館	3階	3 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	KMPK64S	65.00%	1	
221	本館	3階	オペ室	スタッフステーション	FCU	FCK-6L	KLLK64S		LL	2	
224	本館	3階	オペ室	リカバリー	FCU	FCK-4L	KLLK64S		LL	1	
225	本館	3階	オペ室	リカバリー	FCU	FCK-2L	KLLK64S		LL	1	
226	本館	3階	オペ室	家族控室	FCU	FCK-2L	KLLK64S		LL	1	
227	本館	3階	オペ室	回復室	FCU	FCK-4L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
229	本館	3階	オペ室	処置室	FCU	FCK-2L	KLLK62S		LL	1	
230	本館	3階	オペ室	処置室前廊下	FCU	FCK-6L	KLLK64S		LL	1	
231	本館	3階	オペ室	女子更衣室	FCU	FCK-2L	KLLK62S		LL	1	
232	本館	3階	オペ室	乗せ買えホール	FCU	FCK-6L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
233	本館	3階	オペ室	乗せ買えホール	FCU	FCK-4L	KLLK62S-2		LL	1	2枚/1台
234	本館	3階	オペ室	診察室	FCU	FCK-4L	KLLK64S		LL	1	
235	本館	3階	オペ室	説明室 1	FCU	FCK-4L	KLLK62S		LL	1	
236	本館	3階	オペ室	説明室 2	FCU	FCK-4L	KLLK62S		LL	1	
237	本館	3階	オペ室	説明室 3	FCU	FCK-2L	KLLK62S		LL	1	
238	本館	3階	オペ室	前室	FCU	FCK-4L	KLLK62S		LL	1	
239	本館	3階	オペ室	大型器材庫	FCU	FCK-6L	KLLK62S-2		LL	3	2枚/1台
240	本館	3階	オペ室	男子更衣室	FCU	FCK-2L	KLLK62S		LL	1	
241	本館	3階	3 D	361号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
242	本館	3階	3 D	362号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
243	本館	3階	3 D	363号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
244	本館	3階	3 D	364号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
245	本館	3階	3 D	365号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
246	本館	3階	3 D	366号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
247	本館	3階	3 D	367号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
248	本館	3階	3 D	368号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
249	本館	3階	3 D	369号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
250	本館	3階	3 D	370号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
251	本館	3階	3 D	371号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
252	本館	3階	3 D	372号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
253	本館	3階	3 D	373号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
254	本館	3階	3 D	374号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
255	本館	3階	3 D	375号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
256	本館	3階	3 D	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	3	
257	本館	3階	3 D	指導室	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
258	本館	3階	3 D	沐浴室	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
259	本館	3階	3 D	加温室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
260	本館	3階	3 D	新生児室前室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
261	本館	3階	3 D	新生児室	FCU	H15-6H	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
262	本館	3階	3 D	新生児室	FCU	H15-4H	KMPK64S		65.00%	1	
263	本館	3階	3 D	LDR-1	FCU	H15-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
264	本館	3階	3 D	LDR-2	FCU	H15-8M	KMPK63S-2		65.00%	1	2枚/1台
265	本館	3階	3 D	LDR-2前廊下	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
266	本館	3階	3 D	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
267	本館	3階	共通	3A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
268	本館	3階	共通	3C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
269	本館	3階	共通	家族待合	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
270	本館	3階	共通	旧3Aカンファレンス	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
271	本館	3階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
272	本館	4階	4 A	401号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
273	本館	4階	4 A	402号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
274	本館	4階	4 A	403号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
275	本館	4階	4 A	404号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
276	本館	4階	4 A	405号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
277	本館	4階	4 A	406号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
278	本館	4階	4 A	407号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
279	本館	4階	4 A	408号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
280	本館	4階	4 A	409号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
281	本館	4階	4 A	410号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
282	本館	4階	4 A	411号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
283	本館	4階	4 A	412号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
284	本館	4階	4 A	413号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
285	本館	4階	4 A	414号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
286	本館	4階	4 A	416号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
287	本館	4階	4 A	417号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
288	本館	4階	4 A	418号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
289	本館	4階	4 A	419号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
290	本館	4階	4 A	420号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
291	本館	4階	4 A	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
292	本館	4階	4 A	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
293	本館	4階	4 B	421号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
294	本館	4階	4 B	422号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
295	本館	4階	4 B	423号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
296	本館	4階	4 B	424号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
297	本館	4階	4 B	425号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
298	本館	4階	4 B	426号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
299	本館	4階	4 B	427号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
300	本館	4階	4 B	428号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
301	本館	4階	4 B	429号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
302	本館	4階	4 B	430号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
303	本館	4階	4 B	431号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
304	本館	4階	4 B	432号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
305	本館	4階	4 B	433号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
306	本館	4階	4 B	434号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
307	本館	4階	4 B	435号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
308	本館	4階	4 B	436号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
309	本館	4階	4 B	437号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
310	本館	4階	4 B	439号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
311	本館	4階	4 B	440号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
312	本館	4階	4 B	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
313	本館	4階	4 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
314	本館	4階	4 D	461号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
315	本館	4階	4 D	462号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
316	本館	4階	4 D	463号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
317	本館	4階	4 D	464号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
318	本館	4階	4 D	467号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
319	本館	4階	4 D	468号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
320	本館	4階	4 D	473号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
321	本館	4階	4 D	474号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
322	本館	4階	4 D	477号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
323	本館	4階	4 D	475号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
324	本館	4階	4 D	476号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
325	本館	4階	4 D	478号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
326	本館	4階	4 D	480号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
327	本館	4階	4 D	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
328	本館	4階	4 D	準備室（466号）	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
329	本館	4階	4 D	処置室（479号）	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
330	本館	4階	共通	4A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
331	本館	4階	共通	4A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
332	本館	4階	共通	4C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
333	本館	4階	共通	4C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
334	本館	4階	共通	相談室(南) 仮眠室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
335	本館	4階	共通	相談室(北) 面接室	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
336	本館	4階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
337	本館	5階	5 A	501号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
338	本館	5階	5 A	502号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
339	本館	5階	5 A	503号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
340	本館	5階	5 A	504号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
341	本館	5階	5 A	505号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
342	本館	5階	5 A	506号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
343	本館	5階	5 A	507号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
344	本館	5階	5 A	508号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
345	本館	5階	5 A	509号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
346	本館	5階	5 A	510号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
347	本館	5階	5 A	511号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
348	本館	5階	5 A	512号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
349	本館	5階	5 A	513号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
350	本館	5階	5 A	514号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
351	本館	5階	5 A	516号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
352	本館	5階	5 A	517号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
353	本館	5階	5 A	518号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
354	本館	5階	5 A	519号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
355	本館	5階	5 A	520号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
356	本館	5階	5 A	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
357	本館	5階	5 A	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
358	本館	5階	5 B	521号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
359	本館	5階	5 B	522号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
360	本館	5階	5 B	523号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
361	本館	5階	5 B	524号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
362	本館	5階	5 B	525号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
363	本館	5階	5 B	526号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
364	本館	5階	5 B	527号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
365	本館	5階	5 B	528号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
366	本館	5階	5 B	529号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
367	本館	5階	5 B	530号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
368	本館	5階	5 B	531号	FCU	H15-3M	KMPK63S		65.00%	1	
369	本館	5階	5 B	532号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
370	本館	5階	5 B	533号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
371	本館	5階	5 B	534号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
372	本館	5階	5 B	536号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
373	本館	5階	5 B	537号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
374	本館	5階	5 B	538号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
375	本館	5階	5 B	539号	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
376	本館	5階	5 B	540号	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	1	
377	本館	5階	5 B	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S		65.00%	2	
378	本館	5階	5 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S		65.00%	1	
379	本館	5階	5 C	更衣室1	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
380	本館	5階	5 C	更衣室2	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
381	本館	5階	5 C	医局1	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	2	
382	本館	5階	5 C	医局2	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
383	本館	5階	5 C	医局3	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	2	
384	本館	5階	5 C	医局4	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
385	本館	5階	5 C	医局5	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
386	本館	5階	5 C	医局6	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
387	本館	5階	5 C	医局7	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
388	本館	5階	5 C	医局8	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	2	
389	本館	5階	5 C	医局9	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
390	本館	5階	5 C	医局9	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	2	
391	本館	5階	5 C	医局10	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
392	本館	5階	5 C	医局11	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
393	本館	5階	5 C	医局12	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	1	
394	本館	5階	5 C	医局13	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
395	本館	5階	5 D	561号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
396	本館	5階	5 D	562号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
397	本館	5階	5 D	563号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
399	本館	5階	5 D	566号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
400	本館	5階	5 D	567号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
401	本館	5階	5 D	568号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
402	本館	5階	5 D	569号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
403	本館	5階	5 D	570号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
404	本館	5階	5 D	571号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
405	本館	5階	5 D	572号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
406	本館	5階	5 D	573号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
407	本館	5階	5 D	574号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
408	本館	5階	5 D	575号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
409	本館	5階	5 D	576号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
410	本館	5階	5 D	577号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
411	本館	5階	5 D	578号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
412	本館	5階	5 D	579号	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	
413	本館	5階	5 D	580号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
414	本館	5階	5 D	ナースステーション	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	2	
415	本館	5階	5 D	処置室	FCU	H16-2M	KMPK62S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
416	本館	5階	共通	5A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
417	本館	5階	共通	5A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
418	本館	5階	共通	5C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
419	本館	5階	共通	5C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
420	本館	5階	共通	相談室(南)	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
421	本館	5階	共通	相談室(北)	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
422	本館	5階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
423	本館	6階	6 B	621号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
424	本館	6階	6 B	622号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
425	本館	6階	6 B	623号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
426	本館	6階	6 B	624号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
427	本館	6階	6 B	625号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
428	本館	6階	6 B	626号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
429	本館	6階	6 B	627号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
430	本館	6階	6 B	628号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
431	本館	6階	6 B	629号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
432	本館	6階	6 B	630号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
433	本館	6階	6 B	631号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
434	本館	6階	6 B	632号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
435	本館	6階	6 B	633号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
436	本館	6階	6 B	634号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
437	本館	6階	6 B	635号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
438	本館	6階	6 B	636号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
439	本館	6階	6 B	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
440	本館	6階	6 B	食堂	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	4	
441	本館	6階	6 C	641号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
442	本館	6階	6 C	642号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
443	本館	6階	6 C	643号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
444	本館	6階	6 C	644号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
445	本館	6階	6 C	645号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
446	本館	6階	6 C	646号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
447	本館	6階	6 C	647号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
448	本館	6階	6 C	648号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
449	本館	6階	6 C	649号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
450	本館	6階	6 C	650号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
451	本館	6階	6 C	651号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
452	本館	6階	6 C	652号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
453	本館	6階	6 C	653号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
454	本館	6階	6 C	654号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
455	本館	6階	6 C	656号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
456	本館	6階	6 C	657号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
457	本館	6階	6 C	658号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
458	本館	6階	6 C	659号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
459	本館	6階	6 C	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
460	本館	6階	6 C	処置室	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
461	本館	6階	6 D	661号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
462	本館	6階	6 D	662号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
463	本館	6階	6 D	663号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
464	本館	6階	6 D	664号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
465	本館	6階	6 D	665号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
466	本館	6階	6 D	666号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
467	本館	6階	6 D	667号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
468	本館	6階	6 D	668号	FCU	H16-4M	KMPK64S		65.00%	1	
469	本館	6階	6 D	669号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
470	本館	6階	6 D	670号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
471	本館	6階	6 D	671号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
472	本館	6階	6 D	672号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
473	本館	6階	6 D	673号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
474	本館	6階	6 D	675号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
475	本館	6階	6 D	676号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
476	本館	6階	6 D	677号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	1	2枚/1台
477	本館	6階	6 D	678号	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
478	本館	6階	6 D	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2		65.00%	2	2枚/1台
479	本館	6階	6 D	処置室	FCU	H16-3M	KMPK63S		65.00%	1	
480	本館	6階	共通	6A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
481	本館	6階	共通	6C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S		LL	2	
482	本館	6階	共通	6C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2		LL	2	2枚/1台
483	本館	6階	共通	相談室(南)	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
484	本館	6階	共通	相談室(北)	FCU	H16-3L	KLLK63S		LL	1	
485	本館	6階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S		LL	1	
501	北館	1 階	中央処置	区画 1	FCU	FCC-12H	KMPK64S-2		65.00%	1	
502	北館	1 階	中央処置	区画 1	FCU	FCC-12H	Y6003HC2BD		65.00%	1	3枚/1台
503	北館	1 階	中央処置	区画 1			Y6003HC3BD			1	
503	北館	1 階	中央処置	区画 1			Y6003HC4BD			1	
504	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC2BD		65.00%	1	
505	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC3BD		65.00%	1	
506	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
507	北館	1 階	中央処置	区画 3	FCU	FCK-12H	K64S-2		65.00%	1	2枚/1台
508	北館	1 階	中央処置	スタッフステーション	FCU	FCK-4M	K64S		65.00%	2	
509	北館	1 階	中央処置	処置室 2	FCU	FCK-4M	K64S		65.00%	1	
510	北館	1 階	外来化学	区画 A	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD		65.00%	1	2枚まとめて1台
511	北館	1 階	外来化学	区画 A	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
512	北館	1 階	外来化学	区画 B	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD		65.00%	1	2枚まとめて1台
513	北館	1 階	外来化学	区画 B	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD		65.00%	1	

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
514	北館	1 階	外来化学	区画C	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD		65.00%	1	2枚まとめて1台
515	北館	1 階	外来化学	区画C	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
516	北館	1 階	外来化学	区画D	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD		65.00%	1	2枚まとめて1台
517	北館	1 階	外来化学	区画D	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
518	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	K64S		65.00%	3	
519	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
520	北館	1 階	外来化学	区画E	FCU	FCC-12H	K64S-2		65.00%	1	2枚/1台
521	北館	1 階	外来化学	区画F	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD		65.00%	1	2枚まとめて1台
522	北館	1 階	外来化学	区画F	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
523	北館	1 階	外来化学	区画G	FCU	FCC-12H	K64S-2		65.00%	1	2枚/1台
527	北館	1 階	外来化学	区画H	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
528	北館	1 階	外来化学	診察室6	FCU	FCC-6M	Y6003HC2BD		65.00%	2	2枚まとめて1台
529	北館	1 階	外来化学	診察室6	FCU	FCC-6M	Y6003HC3BD		65.00%	2	
530	北館	1 階	外来化学	受付	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD		65.00%	1	
531	北館	1 階	外来化学	カンファレンス2	FCU	FCC-6M	Y6003HC4BD		65.00%	1	
535	北館	1 階	循環器センター	診察 1	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
536	北館	1 階	循環器センター	診察 2	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
537	北館	1 階	循環器センター	診察 3	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
538	北館	1 階	循環器センター	診察 4	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
539	北館	1 階	循環器センター	診察処置 1	FCU	FCC-6M	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
545	北館	1 階	待合ホール		FCU	FCB-12M	YAFM807A		65.00%	10	
546	北館	2階	リハビリ	和室	FCU	FCB-4MK	YAFM847A		65.00%	1	
547	北館	3階	3 E	3E. ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD		65.00%	4	2枚/1台
549	北館	3階	3 E	702号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
550	北館	3階	3 E	703号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
551	北館	3階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
552	北館	3階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
553	北館	3階	3 E	705号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
554	北館	3階	3 E	706号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台

F C Uフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
555	北館	3階	3 E	707号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
556	北館	3階	3 E	708号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
557	北館	3階	3 E	709号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
558	北館	3階	3 E	710号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
559	北館	3階	3 E	711号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
560	北館	3階	3 E	712号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
561	北館	3階	3 E	713号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
563	北館	3階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
564	北館	3階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
565	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
566	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
567	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
568	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
569	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
570	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
571	北館	3階	3 E	719号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
572	北館	3階	3 E	720号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
573	北館	3階	3 E	721号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
574	北館	3階	3 E	722号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
576	北館	4階	4 E	732号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
577	北館	4階	4 E	733号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
578	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
579	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
580	北館	4階	4 E	735号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
581	北館	4階	4 E	736号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
582	北館	4階	4 E	737号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
583	北館	4階	4 E	738号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
584	北館	4階	4 E	739号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台

FCUフィルター（ユニットは昭和鉄工製） 第2期

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	サイズ等変更	効率	台数	備考
585	北館	4階	4 E	740号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
586	北館	4階	4 E	741号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
587	北館	4階	4 E	742号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
588	北館	4階	4 E	743号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
590	北館	4階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
591	北館	4階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD		65.00%	1	
592	北館	4階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
593	北館	4階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
594	北館	4階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
595	北館	4階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
596	北館	4階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
597	北館	4階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
598	北館	4階	4 E	749号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
599	北館	4階	4 E	750号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
600	北館	4階	4 E	751号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
601	北館	4階	4 E	752号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD		65.00%	1	2枚/1台
602	北館	4階	4 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD		65.00%	4	2枚/1台
623	北館	5階	5 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD		65.00%	3	2枚/1台
									合計	687	