

入札名：平成 29 年度 静岡県立総合病院で使用する電気需給契約

上記案件につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

番号	質問事項	質問内容
1	入札書に記載する日付を教えてください。	入札日当日の日付を記入してください。
2	入札書別紙（様式 4）に関して <ul style="list-style-type: none"> ・押印は必要ですか。 ・添付方法に指定はありますか。（ホチキス留め、割印など） ・入札書別紙（様式 4）とは別に月ごとの内訳書を添付する必要はございますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印は必要ありません。 ・添付方法に指定はありません。 ・入札書別紙（様式 4）とは別に月ごとの内訳書を添付する必要はありません。
3	入札書別紙で使用する単価は税抜、税込任意でしょうか。	税抜、税込任意ですが、入札書別紙（様式 4）の「5 税方式」において、外税方式か内税方式のいずれかにマルをつけること。
4	基本料金積算時に力率割引及び割増を含める必要がありますか。	基本料金積算時に力率割引及び割増を含めてください。
5	以下の端数処理について、指定があれば教えてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・基本料金と従量料金の端数処理 ・月合計の端数処理 ・総価の端数処理 ・税抜金額の端数処理 	すべてにおいて端数切捨にしてください。
6	旧一般電気事業者からの供給時の契約種別（料金メニュー：業務用か、産業用か）を教えてください。	業務用電力契約です。
7	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	特別高圧送電線工事（ルート変更）と特別高圧受変電設備変更工事（トランス増量）がありますが、現供給事業者が申込手続き済です。
8	契約電力が、現在と今回（今回の供給開始時）で変更になる施設がある場合、現在の契約電力を教えてください。 （供給開始申込時に、変更理由等をご確認させていただきます）	平成 28 年度の契約電力は 3,300Kw です。

9	予備送電がございますが、種類は「予備線」、「予備電源」のどちらでしょうか。	予備線です。
10	「自家発補給電力」の契約がございますが、使用月、未使用月と予定使用電力量 (kWh) を教えてください。	平成 28 年度契約において、平成 29 年 1 月時点では、自家発補給電力の使用はありません。 仕様書に記載のとおり自家発補給電力契約は 380kw です。
11	融雪用電力の契約はございますか。	融雪用電力の契約はありません。
12	旧一般電気事業者が値上げをした場合、契約単価見直しについて協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	見直しを要する理由を確認のうえ、協議により判断します。
13	契約途中で消費税が増税となった場合、増税を加味した変更契約の締結について協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	協議に応じます。
14	入札対象施設の現供給者を教えてください(複数者ある場合はその旨を教えてください)。	ダイヤモンドパワー株式会社です。
15	現供給者が旧一般電気事業者の場合、開札後の切替申請から供給開始までの日数により切替が間に合わない場合がございます。該当地域の旧一般電気事業者(ネットワークサービスセンター)と事前検討をされ、開札以降に切替手続きをしても間に合うことの確約をいただいておりますでしょうか。	現供給者が旧特定規模電気事業者であり、切替までの期間に問題がないことを確認しています。
16	請求書に関しまして、弊社はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。また、毎月の受電月報(30分データ)・計算書・検針票・領収書の提供も、同様にWEBからのダウンロードとなります旨予め承いただけますか。	請求書は、原則、代表者印が押印されたものの郵送をお願いしています。 受電月報(30分データ)・計算書・検針票・領収書についてはWEBでの提出を認めます。
17	(計量日) 条文を以下に変更または追加して頂くことは可能でしょうか。又はその協議に応じて頂くことは可能でしょうか。 『計量日は毎月 1 日午前 0 : 0 0 に行う。』	表現の違いだけであり、内容については相違ないので変更はいたしかねます。

18	<p>(権利義務の譲渡) 条文を以下に変更または追加して頂くか、又はその協議に応じて頂くことは可能でしょうか。</p> <p>『ただし、予め書面により甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。』</p> <p>また、変更・追加不可の場合に覚書・協議書等での対応は可能でしょうか。</p>	<p>本契約について、電気料金債権の譲渡等の承諾は対応いたしかねます。</p>
19	<p>現在の契約電力および直近一年間の最大需要電力を提示いただけますでしょうか。</p>	<p>平成28年度契約電力：3,300kw 最大需用電力：14,352,000kwh</p>
20	<p>アンシラリーサービス料金は入札価格に含めますでしょうか。</p>	<p>適用除外となっているため入札価格には含めません。</p>
21	<p>入札金額の算定に際して、自家発補給電力は不使用と考慮して算出すればよろしいでしょうか。</p>	<p>不使用として算出してください。</p>
22	<p>内訳書の提出は必要でしょうか。それとも様式4「入札書別紙」は入札内訳書に該当するという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>様式4「入札書別紙」が入札内訳書に該当します。</p>
23	<p>総額の108分の100に相当する金額(入札価格)を算定する場合の端数処理について、以下のAパターンとBパターンのどちらにすればよいかご教示ください。</p> <p>Aパターン・・・小数点以下切り捨て方式 Bパターン・・・小数点以下切り上げ方式</p>	<p>Aパターンの小数点以下切り捨て方式で算定してください。</p>
24	<p>封筒の記載方法、大きさや封印方法に指定はありますでしょうか。</p>	<p>封筒の記載方法は入札説明書9入札(5)のとおり記載をしてください。</p> <p>封筒の大きさの指定はありません。</p> <p>封印は、封筒の継ぎ目すべてに入札書に押印する印と同じ印で封印をしてください。</p>

25	請求書の送付はひとつの需給契約に一通となりますが、施設内のテナント等に対し個別に請求書を送付（分割請求）する対応はありますでしょうか。	ありません。
26	弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、契約書にない細目的事項に関しては弊社の電気需給約款に依拠するかたちで締結させていただくことは可能でしょうか。	修正、追加を要する理由等を確認のうえ、協議により判断します。 契約書に定めのない細目的事項については、電気需給約款の内容を確認のうえ、協議により判断します。
27	弊社に責めのない場合は、損害賠償の対象外と考えてよろしいでしょうか。 これを明確にする観点から、弊社が落札した場合、契約書を修正していただくことは可能でしょうか。	契約書（案）第 17 条（損害賠償）に示すとおり。 契約書の修正内容を要する点があれば、落札後協議してください。
28	弊社が落札した場合、契約先変更の手続き等に必要な以下の内容についてご提示いただけますでしょうか。 ・供給地点特定番号 ・現在の供給者とのご契約番号 ・現在の供給者とのご契約名義 ・現在の供給者 ・現在の電気主任技術者 ・過去 1 年間分の 30 分値データもしくは 30 分値データの提供に関する委任状	落札業者に左記の情報を提供します。
29	購入先の切替や契約電力の増加に伴い、一般送配電事業者で工事等が必要になる場合がございますが、本件につきまして、契約開始日までの購入先の切替や契約電力の増加について、一般送配電事業者へ確認のご確認のうえ、問題ないとの認識でよろしいでしょうか。	問題ありません。
30	供給先変更に伴う託送申込から契約開始まで 2 ヶ月程度要す場合があります。改札日から契約開始まで短期間ですが、一般送配電事業者へ手続きに関し問題無いことを確認されていますでしょうか。	問題ないことを確認しています。

31	質問書を提出した場合、書面でご回答をいただけますでしょうか。また、回答内容を確認するために担当者さま宛てに電話することは可能でしょうか。	質問に対する回答は当院のホームページ上に掲載します。
32	郵送で入札する場合、開札結果は電話でも確認可能でしょうか。 その場合、全ての応札者名、応札価格等を教えていただくことは可能でしょうか。	当院ホームページ上に開札結果（全ての応札者名、応札価格）を掲載しますので、そちらを御覧ください。
33	請求書の送付期日が翌日 10 日までとなっておりますが、土日、祝日の関係から、10 日を経過することもありますでしょうか。	契約書第 15 条に定めるとおり、毎月月末の検針後、翌月 10 日までに当該月分の電気料金を請求すること。
34	支払い方法は口座自動引き落としと振込みのどちらになるでしょうか。また、振込みの場合、振込手数料は貴社と供給者のどちらになりますか。	支払い方法は振込です。 振込手数料は当院の負担です。
35	弊社が落札した場合、契約協議は電話、メール等での対応でよろしいでしょうか。	契約協議は電話やメール等で構いませんが、必要に応じ、来院を要請する場合があります。
36	公告後に、仕様書等に変更・修正等が生じた場合は、個別にご連絡いただけますでしょうか。	個別での連絡は行っていません。 仕様書等の変更・修正が生じた場合には当院ホームページ上でお知らせします。
37	特別高圧受変電設備の更新時期はいつでしょうか。	平成 29 年 4 月に切り替えを予定しています。
38	特別高圧受変電設備の更新にともない、一般送配電事業者と、工事費負担金契約を既に締結済みでしょうか。	現在契約中の供給業者と既に工事費負担金契約を締結済みです。
39	特別高圧受変電設備の更新にともない落札者を交えた現地協議等は予定されていますか。	現在のところ予定しておりません。
40	特別高圧受変電設備の更新にともない、落札者に費用負担が発生する可能性はありますか。	落札者の費用負担は予定しておりません。