

回 答 書

業務名：平成 28 年度静岡県立総合病院 空調ダクト清掃業務委託

No	質問事項	質問内容	回答
1	空調機（天吊型）の台数	仕様書（キ. 空調機・ファンの清掃）にあります空調機（天吊型）の台数は、図面より AC-25 系統 18 台 AC-26 系統 3 台として宜しいですか。	空調機（天吊型）の台数は、AC-25 系統 18 台 AC-26 系統 3 台です。
2	ダンパーの数	設計書の内訳にダンパーが記載されておりませんが、仕様書 12 (1) 実施内容 カ にはダンパーの清掃があります。ダンパーの数は図面より 306 個として宜しいですか。	ダンパーの数は図面より 306 個です。
3	ダクトの清掃面積	設計書のダクト清掃面積と、実際に清掃作業したダクト面積の差異が発生した場合、施工後清算するものと考えて宜しいですか。	設計書のダクト清掃面積と、実際に清掃作業するダクト面積に差異が発生する場合には、協議をさせていただきます。
4	空調機の	仕様書にある キ. 空調機ファンの清掃において ※空調機内洗浄は、フィン洗浄液又は・・・とありますが、この事項は、天吊型を除くとして宜しいですか。	仕様書 12 実施内容・注意事項 (1) 実施内容①冷暖房用空調ダクト (OA. SA. RA 等) 清掃 キ 空調機・ファン清掃内の空調機内洗浄は天吊型を含むものとしてください。