



部は天井開口及び補強ヶ所を示す（本工事）
部はコア抜きヶ所を示す（本工事）
※天井ボードを剥がした場合の復旧作業は本工事とする

ファンコイルユニット																			
配 号	形 式	番 手	送風機				冷水コイル				温水コイル				電動機				台 数
			風量	SH	TH	TH	水量	SH	TH	水量	SH	TH	水量	φ	V	送風機	kW	BIF	
FCK-8	天井カセット型 (2方向)	#800	21.3	5.44	6.68	9.01	20	—	—	—	—	—	—	1	100	0.182	4	—	—
共通事項 1) 機器の能力・容量は表示された数値以上とする。 2) 機器はメーカー標準仕様とする。 3) 電源周波数は60Hzとする。 4) 冷水・温水の入口温度は冷水：7℃、温水：50℃とし、Δtは5℃とする。 5) 入口空気条件 夏期 DB26℃ WB18.7℃、冬期 DB22℃ WB15.4℃時の能力とする。 6) 天井カセット型は2方向吹出型とする。（化粧パネル付） 7) ドレンパンはSUS製とする。 8) 防振吊金物、インターロック用端子、接地極付ロック式プラグ及び電源コード 1.5mを付属とする。 9) 中性能フィルターは比色法65%以上とする。 10) シングルコイルのファンコイルユニットにはリモコンスイッチを付属とする。																			