

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
2	本館	地下1階	栄養科	洗浄室1	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台	
3	本館	地下1階	栄養科	洗浄室2	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台	
4	本館	地下1階	栄養科	食器保管室	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台	
5	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A80	LL	4	2枚/1台	
6	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A140	LL	4	2枚/1台	
7	本館	地下1階	栄養科	炊飯コーナー	PAC		KAFJ435A140	LL	1	2枚/1台	
8	本館	地下1階	栄養科	下処理室	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台	
38	本館	1階	外来尿検査室	検査室	PAC	102-1	KAFJ537G80	65.00%	3	2枚/1台	
58	本館	1階	腎センター	診察室14	PAC	101-1, 2	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台	
128	本館	2階	血液管理室	移植検査室	PAC	202-1	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台	
129	本館	2階	血液管理室	血液管理室	PAC	201-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
130	本館	2階	血液管理室	検体保存	PAC	202-3	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
131	本館	2階	血液管理室	成分採血室1	PAC	203-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
132	本館	2階	血液管理室	成分採血室2	PAC	203-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
133	本館	2階	血液管理室	病理画像	PAC	201-2	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台	
134	本館	2階	血液管理室	輸血HLA検査	PAC	201-3, 4	KAFJ537G160	65.00%	2	4枚/1台	
135	本館	2階	血液管理室	輸血情報	PAC	202-2	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
148	本館	2階	臨床工学室	中央機器管理室	PAC	203-3, 4	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
486	北館	地下1階	監視室	中央監視室	PAC	PACC-90MK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台	
487	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室1	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
488	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室2	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
489	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室3	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
490	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室4	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
491	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室5	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
492	北館	地下1階	女子休憩室	男子更衣室	PAC	PACC-63MK	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台	
493	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室1	PAC	PACC-45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
494	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室2	PAC	PACC-45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
496	北館	1階	CT・エコー	倉庫・リネン庫	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
497	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室北	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
498	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室南	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
499	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
500	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
524	北館	1階	外来化学	スタッフステーション	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	
525	北館	1階	外来化学	東通路	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台	
526	北館	1階	外来化学	調剤室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台	
533	北館	1階	守衛室	守衛仮眠室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
534	北館	1階	守衛室	守衛室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
540	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室1	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
541	北館	1 階	総合診療科	総合診療科増築診察室2	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
542	北館	1 階	総合診療科	総合診療科増築診察室3	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
543	北館	1 階	総合診療科	総合診療科増築診察室4	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
544	北館	1 階	総合診療科	総合診療科増築前室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
548	北館	3 階	3 E	701号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台	
575	北館	4 階	4 E	731号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台	
603	北館	5 階	5 E	761号	PAC	PACC-71H	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
604	北館	5 階	5 E	762号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
605	北館	5 階	5 E	763号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
606	北館	5 階	5 E	764号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
607	北館	5 階	5 E	765号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
608	北館	5 階	5 E	766号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
609	北館	5 階	5 E	767号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
610	北館	5 階	5 E	768号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
611	北館	5 階	5 E	769号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
612	北館	5 階	5 E	770号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
613	北館	5 階	5 E	771号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
614	北館	5 階	5 E	772号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
615	北館	5 階	5 E	773号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
616	北館	5 階	5 E	774号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
617	北館	5階	5 E	775号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
618	北館	5階	5 E	780号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
619	北館	5階	5 E	776号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
620	北館	5階	5 E	777号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
621	北館	5階	5 E	778号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
622	北館	5階	5 E	779号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
624	北館	5階	5 E	カンファレンス	PAC	PACC-36M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
625	北館	5階	5 E	家族控室天井内	PAC	PACB-28M	KAFJ252L36	65.00%	2		
626	北館	5階	5 E	脱衣室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
627	北館	5階	5 E	談話室	PAC	PACC-45M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
628	北館	5階	5 E	面談室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
628-1	北館	5階	共通	通路	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
635	循環器	1階	C T, MR I	1階医療用EVホール	PAC	ACP-1-4 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
636	循環器	1階	C T, MR I	1階放射線待合	PAC	ACP-1-4 d	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
637	循環器	1階	C T, MR I	1階廊下3	PAC	ACP-1-4e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
638	循環器	1階	C T, MR I	MRI室(1)操作	PAC	ACP-1-4 h	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
639	循環器	1階	E R	1Fスタッフステーション	PAC	ACP-1-1b	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	
640	循環器	1階	E R	1F処置室	PAC	ACP-1-1a	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台	
641	循環器	1階	E R	1階 G101	PAC	ACP-1-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
642	循環器	1階	E R	1階 G102	PAC	ACP-1-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
643	循環器	1 階	E R	1階 G103	PAC	ACP-1-3e	KAFJ552G80	65.00%	1		
645	循環器	1 階	E R	1階Ns待機室（師長室）	PAC	ACP-1-1l	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
646	循環器	1 階	E R	1階スタッフ通路	PAC	ACP-1-1m	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
647	循環器	1 階	E R	感染症診察室	PAC	ACP-1-4 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
648	循環器	1 階	E R	Drカンファレンス	PAC	ACP-1-3c-1	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
648-2	循環器	1 階	E R	家族控室（Drカンファレンス）	PAC	ACP-1-3b	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
649	循環器	1 階	E R	1階救急ホール	PAC	ACP-1-3c-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
650	循環器	1 階	E R	1階受付	PAC	ACP-1-1 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
651	循環器	1 階	E R	医師控室	PAC	ACP-1-1 e	KAFJ392K36	65.00%	1		
652	循環器	1 階	E R	仮眠室2	PAC	ACP-1-1 f	KAFJ392K36	65.00%	1		
653	循環器	1 階	E R	仮眠室1	PAC	ACP-1-1 g	KAFJ392K36	65.00%	1		
654	循環器	1 階	E R	リネン庫	PAC	ACP-1-1 h	KAFJ392K36	65.00%	1		
655	循環器	1 階	E R	1階診察室2	PAC	ACP-1-1 i	KAFJ392K36	65.00%	1		
656	循環器	1 階	E R	1階診察室3	PAC	ACP-1-1 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
657	循環器	1 階	E R	1階相談室（処置室）	PAC	ACP-1-3 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
658	循環器	1 階	E R	1階廊下1	PAC	ACP-1-3 d	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
659	循環器	1 階	E R	1階点滴室	PAC	ACP-1-3 h	KAFJ392K36	65.00%	3		
659-2	循環器	1 階	E R	1階点滴室（汚物処理室）	PAC	ACP-1-1 m	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
660	循環器	1 階	E R	1階風除室	PAC	ACP-1-4 b	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
661	循環器	1 階	E R	1階廊下1	PAC	ACP-1-3 i	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
662	循環器	1 階	E R	1階廊下2	PAC	ACP-1-4 c	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台	
663	循環器	1 階	E R	カンファレンス室	PAC	ACP-1-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
664	循環器	1 階	E R	1階診察室1	PAC	ACP-1-1 k	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
683	循環器	3 階	3 G	3階ME室(機器管理室)	PAC	ACP-3-3 b	KAFJ552G80	65.00%	2		
684	循環器	3 階	3 G	3階カンファレンス室2	PAC	ACP-3-1 a	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
685	循環器	3 階	3 G	3階スタッフステーション	PAC	ACP-3-4b	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台	
686	循環器	3 階	3 G	3階救急前室	PAC	ACP-3-4 a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
687	循環器	3 階	3 G	3階食事準備 コーナー	PAC	ACP-3-4 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
688	循環器	3 階	3 G	3階前室	PAC	ACP-3-2 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
689	循環器	3 階	3 G	3階当直室1	PAC	ACP-3-3 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
690	循環器	3 階	3 G	3階当直室2	PAC	ACP-3-3 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
691	循環器	3 階	3 G	3階薬剤室	PAC	ACP-3-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
692	循環器	3 階	3 G	3階廊下	PAC	ACP-3-4 d	KAFJ537G36	65.00%	4	2枚/1台	
693	循環器	3 階	共通	3階家族宿泊室	PAC	ACP-3-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
694	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室1	PAC	ACP-3-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
695	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室2	PAC	ACP-3-3h	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
696	循環器	3 階	共通	3階守衛仮眠室3	PAC	ACP-3-3 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
697	循環器	3 階	共通	説明室	PAC	ACP-3-3 e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台	
706	循環器	4 階	4 G	4階 ナースステーション	PAC	ACP-4-1	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台	
715	循環器	5 階	5 G	5階 ナースステーション	PAC	ACP-5-1	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
716	循環器	6 階	共通	6階WET	PAC	ACP-6-1c	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
717	循環器	6 階	共通	6階医局	PAC	ACP-6-1d	KAFJ537G80	65.00%	5	2枚/1台	
718	循環器	6 階	共通	6階応接室	PAC	ACP-6-1e	KAFJ392K36	65.00%	1		
719	循環器	6 階	共通	6階臨床研究教育講義室	PAC	ACP-6-1a	KAFJ537G56	65.00%	4	2枚/1台	
720	循環器	6 階	共通	6階廊下	PAC	ACP-6-1g	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	
721	循環器	6 階	共通	メディカルスキルアップセンター	PAC	ACP-6-1b	KAFJ537G36	65.00%	6	2枚/1台	
722	循環器	6 階	県大	6階会議室	PAC	ACP-6-2a	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台	
723	循環器	6 階	県大	6階教授室1	PAC	ACP-6-2 e	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
724	循環器	6 階	県大	6階教授室2	PAC	ACP-6-2 f	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
725	循環器	6 階	県大	6階助教授室	PAC	ACP-6-2 d	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台	
726	循環器	6 階	県大	臨床薬物作用解析学研究室	PAC	ACP-6-2 g	KAFJ537G56	65.00%	4	2枚/1台	
727	循環器	6 階	県大	臨床薬物動態解析学研究所1	PAC	ACP-6-2 c	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台	
728	循環器	6 階	県大	臨床薬物動態解析学研究所2	PAC	ACP-6-2 b	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	
729	循環器	6 階	県大	6階廊下	PAC	ACP-6-2 h	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台	
								合計	187		
	本館	地下1 階	薬剤部	製剤室1	PAC	MACB1-4 b	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1 階	薬剤部	製剤室2	PAC	MACB1-4 c	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1 階	薬剤部	製剤室3	PAC	MACB1-4 d	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1 階	薬剤部	製剤室4	PAC	MACB1-4e	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1 階	薬剤部	クリーンルーム1		MACB1-5a	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1 階	薬剤部	クリーンルーム2		MACB1-5b	KAFJ552G80	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	地下1階	薬剤部	調剤室	PAC	MACB1-7 a	KAFJ552G80	65.00%	3		
	本館	地下1階	薬剤部	麻薬室	PAC	MACB1-7c	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	調剤入口	PAC	MACB1-7 b	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	MACB1-8 a	KAFJ552G80	65.00%	5		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	MACB1-9 a	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	MACB1-9 a	PS600	-	1		
	本館	地下1階	薬剤部	メッセージ室	PAC	P A C B 1-3	EML-36-65	65.00%	1		
	本館	地下1階	洗濯	使用済リネン庫	PAC	F U-1	KAF J 372L280	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	F U-1	EML-36-65	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	F U-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	本館	地下1階	薬剤部	注射薬室	PAC	F U-1	PS600	-	1		
	北館	5階	5 E	ダイニング	PAC	N512-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	北館	5階	5 E	談話リビング	PAC	N512-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	北館	5階	5 E	談話リビング	PAC	N512-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		読影室	PAC	PTHP-9	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		車椅子用更衣室2	PAC	PTHP-11-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		リネン庫	PAC	PTHP-11-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		カンファレンス	PAC	PTHP-11-5	KAFJ552G80	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	PET棟	3階		画像処理室	PAC	PTHP-11-5	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		RI管理室	PAC	PTHP-11-6	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		面談室	PAC	PTHP-12-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		読影室 1	PAC	PTHP-12-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		地域医療支援室	PAC	PTHP-12-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		地域医療支援室	PAC	PTHP-12-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		廊下2	PAC	PTHP-12-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		廊下2	PAC	PTHP-12-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		回復室	PAC	PTHP-13-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		ディレクション室	PAC	PTHP-13-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		廊下3	PAC	PTHP-13-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		廊下3	PAC	PTHP-13-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		待合ホール2	PAC	PTHP-13-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		待合ホール2	PAC	PTHP-13-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		血液検査室	PAC	PTHP-13-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		陽電子待機室2	PAC	PTHP-13-8	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		陽電子待機室2	PAC	PTHP-13-8	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		男子更衣室	PAC	PTHP-13-9	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		男子更衣室	PAC	PTHP-13-9	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		女子更衣室	PAC	PTHP-13-10	KAFJ552G80	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	PET棟	2階		女子更衣室	PAC	PTHP-13-10	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		体外計測室 1	PAC	PTHP-14-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		負荷室	PAC	PTHP-14-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		患者待合室	PAC	PTHP-14-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		患者待合室	PAC	PTHP-14-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		待合ホール3	PAC	PTHP-14-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		待合ホール3	PAC	PTHP-14-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		準備室	PAC	PTHP-14-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		処置室2	PAC	PTHP-14-5	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		予備室 4	PAC	PTHP-14-6	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		スタッフ控室	PAC	PTHP-14-7	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		廊下4	PAC	PTHP-14-8	KAFJ552G80	65.00%	2		
	PET棟	1階		廊下1	PAC	PTHP-15-1	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	1階		廊下1	PAC	PTHP-15-2	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		受付、事務	PAC	PTHP-15-3	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	2階		待合ホール1	PAC	PTHP-15-4	KAFJ552G80	65.00%	1		
	PET棟	3階		受付・事務、放射線管理室	PAC	PTHP-15-5	KAFJ552G80	65.00%	2		
	PET棟	2階		待合吹抜	PAC	PTHP-15-6	KAFJ552G80	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（PAC） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	PET棟	3階		陽電子待機室2	PAC	PTHP-16	KAFJ552G80	65.00%	2		
	循環器	3 階	3 G	救急前室		JACP-3-4 a	ATMC-56-Q-D	90.00%	1		
	循環器	3 階	3 G	前室		JACP-3--2 i	ATMC-56-Q-D	90.00%	1		
								合計	74		

1期合計 261