

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
7	本館	地下1階	共通	休憩室	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
8	本館	地下1階	共通	女子更衣室（西）	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	6		
9	本館	地下1階	共通	女子更衣室（東）	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	6		
29	本館	1階	待合ホール	呼吸器センター前	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
29-2	本館	1階	待合ホール	呼吸器センター前	FCU	H16-3L	KLLK64S	LL	2		
30-2	本館	1階	乳腺外科	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
30	本館	1階	乳腺外科	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
31	本館	1階	乳腺外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
32	本館	1階	呼吸器センター	診察室6	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
33	本館	1階	呼吸器センター	診察室5	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
34	本館	1階	呼吸器センター	診察室4	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
35	本館	1階	呼吸器センター	診察室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
36	本館	1階	呼吸器センター	診察室2	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
37	本館	1階	呼吸器センター	診察室1	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	2		
39	本館	1階	形成外科	4診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
40	本館	1階	形成外科	5診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
41	本館	1階	形成外科	処置室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
43	本館	1階	女性センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
44	本館	1 階	女性センター	診察室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
45	本館	1 階	女性センター	外診 3	FCU	FCC-8H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
47	本館	1 階	女性センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
48	本館	1 階	女性センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
49	本館	1 階	女性センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
50	本館	1 階	腎センター	6診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
51	本館	1 階	腎センター	7診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
52	本館	1 階	腎センター	8診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
54	本館	1 階	皮膚科	1 診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
55	本館	1 階	皮膚科	2 診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
56	本館	1 階	皮膚科	PUVA室	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
57	本館	1 階	皮膚科	療法室	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
58	本館	1 階	眼科	診察室2	FCU	H15-2M	KLLK62S	LL	1		
59	本館	1 階	眼科	明室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
60	本館	1 階	眼科	暗室	FCU	H15-4M	KLLK64S	LL	1		
61	本館	1 階	眼科	暗室	FCU	H15-4M	KLLK64S	LL	1		
62	本館	1 階	眼科	整形外科東廊下	FCU	H15-6L	KLLK62S-2	LL	3	2枚/1台	
63	本館	1 階	眼科	診察室3	FCU	H15-2M	KLLK62S	LL	1		
64	本館	1 階	眼科	相談室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
64-2	本館	1 階	眼科	診察室 1	FCU		KMPK62S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
65	本館	1 階	眼科	処置室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
65-2	本館	1 階	眼科	診察室 4	FCU		KMPK62S	65.00%	1		
66-2	本館	1 階	眼科	眼科内廊下	FCU		KMPK64S	65.00%	2		
67-2	本館	1 階	眼科	診察前廊下	FCU		KMPK64S	65.00%	1		
68	本館	1 階	神経センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
68-2	本館	1 階	眼科	受付	FCU		KMPK62S	65.00%	1		
69	本館	1 階	神経センター	診察室14	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
69-2	本館	1 階	眼科	受付前廊下	FCU		KMPK64S	65.00%	2		
70	本館	1 階	神経センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
71	本館	1 階	神経センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
72	本館	1 階	神経センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
73	本館	1 階	神経センター	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
74	本館	1 階	整形外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
75	本館	1 階	整形外科	診察室6	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
76	本館	1 階	整形外科	処置室5	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
77	本館	1 階	整形外科	作業室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
84	本館	1 階	耳鼻咽喉科	3診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
85	本館	1 階	耳鼻咽喉科	2診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
86	本館	1 階	耳鼻咽喉科	1診	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
87	本館	1 階	耳鼻咽喉科	検査室	FCU	FCC-3H	Y6003HC3BD	65.00%	2		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
88	本館	1 階	耳鼻咽喉科	処置室	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
89	本館	1 階	耳鼻咽喉科	前室	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD	65.00%	1		
90	本館	1 階	消化器センター	5診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
91	本館	1 階	消化器センター	6診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
92	本館	1 階	消化器センター	7診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
93	本館	1 階	消化器センター	8診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
94	本館	1 階	消化器センター	9診	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
94-2	本館	1 階	消化器センター	消化器センター内廊下	FCU		KMPK64S	65.00%	2		
94-3	本館	1 階	消化器センター	消化器センター内廊下	FCU		KMPK64S	65.00%	1		
95	本館	1 階	消化器センター	10診	FCU	FCC-6M	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
95-2	本館	1 階	消化器センター	診察室	FCU	103-2-5	KMPK63S	65.00%	4		
96-2	本館	1 階	消化器センター	準備室	FCU	103-1	KMPK62S-2	65.00%	1		
100	本館	1 階	医事	医事課事務室（南）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	4	2枚/1台	
101	本館	1 階	医事	医事課事務室（北）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	5	2枚/1台	
102	本館	1 階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
103	本館	1 階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
104	本館	1 階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
105	本館	1 階	医事	受付カウンター	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
106	本館	1 階	医事	相談室	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
107	本館	1 階	中央廊下	1A/B談話ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	4	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
108	本館	1 階	中央廊下	中央廊下（中）	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
109	本館	1 階	中央廊下	中央廊下（北）	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
110	本館	1 階	中央廊下	中央廊下（北）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
111	本館	1 階	薬剤部	調剤室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	4	2枚/1台	
112	本館	1 階	薬剤部	仮眠室	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
113	本館	1 階	放射線	受付	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
114	本館	1 階	放射線	XTV室-3	FCU	H15-6M	KMPK606S	65.00%	1		
115	本館	1 階	放射線	暗室	FCU	H15-6L	KLLK64S	LL	1		
116	本館	1 階	放射線	内視鏡カンファレンス(1)	FCU	H15-4L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
118	本館	1 階	放射線	読影室	FCU	H15-2M	KLLK62S	LL	1		
119	本館	1 階	放射線	操作ホール	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	6		
120	本館	1 階	放射線	放射線受付前廊下	FCU	H15-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
121	本館	2階	人工透析	ナースステーション	FCU	H15-3M	KLLK63S	LL	2		
122	本館	2階	人工透析	隔離室(個人透析室)	FCU	H15-4H	KMPK64S	65.00%	3		
123	本館	2階	人工透析	カンファレンス	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
124	本館	2階	人工透析	倉庫	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
125	本館	2階	人工透析	待合1・2	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
126	本館	2階	人工透析	透析室	FCU	H15-6M	KLLK62S-2	LL	8	2枚/1台	
127	本館	2階	人工透析	透析室 準備室	FCU	H15-3L	KLLK63S	LL	1		
136	本館	2階	病理検査	フラン室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
137	本館	2階	病理検査	電子顕微鏡室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
138	本館	2階	病理検査	資材管理室	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
139	本館	2階	病理検査	包埋室	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
140	本館	2階	病理検査	染色体作業室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
141	本館	2階	病理検査	組織・細胞診断室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
142	本館	2階	病理検査	組織化学室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
143	本館	2階	病理検査	電顕準備室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
144	本館	2階	病理検査	電顕準備室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
145	本館	2階	病理検査	病理検査室	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	4		
146	本館	2階	病理検査	分析室	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
147	本館	2階	病理検査	包埋室	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
149	本館	2階	管理	医局 5	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
150	本館	2階	管理	院長室	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
151	本館	2階	管理	会議室（看護部）	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	3		
152	本館	2階	管理	管財・物流	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	3		
153	本館	2階	管理	管財・物流	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
154	本館	2階	管理	研修室1（小会議室）	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
155	本館	2階	管理	研修室2	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
156	本館	2階	管理	事務局長室（事務部長室）	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
157	本館	2階	管理	総務課	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	5	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
158	本館	2階	管理	電話交換休憩室	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
159	本館	2階	管理	電話交換室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
160	本館	2階	管理	部長室（会議室）	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
161	本館	2階	管理	部長室	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
163	本館	2階	管理	副院長室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
164	本館	2階	管理	小会議室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
165	本館	2階	管理	看護部長室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
166	本館	2階	管理	副院長室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
167	本館	2階	管理	院長代理	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
171	本館	2階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
172	本館	2階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	5		
177	本館	2階	臨床検査	UCG1～4	FCU	H16-3M	KLLK62S	LL	4		
178	本館	2階	臨床検査	UCGTEE	FCU	H16-3M	KLLK62S	LL	1		
179	本館	2階	臨床検査	仮眠室	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
180	本館	2階	臨床検査	データ処理	FCU	H16-4L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
181	本館	2階	臨床検査	臨床検査2	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	3	2枚/1台	
182	本館	2階	臨床検査	検査情報室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
183	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-4M	KLLK64S	LL	4		
184	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	7	2枚/1台	
185	本館	2階	臨床検査	採血室	FCU	H16-4M	KLLK64S	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
186	本館	2階	臨床検査	採血室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	6	2枚/1台	
187	本館	2階	臨床検査	試薬室	FCU	H16-2M	KLLK62S	LL	1		
187-2	本館	2階	臨床検査	前室	FCU	H16-2M	KLLK62S	LL	1		
188	本館	2階	臨床検査	検体検査室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
189	本館	2階	臨床検査	トレッドミル1～3	FCU	H16-4M	KLLK62S	LL	3		
190	本館	2階	臨床検査	ECG1～3	FCU	H16-4M	KLLK62S	LL	3		
190-2	本館	2階	臨床検査	ABIサーモ	FCU	H16-4M	KLLK62S	LL	1		
191	本館	2階	臨床検査	聴力検査室	FCU	H16-6L	KLLK64S	LL	1		
192	本館	2階	臨床検査	洗浄室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	4	2枚/1台	
193	本館	2階	臨床検査	臨床研究部 研修室1	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
194	本館	2階	臨床検査	待合	FCU	H16-2M	KLLK62S	LL	1		
195	本館	2階	臨床検査	待合	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
196	本館	2階	臨床検査	平行機能	FCU	H16-6M	KLLK64S	LL	1		
197	本館	2階	臨床検査	肺機能検査・BMR室	FCU	H16-4M	KLLK64S	LL	2		
198	本館	2階	臨床検査	滅菌室	FCU	H16-6M	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
199	本館	3階	3 B	320号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
200	本館	3階	3 B	321号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
201	本館	3階	3 B	322号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
202	本館	3階	3 B	323号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
203	本館	3階	3 B	324号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
204	本館	3階	3 B	325号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
205	本館	3階	3 B	326号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
206	本館	3階	3 B	327号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
207	本館	3階	3 B	328号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
208	本館	3階	3 B	329号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
209	本館	3階	3 B	330号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
210	本館	3階	3 B	331号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
211	本館	3階	3 B	332号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
212	本館	3階	3 B	333号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
213	本館	3階	3 B	334号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
214	本館	3階	3 B	335号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
215	本館	3階	3 B	336号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
216	本館	3階	3 B	3Bナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
217	本館	3階	3 B	3Bカンファ	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
218	本館	3階	3 B	プレイルーム	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
219	本館	3階	3 B	乳幼児聴覚支援センター	FCU	H15-2L	KLLK62S	LL	1		
220	本館	3階	3 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
221	本館	3階	オペ室	スタッフステーション	FCU	FCK-6L	KLLK64S	LL	2		
224	本館	3階	オペ室	リカバリー	FCU	FCK-4L	KLLK64S	LL	1		
225	本館	3階	オペ室	リカバリー	FCU	FCK-2L	KLLK64S	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
226	本館	3階	オペ室	家族控室	FCU	FCK-2L	KLLK64S	LL	1		
227	本館	3階	オペ室	回復室	FCU	FCK-4L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
229	本館	3階	オペ室	処置室	FCU	FCK-2L	KLLK62S	LL	1		
230	本館	3階	オペ室	処置室前廊下	FCU	FCK-6L	KLLK64S	LL	1		
231	本館	3階	オペ室	女子更衣室	FCU	FCK-2L	KLLK62S	LL	1		
232	本館	3階	オペ室	乗せ買えホール	FCU	FCK-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
233	本館	3階	オペ室	乗せ買えホール	FCU	FCK-4L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
234	本館	3階	オペ室	診察室	FCU	FCK-4L	KLLK64S	LL	1		
235	本館	3階	オペ室	説明室 1	FCU	FCK-4L	KLLK62S	LL	1		
236	本館	3階	オペ室	説明室 2	FCU	FCK-4L	KLLK62S	LL	1		
237	本館	3階	オペ室	説明室 3	FCU	FCK-2L	KLLK62S	LL	1		
238	本館	3階	オペ室	前室	FCU	FCK-4L	KLLK62S	LL	1		
239	本館	3階	オペ室	大型器材庫	FCU	FCK-6L	KLLK62S-2	LL	3	2枚/1台	
240	本館	3階	オペ室	男子更衣室	FCU	FCK-2L	KLLK62S	LL	1		
241	本館	3階	3 D	361号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
242	本館	3階	3 D	362号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
243	本館	3階	3 D	363号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
244	本館	3階	3 D	364号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
245	本館	3階	3 D	365号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
246	本館	3階	3 D	366号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
247	本館	3階	3 D	367号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
248	本館	3階	3 D	368号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
249	本館	3階	3 D	369号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
250	本館	3階	3 D	370号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
251	本館	3階	3 D	371号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
252	本館	3階	3 D	372号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
253	本館	3階	3 D	373号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
254	本館	3階	3 D	374号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
255	本館	3階	3 D	375号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
256	本館	3階	3 D	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	3		
257	本館	3階	3 D	指導室	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
258	本館	3階	3 D	沐浴室	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
259	本館	3階	3 D	加温室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
260	本館	3階	3 D	新生児室前室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
261	本館	3階	3 D	新生児室	FCU	H15-6H	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
262	本館	3階	3 D	新生児室	FCU	H15-4H	KMPK64S	65.00%	1		
263	本館	3階	3 D	LDR-1	FCU	H15-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
264	本館	3階	3 D	LDR-2	FCU	H15-8M	KMPK63S-2	65.00%	1	2枚/1台	
265	本館	3階	3 D	LDR-2前廊下	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
266	本館	3階	3 D	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
267	本館	3階	共通	3A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
268	本館	3階	共通	3C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
269	本館	3階	共通	家族待合	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
270	本館	3階	共通	旧3Aカンファレンス	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
271	本館	3階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
272	本館	4階	4 A	401号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
273	本館	4階	4 A	402号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
274	本館	4階	4 A	403号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
275	本館	4階	4 A	404号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
276	本館	4階	4 A	405号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
277	本館	4階	4 A	406号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
278	本館	4階	4 A	407号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
279	本館	4階	4 A	408号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
280	本館	4階	4 A	409号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
281	本館	4階	4 A	410号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
282	本館	4階	4 A	411号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
283	本館	4階	4 A	412号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
284	本館	4階	4 A	413号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
285	本館	4階	4 A	414号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
286	本館	4階	4 A	416号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
287	本館	4階	4 A	417号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
288	本館	4階	4 A	418号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
289	本館	4階	4 A	419号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
290	本館	4階	4 A	420号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
291	本館	4階	4 A	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
292	本館	4階	4 A	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
293	本館	4階	4 B	421号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
294	本館	4階	4 B	422号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
295	本館	4階	4 B	423号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
296	本館	4階	4 B	424号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
297	本館	4階	4 B	425号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
298	本館	4階	4 B	426号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
299	本館	4階	4 B	427号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
300	本館	4階	4 B	428号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
301	本館	4階	4 B	429号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
302	本館	4階	4 B	430号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
303	本館	4階	4 B	431号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
304	本館	4階	4 B	432号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
305	本館	4階	4 B	433号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
306	本館	4階	4 B	434号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
307	本館	4階	4 B	435号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
308	本館	4階	4 B	436号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
309	本館	4階	4 B	437号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
310	本館	4階	4 B	439号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
311	本館	4階	4 B	440号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
312	本館	4階	4 B	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
313	本館	4階	4 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
314	本館	4階	4 D	461号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
315	本館	4階	4 D	462号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
316	本館	4階	4 D	463号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
317	本館	4階	4 D	464号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
318	本館	4階	4 D	467号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
319	本館	4階	4 D	468号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
320	本館	4階	4 D	473号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
321	本館	4階	4 D	474号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
322	本館	4階	4 D	477号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
323	本館	4階	4 D	475号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
324	本館	4階	4 D	476号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
325	本館	4階	4 D	478号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
326	本館	4階	4 D	480号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
327	本館	4階	4 D	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
328	本館	4階	4 D	準備室（466号）	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
329	本館	4階	4 D	処置室（479号）	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
330	本館	4階	共通	4A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
331	本館	4階	共通	4A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
332	本館	4階	共通	4C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
333	本館	4階	共通	4C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
334	本館	4階	共通	相談室(南) 仮眠室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
335	本館	4階	共通	相談室(北) 面接室	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
336	本館	4階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
337	本館	5階	5 A	501号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
338	本館	5階	5 A	502号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
339	本館	5階	5 A	503号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
340	本館	5階	5 A	504号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
341	本館	5階	5 A	505号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
342	本館	5階	5 A	506号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
343	本館	5階	5 A	507号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
344	本館	5階	5 A	508号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
345	本館	5階	5 A	509号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
346	本館	5階	5 A	510号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
347	本館	5階	5 A	511号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
348	本館	5階	5 A	512号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
349	本館	5階	5 A	513号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
350	本館	5階	5 A	514号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
351	本館	5階	5 A	516号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
352	本館	5階	5 A	517号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
353	本館	5階	5 A	518号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
354	本館	5階	5 A	519号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
355	本館	5階	5 A	520号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
356	本館	5階	5 A	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
357	本館	5階	5 A	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
358	本館	5階	5 B	521号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
359	本館	5階	5 B	522号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
360	本館	5階	5 B	523号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
361	本館	5階	5 B	524号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
362	本館	5階	5 B	525号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
363	本館	5階	5 B	526号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
364	本館	5階	5 B	527号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
365	本館	5階	5 B	528号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
366	本館	5階	5 B	529号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
367	本館	5階	5 B	530号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
368	本館	5階	5 B	531号	FCU	H15-3M	KMPK63S	65.00%	1		
369	本館	5階	5 B	532号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
370	本館	5階	5 B	533号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
371	本館	5階	5 B	534号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
372	本館	5階	5 B	536号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
373	本館	5階	5 B	537号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
374	本館	5階	5 B	538号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
375	本館	5階	5 B	539号	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
376	本館	5階	5 B	540号	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	1		
377	本館	5階	5 B	ナースステーション	FCU	H15-4M	KMPK64S	65.00%	2		
378	本館	5階	5 B	処置室	FCU	H15-2M	KMPK62S	65.00%	1		
379	本館	5階	5 C	更衣室1	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
380	本館	5階	5 C	更衣室2	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
381	本館	5階	5 C	医局1	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	2		
382	本館	5階	5 C	医局2	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
383	本館	5階	5 C	医局3	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	2		
384	本館	5階	5 C	医局4	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
385	本館	5階	5 C	医局5	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
386	本館	5階	5 C	医局6	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
387	本館	5階	5 C	医局7	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
388	本館	5階	5 C	医局8	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	2		
389	本館	5階	5 C	医局9	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
390	本館	5階	5 C	医局9	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	2		
391	本館	5階	5 C	医局10	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
392	本館	5階	5 C	医局11	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
393	本館	5階	5 C	医局12	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	1		
394	本館	5階	5 C	医局13	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
395	本館	5階	5 D	561号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
396	本館	5階	5 D	562号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
397	本館	5階	5 D	563号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
399	本館	5階	5 D	566号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
400	本館	5階	5 D	567号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
401	本館	5階	5 D	568号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
402	本館	5階	5 D	569号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
403	本館	5階	5 D	570号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
404	本館	5階	5 D	571号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
405	本館	5階	5 D	572号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
406	本館	5階	5 D	573号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
407	本館	5階	5 D	574号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
408	本館	5階	5 D	575号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
409	本館	5階	5 D	576号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
410	本館	5階	5 D	577号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
411	本館	5階	5 D	578号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
412	本館	5階	5 D	579号	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
413	本館	5階	5 D	580号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
414	本館	5階	5 D	ナースステーション	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	2		
415	本館	5階	5 D	処置室	FCU	H16-2M	KMPK62S	65.00%	1		
416	本館	5階	共通	5A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
417	本館	5階	共通	5A/B待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
418	本館	5階	共通	5C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
419	本館	5階	共通	5C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
420	本館	5階	共通	相談室(南)	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
421	本館	5階	共通	相談室(北)	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
422	本館	5階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
423	本館	6階	6 B	621号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
424	本館	6階	6 B	622号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
425	本館	6階	6 B	623号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
426	本館	6階	6 B	624号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
427	本館	6階	6 B	625号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
428	本館	6階	6 B	626号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
429	本館	6階	6 B	627号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
430	本館	6階	6 B	628号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
431	本館	6階	6 B	629号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
432	本館	6階	6 B	630号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
433	本館	6階	6 B	631号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
434	本館	6階	6 B	632号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
435	本館	6階	6 B	633号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
436	本館	6階	6 B	634号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
437	本館	6階	6 B	635号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
438	本館	6階	6 B	636号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
439	本館	6階	6 B	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
440	本館	6階	6 B	食堂	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	4		
441	本館	6階	6 C	641号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
442	本館	6階	6 C	642号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
443	本館	6階	6 C	643号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
444	本館	6階	6 C	644号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
445	本館	6階	6 C	645号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
446	本館	6階	6 C	646号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
447	本館	6階	6 C	647号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
448	本館	6階	6 C	648号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
449	本館	6階	6 C	649号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
450	本館	6階	6 C	650号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
451	本館	6階	6 C	651号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
452	本館	6階	6 C	652号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
453	本館	6階	6 C	653号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
454	本館	6階	6 C	654号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
455	本館	6階	6 C	656号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
456	本館	6階	6 C	657号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
457	本館	6階	6 C	658号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
458	本館	6階	6 C	659号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
459	本館	6階	6 C	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
460	本館	6階	6 C	処置室	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
461	本館	6階	6 D	661号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
462	本館	6階	6 D	662号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
463	本館	6階	6 D	663号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
464	本館	6階	6 D	664号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
465	本館	6階	6 D	665号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
466	本館	6階	6 D	666号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
467	本館	6階	6 D	667号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
468	本館	6階	6 D	668号	FCU	H16-4M	KMPK64S	65.00%	1		
469	本館	6階	6 D	669号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
470	本館	6階	6 D	670号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
471	本館	6階	6 D	671号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
472	本館	6階	6 D	672号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
473	本館	6階	6 D	673号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
474	本館	6階	6 D	675号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
475	本館	6階	6 D	676号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
476	本館	6階	6 D	677号	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	1	2枚/1台	
477	本館	6階	6 D	678号	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
478	本館	6階	6 D	ナースステーション	FCU	H16-6M	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
479	本館	6階	6 D	処置室	FCU	H16-3M	KMPK63S	65.00%	1		
480	本館	6階	共通	6A/Bカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
481	本館	6階	共通	6C/Dカンファレンス	FCU	H16-4L	KLLK64S	LL	2		
482	本館	6階	共通	6C/D待合ホール	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	2	2枚/1台	
483	本館	6階	共通	相談室(南)	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
484	本館	6階	共通	相談室(北)	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	1		
485	本館	6階	共通	搬送ステーション	FCU	H16-2L	KLLK62S	LL	1		
501	北館	1 階	中央処置	区画 1	FCU	FCC-12H	KMPK64S-2	65.00%	1		
502	北館	1 階	中央処置	区画 1			Y6003HC2BD		1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
503	北館	1 階	中央処置	区画 1	FCU	FCC-12H	Y6003HC3BD	65.00%	1	3枚/1台	
503	北館	1 階	中央処置	区画 1			Y6003HC4BD		1		
504	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC2BD	65.00%	1		
505	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC3BD	65.00%	1		
506	北館	1 階	中央処置	区画 2	FCU	FCC-12H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
507	北館	1 階	中央処置	区画 3	FCU	FCK-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
508	北館	1 階	中央処置	スタッフステーション	FCU	FCK-4M	K64S	65.00%	2		
509	北館	1 階	中央処置	処置室 2	FCU	FCK-4M	K64S	65.00%	1		
510	北館	1 階	外来化学	区画 A	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	
511	北館	1 階	外来化学	区画 A	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
512	北館	1 階	外来化学	区画 B	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	
513	北館	1 階	外来化学	区画 B	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
514	北館	1 階	外来化学	区画 C	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	
515	北館	1 階	外来化学	区画 C	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
516	北館	1 階	外来化学	区画 D	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	
517	北館	1 階	外来化学	区画 D	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
518	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	K64S	65.00%	3		
519	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
520	北館	1 階	外来化学	区画 E	FCU	FCC-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
521	北館	1 階	外来化学	区画 F	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
522	北館	1 階	外来化学	区画 F	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1	2枚まとめて1台	
523	北館	1 階	外来化学	区画 G	FCU	FCC-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
527	北館	1 階	外来化学	区画H	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
528	北館	1 階	外来化学	診察室6	FCU	FCC-6M	Y6003HC2BD	65.00%	2	2枚まとめて1台	
529	北館	1 階	外来化学	診察室6	FCU	FCC-6M	Y6003HC3BD	65.00%	2		
530	北館	1 階	外来化学	受付	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD	65.00%	1		
531	北館	1 階	外来化学	カンファレンス2	FCU	FCC-6M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
535	北館	1 階	循環器センター	診察 1	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
536	北館	1 階	循環器センター	診察 2	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
537	北館	1 階	循環器センター	診察 3	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
538	北館	1 階	循環器センター	診察 4	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
539	北館	1 階	循環器センター	診察処置 1	FCU	FCC-6M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
545	北館	1 階	待合ホール		FCU	FCB-12M	YAFM807A	65.00%	10		
546	北館	2階	リハビリ	和室	FCU	FCB-4MK	YAFM847A	65.00%	1		
547	北館	3階	3 E	3E. ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	4	2枚/1台	
549	北館	3階	3 E	702号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
550	北館	3階	3 E	703号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
551	北館	3階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
552	北館	3階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
553	北館	3階	3 E	705号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
554	北館	3階	3 E	706号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
555	北館	3階	3 E	707号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
556	北館	3階	3 E	708号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
557	北館	3階	3 E	709号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
558	北館	3階	3 E	710号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
559	北館	3階	3 E	711号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
560	北館	3階	3 E	712号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
561	北館	3階	3 E	713号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
563	北館	3階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
564	北館	3階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
565	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
566	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
567	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
568	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
569	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
570	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
571	北館	3階	3 E	719号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
572	北館	3階	3 E	720号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
573	北館	3階	3 E	721号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
574	北館	3階	3 E	722号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
576	北館	4階	4 E	732号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
577	北館	4階	4 E	733号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
578	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
579	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
580	北館	4階	4 E	735号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
581	北館	4階	4 E	736号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
582	北館	4階	4 E	737号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
583	北館	4階	4 E	738号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
584	北館	4階	4 E	739号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
585	北館	4階	4 E	740号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
586	北館	4階	4 E	741号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
587	北館	4階	4 E	742号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
588	北館	4階	4 E	743号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
590	北館	4階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
591	北館	4階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
592	北館	4階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
593	北館	4階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
594	北館	4階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
595	北館	4階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
596	北館	4階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
597	北館	4階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
598	北館	4階	4 E	749号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
599	北館	4階	4 E	750号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
600	北館	4階	4 E	751号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
601	北館	4階	4 E	752号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
602	北館	4階	4 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	4	2枚/1台	
623	北館	5階	5 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	3	2枚/1台	
								合計	687		
	本館	地下	芙蓉会	芙蓉会事務所	FCU	HB-29	KLLK	LL	1		
	本館	地下	中央倉庫	検収室2	FCU	HB-30	KLLK	LL	2		
	本館	地下	中央倉庫	事務室2	FCU	HB-31	KLLK	LL	2		
	本館	地下	薬剤部	カート置場	FCU	HB-32	KLLK	LL	2		
	本館	地下	薬剤部	前室2	FCU	HB-33	KLLK	LL	1		
	本館	地下	栄養	栄養指導室	FCU	HB-36	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	内科5	FCU	H1-14	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	内科中待	FCU	H1-15	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	第二内科4	FCU	H1-16	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	第二内科3	FCU	H1-17	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	第二内科2	FCU	H1-18	KLLK	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	1階	1 A	第二内科1	FCU	H1-19	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	第二内科中待	FCU	H1-20	KLLK	LL	2		
	本館	1階	1 A	第二内科中待	FCU	H1-21	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	栄養指導室	FCU	H1-22	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	カンファレンス	FCU	H1-23	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	小児科3	FCU	H1-24	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	小児科2	FCU	H1-25	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	処置室	FCU	H1-26	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	小児科受付	FCU	H1-27	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	小児科中待	FCU	H1-28	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	小児科隔離室	FCU	H1-29	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 A	外来南東待合	FCU	H1-30	KLLK	LL	5		
	本館	1階	1 B	外来看護室	FCU	H1-32	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 B	外来看護室	FCU	H1-33	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 B	相談室	FCU	H1-34	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	一般撮影室	FCU	H1-53	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	一般撮影室2	FCU	H1-54	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	胸部撮影室3・4	FCU	H1-55	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	乳房撮影室	FCU	H1-57	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	結石破碎室	FCU	H1-58	KLLK	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	1階	1 K	泌婦撮影室	FCU	H1-59	KLLK	LL	2		
	本館	1階	1 K	頭部撮影室	FCU	H1-65	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 K	撮影室11	FCU	H1-66	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 C	フィルム	FCU	H1-105	KLLK	LL	2		
	本館	1階	1 C	フィルム	FCU	H1-111	KLLK	LL	1		
	本館	1階	1 C	中待合	FCU	H1-112	KLLK	LL	2		
	本館	1階	1 B	形成外来中待	FCU	H1-125	KLLK	LL	3		
	本館	1階	1 C	図書室	FCU	H1-127	KLLK	LL	2		
	本館	1階	入退院センター	前室	FCU	H1-130	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	受付	FCU	H2-10	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	サロン	FCU	H2-11	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	診察室1	FCU	H2-12	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	診察室2	FCU	H2-13	KLLK	LL	1		
	本館	2階	臨床工学	技師室	FCU	H2-14	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	男子更衣室	FCU	H2-15	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 A	女子更衣室	FCU	H2-16	KLLK	LL	1		
	本館	2階	2 C	副院長室	FCU	H2-47	KLLK	LL	1		
	本館	3階	3 C	大型機材庫	FCU	H3-60	KLLK	LL	1		既存で3台実施
	本館	4階	4 C	部長室	FCU	H4-66	KLLK	LL	5		
	本館	4階	4 C	更衣室	FCU	H4-67	KLLK	LL	1		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	4階	4 C	部長室	FCU	H4-68	KLLK	LL	1		
	本館	4階	4 C	更衣室2	FCU	H4-69	KLLK	LL	1		
	本館	4階	4 C	ラウンジ	FCU	H4-70	KLLK	LL	2		
	本館	4階	4 C	医局3	FCU	H4-71	KLLK	LL	1		
	本館	4階	4 C	医局4	FCU	H4-72	KLLK	LL	1		
	本館	4階	4 C	部長室	FCU	H4-73	KLLK	LL	1		
	本館	4階	4 C	部長室	FCU	H4-74	KLLK	LL	1		
	本館	5階	5 C	カンファレンス	FCU	H5-49	KLLK	LL	1		
	本館	5階	5 C	秘書室	FCU	H5-50	KLLK	LL	1		
	本館	5階	5 C	ラウンジ	FCU	H5-58	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	水治療室	FCU	N2-1	KLLK	LL	2		
	北館	2階	2 E	言語療法室1	FCU	N2-2	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	言語療法室2	FCU	N2-3	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	言語療法室2	FCU	N2-4	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	操作室	FCU	N2-5	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	物理療法室	FCU	N2-6	KLLK	LL	5		
	北館	2階	2 E	運動療法室	FCU	N2-7	KLLK	LL	6		
	北館	2階	2 E	機能評価室	FCU	N2-8	KLLK	LL	2		
	北館	2階	2 E	心臓リハビリテーション室	FCU	N2-9	KLLK	LL	4		
	北館	2階	2 E	作業療法室	FCU	N2-10	KLLK	LL	4		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	北館	2階	2 E	日常訓練室	FCU	N2-11	KLLK	LL	2		
	北館	2階	2 E	木工室	FCU	N2-13	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	個人面談室	FCU	N2-14	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	診察室1	FCU	N2-15	KLLK	LL	1		
	北館	2階	2 E	診察室2	FCU	N2-16	KLLK	LL	1		
	北館	3階	3 E	談話コーナー東	FCU	N3-21	KLLK	LL	1		
	北館	3階	3 E	談話コーナー西	FCU	N3-22	KLLK	LL	1		
	北館	3階	3 E	カンファレンス	FCU	N3-25	KLLK	LL	2		
	北館	3階	3 E	浴室	FCU	N3-26	KLLK	LL	1		
	北館	4階	4 E	談話コーナー東	FCU	N4-21	KLLK	LL	1		
	北館	4階	4 E	談話コーナー西	FCU	N4-22	KLLK	LL	1		
	北館	4階	4 E	カンファレンス	FCU	N4-25	KLLK	LL	2		
	北館	4階	4 E	浴室	FCU	N4-26	KLLK	LL	1		
	北館	6階	6 E	第3会議室	FCU	N6-1	KLLK	LL	2		
	北館	6階	6 E	本部会議室	FCU	N6-2	KLLK	LL	4		
	北館	6階	6 E	本部事務室2	FCU	N6-3	KLLK	LL	4		
	北館	6階	6 E	臨床医学	FCU	N6-4	KLLK	LL	2		
	北館	6階	6 E	臨床医学研究センター研究室	FCU	N6-5	KLLK	LL	4		
	北館	6階	6 E	本部事務室1	FCU	N6-6	KLLK	LL	3		
	北館	6階	6 E	図書室	FCU	N6-7	KLLK	LL	9		

空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 二期分（F C U） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	北館	6階	6 E	事務室	FCU	N6-8	KLLK	LL	1		
	北館	6階	6 E	談話コーナー1	FCU	N6-9	KLLK	LL	1		
	北館	6階	6 E	談話コーナー2	FCU	N6-10	KLLK	LL	1		
								合計	154		

2 期合計 841