

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
30	本館	1 階	乳腺外科	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
31	本館	1 階	乳腺外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
32	本館	1 階	呼吸器センター	診察室6	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
33	本館	1 階	呼吸器センター	診察室5	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
34	本館	1 階	呼吸器センター	診察室4	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
35	本館	1 階	呼吸器センター	診察室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
36	本館	1 階	呼吸器センター	診察室2	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
37	本館	1 階	呼吸器センター	診察室1	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	2		
39	本館	1 階	形成外科	診察室4	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
40	本館	1 階	形成外科	診察室5	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
41	本館	1 階	形成外科	処置室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
43	本館	1 階	女性センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
44	本館	1 階	女性センター	診察室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
45	本館	1 階	女性センター	外診3	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
47	本館	1 階	女性センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
48	本館	1 階	女性センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
49	本館	1 階	女性センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
50	本館	1 階	腎センター	診察室6	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
51	本館	1 階	腎センター	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
52	本館	1 階	腎センター	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
54	本館	1 階	皮膚科	診察室1	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
55	本館	1 階	皮膚科	診察室2	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
56	本館	1 階	皮膚科	PUVA室	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
57	本館	1 階	皮膚科	療法室	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
68	本館	1 階	神経センター	診察室13	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
69	本館	1 階	神経センター	診察室14	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
70	本館	1 階	神経センター	診察室12	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
71	本館	1 階	神経センター	診察室11	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
72	本館	1 階	神経センター	診察室9	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
73	本館	1 階	神経センター	診察室8	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
74	本館	1 階	整形外科	診察室7	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
75	本館	1 階	整形外科	診察室6	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
76	本館	1 階	整形外科	処置室5	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
77	本館	1 階	整形外科	作業室10	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
84	本館	1 階	耳鼻咽喉科	診察室3	FCU	FCC-6H	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
85	本館	1 階	耳鼻咽喉科	診察室2	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
86	本館	1 階	耳鼻咽喉科	診察室1	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
87	本館	1 階	耳鼻咽喉科	検査室	FCU	FCC-3H	Y6003HC3BD	65.00%	2		

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
88	本館	1 階	耳鼻咽喉科	処置室	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
89	本館	1 階	耳鼻咽喉科	前室	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD	65.00%	1		
89-2	本館	1 階	耳鼻咽喉科	受付	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD	65.00%	1		
90	本館	1 階	消化器センター	診察室5	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
91	本館	1 階	消化器センター	診察室6	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
92	本館	1 階	消化器センター	診察室7	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
93	本館	1 階	消化器センター	診察室8	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
94	本館	1 階	消化器センター	診察室9	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
95	本館	1 階	消化器センター	診察室10	FCU	FCC-6M	Y6003HC6BD	65.00%	1	2枚/1台	
114	本館	1 階	放射線	XTV室-3	FCU	H15-6M	KMPK606S	65.00%	1		
171	本館	2 階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-6L	KLLK62S-2	LL	1	2枚/1台	
172	本館	2 階	中央廊下	中央廊下	FCU	H16-3L	KLLK63S	LL	5		
501	北館	1 階	中央処置	区画1	FCU	FCK-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
502	北館	1 階	中央処置	区画2	FCU	FCC-12H	Y6003HC2BD	65.00%	1	3枚/1台	
502-2	北館	1 階	中央処置	区画2	FCU	FCC-12H	Y6003HC3BD	65.00%	1		
502-3	北館	1 階	中央処置	区画2	FCU	FCC-12H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
503	北館	1 階	中央処置	区画3	FCU	FCC-12H	Y6003HC2BD	65.00%	1	3枚/1台	
503-2	北館	1 階	中央処置	区画3	FCU	FCC-12H	Y6003HC3BD	65.00%	1		
503-3	北館	1 階	中央処置	区画3	FCU	FCC-12H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
508	北館	1 階	中央処置	スタッフステーション	FCU	FCK-4M	K64S	65.00%	2		

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
509	北館	1 階	中央処置	処置室2	FCU	FCK-4M	K64S	65.00%	1		
510	北館	1 階	外来化学	区画A	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚/1台	
511	北館	1 階	外来化学	区画A	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
512	北館	1 階	外来化学	区画B	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚/1台	
513	北館	1 階	外来化学	区画B	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
514	北館	1 階	外来化学	区画C	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚/1台	
515	北館	1 階	外来化学	区画C	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
516	北館	1 階	外来化学	区画D	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚/1台	
517	北館	1 階	外来化学	区画D	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
518	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	K64S	65.00%	3		
519	北館	1 階	外来化学	北通路	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
520	北館	1 階	外来化学	区画E	FCU	FCC-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
521	北館	1 階	外来化学	区画F	FCU	FCC-8M	Y6003HC3BD	65.00%	1	2枚/1台	
522	北館	1 階	外来化学	区画F	FCU	FCC-8M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
523	北館	1 階	外来化学	区画G	FCU	FCC-12H	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
527	北館	1 階	外来化学	区画H	FCU	FCC-4M	Y6003HC4BD	65.00%	1		
528	北館	1 階	外来化学	診察室1	FCU	FCC-6M	Y6003HC2BD	65.00%	2	2枚/1台	
529	北館	1 階	外来化学	診察室1	FCU	FCC-6M	Y6003HC3BD	65.00%	2		
530	北館	1 階	外来化学	受付	FCU	FCC-2M	Y6003HC2BD	65.00%	1		
531	北館	1 階	外来化学	カンファレンス2	FCU	FCC-6M	Y6003HC4BD	65.00%	1		

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
535	北館	1 階	循環器センター	診察室1	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
536	北館	1 階	循環器センター	診察室2	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
537	北館	1 階	循環器センター	診察室3	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
538	北館	1 階	循環器センター	診察室4	FCU	FCC-8M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
539	北館	1 階	循環器センター	診察処置1	FCU	FCC-6M	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
547	北館	3 階	3 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	4	2枚/1台	
549	北館	3 階	3 E	702号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
550	北館	3 階	3 E	703号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
551	北館	3 階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
552	北館	3 階	3 E	704号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
553	北館	3 階	3 E	705号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
554	北館	3 階	3 E	706号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
555	北館	3 階	3 E	707号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
556	北館	3 階	3 E	708号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
557	北館	3 階	3 E	709号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
558	北館	3 階	3 E	710号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
559	北館	3 階	3 E	711号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
560	北館	3 階	3 E	712号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
561	北館	3 階	3 E	713号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
563	北館	3 階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
564	北館	3階	3 E	715号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
565	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
566	北館	3階	3 E	716号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
567	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
568	北館	3階	3 E	717号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
569	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
570	北館	3階	3 E	718号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
571	北館	3階	3 E	719号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
572	北館	3階	3 E	720号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
573	北館	3階	3 E	721号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
574	北館	3階	3 E	722号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
576	北館	4階	4 E	732号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
577	北館	4階	4 E	733号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
578	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
579	北館	4階	4 E	734号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
580	北館	4階	4 E	735号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
581	北館	4階	4 E	736号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
582	北館	4階	4 E	737号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
583	北館	4階	4 E	738号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
584	北館	4階	4 E	739号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
585	北館	4 階	4 E	740号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
586	北館	4 階	4 E	741号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
587	北館	4 階	4 E	742号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
588	北館	4 階	4 E	743号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
590	北館	4 階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
591	北館	4 階	4 E	745号	FCU	FCC-4H	Y6003HC4BD	65.00%	1		
592	北館	4 階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
593	北館	4 階	4 E	746号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
594	北館	4 階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
595	北館	4 階	4 E	747号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
596	北館	4 階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
597	北館	4 階	4 E	748号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
598	北館	4 階	4 E	749号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
599	北館	4 階	4 E	750号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
600	北館	4 階	4 E	751号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
601	北館	4 階	4 E	752号	FCU	FCC-8H	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
602	北館	4 階	4 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	4	2枚/1台	
623	北館	5 階	5 E	ナースステーション	FCU	FCC-8HK	Y6003HC8BD	65.00%	3	2枚/1台	
								合計	155		

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	地下1階	中央倉庫	検収室2	FCU	HB-30	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
	本館	地下1階	薬剤部	スタッフルーム	FCU	HB-34	K64S-2	65.00%	2	2枚/1台	
	本館	地下1階	薬剤部	研修室	FCU	HB-35	K64S-2	65.00%	2	2枚/1台	
	本館	1階	1A	フィルム庫	FCU	H1-6	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	1階	1B	1B外待合	FCU	H1-50	K64S-2	65.00%	6	2枚/1台	
	本館	1階	1B	1Bスタッフ通路	FCU	H1-51	K64S-2	65.00%	4	2枚/1台	
	本館	1階	1D	中待合	FCU	H1-90	K64S-2	65.00%	4	2枚/1台	
	本館	1階	1D	受付	FCU	H1-91	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	1階	1D	1D待合	FCU	H1-98	K64S-2	65.00%	5	2枚/1台	
	本館	1階	1C	待合ホール	FCU	H1-113	K64S-2	65.00%	2	2枚/1台	
	本館	2階	2K	筋電図室	FCU	H2-77	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2K	脳波室	FCU	H2-78	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2K	脳波室	FCU	H2-79	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	2D外待合	FCU	H2-81	K64S-2	65.00%	7	2枚/1台	
	本館	2階	2D	歯科	FCU	H2-82	K64S-2	65.00%	4	2枚/1台	
	本館	2階	2D	カンファレンス5	FCU	H2-83	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室6	FCU	H2-84	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室7	FCU	H2-85	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室8	FCU	H2-86	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室9	FCU	H2-87	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	



# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	本館	2階	2D	診察室10	FCU	H2-88	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室11	FCU	H2-89	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室12	FCU	H2-90	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室13	FCU	H2-91	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室14	FCU	H2-92	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室15	FCU	H2-93	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室16	FCU	H2-94	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室17	FCU	H2-95	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室18	FCU	H2-96	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室19	FCU	H2-97	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室20	FCU	H2-98	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	2階	2D	診察室21	FCU	H2-99	K64S-2	65.00%	4	2枚/1台	
	本館	2階	2D	スタッフ通路	FCU	H2-100	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	3階	3B	338号室	FCU	H3-23	K64S-2	65.00%	4	2枚/1台	
	本館	4階	4B	438号室	FCU	H4-41	K64S-2	65.00%	1	2枚/1台	
	北館	1階	1E	医療福祉相談室	FCU	N1-21	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
	北館	1階	1E	心療内科診察室	FCU	N1-22	Y6003HC8BD	65.00%	2	2枚/1台	
	北館	1階	1E	心療内科受付	FCU	N1-24	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
	北館	1階	1E	循環器内科中待合	FCU	N1-25	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
	北館	1階	1E	循環器内科準備フィルム庫	FCU	N1-30	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	

# 空調フィルター取替業務（平成28～29年度）委託 一期分（FCU） 作業箇所一覧表

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考	備考
	北館	3 階	3 E	面談室	FCU	N3-24	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
	北館	4 階	4 E	面談室	FCU	N4-24	Y6003HC8BD	65.00%	1	2枚/1台	
	本館	地下 1 階	薬剤部	カート置場	FCU	HB-32	KLLK63 S	65.00%	2		
	本館	地下 1 階	薬剤部	前室2	FCU	HB-33	KLLK63 S	65.00%	1		
	本館	地下 1 階	薬剤部	スタッフルーム	FCU	HB-34	KLLK64 S	65.00%	2		
	本館	地下 1 階	薬剤部	研修室	FCU	HB-35	KLLK64 S	65.00%	2	2枚/1台	
	本館	地下 1 階	中央倉庫	事務室2	FCU	HB-31	KMPK62S-2	65.00%	2	2枚/1台	
								合計	86		

1 期合計 241