

# 空調フィルター取替業務委託 作業箇所一覧表 (PAC)

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
HB-1	本館	地下1階	栄養科	洗浄室1	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台
HB-2	本館	地下1階	栄養科	洗浄室2	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台
HB-3	本館	地下1階	栄養科	食器保管室	PAC		KAFJ435A80	LL	2	2枚/1台
HB-4	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A80	LL	4	2枚/1台
HB-5	本館	地下1階	栄養科	調理・盛付室	PAC		KAFJ435A140	LL	4	2枚/1台
HB-6	本館	地下1階	栄養科	炊飯コーナー	PAC		KAFJ435A140	LL	1	2枚/1台
HB-7	本館	地下1階	栄養科	下処理室	PAC		KAFJ435A80	LL	1	2枚/1台
HB-8	本館	地下1階	薬剤	製剤室1	PAC	MACB1-4 b	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-9	本館	地下1階	薬剤	製剤室2	PAC	MACB1-4 c	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-10	本館	地下1階	薬剤	製剤室3	PAC	MACB1-4 d	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-11	本館	地下1階	薬剤	製剤室4	PAC	MACB1-4e	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-12	本館	地下1階	薬剤	クリーンルーム1	PAC	MACB1-5a	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-13	本館	地下1階	薬剤	クリーンルーム2	PAC	MACB1-5b	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-14	本館	地下1階	薬剤	調剤室	PAC	MACB1-7a	KAFJ552G80	65.00%	3	
HB-15	本館	地下1階	薬剤	麻薬室	PAC	MACB1-7c	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-16	本館	地下1階	薬剤	事務室	PAC	MACB1-7 b	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-17	本館	地下1階	薬剤	注射薬室	PAC	MACB1-8 a	KAFJ552G80	65.00%	5	
HB-18	本館	地下1階	薬剤	注射薬室	PAC	MACB1-9 a	KAFJ552G80	65.00%	1	
HB-20	本館	地下1階	薬剤	メッセンジャー室	PAC	PACB1-3	KAFJ552G80	65.00%	1	
H1-1	本館	1階	外来尿検査室	検査室	PAC	102-1	KAFJ537G80	65.00%	3	2枚/1台
H1-2	本館	1階	腎センター	診察室14	PAC	101-1, 2	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
H2-1	本館	2階	血液管理室	移植検査室	PAC	202-1	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
H2-2	本館	2階	血液管理室	血液管理室	PAC	201-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
H2-3	本館	2階	血液管理室	検体保存	PAC	202-3	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
H2-4	本館	2階	血液管理室	成分採血室 1	PAC	203-1	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
H2-5	本館	2階	血液管理室	成分採血室 2	PAC	203-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
H2-6	本館	2階	血液管理室	病理画像	PAC	201-2	KAFJ537G160	65.00%	1	2枚/1台
H2-7	本館	2階	血液管理室	輸血HLA検査	PAC	201-3, 4	KAFJ537G160	65.00%	2	4枚/1台
H2-8	本館	2階	血液管理室	輸血情報	PAC	202-2	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
H2-9	本館	2階	臨床工学室	中央機器管理室	PAC	203-3, 4	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台
KB-1	北館	地下1階	監視室	中央監視室	PAC	PACC-90MK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
KB-2	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室1	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
KB-3	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室2	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
KB-4	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室3	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
KB-5	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室4	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
KB-6	北館	地下1階	女子仮眠室	仮眠室5	PAC	PACC-22MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
KB-7	北館	地下1階	男性更衣室	男性更衣室	PAC	PACC-63MK	KAFJ537G80	65.00%	2	2枚/1台
K1-1	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室1	PAC	PAC-C45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-2	北館	1階	CT・エコー	超音波検査室2	PAC	PACC-45HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-4	北館	1階	CT・エコー	倉庫・リネン庫	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K1-5	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室北	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K1-6	北館	1階	CT・エコー	乳腺検査室南	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K1-7	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-8	北館	1階	CT・エコー	腹部US検査室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台

# 空調フィルター取替業務委託 作業箇所一覧表 (PAC)

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
K1-9	北館	1階	外来化学	東通路	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台
K1-10	北館	1階	外来化学	スタッフステーション	PAC	PACC-36MK	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台
K1-11	北館	1階	外来化学	調剤室	PAC	PACC-45MK	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
K1-12	北館	1階	守衛室	守衛仮眠室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
K1-13	北館	1階	守衛室	守衛室	PAC	PACC-80MK	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
K1-14	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室1	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-15	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室2	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-16	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室3	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-17	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築診察室4	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K1-18	北館	1階	総合診療科	総合診療科増築前室	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K3-1	北館	3階	3 E	701号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G160	65.00%	1	4枚/1台
K3-2	北館	3階	3 E	714号	PAC	PACH-80H	ATMC-56-Q-D	99.97%	1	
K4-1	北館	4階	4 E	731号	PAC	PACC-112HK	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K4-2	北館	4階	4 E	744号	PAC	PACH-80H	ATMC-56-Q-D	99.97%	1	
K5-1	北館	5階	5 E	761号	PAC	PACC-71H	KAFJ537G80	65.00%	1	2枚/1台
K5-2	北館	5階	5 E	762号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-3	北館	5階	5 E	763号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-4	北館	5階	5 E	764号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-5	北館	5階	5 E	765号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-6	北館	5階	5 E	766号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-7	北館	5階	5 E	767号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-8	北館	5階	5 E	768号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-9	北館	5階	5 E	769号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-10	北館	5階	5 E	770号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-11	北館	5階	5 E	771号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-12	北館	5階	5 E	772号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-13	北館	5階	5 E	773号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-14	北館	5階	5 E	774号	PAC	PACC-36H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-15	北館	5階	5 E	775号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-16	北館	5階	5 E	776号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-17	北館	5階	5 E	777号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-18	北館	5階	5 E	778号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-19	北館	5階	5 E	779号	PAC	PACC-45H	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-20	北館	5階	5 E	780号	PAC	PACC-28H	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-21	北館	5階	5 E	カンファレンス	PAC	PACC-36M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-22	北館	5階	5 E	家族控室天井内	PAC	PACB-28M	KAFJ252L36	65.00%	2	
K5-23	北館	5階	5 E	脱衣室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-24	北館	5階	5 E	談話室	PAC	PACC-45M	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
K5-25	北館	5階	5 E	面談室	PAC	PACC-22M	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-26	北館	5階	共通	T E L コーナ	PAC	N510-2	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
K5-27	北館	5階	5 E	ダイニング	PAC	N512-1	KAFJ552G80	65.00%	1	
K5-28	北館	5階	5 E	談話リビング	PAC	N512-2	KAFJ552G80	65.00%	1	
K5-29	北館	5階	5 E	談話リビング	PAC	N512-3	KAFJ552G80	65.00%	1	
J1-1	循環器	1階	C T , M R I	1階医療用EVホール	PAC	ACP-1-4 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-2	循環器	1階	C T , M R I	1階放射線待合	PAC	ACP-1-4 d	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台

# 空調フィルター取替業務委託 作業箇所一覧表 (PAC)

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
J1-3	循環器	1階	C T, M R I	1階廊下3	PAC	ACP-1-4e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-4	循環器	1階	E R	1階廊下2	PAC	ACP-1-4 c	KAFJ537G36	65.00%	3	2枚/1台
J1-5	循環器	1階	E R	感染症診察室	PAC	ACP-1-4 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-6	循環器	1階	E R	1階風除室	PAC	ACP-1-4 b	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
J1-7	循環器	1階	E R	1階受付	PAC	ACP-1-1 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-8	循環器	1階	E R	医師控室	PAC	ACP-1-1 e	KAFJ392K36	65.00%	1	
J1-9	循環器	1階	E R	仮眠室2	PAC	ACP-1-1 f	KAFJ392K36	65.00%	1	
J1-10	循環器	1階	E R	仮眠室1	PAC	ACP-1-1 g	KAFJ392K36	65.00%	1	
J1-11	循環器	1階	E R	リネン庫	PAC	ACP-1-1 h	KAFJ392K36	65.00%	1	
J1-12	循環器	1階	E R	1階診察室1	PAC	ACP-1-1 k	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-13	循環器	1階	E R	1階診察室2	PAC	ACP-1-1 i	KAFJ392K36	65.00%	1	
J1-14	循環器	1階	E R	1階診察室3	PAC	ACP-1-1 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-15	循環器	1階	E R	1階Ns待機室	PAC	ACP-1-1l	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-16	循環器	1階	E R	汚物室	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-17	循環器	1階	E R	1階スタッフ通路	PAC	ACP-1-1 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-18	循環器	1階	E R	1Fスタッフステーション	PAC	ACP-1-1b	KAFJ537G36	65.00%	2	2枚/1台
J1-19	循環器	1階	E R	1F処置室	PAC	ACP-1-1a	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台
J1-20	循環器	1階	E R	カンファレンス室	PAC	ACP-1-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-21	循環器	1階	E R	1階救急ホール	PAC	ACP-1-3c-2	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
J1-22	循環器	1階	E R	Drカンファレンス	PAC	ACP-1-3c-1	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-23	循環器	1階	E R	Drカンファレンス (ロッカー)	PAC		KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-24	循環器	1階	E R	1階 G111	PAC	ACP-1-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-25	循環器	1階	E R	1階 G102 (G112)	PAC	ACP-1-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-26	循環器	1階	E R	1階 G103	PAC	ACP-1-3e	KAFJ552G80	65.00%	1	
J1-27	循環器	1階	E R	1階廊下1	PAC	ACP-1-3 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-28	循環器	1階	E R	1階点滴室	PAC		KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
J1-29	循環器	1階	E R	1階点滴室	PAC	ACP-1-3 h	KAFJ392K36	65.00%	3	
J1-30	循環器	1階	E R	1階相談室	PAC	ACP-1-3 j	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J1-31	循環器	1階	C T, M R I	M R I 室(1)操作	PAC	ACP-1-4 h	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
J3-14	循環器	3階	3 G	3階前室	PAC	ACP-3-2 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-15	循環器	3階	3 G	3階救急前室	PAC	ACP-3-4 a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-16	循環器	3階	3 G	3階カンファレンス室2	PAC	ACP-3-1 a	KAFJ537G56	65.00%	1	2枚/1台
J3-17	循環器	3階	3 G	3階スタッフステーション	PAC	ACP-3-4b	KAFJ537G56	65.00%	2	2枚/1台
J3-18	循環器	3階	3 G	3階食事準備コーナー	PAC	ACP-3-4 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-19	循環器	3階	3 G	3階廊下	PAC	ACP-3-4 d	KAFJ537G36	65.00%	4	2枚/1台
J3-20	循環器	3階	3 G	3階薬剤室	PAC	ACP-3-3a	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-21	循環器	3階	3 G	3階ME室	PAC	ACP-3-3 b	KAFJ552G80	65.00%	2	
J3-22	循環器	3階	3 G	3階当直室1	PAC	ACP-3-3 c	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-23	循環器	3階	3 G	3階当直室2	PAC	ACP-3-3 d	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-24	循環器	3階	共通	説明室 (説明室2)	PAC	ACP-3-3 e	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-25	循環器	3階	共通	3階守衛仮眠室3	PAC	ACP-3-3 i	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-26	循環器	3階	共通	3階守衛仮眠室2	PAC	ACP-3-3h	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-27	循環器	3階	共通	3階守衛仮眠室1	PAC	ACP-3-3 g	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台
J3-28	循環器	3階	共通	3階家族宿泊室	PAC	ACP-3-3 f	KAFJ537G36	65.00%	1	2枚/1台

## 空調フィルター取替業務委託 作業箇所一覧表 (PAC)

	設置場所				種類	番号	現フィルター型番	効率	台数	備考
J4-9	循環器	4階	4 G	4階 ナースステーション	PAC	ACP-4-1	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台
J5-9	循環器	5階	5 G	5階 ナースステーション	PAC	ACP-5-1	KAFJ537G56	65.00%	3	2枚/1台
								合計	176	